Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 1254/2014)

1	Brand name		Vaillant
2	Models	I	VAR 330/5-5 Li
		II	VAR 330/5-7 E Li
		III	VAR 330/5-5 H Li
		IV	VAR 330/5-7 EH Li
		V	VAR 475/5-5 Li
		VI	VAR 475/5-7 E Li

				I	II	III	IV	V	VI
3	Specific energy consumption	*SEC cold*	*kWh/m²*a*	-80,23	-76,80	-83,13	-78,89	-81,45	-77,21
4	Specific energy consumption	*SEC average*	*kWh/m²*a*	-41,42	-39,54	-43,34	-41,21	-42,25	-40,11
5	Specific energy consumption	*SEC warm*	*kWh/m²*a*	-16,55	-15,56	-17,91	-17,00	-17,16	-16,22
6	Efficiency class ventilation	*SEC class*		A	A	A+	A	A+	A
7	Declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation			BVU	BVU	BVU	BVU	BVU	BVU
8	Type of drive installed or intended to be installed			variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed
9	Type of heat recovery system			recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer
10	Thermal efficiency of heat recovery		*%*	90,00	84,00	94,00	85,00	91,00	83,00
11	Maximum flow rate		*m³/h*	330	330	330	330	475	475
12	Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate		*W*	100	108	71	70	125	130
13	Sound power level, indoor	L_{WA} *indoor*	*dB(A)*	49	48	46	46	51	50
14	Reference flow rate		*m³/s*	0,06417	0,06417	0,06417	0,06417	0,09250	0,09250
15	Reference pressure difference		*Pa*	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	Specific power input	*SPI*	*W/(m³/h)*	0,192	0,203	0,153	0,148	0,173	0,171
17	Correction factor for the SEC calculation			0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
18	Control typology			Central demand control	Central demand control	Central demand control	Central demand control	Central demand control	Central demand control
19	Maximum external leakage rate	L_{ext}	*%*	0,8	0,8	2,4	2,4	1,7	1,7
20	Maximum internal leakage rate	L_{int}	*%*	1,6	1,7	2,7	3,0	1,9	3,0
21	mixing rate			-	-	-	-	-	-
22	 Regular maintenance must be carried out on the filter to maintain a high level of efficiency and performance. The product indicates the necessity to change the filter. Additional information on changing the filter can be found in the operating instructions.								
23	Disassembly instruction			www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com
24	airflow sensitivity to pressure variations at + 20 Pa			-	-	-	-	-	-
25	airflow sensitivity to pressure variations at - 20 Pa			-	-	-	-	-	-
26	Indoor/outdoor air tightness		*m³/h*	-	-	-	-	-	-
27	Annual electricity consumption (100m2)(*9)	*AEC cold*	*kWh/a*	757	767	722	717	740	738
28	Annual electricity consumption (100m2)(*8)	*AEC average*	*kWh/a*	219	229	183	180	202	200
29	Annual electricity consumption (100m2)(*10)	*AEC warm*	*kWh/a*	174	184	139	134	157	155
30	Annual heating saved(*9)	*AHS cold*	*kWh/a*	9041	8723	9242	8808	9120	8691
31	Annual heating saved(*8)	*AHS average*	*kWh/a*	4622	4459	4724	4502	4662	4443
32	Annual heating saved(*10)	*AHS warm*	*kWh/a*	2090	2016	2136	2036	2108	2009

(*8) For average climatic conditions

(*9) For colder climatic conditions

(*10) For warmer climatic conditions

Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 1254/2014)

1	Brand name		Vaillant
2	Models	VII	VAR 650/5-5 Li
		VIII	VAR 650/5-7 E Li
		IX	VAR 330/5-5 Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		X	VAR 330/5-7 E Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XI	VAR 330/5-5 H Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XII	VAR 330/5-7 EH Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5

				VII	VIII	IX	X	XI	XII
3	Specific energy consumption	*SEC cold*	*kWh/m²*a*	-79,43	-75,52	-83,32	-80,74	-85,38	-82,12
4	Specific energy consumption	*SEC average*	*kWh/m²*a*	-40,87	-38,86	-43,88	-42,49	-45,19	-43,55
5	Specific energy consumption	*SEC warm*	*kWh/m²*a*	-16,16	-15,22	-18,65	-17,94	-19,53	-18,82
6	Efficiency class ventilation	*SEC class*		A	A	A+	A+	A+	A+
7	Declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation			BVU	BVU	BVU	BVU	BVU	BVU
8	Type of drive installed or intended to be installed			variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed
9	Type of heat recovery system			recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer
10	Thermal efficiency of heat recovery		*%*	89,00	81,00	90,00	84,00	94,00	85,00
11	Maximum flow rate		*m³/h*	650	650	330	330	330	330
12	Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate		*W*	214	218	100	108	71	70
13	Sound power level, indoor	L_{WA} *indoor*	*dB(A)*	58	57	49	48	46	46
14	Reference flow rate		*m³/s*	0,12639	0,12639	0,06417	0,06417	0,06417	0,06417
15	Reference pressure difference		*Pa*	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	Specific power input	*SPI*	*W/(m³/h)*	0,204	0,206	0,192	0,203	0,153	0,148
17	Correction factor for the SEC calculation			0,85	0,85	0,65	0,65	0,65	0,65
18	Control typology			Central demand control	Central demand control	Local demand control	Local demand control	Local demand control	Local demand control
19	Maximum external leakage rate	L_{ext}	*%*	1,2	1,2	0,8	0,8	2,4	2,4
20	Maximum internal leakage rate	L_{int}	*%*	2,9	3,0	1,6	1,7	2,7	3,0
21	mixing rate			-	-	-	-	-	-
22	 Regular maintenance must be carried out on the filter to maintain a high level of efficiency and performance. The product indicates the necessity to change the filter. Additional information on changing the filter can be found in the operating instructions.								
23	Disassembly instruction			www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com
24	airflow sensitivity to pressure variations at + 20 Pa			-	-	-	-	-	-
25	airflow sensitivity to pressure variations at - 20 Pa			-	-	-	-	-	-
26	Indoor/outdoor air tightness		*m³/h*	-	-	-	-	-	-
27	Annual electricity consumption (100m2)(*9)	*AEC cold*	*kWh/a*	768	770	685	690	664	661
28	Annual electricity consumption (100m2)(*8)	*AEC average*	*kWh/a*	230	232	147	153	126	124
29	Annual electricity consumption (100m2)(*10)	*AEC warm*	*kWh/a*	185	186	102	107	81	78
30	Annual heating saved(*9)	*AHS cold*	*kWh/a*	8988	8601	9169	8926	9323	8991
31	Annual heating saved(*8)	*AHS average*	*kWh/a*	4595	4397	4687	4563	4766	4596
32	Annual heating saved(*10)	*AHS warm*	*kWh/a*	2078	1988	2120	2063	2155	2078

(*8) For average climatic conditions

(*9) For colder climatic conditions

(*10) For warmer climatic conditions

Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 1254/2014)

1	Brand name		Vaillant
2	Models	XIII	VAR 475/5-5 Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XIV	VAR 475/5-7 E Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XV	VAR 650/5-5 Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XVI	VAR 650/5-7 E Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XVII	-
		XVIII	-

				XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
3	Specific energy consumption	*SEC cold*	*kWh/m²*a*	-84,18	-80,93	-82,76	-79,78	-	-
4	Specific energy consumption	*SEC average*	*kWh/m²*a*	-44,44	-42,79	-43,51	-41,98	-	-
5	Specific energy consumption	*SEC warm*	*kWh/m²*a*	-19,04	-18,31	-18,40	-17,69	-	-
6	Efficiency class ventilation	*SEC class*		A+	A+	A+	A	-	-
7	Declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation			BVU	BVU	BVU	BVU	-	-
8	Type of drive installed or intended to be installed			variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	-	-
9	Type of heat recovery system			recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer	-	-
10	Thermal efficiency of heat recovery		*%*	91,00	83,00	89,00	81,00	-	-
11	Maximum flow rate		*m³/h*	475	475	650	650	-	-
12	Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate		*W*	125	130	214	218	-	-
13	Sound power level, indoor	L_{WA} *indoor*	*dB(A)*	51	50	58	57	-	-
14	Reference flow rate		*m³/s*	0,09250	0,09250	0,12639	0,12639	-	-
15	Reference pressure difference		*Pa*	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
16	Specific power input	*SPI*	*W/(m³/h)*	0,173	0,171	0,204	0,206	-	-
17	Correction factor for the SEC calculation			0,65	0,65	0,65	0,65	-	-
18	Control typology			Local demand control	Local demand control	Local demand control	Local demand control	-	-
19	Maximum external leakage rate	L_{ext}	*%*	1,7	1,7	1,2	1,2	-	-
20	Maximum internal leakage rate	L_{int}	*%*	1,9	3,0	2,9	3,0	-	-
21	mixing rate			-	-	-	-	-	-
22	 Regular maintenance must be carried out on the filter to maintain a high level of efficiency and performance. The product indicates the necessity to change the filter. Additional information on changing the filter can be found in the operating instructions.								
23	Disassembly instruction			www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	-	-
24	airflow sensitivity to pressure variations at + 20 Pa			-	-	-	-	-	-
25	airflow sensitivity to pressure variations at - 20 Pa			-	-	-	-	-	-
26	Indoor/outdoor air tightness		*m³/h*	-	-	-	-	-	-
27	Annual electricity consumption (100m2) (*9)	*AEC cold*	*kWh/a*	675	674	691	692	-	-
28	Annual electricity consumption (100m2) (*8)	*AEC average*	*kWh/a*	137	136	153	154	-	-
29	Annual electricity consumption (100m2) (*10)	*AEC warm*	*kWh/a*	92	91	108	109	-	-
30	Annual heating saved(*9)	*AHS cold*	*kWh/a*	9230	8902	9129	8833	-	-
31	Annual heating saved(*8)	*AHS average*	*kWh/a*	4718	4551	4667	4515	-	-
32	Annual heating saved(*10)	*AHS warm*	*kWh/a*	2134	2058	2110	2042	-	-

(*8) For average climatic conditions

(*9) For colder climatic conditions

(*10) For warmer climatic conditions

Product information (in accordance with EU regulation no. 1253/2014)

1	Brand name		Vaillant
2	Models	I	VAR 330/5-5 Li
		II	VAR 330/5-7 E Li
		III	VAR 330/5-5 H Li
		IV	VAR 330/5-7 EH Li
		V	VAR 475/5-5 Li
		VI	VAR 475/5-7 E Li

				I	II	III	IV	V	VI
33	Specific energy consumption	*SEC cold*	*kWh/m²*a*	-80,23	-76,80	-83,13	-78,89	-81,45	-77,21
34	Specific energy consumption	*SEC average*	*kWh/m²*a*	-41,42	-39,54	-43,34	-41,21	-42,25	-40,11
35	Specific energy consumption	*SEC warm*	*kWh/m²*a*	-16,55	-15,56	-17,91	-17,00	-17,16	-16,22
36	Efficiency class ventilation	*SEC class*		A	A	A+	A	A+	A
37	Declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation			BVU	BVU	BVU	BVU	BVU	BVU
38	Type of drive installed or intended to be installed			variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed
39	Type of heat recovery system			recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer
40	Thermal efficiency of heat recovery		*%*	90,00	84,00	94,00	85,00	91,00	83,00
41	Maximum flow rate		*m³/h*	330	330	330	330	475	475
42	Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate		*W*	100	108	71	70	125	130
43	Sound power level, indoor	L_{WA} *indoor*	*dB(A)*	49	48	46	46	51	50
44	Reference flow rate		*m³/s*	0,06417	0,06417	0,06417	0,06417	0,09250	0,09250
45	Reference pressure difference		*Pa*	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46	Specific power input	*SPI*	*W/(m³/h)*	0,192	0,203	0,153	0,148	0,173	0,171
47	Correction factor for the SEC calculation			0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
48	Control typology			Central demand control	Central demand control	Central demand control	Central demand control	Central demand control	Central demand control
49	Maximum external leakage rate	L_{ext}	*%*	0,8	0,8	2,4	2,4	1,7	1,7
50	Maximum internal leakage rate	L_{int}	*%*	1,6	1,7	2,7	3,0	1,9	3,0
51	mixing rate			-	-	-	-	-	-
52	 Regular maintenance must be carried out on the filter to maintain a high level of efficiency and performance. The product indicates the necessity to change the filter. Additional information on changing the filter can be found in the operating instructions.								
53	Disassembly instruction			www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com
54	airflow sensitivity to pressure variations at + 20 Pa			-	-	-	-	-	-
55	airflow sensitivity to pressure variations at - 20 Pa			-	-	-	-	-	-
56	Indoor/outdoor air tightness		*m³/h*	-	-	-	-	-	-

Product information (in accordance with EU regulation no. 1253/2014)

1	Brand name		Vaillant
2	Models	VII	VAR 650/5-5 Li
		VIII	VAR 650/5-7 E Li
		IX	VAR 330/5-5 Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		X	VAR 330/5-7 E Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XI	VAR 330/5-5 H Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XII	VAR 330/5-7 EH Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5

				VII	VIII	IX	X	XI	XII
33	Specific energy consumption	*SEC cold*	*kWh/m²*a*	-79,43	-75,52	-83,32	-80,74	-85,38	-82,12
34	Specific energy consumption	*SEC average*	*kWh/m²*a*	-40,87	-38,86	-43,88	-42,49	-45,19	-43,55
35	Specific energy consumption	*SEC warm*	*kWh/m²*a*	-16,16	-15,22	-18,65	-17,94	-19,53	-18,82
36	Efficiency class ventilation	*SEC class*		A	A	A+	A+	A+	A+
37	Declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation			BVU	BVU	BVU	BVU	BVU	BVU
38	Type of drive installed or intended to be installed			variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	variable speed
39	Type of heat recovery system			recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer
40	Thermal efficiency of heat recovery		*%*	89,00	81,00	90,00	84,00	94,00	85,00
41	Maximum flow rate		*m³/h*	650	650	330	330	330	330
42	Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate		*W*	214	218	100	108	71	70
43	Sound power level, indoor	L_{WA} *indoor*	*dB(A)*	58	57	49	48	46	46
44	Reference flow rate		*m³/s*	0,12639	0,12639	0,06417	0,06417	0,06417	0,06417
45	Reference pressure difference		*Pa*	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46	Specific power input	*SPI*	*W/(m³/h)*	0,204	0,206	0,192	0,203	0,153	0,148
47	Correction factor for the SEC calculation			0,85	0,85	0,65	0,65	0,65	0,65
48	Control typology			Central demand control	Central demand control	Local demand control	Local demand control	Local demand control	Local demand control
49	Maximum external leakage rate	L_{ext}	*%*	1,2	1,2	0,8	0,8	2,4	2,4
50	Maximum internal leakage rate	L_{int}	*%*	2,9	3,0	1,6	1,7	2,7	3,0
51	mixing rate			-	-	-	-	-	-
52	 Regular maintenance must be carried out on the filter to maintain a high level of efficiency and performance. The product indicates the necessity to change the filter. Additional information on changing the filter can be found in the operating instructions.								
53	Disassembly instruction			www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com
54	airflow sensitivity to pressure variations at + 20 Pa			-	-	-	-	-	-
55	airflow sensitivity to pressure variations at - 20 Pa			-	-	-	-	-	-
56	Indoor/outdoor air tightness		*m³/h*	-	-	-	-	-	-

Product information (in accordance with EU regulation no. 1253/2014)

1	Brand name		Vaillant
2	Models	XIII	VAR 475/5-5 Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XIV	VAR 475/5-7 E Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XV	VAR 650/5-5 Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XVI	VAR 650/5-7 E Li + VAZ_SAZ-CPC CO2 HR VAR/5
		XVII	-
		XVIII	-

				XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
33	Specific energy consumption	*SEC cold*	*kWh/m²*a*	-84,18	-80,93	-82,76	-79,78	-	-
34	Specific energy consumption	*SEC average*	*kWh/m²*a*	-44,44	-42,79	-43,51	-41,98	-	-
35	Specific energy consumption	*SEC warm*	*kWh/m²*a*	-19,04	-18,31	-18,40	-17,69	-	-
36	Efficiency class ventilation	*SEC class*		A+	A+	A+	A	-	-
37	Declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation			BVU	BVU	BVU	BVU	-	-
38	Type of drive installed or intended to be installed			variable speed	variable speed	variable speed	variable speed	-	-
39	Type of heat recovery system			recuperative	recuperative incl. humidity transfer	recuperative	recuperative incl. humidity transfer	-	-
40	Thermal efficiency of heat recovery		*%*	91,00	83,00	89,00	81,00	-	-
41	Maximum flow rate		*m³/h*	475	475	650	650	-	-
42	Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate		*W*	125	130	214	218	-	-
43	Sound power level, indoor	L_{WA} *indoor*	*dB(A)*	51	50	58	57	-	-
44	Reference flow rate		*m³/s*	0,09250	0,09250	0,12639	0,12639	-	-
45	Reference pressure difference		*Pa*	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
46	Specific power input	*SPI*	*W/(m³/h)*	0,173	0,171	0,204	0,206	-	-
47	Correction factor for the SEC calculation			0,65	0,65	0,65	0,65	-	-
48	Control typology			Local demand control	Local demand control	Local demand control	Local demand control	-	-
49	Maximum external leakage rate	L_{ext}	*%*	1,7	1,7	1,2	1,2	-	-
50	Maximum internal leakage rate	L_{int}	*%*	1,9	3,0	2,9	3,0	-	-
51	mixing rate			-	-	-	-	-	-
52	 Regular maintenance must be carried out on the filter to maintain a high level of efficiency and performance. The product indicates the necessity to change the filter. Additional information on changing the filter can be found in the operating instructions.								
53	Disassembly instruction			www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	www.vaillant.com	-	-
54	airflow sensitivity to pressure variations at + 20 Pa			-	-	-	-	-	-
55	airflow sensitivity to pressure variations at - 20 Pa			-	-	-	-	-	-
56	Indoor/outdoor air tightness		*m³/h*	-	-	-	-	-	-

de (1) Markenname (2) Modelle (3) Spezifischer Energieverbrauch (4) Spezifischer Energieverbrauch (5) Spezifischer Energieverbrauch (6) Energieeffizienzklasse Lüftung (7) Typ (8) Eingebauter oder einzubauender Antrieb (9) Wärmerückgewinnungssystem (10) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (11) Maximaler Luftvolumenstrom (12) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschließlich vorhandener Motorsteuereinrichtungen, bei höchstem Luftvolumenstrom (13) Schallleistungspegel, innen (14) Bezugs-Luftvolumenstrom (15) Bezugsdruckdifferenz (16) Spezifische Eingangsleistung (17) Steuerungsfaktor (18) Art der Steuerung (19) Maximale externe Leckagerate (20) Maximale interne Lekagerate (21) Mischrate (22) Um eine Verschlechterung des Wirkungsgrades oder der Leistung zu vermeiden, muss der Filter regelmäßig gewartet werden. Das Produkt weist auf die Notwendigkeit eines Filterwechsels hin. Weitere Informationen zum Filterwechsel finden Sie in der Betriebsanleitung. (23) Demontageanleitung (24) Volumenstromregelabweichung bei +20 Pa (25) Volumenstromregelabweichung bei -20 Pa (26) Luftdichtheit zwischen innen und außen (27) Jährlicher Stromverbrauch (100m2) (28) Jährlicher Stromverbrauch (100m2) (29) Jährlicher Stromverbrauch (100m2) (30) Jährliche Einsparung an Heizenergie (31) Jährliche Einsparung an Heizenergie (32) Jährliche Einsparung an Heizenergie (33) Spezifischer Energieverbrauch (34) Spezifischer Energieverbrauch (35) Spezifischer Energieverbrauch (36) Energieeffizienzklasse Lüftung (37) Typ (38) Eingebauter oder einzubauender Antrieb (39) Wärmerückgewinnungssystem (40) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (41) Maximaler Luftvolumenstrom (42) Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschließlich vorhandener Motorsteuereinrichtungen, bei höchstem Luftvolumenstrom (43) Schallleistungspegel, innen (44) Bezugs-Luftvolumenstrom (45) Bezugsdruckdifferenz (46) Spezifische Eingangsleistung (47) Steuerungsfaktor (48) Art der Steuerung (49) Maximale externe Leckagerate (50) Maximale interne Lekagerate (51) Mischrate (52) Um eine Verschlechterung des Wirkungsgrades oder der Leistung zu vermeiden, muss der Filter regelmäßig gewartet werden. Das Produkt weist auf die Notwendigkeit eines Filterwechsels hin. Weitere Informationen zum Filterwechsel finden Sie in der Betriebsanleitung. (53) Demontageanleitung (54) Volumenstromregelabweichung bei +20 Pa (55) Volumenstromregelabweichung bei -20 Pa (56) Luftdichtheit zwischen innen und außen

et (1) Mark (2) Mudelid (3) Spetsiifiline energiakasutus *2 (4) Spetsiifiline energiakasutus *1 (5) Spetsiifiline energiakasutus *3 (6) Õhutuse energiatõhususe klass (7) Tüüp (8) Sisseehitatud või sisseehitatav jõuallikas (9) Soojuse taaskasutussüsteem (10) Temperatuuri muutumine soojuse taaskasutamisel (11) Maksimaalne õhuvoolu mahtkiirus (12) Ventilaatori ajami elektriline sisendvõimsus, k.a olemasolevate mootori juhtimisseadiste sisendvõimsus (13) Helivõimsustase, sees (14) Etteantud õhuvoolu mahtkiirus (15) Etteantud rõhuvahe (16) Spetsiifiline sisendvõimsus (17) Reguleerimistegur (18) Reguleerimise viis (19) Maksimaalne väline lekkekiirus (20) Maksimaalne sisemine lekkekiirus (21) Segamiskiirus (22) Filtrit tuleb regulaarselt hooldada, et vältida kasuteguri või jõudluse vähenemist. Toode näitab filtri vahetamise vajadust. Täiendava teabe filtri vahetamise kohta leiate kasutusjuhendist. (23) Disassembly instruction (24) Mahtkiiruse reguleerimise kõrvalekalle +20 Pa juures (25) Mahtkiiruse reguleerimise kõrvalekalle -20 Pa juures (26) Õhukindlus sisemise ja välimise süsteemi vahel (27) Aastane voolukulu (100m2) (28) Aastane voolukulu (100m2) (29) Aastane voolukulu (100m2) (30) Kütteenergia kokkuhoid aastas (*9) (31) Kütteenergia kokkuhoid aastas (32) Kütteenergia kokkuhoid aastas (*10) (33) Spetsiifiline energiakasutus *2 (34) Spetsiifiline energiakasutus *1 (35) Spetsiifiline energiakasutus *3 (36) Õhutuse energiatõhususe klass (37) Tüüp (38) Sisseehitatud või sisseehitatav jõuallikas (39) Soojuse taaskasutussüsteem (40) Temperatuuri muutumine soojuse taaskasutamisel (41) Maksimaalne õhuvoolu mahtkiirus (42) Ventilaatori ajami elektriline sisendvõimsus, k.a olemasolevate mootori juhtimisseadiste sisendvõimsus (43) Helivõimsustase, sees (44) Etteantud õhuvoolu mahtkiirus (45) Etteantud rõhuvahe (46) Spetsiifiline sisendvõimsus (47) Reguleerimistegur (48) Reguleerimise viis (49) Maksimaalne väline lekkekiirus (50) Maksimaalne sisemine lekkekiirus (51) Segamiskiirus (52) Filtrit tuleb regulaarselt hooldada, et vältida kasuteguri või jõudluse vähenemist. Toode näitab filtri vahetamise vajadust. Täiendava teabe filtri vahetamise kohta leiate kasutusjuhendist. (53) Disassembly instruction (54) Mahtkiiruse reguleerimise kõrvalekalle +20 Pa juures (55) Mahtkiiruse reguleerimise kõrvalekalle -20 Pa juures (56) Õhukindlus sisemise ja välimise süsteemi vahel

es (1) Nombre de la marca (2) Modelos (3) Consumo de energía específico *2 (4) Consumo de energía específico *1 (5) Consumo de energía específico *3 (6) Clase de eficiencia energética ventilación (7) Tipo (8) Accionamiento integrado o para instalar (9) Rendimiento de la recuperación de calor (10) Eficiencia térmica de la recuperación de calor (11) Máximo caudal volumétrico de aire (12) Potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilador, incluidos los dispositivos de mando del motor, con el caudal máximo (13) Nivel de potencia acústica, interior (14) Caudal volumétrico de aire de referencia (15) Diferencia de presión de referencia (16) Potencia de entrada específica (17) Factor del mando (18) Tipo de mando (19) Tasa máxima de fugas externas (20) Tasa máxima de fugas externas (21) Tasa de mezcla (22) Para evitar el deterioro del rendimiento o de la potencia, el filtro debe revisarse periódicamente. El producto indica la necesidad de cambiar el filtro. Encontrará más información sobre el cambio del filtro en las instrucciones de funcionamiento. (23) Instrucciones de desmontaje (24) Diferencia flujo volumétrico regulador en +20 Pa (25) Diferencia flujo volumétrico regulador en -20 Pa (26) Hermeticidad entre interior y exterior (27) Consumo eléctrico anual (100m2) (28) Consumo eléctrico anual (100m2) (29) Consumo eléctrico anual (100m2) (30) Ahorro anual de energía de calentamiento (*9) (31) Ahorro anual de energía de calentamiento (32) Ahorro anual de energía de calentamiento (*10) (33) Consumo de energía específico *2 (34) Consumo de energía específico *1 (35) Consumo de energía específico *3 (36) Clase de eficiencia energética ventilación (37) Tipo (38) Accionamiento integrado o para instalar (39) Rendimiento de la recuperación de calor (40) Eficiencia térmica de la recuperación de calor (41) Máximo caudal volumétrico de aire (42) Potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilador, incluidos los dispositivos de mando del motor, con el caudal máximo (43) Nivel de potencia acústica, interior (44) Caudal volumétrico de aire de referencia (45) Diferencia de presión de referencia (46) Potencia de entrada específica (47) Factor del mando (48) Tipo de mando (49) Tasa máxima de fugas externas (50) Tasa máxima de fugas externas (51) Tasa de mezcla (52) Para evitar el deterioro del rendimiento o de la potencia, el filtro debe revisarse periódicamente. El producto indica la necesidad de cambiar el filtro. Encontrará más información sobre el cambio del filtro en las instrucciones de funcionamiento. (53) Instrucciones de desmontaje (54) Diferencia flujo volumétrico regulador en +20 Pa (55) Diferencia flujo volumétrico regulador en -20 Pa (56) Hermeticidad entre interior y exterior

lt (1) Markės pavadinimas (2) Modeliai (3) Specifinis energijos sunaudojimas *2 (4) Specifinis energijos sunaudojimas *1 (5) Specifinis energijos sunaudojimas *3 (6) Vėdinimo sistemos energinio efektyvumo klasė (7) Tipas (8) Įmontuotas ar įmontuotinas pavaros mechanizmas (9) Šilumos atgavimo sistema (10) Atgaunamos šilumos temperatūros pokyčio laipsnis (11) Maksimalus oro tūrio srautas (12) Ventiliatoriaus pavaros, įskaitant esamus variklio valdymo įrenginius, elektrinė įėjimo galia (13) Garso galios lygis, viduje (14) Atskaitos oro tūrio srautas (15) Atskaitos slėgio skirtumas (16) Specifinė įėjimo galia (17) Valdymo faktorius (18) Valdymo tipas (19) Maksimalus išorinio nuotėkio greitis (20) Maksimalus vidinio nuotėkio greitis (21) Maišymo greitis (22) Kad nepablogėtų efektyvumas ir nesumažėtų galia, būtina reguliariai atlikti filtro techninę priežiūrą. Gaminys rodo, kad reikia keisti filtrą. Daugiau informacijos apie filtro keitimą rasite naudojimo instrukcijoje. (23) Disassembly instruction (24) Tūrio srauto reguliavimo nuokrypis esant +20 Pa (25) Tūrio srauto reguliavimo nuokrypis esant -20 Pa (26) Oro nepralaidumas tarp vidaus ir išorės (27) Metinis el. energijos suvartojimas (100m2) (28) Metinis el. energijos suvartojimas (100m2) (29) Metinis el. energijos suvartojimas (100m2) (30) Metinis šildymo energijos taupymas (*9) (31) Metinis šildymo energijos taupymas (32) Metinis šildymo energijos taupymas (*10) (33) Specifinis energijos sunaudojimas *2 (34) Specifinis energijos sunaudojimas *1 (35) Specifinis energijos sunaudojimas *3 (36) Vėdinimo sistemos energinio efektyvumo klasė (37) Tipas (38) Įmontuotas ar įmontuotinas pavaros mechanizmas (39) Šilumos atgavimo sistema (40) Atgaunamos šilumos temperatūros pokyčio laipsnis (41) Maksimalus oro tūrio srautas (42) Ventiliatoriaus pavaros, įskaitant esamus variklio valdymo įrenginius, elektrinė įėjimo galia (43) Garso galios lygis, viduje (44) Atskaitos oro tūrio srautas (45)

Atskaitos slėgio skirtumas (46) Specifinė įėjimo galia (47) Valdymo faktorius (48) Valdymo tipas (49) Maksimalus išorinio nuotėkio greitis (50) Maksimalus vidinio nuotėkio greitis (51) Maišymo greitis (52) Kad nepablogėtų efektyvumas ir nesumažėtų galia, būtina reguliariai atlikti filtro techninę priežiūrą. Gaminys rodo, kad reikia keisti filtrą. Daugiau informacijos apie filtro keitimą rasite naudojimo instrukcijoje. (53) Disassembly instruction (54) Tūrio srauto reguliavimo nuokrypis esant +20 Pa (55) Tūrio srauto reguliavimo nuokrypis esant -20 Pa (56) Oro nepralaidumas tarp vidaus ir išorės

pt (1) Nome da marca (2) Modelos (3) Consumo de energia específico *2 (4) Consumo de energia específico *1 (5) Consumo de energia específico *3 (6) Classe de eficiência energética da ventilação (7) Modelo (8) Acionamento montado ou a montar (9) Sistema de recuperação de calor (10) Eficiência térmica da recuperação do calor (11) Fluxo volumétrico máximo do ar (12) Potência elétrica de entrada do acionamento do ventilador, incluindo os dispositivos de comando do motor existentes (13) Nível de potência acústica, interior (14) Fluxo volumétrico do ar de referência (15) Diferença de pressão de referência (16) Potência de entrada específica (17) Fator de comando (18) Tipo de comando (19) Taxa máxima de fuga externa (20) Taxa máxima de fuga interna (21) Taxa de mistura (22) Para evitar uma redução do grau de eficácia ou da potência, é necessário fazer uma manutenção regular do filtro. O produto indica a necessidade de uma substituição do filtro. Para mais informações sobre a substituição do filtro, consulte as instruções de uso. (23) Disassembly instruction (24) Desvio da regulação do fluxo volumétrico com +20 Pa (25) Desvio da regulação do fluxo volumétrico com -20 Pa (26) Estanqueidade ao ar entre o interior e o exterior (27) Consumo anual de corrente (100m2) (28) Consumo anual de corrente (100m2) (29) Consumo anual de corrente (100m2) (30) Poupança anual em energia de aquecimento (*9) (31) Poupança anual em energia de aquecimento (32) Poupança anual em energia de aquecimento (*10) (33) Consumo de energia específico *2 (34) Consumo de energia específico *1 (35) Consumo de energia específico *3 (36) Classe de eficiência energética da ventilação (37) Modelo (38) Acionamento montado ou a montar (39) Sistema de recuperação de calor (40) Eficiência térmica da recuperação do calor (41) Fluxo volumétrico máximo do ar (42) Potência elétrica de entrada do acionamento do ventilador, incluindo os dispositivos de comando do motor existentes (43) Nível de potência acústica, interior (44) Fluxo volumétrico do ar de referência (45) Diferença de pressão de referência (46) Potência de entrada específica (47) Fator de comando (48) Tipo de comando (49) Taxa máxima de fuga externa (50) Taxa máxima de fuga interna (51) Taxa de mistura (52) Para evitar uma redução do grau de eficácia ou da potência, é necessário fazer uma manutenção regular do filtro. O produto indica a necessidade de uma substituição do filtro. Para mais informações sobre a substituição do filtro, consulte as instruções de uso. (53) Disassembly instruction (54) Desvio da regulação do fluxo volumétrico com +20 Pa (55) Desvio da regulação do fluxo volumétrico com -20 Pa (56) Estanqueidade ao ar entre o interior e o exterior

sk (1) Názov značky (2) Modely (3) Špecifická spotreba energie *2 (4) Špecifická spotreba energie *1 (5) Špecifická spotreba energie *3 (6) Trieda energetickej efektívnosti ventilácie (7) Typ (8) Zabudovaný pohon alebo pohon určený na zabudovanie (9) Systém na spätné získavanie tepla (10) Stupeň zmeny teploty spätného získavania tepla (11) Maximálny prietok vzduchu (12) Elektrický vstupný výkon pohonu ventilátora, vrátane existujúcich riadiacich jednotiek motorov (13) Hladina akustického výkonu, vnútri (14) Referenčný prietok vzduchu (15) Referenčný tlakový rozdiel (16) Špecifický vstupný výkon (17) Faktor riadenia (18) Druh riadenia (19) Maximálna externá hodnota netesnosti (20) Maximálna interná hodnota netesnosti (21) Zmiešavací pomer (22) Aby sa predišlo zhoršeniu účinnosti alebo výkonu, musí byť filter pravidelne udržiavaný. Výrobok poukazuje na potrebu výmeny filtra. Ďalšie informácie o výmene filtra nájdete v Návode na používanie. (23) Disassembly instruction (24) Regulačná odchýlka objemového prietoku pri +20 Pa (25) Regulačná odchýlka objemového prietoku pri -20 Pa (26) Vzduchotesnosť medzi vnútrom a vonkajškom (27) Ročná spotreba elektrického prúdu (100m2) (28) Ročná spotreba elektrického prúdu (100m2) (29) Ročná spotreba elektrického prúdu (100m2) (30) Ročná úspora na vykurovacej energii (*9) (31) Ročná úspora na vykurovacej energii (32) Ročná úspora na vykurovacej energii (*10) (33) Špecifická spotreba energie *2 (34) Špecifická spotreba energie *1 (35) Špecifická spotreba energie *3 (36) Trieda energetickej efektívnosti ventilácie (37) Typ (38) Zabudovaný pohon alebo pohon určený na zabudovanie (39) Systém na spätné získavanie tepla (40) Stupeň zmeny teploty spätného získavania tepla (41) Maximálny prietok vzduchu (42) Elektrický vstupný výkon pohonu ventilátora, vrátane existujúcich riadiacich jednotiek motorov (43) Hladina akustického výkonu, vnútri (44) Referenčný prietok vzduchu (45) Referenčný tlakový rozdiel (46) Špecifický vstupný výkon (47) Faktor riadenia (48) Druh riadenia (49) Maximálna externá hodnota netesnosti (50) Maximálna interná hodnota netesnosti (51) Zmiešavací pomer (52) Aby sa predišlo zhoršeniu účinnosti alebo výkonu, musí byť filter pravidelne udržiavaný. Výrobok poukazuje na potrebu výmeny filtra. Ďalšie informácie o výmene filtra nájdete v Návode na používanie. (53) Disassembly instruction (54) Regulačná odchýlka objemového prietoku pri +20 Pa (55) Regulačná odchýlka objemového prietoku pri -20 Pa (56) Vzduchotesnosť medzi vnútrom a vonkajškom

cs (1) Název značky (2) Modely (3) Specifická spotřeba energie *2 (4) Specifická spotřeba energie *1 (5) Specifická spotřeba energie *3 (6) Třída energetické účinnosti větrání (7) Typ (8) Namontovaný nebo namontovatelný pohon (9) Systém rekuperace tepla (10) Stupeň změny teploty rekuperace tepla (11) Maximální objemový proud vzduchu (12) Elektrický příkon pohonu ventilátoru, včetně příslušných zařízení pro regulaci motoru (13) Akustický výkon, uvnitř (14) Referenční objemový proud vzduchu (15) Referenční rozdíl tlaku (16) Specifický příkon (17) Regulační faktor (18) Druh regulace (19) Maximální externí míra úniku (20) Maximální interní míra úniku (21) Směšovací poměr (22) Aby nedošlo ke zhoršení účinnosti nebo výkonu, musí se provádět pravidelná údržba filtru. Výrobek upozorňuje na nutnost výměny filtru. Další informace k výměně filtru naleznete v návodu k obsluze. (23) Disassembly instruction (24) Regulační odchylka objemového proudu při +20 Pa (25) Regulační odchylka objemového proudu při -20 Pa (26) Vzduchotěsnost mezi vnitřkem a vnějškem (27) Roční spotřeba proudu (100m2) (28) Roční spotřeba proudu (100m2) (29) Roční spotřeba proudu (100m2) (30) Roční úspora topné energie (*9) (31) Roční úspora topné energie (32) Roční úspora topné energie (*10) (33) Specifická spotřeba energie *2 (34) Specifická spotřeba energie *1 (35) Specifická spotřeba energie *3 (36) Třída energetické účinnosti větrání (37) Typ (38) Namontovaný nebo namontovatelný pohon (39) Systém rekuperace tepla (40) Stupeň změny teploty rekuperace tepla (41) Maximální objemový proud vzduchu (42) Elektrický příkon pohonu ventilátoru, včetně příslušných zařízení pro regulaci motoru (43) Akustický výkon, uvnitř (44) Referenční objemový proud vzduchu (45) Referenční rozdíl tlaku (46) Specifický příkon (47) Regulační faktor (48) Druh regulace (49) Maximální externí míra úniku (50) Maximální interní míra úniku (51) Směšovací poměr (52) Aby nedošlo ke zhoršení účinnosti nebo výkonu, musí se provádět pravidelná údržba filtru. Výrobek upozorňuje na nutnost výměny filtru. Další informace k výměně filtru naleznete v návodu k obsluze. (53) Disassembly instruction (54) Regulační odchylka objemového proudu při +20 Pa (55) Regulační odchylka objemového proudu při -20 Pa (56) Vzduchotěsnost mezi vnitřkem a vnějškem

hr (1) Naziv marke (2) Modeli (3) Specifična potrošnja energije *2 (4) Specifična potrošnja energije *1 (5) Specifična potrošnja energije *3 (6) Klasa energetske učinkovitosti za ventilaciju (7) Tipologija (8) Ugrađeni pogon ili kojeg treba ugraditi (9) Sustav rekuperacije topline (10) Toplinska učinkovitost za rekuperaciju topline (11) Maksimalni volumen protoka zraka (12) Električna ulazna snaga pogona ventilatora, uključujući postojeće upravljačke uređaje motora (13) Razina zvučne snage, unutra (14) Referentni volumen protoka zraka (15) Referentna razlika tlaka (16) Specifična ulazna snaga (17) Faktor korekcije (18) Način upravljanja (19) Maksimalna vanjska propusnost (20) Maksimalna unutarnja propusnost (21) Omjer miješanja (22) Potrebno je redovito održavati filtar kako bi se izbjeglo smanjenje korisnosti ili snage. Proizvod ukazuje na nužnost promjene filtra. Ostale informacije o zamjeni filtra možete pronaći u Uputama za uporabu. (23) Disassembly instruction (24) Odstupanje volumena protoka na +20 Pa (25) Odstupanje volumena protoka na -20 Pa (26) Unutarnja/vanjska nepropusnost zraka (27) Godišnja potrošnja struje (100m2) (28) Godišnja potrošnja struje (100m2) (29) Godišnja potrošnja struje (100m2) (30) Godišnja uštede energije za grijanje (*9) (31) Godišnja uštede energije za grijanje (32) Godišnja uštede energije za grijanje (*10) (33) Specifična potrošnja energije *2 (34) Specifična potrošnja energije *1 (35) Specifična potrošnja energije *3 (36) Klasa energetske učinkovitosti za ventilaciju (37) Tipologija (38) Ugrađeni pogon ili kojeg treba ugraditi (39) Sustav rekuperacije topline (40) Toplinska učinkovitost za rekuperaciju topline (41)

Maksimalni volumen protoka zraka (42) Električna ulazna snaga pogona ventilatora, uključujući postojeće upravljačke uređaje motora (43) Razina zvučne snage, unutra (44) Referentni volumen protoka zraka (45) Referentna razlika tlaka (46) Specifična ulazna snaga (47) Faktor korekcije (48) Način upravljanja (49) Maksimalna vanjska propusnost (50) Maksimalna unutarnja propusnost (51) Omjer miješanja (52) Potrebno je redovito održavati filtar kako bi se izbjeglo smanjenje korisnosti ili snage. Proizvod ukazuje na nužnost promjene filtra. Ostale informacije o zamjeni filtra možete pronaći u Uputama za uporabu. (53) Disassembly instruction (54) Odstupanje volumena protoka na +20 Pa (55) Odstupanje volumena protoka na -20 Pa (56) Unutarnja/vanjska nepropusnost zraka

hu (1) Márkanév (2) Modellek (3) Fajlagos energiafogyasztás *2 (4) Fajlagos energiafogyasztás *1 (5) Fajlagos energiafogyasztás *3 (6) Szellőztetés energiahatékonysági osztálya (7) Típus (8) Beépített vagy beépítésre szánt hajtás (9) Hővisszanyerő rendszer (10) A hővisszanyerés hőhatásfoka (11) Maximális légtömegáram (12) A ventilátorhajtás bemenő elektromos teljesítménye, a rendelkezésre álló motorvezérlő berendezésekkel együtt (13) Hangteljesítményszint, beltéri (14) Referencia-légtömegáram (15) Referencia-nyomáskülönbség (16) Fajlagos bemenő teljesítmény (17) Vezérlési tényező (18) A vezérlés módja (19) Maximális külső szivárgási ráta (20) Maximális belső szivárgási ráta (21) Keveredési ráta (22) A hatékonyság vagy a teljesítmény romlásának elkerülése érdekében a szűrőt rendszeresen karban kell tartani. A termék felhívja a figyelmet a szűrőcsere szükségességére. A szűrőcserére vonatkozó további információkat a Kezelési útmutatóban találja. (23) Disassembly instruction (24) Tömegáram-szabályozási eltérés +20 Pa esetén (25) Tömegáram-szabályozási eltérés -20 Pa esetén (26) A beltér és kültér közötti légtömörség (27) Éves villamosenergia-fogyasztás (100m2) (28) Éves villamosenergia-fogyasztás (100m2) (29) Éves villamosenergia-fogyasztás (100m2) (30) Éves fűtőenergia-megtakarítás (*9) (31) Éves fűtőenergia-megtakarítás (32) Éves fűtőenergia-megtakarítás (*10) (33) Fajlagos energiafogyasztás *2 (34) Fajlagos energiafogyasztás *1 (35) Fajlagos energiafogyasztás *3 (36) Szellőztetés energiahatékonysági osztálya (37) Típus (38) Beépített vagy beépítésre szánt hajtás (39) Hővisszanyerő rendszer (40) A hővisszanyerés hőhatásfoka (41) Maximális légtömegáram (42) A ventilátorhajtás bemenő elektromos teljesítménye, a rendelkezésre álló motorvezérlő berendezésekkel együtt (43) Hangteljesítményszint, beltéri (44) Referencia-légtömegáram (45) Referencia-nyomáskülönbség (46) Fajlagos bemenő teljesítmény (47) Vezérlési tényező (48) A vezérlés módja (49) Maximális külső szivárgási ráta (50) Maximális belső szivárgási ráta (51) Keveredési ráta (52) A hatékonyság vagy a teljesítmény romlásának elkerülése érdekében a szűrőt rendszeresen karban kell tartani. A termék felhívja a figyelmet a szűrőcsere szükségességére. A szűrőcserére vonatkozó további információkat a Kezelési útmutatóban találja. (53) Disassembly instruction (54) Tömegáram-szabályozási eltérés +20 Pa esetén (55) Tömegáram-szabályozási eltérés -20 Pa esetén (56) A beltér és kültér közötti légtömörség

pl (1) Nazwa marki (2) Modele (3) specyficzne zużycie energii *2 (4) specyficzne zużycie energii *1 (5) specyficzne zużycie energii *3 (6) klasa wydajności energetycznej wentylacji (7) typ (8) napęd zamontowany lub przeznaczony do zamontowania (9) system odzysku ciepła (10) poziom zmiany temperatury odzysku ciepła (11) maksymalny strumień objętości powietrza (12) elektryczna moc wejściowa napędu wentylatora z zamontowanymi urządzeniami sterowniczymi silnika (13) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach (14) referencyjny strumień objętości powietrza (15) referencyjna różnica ciśnienia (16) specyficzna moc wejściowa (17) współczynnik sterowania (18) rodzaj sterowania (19) maksymalna zewnętrzna ilość wyciekania (20) maksymalna wewnętrzna ilość wyciekania (21) ilość mieszania (22) Aby nie dopuścić do pogorszenia współczynnika sprawności lub mocy, konieczna jest regularna konserwacja filtra. Produkt wykazuje konieczność wymiany filtra. Więcej informacji o wymianie filtra podano w instrukcji obsługi. (23) Disassembly instruction (24) odchyłka regulacji strumienia objętości przy +20 Pa (25) odchyłka regulacji strumienia objętości przy -20 Pa (26) gęstość powietrza między wnętrzem a na zewnątrz (27) Roczne zużycie prądu (100m2) (28) Roczne zużycie prądu (100m2) (29) Roczne zużycie prądu (100m2) (30) roczna oszczędność energii grzewczej (*9) (31) roczna oszczędność energii grzewczej (32) roczna oszczędność energii grzewczej (*10) (33) specyficzne zużycie energii *2 (34) specyficzne zużycie energii *1 (35) specyficzne zużycie energii *3 (36) klasa wydajności energetycznej wentylacji (37) typ (38) napęd zamontowany lub przeznaczony do zamontowania (39) system odzysku ciepła (40) poziom zmiany temperatury odzysku ciepła (41) maksymalny strumień objętości powietrza (42) elektryczna moc wejściowa napędu wentylatora z zamontowanymi urządzeniami sterowniczymi silnika (43) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach (44) referencyjny strumień objętości powietrza (45) referencyjna różnica ciśnienia (46) specyficzna moc wejściowa (47) współczynnik sterowania (48) rodzaj sterowania (49) maksymalna zewnętrzna ilość wyciekania (50) maksymalna wewnętrzna ilość wyciekania (51) ilość mieszania (52) Aby nie dopuścić do pogorszenia współczynnika sprawności lub mocy, konieczna jest regularna konserwacja filtra. Produkt wykazuje konieczność wymiany filtra. Więcej informacji o wymianie filtra podano w instrukcji obsługi. (53) Disassembly instruction (54) odchyłka regulacji strumienia objętości przy +20 Pa (55) odchyłka regulacji strumienia objętości przy -20 Pa (56) gęstość powietrza między wnętrzem a na zewnątrz

sl (1) Ime znamke (2) Modeli (3) Specifična poraba energije *2 (4) Specifična poraba energije *1 (5) Specifična poraba energije *3 (6) Razred energetske učinkovitosti prezračevanja (7) Tip (8) Vgrajen pogon ali pogon, ki ga je treba vgraditi (9) Sistem za rekuperacijo toplote (10) Stopnja spremembe temperature rekuperacije toplote (11) Maksimalen prostorninski pretok zraka (12) Vhodna električna moč pogona ventilatorja, vključno s prisotnimi krmilnimi napravami motorjev (13) Nivo zvočne moči, znotraj (14) Prostorninski pretok zraka pri prejemanju (15) Razlika tlaka pri prejemanju (16) Specifična vhodna moč (17) Faktor krmiljenja (18) Način krmiljenja (19) Maksimalna zunanja stopnja puščanja (20) Maksimalna notranja stopnja puščanja (21) Stopnja mešanja (22) Če želite preprečiti poslabšanje izkoristka ali zmogljivosti, morate filter redno vzdrževati. Izdelek opozarja, da je nujno zamenjati filter. Več informacij o zamenjavi filtra je na voljo v navodilih za uporabo. (23) Disassembly instruction (24) Regulacijski pogrešek prostorninskega pretoka pri +20 Pa (25) Regulacijski pogrešek prostorninskega pretoka pri –20 Pa (26) Tesnjenje zraka med notranjostjo in zunanjostjo (27) Letna poraba elektrike (100m2) (28) Letna poraba elektrike (100m2) (29) Letna poraba elektrike (100m2) (30) Letni prihranek energije za ogrevanje (*9) (31) Letni prihranek energije za ogrevanje (32) Letni prihranek energije za ogrevanje (*10) (33) Specifična poraba energije *2 (34) Specifična poraba energije *1 (35) Specifična poraba energije *3 (36) Razred energetske učinkovitosti prezračevanja (37) Tip (38) Vgrajen pogon ali pogon, ki ga je treba vgraditi (39) Sistem za rekuperacijo toplote (40) Stopnja spremembe temperature rekuperacije toplote (41) Maksimalen prostorninski pretok zraka (42) Vhodna električna moč pogona ventilatorja, vključno s prisotnimi krmilnimi napravami motorjev (43) Nivo zvočne moči, znotraj (44) Prostorninski pretok zraka pri prejemanju (45) Razlika tlaka pri prejemanju (46) Specifična vhodna moč (47) Faktor krmiljenja (48) Način krmiljenja (49) Maksimalna zunanja stopnja puščanja (50) Maksimalna notranja stopnja puščanja (51) Stopnja mešanja (52) Če želite preprečiti poslabšanje izkoristka ali zmogljivosti, morate filter redno vzdrževati. Izdelek opozarja, da je nujno zamenjati filter. Več informacij o zamenjavi filtra je na voljo v navodilih za uporabo. (53) Disassembly instruction (54) Regulacijski pogrešek prostorninskega pretoka pri +20 Pa (55) Regulacijski pogrešek prostorninskega pretoka pri –20 Pa (56) Tesnjenje zraka med notranjostjo in zunanjostjo