


0020029388


	AT, BE (de), CH (de), DE	BE (fr), CH (fr), FR	BE (nl)
	**Hinweis** Nach Einbau des Schalldämpfers ist eine Kontrolle der CO_2–Einstellung bei geschlossener Gehäuseabdeckung dringend erforderlich (CO_2: 13 %).	**Remarque** Après le montage de l'amortisseur acoustique, un contrôle du réglage du CO_2 avec le couvercle du boîtier fermé est absolument nécessaire (CO_2: 13 %).	**Aanwijzing** Na montage van de geluiddemper is een controle van de CO_2-instelling bij gesloten afdekking absoluut noodzakelijk (CO_2: 13%).
	**Hinweis** Achten Sie auf eine waagerechte Einbaulage des Schalldämpfers. Hierfür den mitgelieferten Stützfuß gemäß Zeichnung montieren.	**Remarque** Veillez à ce que le tuyau d'échappement soit monté horizontalement. Pour cela, installez la béquille livrée conformément aux indications.	**Aanwijzing** Let op een horizontale montagepositie van de geluiddemper. Monteer hiervoor de meegeleverde steunvoet conform tekening.
	**Gefahr!** **Lebensgefahr durch Stromschlag!** ➤ Schalten Sie vor der Montage des Ansaugschalldämpfers das Gerät am Hauptschalter aus (siehe Installationsanleitung des Geräts).	**Danger!** **Danger de mort par électrocution!** ➤ Avant de procéder au montage, veuillez éteindre le silencieux d'aspiration d'air de l'appareil sur le commutateur principal (voir notice d'installation de l'appareil).	**Gevaar!** **Levensgevaar door een elektrische schok!** ➤ Schakel vóór de montage van de aanzuiggeluid- demper het toestel met de aan/uit-schakelaar uit (zie installatiehandleiding van het toestel).
	**Gefahr!** **Verbrennungsgefahr!** Am betriebswarmen Brenner besteht die Gefahr von Verbrennungen. ➤ Lassen Sie den Brenner erst abkühlen, bevor Sie den Ansaugschalldämpfer montieren.	**Danger!** **Risque de brûlures!** Il existe un risque de brûlures au niveau du brûleur, chaud pendant son fonctionnement. ➤ Laissez refroidir le brûleur avant de procéder au montage du silencieux d'aspiration d'air.	**Gevaar!** **Verbrandingsgevaar!** Er bestaat het risico zich te verbranden aan de gebruikswarme brander. ➤ Laat de brander eerst afkoelen, voordat u de aanzuiggeluiddemper monteert.


	DK	PT
	**Henvisning** Efter montering af lyddæmperen er det yderst nødvendigt at kontrollere CO_2-indstillingen ved lukket husdæksel ($C0_2$: 13 %).	**Indicação** Após a montagem do silenciador, é imprescindível um controlo da regulação de CO_2 com a cobertura da estrutura fechada (CO_2: 13 %).
	**Henvisning** Sørg for en vandret monteringsposition for lyddæmperen. Montér til dette den medfølgende støttefod iht. tegningen.	**Indicação** Assegure uma montagem na horizontal do silenciador. Para tal, monte a base de suporte fornecida de acordo com o desenho.
	**Fare!** **Livsfare på grund af elektrisk stød!** Sluk for kedlen på hovedafbryderen, før indsugningslyddæmperen monteres (se kedlens installationsvejledning).	**Perigo!** **Perigo de vida por choque elétrico!** ➤ Antes da montagem do silenciador de admissão desligue o aquecedor no interruptor principal (ver Manual de instalação do aquecedor).
	**Fare!** **Forbrændingsfare!** Der er fare for forbrændinger på den driftsvarme brænder. ➤ Lad først brænderen køle af, før indsugningslyddæmperen monteres.	**Perigo!** **Perigo de queimaduras!** Existe perigo de queimaduras no queimador à temperatura de funcionamento. ➤ Deixe o queimador arrefecer antes de montar o silenciador de admissão.











Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ▮ Fax +49 21 91 18-28 10
www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

0020025599_04 042019 – Subject to technical modifications