Kugelhahn mit Rückflussverhinderer






Abb. 1 Kugelhahn mit Rückflussverhinderer

1 Kugelhahn-Absperrung
2 Prüf-/ Messöffnung
- bei geöffnetem Hahn: Druckkontrolle
- bei geschlossenem Hahn: Überprüfung der Funktion des Rückflussverhinderers




Abb. 2 Unterputz-Rohr kürzbar




Abb. 3 Aufputz-Rohr kürzbar




Abb. 4 Geräteanschluss bei Unterputz-Neuinstallation




Abb. 5 Geräteanschluss bei Aufputz-Neuinstallation

Manufacturer
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid ▮ Tel. +49 21 91 18-0
Fax +49 21 91 18-28 10 ▮ info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

0020046345_02 / 022024 / Technische Änderungen vorbehalten