Vaillant

Änderungen vorbehalten 0194 V

Montageanleitung
Übergangszubehör (Art.-Nr. 9337)

Vaillant

806661 D

Anwendung

Das Übergangszubehör Art.-Nr. 9337 ist zum **heizungsseitigen** Anschluß eines VC/VCW-Umlaufwasserheizers an eine vorhandene Unterputzinstallation gemäß Abb. 1 vorgesehen.

Für den brauchwasserseitigen Anschluß steht das Übergangszubehör Art.-Nr. 9336 zur Verfügung.

Ⓐ Gas
Ⓑ Heizungsvorlauf
Ⓒ Heizungsrücklauf
Ⓓ Kaltwasser
Ⓔ Warmwasser
Ⓕ Ablauf
Ⓛ Montage-Anschlußplatte

Abb





Abb. 2



Montagefolge

— Vorhandene Anschlußteile bis auf den Ablauftrichter entfernen.

— Montage von Gerätehalter, Gasabsperrhahn und Anschlußstücken der Wartungshähne sowie Aufhängen des Gerätes gemäß Montageanleitung des Anschlußzubehörs durchführen.

— Vor der Montage der Wartungshähne die Übergangsstücke (1) gemäß Abb. 2 in die Wartungshähne einstecken.

— Wartungshähne gemäß Montageanleitung des Anschlußzubehörs montieren.

— Überwurfmuttern (1a) der Übergangsstücke festziehen.