


Abb. 3

Joh. Vaillant GmbH u. Co · Postfach 10 10 61 · D-5630 Remscheid 1
Fernruf (0 21 91) 36 81 · Fernschreiber 08513-879 · Telegrammanschrift: Vaillant Remscheid

0986 V
Änderungen vorbehalten

VC/ VCW 475/0

Vaillant

Montageanleitung

Übergangszubehör

Das Übergangszubehör ist zum Anschluß eines Umlaufwasserheizers VC/VCW 180.../240... auf einen vorhandenen Anschluß nach Abb. 1 vorgesehen und ermöglicht eine Vereinfachung der Installation.




Abb. 1

VC/VCW 477/0

80 66 87




Abb. 2

Montagefolge

— Rahmenteile und Traverse des Distanzrahmens zusammenschrauben.

— Distanzrahmen entsprechend Maßbild, Abb. 3 montieren.

— Wandeinschraubnippel nach Abb. 2 einschrauben.

Achtung!

Wandabstandsmaße müssen eingehalten werden. Eventuell Gewindelängen kürzen!

— Montage der Übergangsteile in der Reihenfolge von 1 beginnend nach Abb. 2 durchführen (bei VC...-Geräten entfällt die Sanitär-Wasser-Installation).