Beilage zur Installationsanleitung

VRC-Set MBBW Drucksachen Nr. 83 03 70 D

Hinweise zur Erleichterung der Anschlußverdrahtung!

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co. - D-42850 Remscheid

83 09 22 D

Zu Abb. 7, Seite 15

Anschlußverdrahtung VRC-Set MBBW mit Kessel VK.../4-2 EU (2-stufig) mit Codierstecker und mit Speicher-Wassererwärmer mit Speicherladepumpe.

- Die drei Verbindungsleitungen von der Leiterplatte im Kesselschaltkasten zur Grundsockelplatte des Regelgerätes von den Klemmen 7, 8, 9 abklemmen und isolieren. (Die Ziffern der Klemmen entsprechen der Klemmenbezeichnung für VRC-Set MBW bzw. VRC-Set MBBW.)

Die Farben der Adern sind:
Klemme 7 = orange, 8 = rot, 9 = rosa

Erläuterungen zu diesem Verdrahtungshinweis:

Die Leitungen an den Klemmen 7, 8 u. 9 sind ohne Funktion, wenn der richtige Codierstecker verwendet wird.
Jedoch müssen diese zur Einhaltung der VDE-Vorschriften abgeklemmt und isoliert werden.

Zu Abb. 8, Seite 16

Anschlußverdrahtung VRC-Set MBBW mit 2-stufigem Kessel VK 60/2 EU - 156/2 EU mit 6-poligem Anschlußstecker und Speicher-Wassererwärmer mit Speicherladepumpe.

- Die Anschlußverdrahtung des Codiersteckers vom Zwischensockel abklemmen. (Wird für diese Kessel nicht benötigt).
- Im Grundsockel des Reglers die Brücke zwischen Klemme 7 und 13 entfernen.
- Im Grundsockel die graue Leitung des VRC-Kabelbaumes von Klemme 11 auf Klemme 13 verlegen.
- Im Grundsockel die Brücke zwischen Klemme L und 7 umklemmen auf Klemme L und 11.
- Eine Brücke von Klemme 11 im Grundsockel zur Klemme 15 im Zwischensockel einsetzen.
- Die rote Leitung von Klemme 8 im Grundsockel auf Klemme 14 im Zwischensockel umklemmen.

Zu Abb. 9, Seite 17

Anschlußverdrahtung VRC-Set MBBW mit 2-stufigem Kessel VKG mit 6-poligem Anschlußstecker und Speicher-Wassererwärmer mit Speicherladepumpe.

- Die Anschlußverdrahtung des Codiersteckers vom Zwischensockel abklemmen. (Wird für diese Kessel nicht benötigt).
- Im Grundsockel des Reglers die Brücke zwischen Klemme 7 und 13 entfernen. (Die Ziffern der Klemmen entsprechen der Klemmenbezeichnung für VRC-Set MBW bzw. VRC-Set MBBW.)
- Im Grundsockel die Brücke zwischen Klemme L und 7 umklemmen auf Klemme L und 11.
- Eine Brücke von Klemme 11 im Grundsockel zur Klemme 15 im Zwischensockel einsetzen.
- Die schwarze Leitung von Klemme 7 im Grundsockel auf Klemme 14 im Zwischensockel umklemmen.

0194 V