Montageinformation

Anschlusskonsolen Art.-Nr. 305 978 und Art.-Nr. 302 690 in Verbindung mit auroCOMPACT

1 Gültigkeit

Die mit den Anschlusskonsolen ausgelieferten Montageanleitungen
- Nr. 835169 für die Anschlusskonsole für Installation von oben (Art.-Nr. 305 978) und
- Nr. 834422 für die Anschlusskonsole Aufputz (Art.-Nr. 302 690)

entsprechen möglicherweise nicht den neuesten Versionen.

In den älteren Anleitungsversionen ist nur die Montage der Konsolen in Verbindung mit ecoCOMPACT-Geräten beschrieben. Für diese Geräte sind die älteren Montageanleitungen weiterhin uneingeschränkt gültig.

2 Zusatzinformationen

2.1 Anschlusskonsole für Installation von oben

Mit Ausnahme der Befestigungsmaße treffen alle Inhalte der älteren Montageanleitungsversionen auch bei der Verwendung der Anschlusskonsole mit auroCOMPACT-Geräten zu.




Abb. 2.1 Montage der Anschlusskonsole Art-Nr. 305 978

Wandabstand des Gerätes	Ablauftrichter über Fertigboden Max Maß A	Konsolenhöhe über Fertigboden Maß B
auroCOMPACT 160 mm	720 mm	1922 mm

Tab. 2.1 Befestigungsmaße der Anschlusskonsole Art-Nr. 305 978 in Verbindung mit auroCOMPACT

2.2 Anschlusskonsole Aufputz

Mit Ausnahme der Befestigungsmaße treffen alle Inhalte der älteren Montageanleitungsversionen auch bei der Verwendung der Anschlusskonsole mit auroCOMPACT-Geräten zu.




Abb. 2.2 Montage der Anschlusskonsole Art-Nr. 302 690

Wandabstand des Gerätes	Ablauftrichter über Fertigboden Max Maß A	Konsolenhöhe über Fertigboden Maß B	Schienenhöhe über Fertigboden Maß C
auroCOMPACT 160 mm 250 mm	 720 mm 720 mm	 1200 mm 1260 mm	 1520 mm 1520 mm

Tab. 2.2 Befestigungsmaße der Anschlusskonsole Art-Nr. 302 690 in Verbindung mit auroCOMPACT

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

835536_01 DE 08 2004 Änderungen vorbehalten