Vaillant
Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18 - 0 · Telefax (0 21 91) 18 - 28 10

0195 Mü – Änderungen vorbehalten

Vaillant

MONTAGEANLEITUNG FÜR DISTANZRAHMEN ... TEC ART.-NR. 300 954

Der Distanzrahmen ermöglicht die Montage eines Umlaufwasserheizers ... TEC 20-25 kW auf eine vorhandene Fremdinstallation (Abb. 1).

Hierbei ist es möglich, mit einem zusätzlichen Übergangszubehör (Verrohrung) hinter der Geräterückseite zu verspringen.




Abb. 1

83 19 49 DE/FR




Abb. 2

MONTAGEFOLGE

- Rahmenteile und Aufhängebügel des Distanzrahmens nach Abb. 2 zusammenschrauben.
- Distanzrahmen mit 4 Schrauben an die Rückseite des ... TEC Gerätes befestigen (Abb. 3)
- ... TEC Gerät entsprechend Installationsanleitung des Übergangszubehörs montieren.

Pos.	Benennung	Stück
1	U-Profil	2
2	Traverse	1
3	Sechskantschraube	8
4	Fächerscheibe	8
5	Sechskantmutter	8
6	Distanzscheibe	4




Abb. 3