

climaVAIR multi

VAM1-040A2NO


VAM1-050A2NO

VAM1-070A3NO

VAM1-080A4NO

VAM1-120A5NO

- cs** Návod k instalaci a údržbě
- da** Installations- og vedligeholdelsesvejledning
- de** Installations- und Wartungsanleitung
- es** Instrucciones de instalación y mantenimiento
- fr** Notice d'installation et de maintenance
- hu** Szerelési és karbantartási útmutató
- it** Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
- nl** Installatie- en onderhoudshandleiding
- pl** Instrukcja instalacji i konserwacji
- pt** Manual de instalação e manutenção
- en** Country specifics
- en** Possible combinations



cs	Návod k instalaci a údržbě.....	3
da	Installations- og vedligeholdelsesvejledning.....	23
de	Installations- und Wartungsanleitung	43
es	Instrucciones de instalación y mantenimiento	64
fr	Notice d'installation et de maintenance	85
hu	Szerelési és karbantartási útmutató.....	106
it	Istruzioni per l'installazione e la manutenzione.....	126
nl	Installatie- en onderhoudshandleiding.....	147
pl	Instrukcja instalacji i konserwacji	167
pt	Manual de instalação e manutenção	188
en	Country specifics	210
en	Possible combinations	212

Návod k instalaci a údržbě

Obsah

1	Bezpečnost	4
1.1	Výstražná upozornění související s manipulací.....	4
1.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	4
1.3	Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy).....	6
2	Pokyny k dokumentaci	7
2.1	Dodržování platné dokumentace	7
2.2	Uložení dokumentace	7
2.3	Platnost návodu	7
3	Popis výrobku	7
3.1	Montáž výrobku	7
3.2	Schémata chladicího systému	7
3.3	Typový štítek.....	7
3.4	Označení CE	8
3.5	Informace k chladicímu médiu	8
3.6	Přípustné teplotní rozsahy pro provoz	9
4	Montáž	9
4.1	Kontrola rozsahu dodávky	9
4.2	Rozměry	9
4.3	Minimální vzdálenosti	10
4.4	Zvolení místa montáže pro venkovní jednotku	10
5	Instalace	10
5.1	Hydraulická instalace.....	10
5.2	Elektrická instalace	10
6	Uvedení do provozu	11
6.1	Kontrola těsnosti	11
6.2	Vytvoření podtlaku v systému.....	12
6.3	Doplnění přídavného chladicího média	12
6.4	Uvedení systému do provozu	12
7	Předání provozovateli	13
8	Odstranění poruch	13
8.1	Nákup náhradních dílů	13
9	Inspekce a údržba.....	13
9.1	Dodržování intervalů inspekci a údržby.....	13
9.2	Údržba výrobku.....	13
10	Definitivní odstavení z provozu	13
11	Likvidace obalu	13
12	Servis	13
Příloha	14	
A	Rozpoznání a odstranění závady	14
B	Chybové kódy	15
C	Schémata elektrického zapojení pro spojení mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami.....	16
C.1	Venkovní jednotka a dvě vnitřní jednotky	16
C.2	Venkovní jednotka a tři vnitřní jednotky	16
C.3	Venkovní jednotka a čtyři vnitřní jednotky	17
C.4	Venkovní jednotka a pět vnitřních jednotek.....	17
D	Schémata elektrického zapojení	18
E	Technické údaje	22



1 Bezpečnost

1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova



Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.2.1 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci

Následující práce smějí provádět pouze instalatéři, kteří mají dostatečnou kvalifikaci:

- Montáž
- Demontáž
- Instalace
- Uvedení do provozu
- Inspekce a údržba
- Oprava
- Odstavení z provozu
- Postupujte podle aktuálního stavu techniky.

1.2.2 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci pro chladicí médium R32

Každá činnost, která vyžaduje otevření zařízení, chladicího okruhu a zaplombovaných součástí, smí být prováděna pouze odborníky, kteří mají znalosti specifických vlastností a rizik chladicího média R32.

Pro práce na chladicím okruhu jsou navíc nezbytné specifické odborné znalosti chladicí techniky odpovídající místním předpisům. Patří sem rovněž specifické odborné znalosti

zacházení s hořlavými chladivými, příslušnými nástroji a potřebným ochranným vybavením.

- Dodržujte specifické místní zákony a předpisy.

1.2.3 Ohrožení života požárem nebo výbuchem při nesprávném skladování

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R32. Při netěsnosti hrozí ve spojení se zápalným zdrojem nebezpečí požáru a výbuchu.

- Skladujte zařízení pouze v prostorech bez trvalých zapalovacích zdrojů. Těmito zapalovacími zdroji jsou např. otevřené plameny, zapnutý plynový spotřebič nebo elektrické topení.

1.2.4 Nebezpečí ohrožení života ohněm nebo výbuchem v případě netěsnosti chladicího okruhu

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R32. V případě netěsnosti může unikající chladicí médium smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu. Při požáru mohou vznikat toxické nebo leptavé látky jako karbonylfluorid, oxid uhelnatý či fluorovodík.

- Pracujete-li na otevřeném výrobku, před zahájením prací a během nich se přesvědčte o těsnosti přístrojem na zjišťování úniku plynu.
- Příklad na zjišťování úniku plynu nesmí mít zapalovací zdroj. Příklad na zjišťování úniku plynu musí být zkalibrován na chladicí médium R32 a nastavený na $\leq 25\%$ dolní výbušné hranice.
- Při podezření na netěsnost uhasťte všechny otevřené plameny v okolí.
- V případě netěsnosti, která vyžaduje pájení, odstraňte ze systému všechno chladivo, nebo ho izolujte (uzavíracími ventily) v oblasti systému, která je vzdálená od netěsnosti.
- Výrobek udržujte mimo dosah zápalných zdrojů. Zapalovacími zdroji jsou např. otevřené plameny, horké plochy s teplotou nad $550\text{ }^{\circ}\text{C}$, elektrická zařízení nebo nářadí obsahující zapalovací zdroje či statické výboje.



1.2.5 Ohrožení života dusivým ovzduším při netěsnosti chladicího okruhu

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R32. V případě netěsnosti může unikající chladicí médium vytvořit dusivé ovzduší. Hrozí nebezpečí udušení.

- ▶ Uvědomte si, že unikající chladivo má vyšší hustotu než vzduch a může se hromadit v blízkosti podlahy.
- ▶ Zajistěte, aby bylo chladivo bez zápachu.
- ▶ Zajistěte, aby se chladivo nehromadilo v dutinách.
- ▶ Zajistěte, aby se chladivo nedostalo otvory do vnitřních prostor budovy.
- ▶ Zajistěte, aby chladivo neuniklo nekontrolovaně do kanalizačního systému.

1.2.6 Ohrožení života v důsledku požáru nebo výbuchu při odstranění chladiva

Výrobek obsahuje hořlavé chladicí médium R32. Chladicí médium může smísením se vzduchem vytvořit hořlavou směs. Hrozí nebezpečí vzplanutí a výbuchu. Při požáru mohou vznikat toxické nebo leptavé látky jako karbonylfluorid, oxid uhelnatý či fluorovodík.

- ▶ Práce proveďte pouze tehdy, máte-li odborné znalosti o manipulaci s chladicím médiem R32.
- ▶ Noste osobní ochrannou výstroj a vozte s sebou hasicí přístroj.
- ▶ Používejte jen zařízení a nástroje schválené pro chladicí médium R32, které jsou v bezvadném stavu.
- ▶ Zajistěte, aby se nedostal vzduch do chladicího okruhu, do nástrojů nebo zařízení, jimiž chladicí médium prochází, nebo do láhve s chladicím médiem.
- ▶ Chladivo nesmí být čerpáno do venkovní jednotky pomocí kompresoru, resp. neprovádějte postup pump-down.

1.2.7 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Při dotyku součástí pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Než začnete pracovat na výrobku:

- ▶ Odpojte výrobek od napětí a všech napájení (elektrické odpojovací zařízení přepětíové kategorie III pro úplné odpojení, např. pojistka nebo elektrický jistič).

- ▶ Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- ▶ Vyčkejte nejméně 30 minut, dokud se nevybijí kondenzátory.
- ▶ Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

1.2.8 Nebezpečí ohrožení života v důsledku chybějících bezpečnostních zařízení

Schémata obsažená v tomto dokumentu nezobrazují všechna bezpečnostní zařízení nezbytná pro odbornou instalaci.

- ▶ Instalujte nezbytná bezpečnostní zařízení.
- ▶ Dodržujte příslušné předpisy, normy a směrnice.

1.2.9 Nebezpečí popálení a opaření horkými součástmi

- ▶ Na součástech pracujte, až vychladnou.

1.2.10 Riziko poškození životního prostředí unikajícím chladivem

Výrobek obsahuje chladivo R32. Toto chladivo nesmí uniknout do atmosféry. R32 je fluorovaný skleníkový plyn s GWP 675 (GWP = Global Warming Potential) evidovaný podle Kjótského protokolu. Dostane-li se do atmosféry, působí 675krát silněji než přirozený skleníkový plyn CO₂.

Chladivo obsažené ve výrobku musí být před likvidací výrobku zcela odsáto do vhodné nádoby, aby mohlo být následně recyklováno nebo zlikvidováno podle předpisů.

- ▶ Zajistěte, aby instalaci, údržbu nebo jiné zásahy na chladicím okruhu prováděl pouze úředně schválený odborný instalátor s příslušným ochranným vybavením.
- ▶ Chladivo obsažené ve výrobku nechte recyklovat nebo zlikvidovat schváleným odborným instalátérem podle předpisů.

1.2.11 Nebezpečí zranění v důsledku vysoké hmotnosti výrobku

- ▶ Výrobek přepravujte minimálně ve dvou osobách.

1.2.12 Riziko věcných škod v důsledku použití nevhodného nářadí

- ▶ Používejte speciální nářadí.



1.2.13 Nebezpečí poranění při rozmontování krytu výrobku.

Při rozmontování krytu výrobku hrozí vysoké riziko pořezání o ostré okraje rámu.

- Noste ochranné rukavice, abyste se neporezali.

1.2.14 Nebezpečí popálenin nebo omrzlin způsobených chladicím médiem

Při manipulaci s chladicím médiem hrozí vždy nebezpečí popálenin a omrzlin.

- Před pracemi s ním si vždy vezměte rukavice.

1.3 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

- Dodržujte vnitrostátní předpisy, normy, směrnice, nařízení a zákony.



2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dodržování platné dokumentace

- Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.

2.2 Uložení dokumentace

- Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte provozovateli zařízení.

2.3 Platnost návodu


Tento návod platí výhradně pro tyto výrobky:

Výrobek – číslo zboží

Venkovní jednotka VAM1-040A2NO	8000010723
Venkovní jednotka VAM1-050A2NO	8000010717
Venkovní jednotka VAM1-070A3NO	8000010724
Venkovní jednotka VAM1-080A4NO	8000010719
Venkovní jednotka VAM1-120A5NO	8000010712


3 Popis výrobku

3.1 Montáž výrobku



1 Venkovní jednotka 2 Odfukovací potrubí pro kondenzát

3.2 Schémata chladicího systému



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Vnitřní jednotka | 14 Výměník tepla D |
| 2 Venkovní jednotka | 15 Výměník tepla E |
| 3 Filtr | A1, Elektronický expanzní ventil |
| 4 Ventilátor | B1, C1, D1, E1 |
| 5 Výměník tepla | A2, Teplotní senzor vedení horkého plynu |
| 6 Čtyřcestný ventil | B2, C2, D2, E2 |
| 7 Zvuková izolace potrubí | A3, Teplotní senzor vedení kapaliny |
| 8 Snímač výstupní teploty | B3, C3, D3, E3 |
| 9 Kompresor | |
| 10 Odlučovač plynu a kapaliny | |
| 11 Výměník tepla A | |
| 12 Výměník tepla B | |
| 13 Výměník tepla C | |

3.3 Typový štítek

Typový štítek je z výroby umístěn na pravé straně výrobku.

Údaj na typovém štítku	Význam
Cooling / Heating	Chladicí/topný provoz
Rated Capacity	Dimenzovaný výkon
Power Input	Elektrický příkon
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Zkušební podmínky pro zjišťování výkonových údajů podle EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Chladicí/topný výkon (průměr) za zkušebních podmínek pro výpočet SEER / SCOP
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio Seasonal Coefficient of Performance / (průměr)

Údaj na typovém štítku	Význam
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Max. příkon / max. spotřeba proudu / třída ochrany
220–240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Elektrické připojení: napětí / frekvence / fáze
Refrigerant	Chladicí médium
GWP	Potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Přípustný provozní tlak / vysokotlaká strana / nízkotlaká strana
Net Weight	Hmotnost bez náplně
	Výrobek obsahuje nehořlavou kapalinu (bezpečnostní třída A2L).
	Přečtěte si návod!
	Čárový kód se sériovým číslem 3. až 6. číslice = datum výroby (rok/týden) 7. až 16. číslice = číslo výrobku

3.4 Označení CE



Označením CE se dokládá, že výrobky podle prohlášení o shodě splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí u výrobce.

3.5 Informace k chladicímu médiu

3.5.1 Informace k ochraně životního prostředí



Pokyn

Tato jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny.

Údržbu a likvidaci smí provádět pouze odpovídajícím způsobem kvalifikovaný instalátor.

Chladicí médium R32, GWP = 675.

Doplnění přídavného chladicího média

Podle nařízení (EU) č. 517/2014 v souvislosti s určitými fluorovanými skleníkovými plyny je při doplňování přídavného chladicího média předepsáno následující:

- Vyplňte nálepku přiloženou k jednotce a uveďte plnicí množství chladicího média z výroby (viz typový štítek), přídavné plnicí množství chladicího média a celkové plnicí množství.
- Tuto nálepku umístěte vedle typového štítku jednotky.

3.5.2 Maximální množství chladicího média

V závislosti na ploše v prostoru, ve kterém má být klimatizace s chladicím médiem R32 nainstalována, nesmí být množství chladicího média větší než maximální množství, které je uvedené v následující tabulce. Tímto způsobem je zabráněno případným problémům s bezpečností na základě příliš vysoké koncentrace chladicího média v prostoru při výskytu netěsnosti.

Zkontrolujte následující tabulku pro výpočet maximálního množství chladicího média (v kg) na základě vlastností instalace:

Výška plnicího otvoru [m]	Plocha [m ²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- Nemíchejte chladicí média nebo látky, které nepatří k specifikovaným chladicím médiím (R32).
- Pokud by došlo k úniku chladicího média, musí být okamžitě zajištěno větrání prostoru. Chladicí médium R32 může produkovat toxické plyny v okolním prostředí, když se dostane do kontaktu s otevřeným ohněm.
- Veškerá zařízení potřebná pro instalaci a údržbu (vakuové čerpadlo, manometr, pružná plnicí hadice, detektor úniku plynu atd.) musí být certifikovaná pro použití s chladicím médiem R32.
- Nepoužívejte tytéž pomůcky (vakuové čerpadlo, manometr, plnicí hadici, detektor úniku plynu atd.) pro jiné typy chladicího média. Při použití různých chladicích médií může dojít k poškození pomůcky nebo klimatizace.
- Dodržujte pokyny pro instalaci a údržbu uvedené v tomto návodu k obsluze a používejte pomůcky potřebné pro chladicí médium R32.
- Dodržujte platné zákonné předpisy pro používání chladicího média R32.

3.5.3 Vypiňte štítek ke stavu chladicího média

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP:675

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$

6 5

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Naplnění chladicího média jednotky z výroby: Viz typový štítek jednotky. | 4 | Emise skleníkových plynů celkového množství chladicího média vytištěné v tunách ekvivalentu CO ₂ (zaokrouhleno na dvě desetinná místa). |
| 2 | Přídavné plnicí množství chladicího média (naplněné na místě). | 5 | Venkovní jednotka. |
| 3 | Celkové množství chladicího média. | 6 | Láhev s chladicím médiem a klíč pro plnění. |

3.6 Přípustné teplotní rozsahy pro provoz

Chladicí výkon / topný výkon vnitřní jednotky se liší podle teploty v místnosti u venkovní jednotky.

	Chlazení	Topení
Venkovní jednotka	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montáž

4.1 Kontrola rozsahu dodávky

- Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky.

Platnost: VAM1-040A2NO NEBO VAM1-050A2NO

Číslo	Popis
1	Venkovní jednotka
1	Koleno pro vyprázdnění
1	Sáček na dokumentaci
1	Sáček s prvky


Platnost: VAM1-070A3NO NEBO VAM1-080A4NO NEBO VAM1-120A5NO

Číslo	Popis
1	Venkovní jednotka
1	Koleno pro vyprázdnění
3 - 4	Odtokový kryt (specifický podle konstrukce)
1	Sáček na dokumentaci
1	Sáček s prvky
2 - 8	Adaptér (specifický podle konstrukce)

4.2 Rozměry

Všechny rozměry ve výkresech jsou uvedené v milimetrech (mm).

4.2.1 Rozměry venkovní jednotky




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Rozměry ventilů

Skupina ventilů (zespoda nahoru)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Skupina 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Skupina 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Skupina 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Skupina 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Skupina 5	J			462,6
	X			40

4.3 Minimální vzdálenosti



- Výrobek správně nainstalujte a umístěte a dodržujte přitom minimální vzdálenosti uvedené v plánu.



Pokyn

Naplánujte dostatek prostoru, aby byly uzavírací ventily z boku na jednotce dobře přístupné. Doporučujeme minimální vzdálenost 500 mm.

4.4 Zvolení místa montáže pro venkovní jednotku



Pozor!

Materiální škody

Nebezpečí provozních poruch nebo nesprávných funkcí.

- Při montáži dodržujte minimální vzdálenosti.

1. Venkovní jednotka musí být namontovaná v minimální vzdálenosti 30 mm od země, aby bylo možné vést dole drenážní přípojku.
2. Pokud bude jednotka namontovaná na zemi na stojato, zajistěte, aby měla země potřebnou nosnost.
3. Pokud bude jednotka namontovaná na fasádě, zajistěte, aby měly zeď a držáky potřebnou nosnost.

5 Instalace

5.1 Hydraulická instalace

5.1.1 Připojení chladicích trubek



Pokyn

Instalace je jednodušší, když se nejprve připojí plynová trubka. Plynová trubka je silnější trubka.

- Namontujte venkovní jednotku na určené místo.
- Odstraňte ochranné zátky z přípojek chladicího média u venkovní jednotky.
- Opatrně ohněte nainstalovanou trubku směrem k venkovní jednotce.
- Uřízněte potrubí tak, aby zůstal dostatečně dlouhý kus pro spojení s přípojkami venkovní jednotky.
- Nasadte přípojky a proveďte lemování nainstalované chladicí trubky.
- Spojte chladicí trubky s příslušnými přípojkami u venkovní jednotky.
- Řádně zaizolujte jednotlivé chladicí trubky. Přitom zakryjte případná dělicí místa izolací s izolační páskou nebo zaizolujte nechráněnou chladicí trubku odpovídajícím materiálem, který se používá v chladicích systémech.

5.1.2 Připojení chladicích trubek k vnitřní jednotce

- Připojte chladicí trubky k vnitřní jednotce (→ návod k instalaci vnitřní jednotky).

5.2 Elektrická instalace



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Při dotyku součástí pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Vytáhněte síťovou zástrčku. Nebo odpojte výrobek od napětí (odpojovací zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm, např. pojistka nebo výkonový spínač).
- Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- Vyčkejte nejméně 30 minut, dokud se nevybijí kondenzátory.
- Zkontrolujte nepřítomnost napětí.
- Propojte fázi a kostru.
- Zkratujte fázový a nulový vodič.
- Zakryjte sousedící díly pod napětím.


- Elektroinstalaci smí provádět pouze specializovaný elektrikář.

5.2.1 Přerušení přívodu proudu

- Před zapojováním elektrických přípojek přerušte přívod proudu.

5.2.2 Zapojení

1. Použijte odlehčení v tahu.
2. Připojovací kabel podle potřeby zkrat'te.



3. Aby nedocházelo ke zkratům při neúmyslném uvolnění žily kabelu, odstraňte maximálně 30 mm vnějšího pláště pružných kabelů.
4. Zajistěte, aby při odstraňování vnějšího obalu nebyla poškozena izolace vnitřních pramenů.
5. Odstraňte pouze tolik izolace vnitřních žil, jak je nutné pro spolehlivé a stabilní připojení.
6. Aby nedošlo ke zkratu uvolněním vodičů, nasad'te po odizolování na konce vodičů připojovací objímky.
7. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče mechanicky pevně uchyceny ve svorkách konektoru. V případě potřeby je znovu upevněte.

5.2.3 Elektrické připojení venkovní jednotky

1. Odstraňte ochranný kryt elektrických přípojek venkovní jednotky.
2. Povol'te šrouby svorkovnice, zaved'te konce žil napájecího vedení do svorkovnice a utáhněte šrouby.



Pozor!

Materiální škody

Nebezpečí nesprávných funkcí a poruch způsobených zkratem.

- ▶ Nepoužívané dráty kabelu zaizolujte izolační páskou.
- ▶ Zajistěte, aby se dráty nemohly dostat do kontaktu s díly pod napětím.

3. Zajistěte správné upevnění a spojení kabelů.
4. Namontujte ochranný kryt kabeláže.


6 Uvedení do provozu

6.1 Kontrola těsnosti



Pokyn

Zajistěte, abyste měli již před zahájením prací ochranné rukavice pro manipulaci s chladicím médiem.



1. Uvolněte ucpávku (1) uzavíracího ventilu a připojte manometr (4) k uzavíracímu ventilu (3) trubky k nasávání vzduchu (2).
2. Připojte nádobu s dusíkem (6) s redukčním ventilem k manometru (4).
3. Otevřete ventil (5) nádoby s dusíkem (6), nastavte redukční ventil a otevřete uzavírací ventily manometru.
4. Zkontrolujte těsnost všech přípojek a hadicových spojení (7).
5. Zavřete všechny ventily manometru a nádobu s dusíkem.
6. Odstraňte nádobu s dusíkem.
7. Snižte systémový tlak pomalým otevřením uzavíracích kohoutů manometru.
8. Pokud se nevyskytují žádná netěsná místa, pokračujte krokem Vyprázdnění systému (→ Kapitola 6.2).



Pokyn

Podle předpisu 517/2014/EC se musí pravidelně provádět kontrola těsnosti celého chladicího okruhu. Proved'te všechna potřebná opatření pro správné provedení těchto kontrol a výsledky řádně zdokumentujte v servisní knížce systému. Pro kontrolu těsnosti platí následující intervaly:


Systémy s méně než 7,41 kg chladicího média => zde není nutná žádná pravidelná kontrola.

Systémy se 7,41 kg chladicího média nebo více => minimálně jednou ročně.


Systémy se 74,07 kg chladicího média nebo více => minimálně každých šest měsíců.

Systémy se 740,74 kg chladicího média nebo více => minimálně každé tři měsíce.

6.2 Vytvoření podtlaku v systému



1. Připojte manometr (2) k uzavíracímu ventilu (1) trubky k nasávání vzduchu.
2. Připojte vakuové čerpadlo (3) k servisní přípojce manometru.
3. Zajistěte, aby byly ventily manometru zavřené.
4. Uved'te vakuové čerpadlo do provozu a otevřete ventil "Low" (nízkotlaký ventil) manometru.
5. Zajistěte, aby byl ventil "High" (vysokotlaký ventil) zavřený.
6. Nechte vakuové čerpadlo běžet minimálně 30 minut (v závislosti na velikosti systému), aby bylo možno provést vyprázdnění.
7. Zkontrolujte ručičku nízkotlakého manometru: měla by ukazovat -0,1 MPa (-76 cmHg).



8. Zavřete ventil "Low" manometru a podtlakový ventil.
9. Po cca 10–15 minutách zkontrolujte ručičku nízkotlakého manometru: Tlak by neměl stoupnout. Pokud tlak stoupne, vyskytují se v systému netěsnosti. V tom případě zopakujte proces popsáný v části Kontrola těsnosti (→ Kapitola 6.1).




Pokyn

Nepřecházejte k dalšímu pracovnímu kroku, dokud nebude v systému vytvořen správný podtlak.


6.3 Doplnění přídavného chladicího média

1. Zjistěte jednoduchou délku vedení chladicího média.
2. Vypočítejte potřebné množství přídavného chladicího média (návod k instalaci vnitřní jednotky).



3. Uvolněte ucpávku (1) uzavíracího ventilu a připojte manometr (4) k uzavíracímu ventilu (3) trubky k nasávání vzduchu (2).
4. Uzavírací ventil nechte zavřený.
5. Připojte láhev s chladicím médiem (R32) (6) k manometru na vysokotlaké straně.
6. Otevřete uzavírací ventil (5) láhve s chladicím médiem.
7. Otevřete uzavírací kohouty manometru.
◁ Připojené hadice se naplní chladicím médiem.
8. Postavte láhev s chladicím médiem na váhu (7).
9. Otevřete uzavírací ventil.
10. Doplněte přídavné chladicí médium.
– 20 g chladicího média na další metr vedení chladicího média
11. Zavřete uzavírací ventily láhve s chladicím médiem a manometru.

6.4 Uvedení systému do provozu



1. Uvolněte ucpávky (1) a (5) a otevřete uzavírací ventily (2) a (3). Za tím účelem otočte šestihřínný klíč (4) o 90° proti směru hodinových ručiček a za 6 sekund

provedte zavření: Systém se tak naplní chladicím médiem.

2. Znovu zkontrolujte těsnost systému.
 - Pokud se nevyskytují žádné netěsnosti, pokračujte s pracemi.
3. Odstraňte manometr s přípojevacími hadicemi uzavíracích ventilů.
4. Otevřete uzavírací ventily **(2)** a **(3)**. Za tím účelem otáčejte klíčem na vnitřní šestihran **(4)** proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte lehký doraz.
5. Znovu nasaďte na bezpečnostní ventily ucpávky.
6. Uvedte systém do provozu a nechte systém několik okamžiků běžet, zkontrolujte, zda správně funguje ve všech druzích provozu.

7 Předání provozovateli

- ▶ Ukažte provozovateli po ukončení instalace umístění a funkce bezpečnostních zařízení.
- ▶ Informujte provozovatele zejména o bezpečnostních pokynech, které musí dodržovat.
- ▶ Informujte provozovatele o nutnosti provádět údržbu výrobku v určených intervalech.
- ▶ Pokud máte v provozu více než jednu vnitřní jednotku, naprogramujte stejný druh provozu (topení nebo chlazení). Jinak dojde ke konfliktu druhů provozu a na vnitřních jednotkách se zobrazí hlášení o poruše.

8 Odstranění poruch

8.1 Nákup náhradních dílů

Originální díly výrobku byly certifikovány výrobcem v souladu s ověřením shody. Používáte-li při údržbě nebo opravě jiné, necertifikované, resp. neschválené díly, může dojít k tomu, že výrobek již neodpovídá platným normám, a tím dojde k zániku souladu výrobku.

Důrazně doporučujeme, abyste používali originální náhradní díly výrobce, protože je tím zaručen bezporuchový a bezpečný provoz výrobku. Informace o dostupných originálních náhradních dílech získáte na kontaktní adrese, která je uvedena na zadní straně příslušného návodu.

- ▶ Potřebujete-li při údržbě nebo opravě náhradní díly, použijte výhradně ty, které jsou pro výrobek schváleny.

9 Inspekce a údržba

9.1 Dodržování intervalů inspekce a údržby

- ▶ Dodržujte stanovené intervaly revizí a údržby. Podle výsledků revize může být nutné provést údržbu dříve.

9.2 Údržba výrobku

Jednou měsíčně

- ▶ Zkontrolujte vzduchový filtr vnitřní jednotky, zda je čistý (→ návod k instalaci vnitřní jednotky).
 - Vzduchové filtry jsou vyrobené z vláken a lze je čistit vodou.

Pololetně

- ▶ Demontujte kryt.
- ▶ Zkontrolujte výměník tepla, zda je čistý.
- ▶ Odstraňte všechna cizí tělesa z povrchu lamel výměníku tepla, která mohou bránit cirkulaci vzduchu.
- ▶ Odstraňte prach paprskem stlačeného vzduchu.
- ▶ Opatrně ho omyjte a vykartáčujte vodou a poté osušte paprskem stlačeného vzduchu.
- ▶ Zkontrolujte, zda nic nebrání odtoku kondenzátu, protože by to mohlo zhoršovat řádný odtok vody.

10 Definitivní odstavení z provozu

1. Vypustte chladicím médium.
2. Demontujte výrobek.
3. Předejte výrobek včetně součástí k recyklaci nebo jej uložte.

11 Likvidace obalu

- ▶ Obal odborně zlikvidujte.
- ▶ Dodržujte všechny příslušné předpisy.

12 Servis

Kontaktní údaje na naši zákaznickou službu najdete v příloze Country specifics nebo na naší webové stránce.

A Rozpoznání a odstranění závady

Závady	Možné příčiny	Řešení
Po zapnutí jednotky se displej nerozsvítí a při aktivaci funkcí není vydáván akustický signál.	Není připojený síťový zdroj nebo není v pořádku připojení k napájení.	Zkontrolujte, zda napájení nemá poruchu. Pokud ano, počkejte, dokud nebude napájení obnoveno. Pokud ne, zkontrolujte elektrický napájecí okruh a zajistěte, aby by konektor správně zapojený.
Okamžitě po zapnutí jednotky zareaguje proudový chránič bytu. Po zapnutí jednotky dojde k výpadku proudu.	Není správně zapojená kabeláž nebo je ve špatném stavu, vlhkost v elektrické soustavě. Zvolený proudový chránič není správný.	Zajistěte, aby byla jednotka řádně uzemněná. Zajistěte řádné připojení kabeláže. Zkontrolujte kabeláž vnitřní jednotky. Zkontrolujte, zda není poškozená izolace napájecího kabelu, a v případě potřeby ji vyměňte. Zvolte vhodný proudový chránič.
Po zapnutí jednotky sice bliká ukazatel přenosu signálu při aktivaci funkcí, ale nic se nestane.	Nesprávná funkce dálkového ovládání.	Vyměňte baterie dálkového ovládání. Opravte nebo vyměňte dálkové ovládání.
Na displeji jedné nebo více vnitřních jednotek se zobrazí chybový kód E7.	Rozdílně naprogramované druhy provozu u vnitřních jednotek.	Nastavte u všech vnitřních jednotek pomocí dálkového ovládání stejný druh provozu.
NEDOSTATEČNÝ CHLADICÍ NEBO TOPNÝ ÚČINEK		
Nedostatečný chladicí nebo topný účinek.	Připojení chladicích trubek nebo elektrické přípojky nejsou správné.	Vytvořte správné spojení.
Zkontrolujte teplotu nastavenou na dálkovém ovládání.	Nastavená teplota není správná.	Upravte nastavenou teplotu.
Výkon ventilátoru je velmi nízký.	Otáčky motoru ventilátoru vnitřní jednotky jsou příliš nízké.	Nastavte otáčky ventilátoru na vysoký nebo střední stupeň.
Rušivé zvuky. Nedostatečný chladicí nebo topný účinek. Nedostatečné větrání.	Filtr vnitřní jednotky je znečištěný nebo ucpaný.	Zkontrolujte, zda filtr není znečištěný, a v případě potřeby ho vyčistěte.
Jednotka vypouští při topném provozu studený vzduch.	Nesprávná funkce čtyřcestného přepínacího ventilu.	Kontaktujte servis.
Vodorovnou lamelu nelze nastavit.	Nesprávná funkce vodorovné lamely.	Kontaktujte servis.
Motor ventilátoru vnitřní jednotky nefunguje.	Nesprávná funkce motoru ventilátoru vnitřní jednotky.	Kontaktujte servis.
Motor ventilátoru venkovní jednotky nefunguje.	Nesprávná funkce motoru ventilátoru venkovní jednotky.	Kontaktujte servis.
Kompresor nefunguje.	Nesprávná funkce kompresoru. Kompresor byl vypnut termostatem.	Kontaktujte servis.
Z KLIMATIZACE UNIKÁ VODA.		
Voda unikající z vnitřní jednotky. Prosakující voda v odtokovém potrubí.	Odtokové potrubí je ucpané. Odtokové potrubí nemá dostatečný spád Odtokové potrubí je vadné.	Odstraňte cizí tělesa z odtokového potrubí. Vyměňte odtokové potrubí.
Unikající voda u přípojek potrubí vnitřní jednotky.	Izolace potrubí není správně nainstalovaná.	Zaizolujte znovu potrubí a řádně izolaci upevněte.
ZVLÁŠTNÍ ZVUKY A VIBRACE JEDNOTKY		
Je slyšet tekoucí vodu.	Při zapnutí a vypnutí jednotky je kvůli toku chladicího média slyšet zvláštní zvuky.	Tento jev je normální. Zvláštní zvuky za několik minut už nejsou slyšet.
Z vnitřní jednotky vycházejí zvláštní zvuky.	Cizí tělesa ve vnitřní jednotce nebo v konstrukčních skupinách, které jsou s ní spojené.	Odstraňte cizí tělesa. Umístěte všechny díly vnitřní jednotky správně, utáhněte šrouby a zaizolujte oblasti mezi připojenými komponentami.
Z venkovní jednotky vycházejí zvláštní zvuky.	Cizí tělesa ve venkovní jednotce nebo v konstrukčních skupinách, které jsou s ní spojené.	Odstraňte cizí tělesa. Umístěte všechny díly venkovní jednotky správně, utáhněte šrouby a zaizolujte oblasti mezi připojenými komponentami.


B Chybové kódy

Označení nesprávné funkce	Typ nesprávné funkce	Displej
		Kód
Nesprávná funkce zásuvného můstku	Nesprávná funkce hardwaru	C5
Teplotní senzor kapalinového ventilu je otevřený/zkratovaný	Nesprávná funkce hardwaru	b5
Teplotní senzor ventilu horkého plynu je otevřený/zkratovaný	Nesprávná funkce hardwaru	b7
Teplotní senzor jednotky je otevřený/zkratovaný	Nesprávná funkce hardwaru	P7
Senzor venkovní teploty je otevřený/zkratovaný	Nesprávná funkce hardwaru	F3
Teplotní senzor prostřední trubky venkovního kondenzátoru je otevřený/zkratovaný	Nesprávná funkce hardwaru	F4
Senzor výstupní teploty (venkovní jednotka) je otevřený/zkratovaný	Nesprávná funkce hardwaru	F5
Nesprávná funkce komunikace	Nesprávná funkce hardwaru	E6
Nesprávná funkce elektrického obvodu identifikace fázového proudu	Nesprávná funkce hardwaru	U1
Ochrana jednotky před vysokou teplotou	Zobrazení chybového proudu na dálkovém ovládání během 200 sekund; zobrazení přímo na displeji po 200 sekundách	P8
Ochrana před nedostatkem chladicího média nebo ochrana před zablokováním systému (není k dispozici u venkovních jednotek pro obytné budovy)		P0
Ochrana systému před příliš vysokým tlakem	Nesprávná funkce hardwaru	E1
Ochrana systému před příliš nízkým tlakem (rezervováno)	Nesprávná funkce hardwaru	E3
Ochrana před přetížením kompresoru	Zobrazení chybového proudu na dálkovém ovládání během 200 sekund; zobrazení přímo na displeji po 200 sekundách	H3
Vnitřní a venkovní jednotka se k sobě nehodí	Nesprávná funkce hardwaru	LP
Nesprávné připojení komunikačního kabelu nebo nesprávná funkce elektronického expanzního ventilu	Nesprávná funkce hardwaru	dn
Nesprávná funkce ventilátoru 1 (venkovní jednotka)	Nesprávná funkce hardwaru	L3
Stav identifikace nesprávného připojení komunikačního kabelu nebo nesprávná funkce elektronického expanzního ventilu	Provozní stav	dd
Konflikt druhu provozu	Provozní stav	E7
Režim recyklace chladicího média	Provozní stav	Fo
Rozmrazování nebo zpětný tok oleje v topném provozu	Provozní stav	H1
Počáteční chyba kompresoru	Zobrazení chybového proudu na dálkovém ovládání během 200 sekund; zobrazení přímo na displeji po 200 sekundách	Lc
Ochrana proti vysokým výstupním teplotám kompresoru		E4
Ochrana proti přetížení		E8
Elektrická ochrana proti přetížení celé jednotky		E5
Čtyřcestný přepínací ventil nereaguje normálně		U7

C Schémata elektrického zapojení pro spojení mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami


C.1 Venkovní jednotka a dvě vnitřní jednotky

Platnost: VAM1-040A2NO A VAM1-050A2NO




C.2 Venkovní jednotka a tři vnitřní jednotky

Platnost: VAM1-070A3NO




C.3 Venkovní jednotka a čtyři vnitřní jednotky

Platnost: VAM1-080A4NO



C.4 Venkovní jednotka a pět vnitřních jednotek

Platnost: VAM1-120A5NO




D Schémata elektrického zapojení

Zkratky na deskách s plošnými spoji


Zkratka	Význam	Zkratka	Význam	Zkratka	Význam
WH	bílá	VT	fialová	BK	černá
YE	žlutá	GN	zelená	OG	oranžová
RD	červená	BN	hnědá		
YEGN	žlutá/zelená	BU	modrá		

Následující schémata elektrického zapojení mohou být změněna bez předchozího oznámení. Řiďte se podle schématu elektrického zapojení dodaného s venkovní jednotkou.


Platnost: VAM1-040A2NO A VAM1-050A2NO




1	Deska s plošnými spoji venkovní jednotky	11	Vnitřní jednotka B
2	Teplotní senzor vedení kapaliny B	12	Kruhový magnet
3	Teplotní senzor vedení horkého plynu B	13	Svorka komunikačního kabelu mezi vnitřní a venkovní jednotkou
4	Teplotní senzor vedení kapaliny A	14	Teplotní senzor venkovní trubky
5	Teplotní senzor vedení horkého plynu A	15	Senzor venkovní teploty
6	Ochrana proti přetížení kompresoru	16	Teplotní senzor vybíjecích plynů (senzor vybíjení)
7	Kompresor	17	Motor ventilátoru
8	Kruhový magnet	18	Čtyřcestný ventil
9	Napájení	19	Elektronický expanzní ventil A
10	Vnitřní jednotka A	20	Elektronický expanzní ventil B



1	Deska s plošnými spoji venkovní jednotky	14	Teplotní senzor plynového ventilu B
2	Teplotní senzor vybíjecích plynů (senzor vybíjení)	15	Teplotní senzor kapalinového ventilu A
3	Senzor venkovní teploty	16	Teplotní senzor plynového ventilu A
4	Teplotní senzor venkovní trubky	17	Elektronický expanzní ventil C
5	Čtyřcestný ventil	18	Elektronický expanzní ventil B
6	Kompresor	19	Elektronický expanzní ventil A
7	Kruhový magnet	20	Svorka komunikačního kabelu mezi vnitřní a venkovní jednotkou
8	Volitelné: topení nádoby na kondenzát	21	Kruhový magnet
9	Motor ventilátoru	22	Vnitřní jednotka C
10	Volitelné: ochrana proti přetížení kompresoru	23	Vnitřní jednotka B
11	Teplotní senzor kapalinového ventilu C	24	Vnitřní jednotka A
12	Teplotní senzor plynového ventilu C	25	Napájení
13	Teplotní senzor kapalinového ventilu B	26	Kruhový magnet



1	Deska s plošnými spoji venkovní jednotky	16	Teplotní senzor kapalinového ventilu A
2	Teplotní senzor vybíjecích plynů (senzor vybíjení)	17	Teplotní senzor plynového ventilu A
3	Senzor venkovní teploty	18	Elektronický expanzní ventil D
4	Teplotní senzor venkovní trubky	19	Elektronický expanzní ventil C
5	Čtyřcestný ventil	20	Elektronický expanzní ventil B
6	Kompresor	21	Elektronický expanzní ventil A
7	Kruhový magnet	22	Svorka komunikačního kabelu mezi vnitřní a venkovní jednotkou
8	Ochrana proti přetížení kompresoru	23	Kruhový magnet
9	Motor ventilátoru	24	Vnitřní jednotka D
10	Teplotní senzor kapalinového ventilu D	25	Vnitřní jednotka B
11	Teplotní senzor plynového ventilu D	26	Vnitřní jednotka C
12	Teplotní senzor kapalinového ventilu C	27	Vnitřní jednotka A
13	Teplotní senzor plynového ventilu C	28	Napájení
14	Teplotní senzor kapalinového ventilu B	29	Kruhový magnet
15	Teplotní senzor plynového ventilu B		



- | | |
|----|---|
| 1 | Deska s plošnými spoji venkovní jednotky AP1 |
| 2 | Spínač vysokého tlaku |
| 3 | Čtyřcestný ventil |
| 4 | Kompresor |
| 5 | Volitelné: ochrana proti přetížení kompresoru |
| 6 | Volitelné: topení nádoby na kondenzát |
| 7 | Motor ventilátoru |
| 8 | Teplotní senzor vedení horkého plynu |
| 9 | Teplotní senzor vedení kapaliny |
| 10 | Teplotní senzor vybijecích plynů (senzor vybíjení) |
| 11 | Senzor venkovní teploty |
| 12 | Teplotní senzor venkovní trubky |
| 13 | Svorka komunikačního kabelu mezi vnitřní a venkovní jednotkou |
| 14 | Elektronický expanzní ventil A |

- | | |
|----|--------------------------------|
| 15 | Elektronický expanzní ventil B |
| 16 | Elektronický expanzní ventil C |
| 17 | Elektronický expanzní ventil D |
| 18 | Elektronický expanzní ventil E |
| 19 | Kruhový magnet |
| 20 | Kruhový magnet |
| 21 | Vnitřní jednotka E |
| 22 | Vnitřní jednotka D |
| 23 | Vnitřní jednotka C |
| 24 | Vnitřní jednotka B |
| 25 | Vnitřní jednotka A |
| 26 | Napájení |
| 27 | Kruhový magnet |
| 28 | Deska s plošnými spoji AP2 |
| 29 | Kruhový magnet |

E Technické údaje

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Kombinace vnitřních jednotek	2 kW × 2	2,5 kW × 2	2 kW × 2 + 3,5 kW	2 kW × 4	2,5 kW × 2 + 3,5 kW × 2
Napájení	220–240 V~ / 50 Hz / 1fázové	220–240 V~ / 50 Hz / 1fázové	220–240 V~ / 50 Hz / 1fázové	220–240 V~ / 50 Hz / 1fázové	220–240 V~ / 50 Hz / 1fázové
Doporučený napájecí kabel (žíly)	3	3	3	3	3
Průřez napájecího kabelu	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Výkon v chladicím provozu	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Výkon v topném provozu	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Elektrický příkon v chladicím provozu	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Elektrický příkon v topném provozu	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Elektrická spotřeba proudu v chladicím provozu	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Elektrická spotřeba proudu v topném provozu	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Maximální výkon při topném provozu / chladicím provozu	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Maximální proud při topném provozu / chladicím provozu	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Typ kompresoru	Rotační kompresor	Rotační kompresor	Dvojitý rotační kompresor	Dvojitý rotační kompresor	Dvojitý rotační kompresor
Kompresorový olej	FW68DA	FW68DA	FW68DA nebo srovnatelný	FW68DA nebo srovnatelný	FW68DA nebo srovnatelný
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Krytí	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Průtok vzduchu	2 300 m ³ /h	2 300 m ³ /h	3 800 m ³ /h	3 800 m ³ /h	5 800 m ³ /h
Max. provozní tlak pro stranu tlaku	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Max. provozní tlak pro stranu nasávání	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Chladicí médium	R32	R32	R32	R32	R32
Naplnění chladicího média	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Vnější průměr vedení kapalin	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Vnější průměr vedení horkých plynů	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Maximální výškový rozdíl propojovacích trubek mezi vnitřními jednotkami	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Maximální odpovídající délka propojovacích trubek	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Max. délka propojovacích trubek (celková délka)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Rozměry, šířka	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1 020 mm
Rozměry, hloubka	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Rozměry, výška	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Hmotnost bez náplně	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Hrubá hmotnost	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Venkovní jednotka obsahuje při provozu fluorované skleníkové plyny, pro které platí pravidla podle Kjótského protokolu.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Indhold

1	Sikkerhed.....	24
1.1	Handlingsrelaterede advarsler.....	24
1.2	Generelle sikkerhedsanvisninger	24
1.3	Forskrifter (direktiver, love, standarder).....	26
2	Henvisninger vedrørende dokumentationen.....	27
2.1	Overholdelse af øvrig dokumentation.....	27
2.2	Opbevaring af dokumentation	27
2.3	Vejledningens gyldighed.....	27
3	Produktbeskrivelse.....	27
3.1	Produktopbygning.....	27
3.2	Skema for kølemiddelsystem	27
3.3	Typeskilt.....	27
3.4	CE-mærkning.....	28
3.5	Informationer om kølemiddel	28
3.6	Tilladte temperaturområder ved drift	29
4	Montering	29
4.1	Kontrol af leveringsomfanget.....	29
4.2	Mål	29
4.3	Mindsteafstande	30
4.4	Vælg et installationssted til udedelen	30
5	Installation.....	30
5.1	Hydraulisk installation.....	30
5.2	Elinstallation.....	30
6	Idrifttagning.....	31
6.1	Tæthedskontrol.....	31
6.2	Skab undertryk i anlægget.....	32
6.3	Påfyldning af ekstra kølemiddel.....	32
6.4	Idrifttagning af anlægget.....	32
7	Overdragelse til ejeren	33
8	Afhjælpning af fejl	33
8.1	Fremskaffelse af reservedele	33
9	Eftersyn og service.....	33
9.1	Overholdelse af eftersyns- og serviceintervaller.....	33
9.2	Vedligeholdelse af produkt	33
10	Endelig standsning.....	33
11	Bortskaffelse af emballagen	33
12	Kundeservice	33
	Tillæg.....	34
A	Fejlfinding og -afhjælpning.....	34
B	Fejlkoder.....	35
C	Elektrisk diagram over tilslutning mellem udedel og indedel	36
C.1	Udedel og to indedele.....	36
C.2	Udedel og tre indedele	36
C.3	Udedel og fire indedele.....	37
C.4	Udedel og fem indedele.....	37
D	Elektriske diagrammer	38
E	Tekniske data	42



1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede advarsler

De handlingsrelaterede advarsler er forsynet med advarselssymboler og signalord, der passer til farens mulige omfang:

Advarselssymboler og signalord



Fare!

Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser



Fare!

Livsfare på grund af elektrisk stød



Advarsel!

Fare for lette kvæstelser



Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller miljøskader

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.2.1 Fare som følge af utilstrækkelig kvalifikation

Følgende arbejder må kun udføres af en VVS-installatør med tilstrækkelige kvalifikationer:

- Montering
 - Afmontering
 - Installation
 - Idrifttagning
 - Eftersyn og service
 - Reparation
 - Standsning
- Gå frem i henhold til den højeste standard.

1.2.2 Fare på grund af utilstrækkelig kvalifikation til kølemidlet R32

Enhver arbejdsopgave, der indebærer åbning af enheden, kølemiddelkredsen og forseglede komponenter, må kun udføres af fagfolk, som har den nødvendige kendskab til de særlige egenskaber og farer, der er forbundet med kølemidlet R32.

Arbejde på kølemiddelkredsløbet forudsætter desuden en specifik, køleteknisk faglig viden i henhold til gældende lov. Det samme gælder for specifik fagteknisk viden i omgangen med brændbare kølemidler, de berørte værktøjer og det nødvendige sikkerhedsudstyr.

- Overhold de pågældende lokale love og forskrifter.

1.2.3 Livsfare som følge af brand eller eksplosion ved forkert opbevaring

Produktet indeholder det brandfarlige kølemiddel R32. I tilfælde af utætheder er der risiko for brand eller eksplosion ved kontakt med antændelseskilder.

- Opbevar altid enheden i rum uden permanente antændelseskilder. Sådanne antændelseskilder er for eksempel åbne flammer, en aktiveret gaskedel eller en elradiator.

1.2.4 Livsfare på grund af brand eller eksplosion ved utæthed i kølemiddelkredsløbet

Produktet indeholder det brændbare kølemiddel R32. Ved utæthed kan udsivende kølemiddel danne en brændbar atmosfære ved blanding med luft. Der er risiko for brand og eksplosion. I tilfælde af brand kan der dannes giftige eller ætsende stoffer som carbonylfluorid, kulilte eller hydrogenfluorid.

- Når du arbejder på det åbnede produkt, skal du, før arbejdet påbegyndes og under arbejde, sikre med en gaslækagesøger, at der ikke er utætheder.
- Gaslækagesøgeren må ikke selv være en antændelseskilde. Gaslækagesøgeren skal være kalibreret til kølemiddel R32 og indstillet til $\leq 25\%$ af den laveste eksplosionsgrænse.
- Hvis du får mistanke om utætheder, skal du slukke alle åbne flammer i området.
- Hvis du konstaterer en utæthed, som skal loddess, skal du tømme systemet for kølemiddel eller isolere kølemidlet (via en afspærringsventil) i et område af systemet, som ikke har kontakt med utætheden.
- Hold alle antændelseskilder på afstand af produktet. Eksempler på antændelseskilder kan være åben ild, varme overflader med over $550\text{ }^{\circ}\text{C}$, elektriske apparater eller værktøjer med antændelseskilder eller statiske udladninger.



1.2.5 Livsfare på grund af kvælende atmosfære ved utætheder i kølemiddelkredsen

Produktet indeholder det brændbare kølemiddel R32. I tilfælde af en utæthed kan udsivende kølemiddel skabe en kvælende atmosfære. Der er fare for kvælning.

- Bemærk, at udsivende kølemiddel er tættere end luft, og at det kan samles i nærheden af gulvet.
- Bemærk, at kølemiddel er lugtfrit.
- Sørg for, at der ikke samles kølemiddel i fordybninger.
- Sørg for, at kølemidlet ikke slipper ud inden i bygningen via åbninger i bygningen.
- Sørg for, at kølemidlet ikke slipper ud i kloakken.

1.2.6 Livsfare som følge af brand eller eksplosion ved fjernelse af kølemiddel

Produktet indeholder det brændbare kølemiddel R32. Kølemidlet kan ved blanding med luft danne en brændbar atmosfære. Der er risiko for brand og eksplosion. I tilfælde af brand kan der dannes giftige eller ætsende stoffer som carbonylfluorid, kulilte eller hydrogenfluorid.

- Udfør kun arbejdet, hvis du har faglig viden om håndtering af kølemidlet R32.
- Brug personlige værnemidler, og medbring en ildslukker.
- Anvend kun værktøjer og enheder, der er godkendt til kølemidlet R32 og i fejlfri tilstand.
- Sørg for, at der ikke kommer luft ind i kølemiddelkredsløbet, i kølemiddelførende værktøjer og enheder og ind i kølemiddel flasken.
- Kølemidlet må ikke pumpes ved hjælp af udedelens kompressor, og fremgangsmåden pump-down må ikke anvendes.

1.2.7 Livsfare på grund af elektrisk stød

Hvis du rører ved spændingsførende komponenter, er der livsfare på grund af elektrisk stød.

Før du arbejder på produktet:

- Afbryd spændingen til produktet ved at slå alle strømforsyninger fra ved alle poler (afbryder i overspændingskategori III til fuld

afbrydelse, f.eks. sikring eller sikkerhedsafbryder).

- Husk at sikre mod genindkobling.
- Vent mindst 30 min, til kondensatorerne er afladede.
- Kontrollér for spændingsfrihed.

1.2.8 Livsfare – manglende sikkerhedsudstyr

Skemaerne i dette dokument viser ikke alt sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt til korrekt installation.

- Installer det nødvendige sikkerhedsudstyr i anlægget.
- Overhold de gældende nationale og internationale love, standarder og direktiver.

1.2.9 Fare for forbrænding eller skoldning som følge af varme komponenter

- Der må først udføres arbejde på komponenterne, når de er kølet af.

1.2.10 Risiko for miljøskade ved udslip af kølemiddel

Produktet indeholder kølemidlet R32. Kølemidlet må ikke komme ud i atmosfæren. R32 er iht. Kyoto-protokollen en fluoreret drivhusgas med en GWP-værdi på 675 (GWP = Global Warming Potential). Hvis kølemidlet slipper ud i atmosfæren, har det en effekt, der er 675 gange så kraftig som den naturlige drivhusgas CO₂.

Alt kølemidlet i produktet skal udsuges i en dertil egnet beholder, før produktet bortskaffes, hvorefter kølemidlet kan genvindes eller bortskaffes i overensstemmelse med de gældende forskrifter.

- Sørg for, at kun en officielt certificeret VVS-installatør med passende sikkerhedsudstyr udfører installationsarbejde, vedligeholdelsesarbejde eller andre indgreb i kølemiddelkredsen.
- Kølemidlet i produktet må kun genvindes og bortskaffes af en certificeret VVS-installatør og i overensstemmelse med de gældende forskrifter.

1.2.11 Fare for personskaade pga. høj produktvægt

- Vær mindst to personer om at transportere produktet.



1.2.12 Risiko for materiel skade på grund af uegnet værktøj

- Brug et fagligt korrekt værktøj.

1.2.13 Risiko for personskade ved adskillelse af produktets kabinet.

Ved adskillelse af produktets kabinet er der stor risiko for at skære sig på rammens skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker for at undgå snitskader.

1.2.14 Fare for forbrænding eller forfrysning som følge af kølemidlet

Ved omgang med kølemidlet er der konstant fare for forbrændinger og forfrysninger.

- I så fald skal du altid tage handsker på før arbejdet.

1.3 Forskrifter (direktiver, love, standarder)

- Overhold de gældende forskrifter, normer, retningslinjer, forordninger og love.



2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

- Følg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

- Giv denne vejledning samt alle andre gældende bilag videre til den systemansvarlige ejer.

2.3 Vejledningens gyldighed


Denne vejledning gælder kun for følgende produkter:

Produkt - artikelnummer

Udedel VAM1-040A2NO	8000010723
Udedel VAM1-050A2NO	8000010717
Udedel VAM1-070A3NO	8000010724
Udedel VAM1-080A4NO	8000010719
Udedel VAM1-120A5NO	8000010712


3 Produktbeskrivelse

3.1 Produktopbygning



1 Udedel
2 Udblæsningsledning til kondensvand

3.2 Skema for kølemiddelsystem



- | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Indedel | 14 | Varmeveksler D |
| 2 | Udedel | 15 | Varmeveksler E |
| 3 | Filter | A1, B1, C1, D1, E1 | Elektronisk ekspansionsventil |
| 4 | Blæser | A2, B2, C2, D2, E2 | Temperatursensor, varmgasledning |
| 5 | Varmeveksler | A3, B3, C3, D3, E3 | Temperatursensor, væskeledning |
| 6 | 4-vejsventil | | |
| 7 | Tryklyddæmper | | |
| 8 | Udløbstemperaturføler | | |
| 9 | Kompressor | | |
| 10 | Gas-væske-udskiller | | |
| 11 | Varmeveksler A | | |
| 12 | Varmeveksler B | | |
| 13 | Varmeveksler C | | |

3.3 Typeskilt

Typeskiltet er fra fabrikkens side anbragt på højre side af produktet.

Angivelser på typeskiltet	Betydning
Cooling / Heating	Køle-/varmedrift
Rated Capacity	Målt ydelse
Power Input	elektrisk indgangseffekt
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Testbetingelser til beregning af effektdata iht. EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Køleydelse/varmeydelse (gennemsnit) under testbetingelser til beregning af SEER / SCOP
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (gennemsnit)

Angivelser på typeskiltet	Betydning
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Maks. effektforbrug/maks. strømforbrug/kapslingsklasse
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	El-tilslutning - spænding - frekvens - fase
Refrigerant	Kølemiddel
GWP	Drivhuspotentiale (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Tilladt driftstryk/højtryksside/lavtryksside
Net Weight	Nettovægt
	Produktet indeholder en meget brandfarlig væske (sikkerhedsklasse A2L).
	Læs vejledningen!
	Stregkode med serienummer 3. til 6. ciffer = produktionsdato (år/uge) 7. til 16. ciffer = produktets artikelnummer

3.4 CE-mærkning



Med CE-mærkningen dokumenteres det, at produkterne opfylder de grundlæggende krav i de relevante forskrifter i henhold til overensstemmelseserklæringen.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

3.5 Informationer om kølemiddel

3.5.1 Informationer om miljøbeskyttelse



Bemærk

Denne enhed indeholder fluorerede drivhusgasser.

Vedligeholdelse og bortskaffelse må kun udføres af kvalificerede VVS-installatører.

Kølemiddel R32, GWP=675.

Ekstra kølemiddelpåfyldning

I henhold til forordning (EU) nr. 517/2014 i forbindelse med visse fluorerede drivhusgasser er følgende foreskrevet ved ekstra kølemiddelpåfyldning:

- Udfyld den til enheden hørende mærkat, og angiv kølemiddelpåfyldningsmængden fra fabrik (se typeskilt), den ekstra kølemiddelpåfyldningsmængde samt den totale påfyldningsmængde.
- Anbring denne mærkat ved siden af enhedens typeskilt.

3.5.2 Maksimal kølemiddelpåfyldning

Afhængigt af fladen i rummet, hvori klimaanlægget med kølemiddel R32 skal installeres, må kølemiddelpåfyldningen ikke være højere end den maksimale påfyldning, som er angivet i følgende tabel. På denne måde undgås mulige sikkerhedsproblemer, der skyldes en for høj kølemiddelkoncentration i rummet, hvis der forekommer lækager.

Se i følgende tabel for at beregne den maksimale kølemiddelpåfyldning (i kg) på grundlag af installationsegenskaberne:

Højde, ventilations- åbning [m]	Areal [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- Bland ikke kølemidler eller substanser, som ikke hører til de angivne kølemidler (R32).
- Hvis der forekommer tab af kølemiddel, skal det sikres, at området straks udluftes. Kølemidlet R32 kan medføre toksiske gasser i miljøet, hvis det kommer i kontakt med åben ild.
- Alle nødvendige enheder til installation og vedligeholdelse (vakuumpumpe, manometer, fleksibel påfyldnings-slange, gaslækagedetektor etc.) skal være certificeret til brug med kølemiddel R32.
- Anvend ikke de samme instrumenter (vakuumpumpe, manometer, påfyldningsslange, gaslækagedetektor etc.) til andre kølemiddeltyper. Anvendelse af forskellige kølemidler kan medføre skader på instrumentet eller klimaanlægget.
- Følg installations- og vedligeholdelsesanvisningerne i denne betjeningsvejledning, og anvend de nødvendige instrumenter til kølemidlet R32.
- Overhold de gældende retlige bestemmelser for anvendelse af kølemiddel R32.

3.5.3 Udfyld etiketten om kølemiddelniveauet

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP:675

① = kg

② = kg

① + ② = kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000}$ = tCO₂eq

⑥ ⑤

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Enhedens kølemiddelpåfyldning fra fabrikken: Se enhedens typeskilt. | 4 | Drivhusgasemissioner for samlet kølemiddelpåfyldningsmængde udtrykt i tons CO ₂ -ækvivalent (afrundet til 2 decimaler). |
| 2 | Ekstra kølemiddelpåfyldningsmængde (påfyldt på stedet). | 5 | Udedel. |
| 3 | Samlet kølemiddelpåfyldningsmængde. | 6 | Kølemiddelflaske og nogle til påfyldning. |

3.6 Tilladte temperaturområder ved drift

Indedelens køleeffekt/varmeeffekt varierer afhængigt af udedelens rumtemperatur.

	Køling	Opvarmning
Udedel	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montering

4.1 Kontrol af leveringsomfanget

- Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet og ikke har mangler.

Gyldighed: VAM1-040A2NO ELLER VAM1-050A2NO

Nummer	Beskrivelse
1	Udedel
1	Bøjning til tømning
1	Pose til dokumentationen
1	Pose med elementer


Gyldighed: VAM1-070A3NO ELLER VAM1-080A4NO ELLER VAM1-120A5NO

Nummer	Beskrivelse
1	Udedel
1	Bøjning til tømning
3 - 4	Afløbsdæksel (typespecifik)
1	Pose til dokumentationen
1	Pose med elementer
2 - 8	Adapter (typespecifik)

4.2 Mål

Alle mål på illustrationerne er angivet i millimeter (mm).

4.2.1 Udedelens mål




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1.020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Ventilernes mål

Ventilgruppe (nedefra og opad)		VAM1- 040A2NO VAM1- 050A2NO	VAM1- 070A3NO VAM1- 080A4NO	VAM1- 120A5NO
Gruppe 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Gruppe 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Gruppe 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Gruppe 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Gruppe 5	J			462,6
	X			40

4.3 Mindsteafstande



- Installer og placer produktet korrekt, og overhold de minimumsafstande, der er angivet på tegningen.



Bemærk

Planlæg tilstrækkelig plads til at sikre god adgang til serviceventilerne på siden af enheden. Der anbefales en minimumsafstand på 500 mm.

4.4 Vælg et installationssted til udedelen



Forsigtig! Materielle skader

Fare for driftsforstyrrelser eller fejlfunktioner.

- Overhold minimumsafstandene ved monteringen.

1. Udedelen skal monteres med en minimumsafstand på 30 mm fra gulvet for at kunne udføre dræningstilslutningen forned.
2. Hvis enheden monteres stående på gulvet, skal du sikre, at gulvet har den nødvendige bæreevne.
3. Hvis enheden monteres på en facade, skal du sikre, at både væggen og bæreren har den nødvendige bæreevne.

5 Installation

5.1 Hydraulisk installation

5.1.1 Tilslutning af kølemiddelrør



Bemærk

Installationen er lettere, hvis gasrøret klemmes på først. Gasrøret er det tykkere rør.

- Monter udedelen på det planlagte sted.
- Fjern beskyttelsespropperne fra kølemiddeltilslutningerne på udedelen.
- Bøj forsigtigt det installerede rør i retning af udedelen.
- Skær rørledningerne over, så der stadig er tilstrækkeligt lange stykker til at forbinde dem med udedelens tilslutninger.
- Sæt tilslutningerne ind, og lav udbertlingen på det installerede kølemiddelrør.
- Forbind kølemiddelrørene med de pågældende tilslutninger på udedelen.
- Isolér kølemiddelrørene enkeltvis og korrekt. Dæk herunder eventuelle adskillelsepunkter i isoleringen med isoleringsbånd, eller isolér det ubeskyttede kølemiddelrør med det pågældende materiale, der benyttes i kølesystemer.

5.1.2 Tilslutning af kølemiddelrør til indedel

- Slut kølemiddelrørene til indedelen (→ installationsvejledning til indedelen).

5.2 Elinstallation



Fare!

Livsfare på grund af elektrisk stød

Hvis du rører ved spændingsførende komponenter, er der livsfare på grund af elektrisk stød.

- Træk netstikket ud. Eller afbryd spændingen til produktet (skydestykke med mindst 3 mm kontaktåbning, f.eks. sikring eller effektafbryder).
- Husk at sikre mod genindkobling.
- Vent mindst 30 min, til kondensatorerne er afladede.
- Kontrollér for spændingsfrihed.
- Forbind fase og jord.
- Kortslut fase og nulleader.
- Afdæk eller afskærm tilstødende dele, der er under spænding.


- Elinstallationen må kun foretages af en elektriker.

5.2.1 Afbrydelse af strømforsyning

- Afbryd strømforsyningen, før du etablerer de elektriske tilslutninger.

5.2.2 Tilslutning af ledninger

1. Anvend trækaflastninger.
2. Afkort tilslutningskablerne efter behov.



3. For at undgå kortslutninger som følge af, at en leder uforvarende bliver revet løs, skal fleksible kabler kun afisoleres på maks. 30 mm af den udvendige kappe.
4. Kontrollér, at isoleringen af de indvendige korer ikke bliver beskadiget ved afisolering af den udvendige kappe.
5. Fjern kun så meget af isoleringen fra de indvendige ledere som nødvendigt for at opnå en pålidelig og stabil tilslutning.
6. For at forhindre en kortslutning som følge af at enkelttrådene løsner sig, skal du sætte tilslutningsmuffer på lederenderne, når de er afisolert.
7. Kontrollér, om alle korer sidder mekanisk fast i stikkets stikklemmer. Fastgør dem på ny efter behov.

5.2.3 Elektrisk tilslutning af udedelen

1. Fjern beskyttelsesafdækningen foran udedelens elektriske tilslutninger.
2. Løsn klemmeblokkens skruer, før forsyningsledningens korender ind i blokken, og spænd skruerne.



Forsigtig! Materielle skader

Fare for fejlfunktioner og fejl på grund af kortslutninger.

- ▶ Isolér de ubenyttede ledere i kablet med isoleringstape.
- ▶ Sørg for, at lederne ikke kan komme i kontakt med dele, der står med spænding på.

3. Sørg for, at kablerne er fastgjort og forbundet korrekt.
4. Monter kabelføringens beskyttelsesafdækning.


6 Idrifttagning

6.1 Tæthedskontrol



Bemærk

Sørg for, at du allerede før påbegyndelse af arbejdet bruger beskyttelseshandsker til håndtering af kølemidlet.



1. Løsn proppen (1) til afspærringsventilen, og slut et manometer (4) til afspærringsventilen (3) på indsugningsrøret (2).
2. Slut en kvælstof flaske (6) med trykreduktionsventil til manometeret (4).
3. Åbn ventilen (5) til kvælstof flasken (6), indstil trykreduktionsventilen, og åbn derefter manometerets afspærringsventiler.
4. Kontrollér, at alle tilslutninger og slangeforbindelser er lufttætte (7).
5. Luk alle ventiler til manometeret og kvælstofflasken.
6. Fjern kvælstofflasken.
7. Sænk systemtrykket ved at åbne manometerets afspærringshaner langsomt.
8. Hvis der ikke er nogen utætte steder, fortsætter du med Tømning af anlægget (→ Kapitel 6.2).



Bemærk


I henhold til forordning 517/2014/EF skal der regelmæssigt udføres en tæthedskontrol af hele kølemiddeldkredsen. Iværksæt alle nødvendige foranstaltninger for at implementere disse kontroller, og dokumentér resultaterne korrekt i anlæggets servicebog. For tæthedskontrollen gælder følgende intervaller: Systemer med mindre end 7,41 kg kølemiddel => her kræves ikke regelmæssige kontroller.

Systemer med 7,41 kg kølemiddel eller mere => mindst en gang årligt.


Systemer med 74,07 kg kølemiddel eller mere => mindst en gang hver sjette måned.

Systemer med 740,74 kg kølemiddel eller mere => mindst en gang hver tredje måned.

6.2 Skab undertryk i anlægget



1. Slut et manometer (2) til afspærringsventilen (1) på indsugningsrøret.
2. Forbind vakuumpumpen (3) med manometerets service tilslutning.
3. Sørg for, at manometerets ventiler er lukket.
4. Sæt vakuumpumpen i drift, og åbn manometerets ventil "Low" (lavtryksventilen).
5. Sørg for, at ventilen "High" (højtryksventilen) er lukket.
6. Lad vakuumpumpen køre i mindst 30 minutter (afhængigt af anlæggets størrelse), så tømningen kan udføres.
7. Kontrollér lavtryksmanometerets visningsnål: den bør vise -0,1 MPa (-76 cmHg).



8. Luk manometerets "Low" ventil og undertryksventilen.
9. Kontrollér nålen til lavtryksmanometeret efter ca. 10-15 minutter: herunder skal trykket ikke stige. Hvis trykket stiger, er der utætheder i systemet. Gentag i den situation processen, der er beskrevet i afsnittet Tæthedskontrol (→ Kapitel 6.1).




Bemærk

Gå ikke videre til næste arbejdsstrin, så længe det korrekte undertryk ikke er etableret i anlægget.


6.3 Påfyldning af ekstra kølemiddel

1. Bestem den enkelte længde af kølemiddelledningen.
2. Beregn den nødvendige mængde ekstra kølemiddel (→ Installationsvejledning indedel).



3. Løsn proppen (1) til afspærringsventilen, og slut et manometer (4) til afspærringsventilen (3) på indsugningsrøret (2).
4. Lad afspærringsventilen være lukket.
5. Slut en kølemiddelflaske R32(6) til manometerets højtryksside.
6. Åbn afspærringsventilen (5) til kølemiddelflasken.
7. Åbn manometerets afspærringshane.
 - ◁ De tilsluttede slanger fyldes med kølemiddel.
8. Stil kølemiddelflasken på vægten (7).
9. Åbn serviceventilen.
10. Påfyld ekstra kølemiddel.
 - 20 g kølemiddel pr. ekstra meter kølemiddelledning
11. Luk afspærringsventilen til kølemiddelflasken og manometeret.

6.4 Idrifttagning af anlægget



1. Løsn proppen (1) og (5), og åbn afspærringsventilerne (2) og (3). Drej i den forbindelse sekskantsnøglen (4) 90° mod uret, og luk den efter 6 sekunder: Anlægget fyldes derved med kølemiddel.
2. Kontrollér en gang til, at anlægget er tæt.

- Hvis der ikke er lækager, fortsættes arbejdet.
- 3. Fjern manometeret med afspæringsventilernes forbindelsesslanger.
- 4. Åbn afspæringsventilerne **(2)** og **(3)**. Drej i den forbindelse sekskantnøglen **(4)** mod uret, indtil du mærker let anslag.
- 5. Anbring propperne på sikkerhedsventilerne igen.
- 6. Sæt anlægget i drift, og lad enheden køre et øjeblik, og sørg for, at alt virker korrekt i alle driftstilstande.

7 Overdragelse til ejeren

- Vis operatøren, hvor sikkerhedsanordningerne er placeret, og hvordan de fungerer, når installationen er afsluttet.
- Gør især ejeren opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes.
- Informer ejeren om, at det er nødvendigt, at der foretages service af produktet med de foreskrevne intervaller.
- Hvis du har mere end en indedel i drift, skal du programmere den samme driftstype (opvarmning eller køling). Ellers vil driftstyperne komme i konflikt med hinanden, og der vil blive vist en fejlmeldelse på indedelene.

8 Afhjælpning af fejl

8.1 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producenten ved overensstemmelsesprøvningen. Hvis der ved vedligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certificerede dele, kan det resultere i, at produktet ikke længere opfylder de gældende normer og produktets overensstemmelse derfor bortfalder.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der kun anvendes originale reservedele fra producenten, da man dermed er sikker på, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du vil have oplysninger om de tilgængelige originale reservedele, skal du henvende dig på kontaktdressen, som fremgår af bagsiden af vejledningen.

- Hvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller reparation, må du kun anvende reservedele, som er godkendt til produktet.

9 Eftersyn og service

9.1 Overholdelse af eftersyns- og serviceintervaller

- Overhold de minimale inspektions- og vedligeholdelsesintervaller. Afhængigt af resultaterne af inspektionen kan en tidligere vedligeholdelse være nødvendig.

9.2 Vedligeholdelse af produkt

En gang månedligt

- Kontrollér, at luftfilteret til indedelen er rent (→ installationsvejledningen til indedelen).
 - Luftfiltrene fremstilles af fibre og kan rengøres med vand.

Halvårligt

- Afmonter beklædningen.
- Kontrollér varmeveksleren for renhed.
- Fjern alle fremmedlegemer fra varmevekslerens lameoverflade, som kan hæmme luftcirkulationen.
- Fjern støv med en trykluftstråle.
- Vask og børst den forsigtigt med vand, og tør derefter med en trykluftstråle.
- Sørg for, at der ikke er hindringer for kondensafløbet, da dette kan hæmme en korrekt vandafledning.

10 Endelig standsning

1. Tøm kølemidlet.
2. Afmonter produktet.
3. Tilfør produktet inklusive komponenterne til genanvendelse, eller deponer det.

11 Bortskaffelse af emballagen

- Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
- Følg alle relevante forskrifter.

12 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice findes i Country specifics eller på vores hjemmeside.

Tillæg

A Fejlfinding og -afhjælpning

Fejl	Mulige årsager	Løsninger
Efter at enheden er tændt, lyser displayet ikke, og der udsendes intet akustisk signal ved aktivering af funktionerne.	Netdelen er ikke tilsluttet, eller tilslutningen til strømforsyningen er ikke i orden.	Kontrollér, om der er fejl i strømforsyningen. Hvis ja, vent til strømforsyningen igen er til stede. Hvis nej, kontrollér strømforsyningskredsen og sørg for, at forsyningsstikket er tilsluttet korrekt.
Straks efter at enheden er tændt, udløses boligens fejlstrømssikkerhedsafbryder. Efter at enheden er tændt, sker der et strømsvigt.	Kabler ikke tilsluttet korrekt eller i dårlig tilstand, fugt i eltekniske dele. Den valgte fejlstrømssikkerhedsafbryder er ikke korrekt.	Sørg for, at enheden er jordforbundet korrekt. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt. Kontrollér indedelens kabler. Kontrollér, om forsyningskablets isolering er beskadiget, og udskift om nødvendigt. Vælg en korrekt fejlstrømssikkerhedsafbryder.
Efter at enheden er tændt, blinker visningen for signaloverføring ved aktivering af funktionerne, men der sker intet.	Fejlfunktion i fjernbetjeningen.	Udskift fjernbetjeningens batterier. Reparer eller udskift fjernbetjeningen.
Fejlkoden E7 vises på displayet på en eller flere indedele.	Forskellige modusprogrammeringer på indedelene.	Indstil den samme modus på alle indedele ved hjælp af fjernbetjeningen.
IKKE TILSTRÆKKELIG KØLE- ELLER VARMEVIRKNING		
Ikke tilstrækkelig køle- eller varmekvælbning.	Tilslutning til kølemiddelrør eller elektrotilslutninger ikke korrekte.	Foretag korrekte tilslutninger.
Kontrollér den indstillede temperatur på fjernbetjeningen.	Den indstillede temperatur er ikke korrekt.	Tilpas den indstillede temperatur.
Blæserens ydelse er meget lav.	Indedelens blæsermotor har for lavt omdrejningstal.	Indstil blæseromdrejningstallet på det høje eller det mellemste trin.
Generende støj. Ikke tilstrækkelig køle- eller varmekvælbning. Ikke tilstrækkelig ventilation.	Indedelens filter er tilsmudset eller tilstoppet.	Kontrollér, om filteret er tilsmudset, og rengør det om nødvendigt.
Enheden udsender kold luft i varmedrift.	Fejlfunktion i 4-vejsventilen.	Kontakt kundeservice.
Den vandrette lamel kan ikke ændre sin indstilling.	Fejlfunktion ved den vandrette lamel.	Kontakt kundeservice.
Indedelens blæsermotor fungerer ikke.	Fejlfunktion ved indedelens blæsermotor.	Kontakt kundeservice.
Udedelens blæsermotor fungerer ikke.	Fejlfunktion ved udedelens blæsermotor.	Kontakt kundeservice.
Kompressoren fungerer ikke.	Fejlfunktion ved kompressoren. Kompressoren blev slukket af termostaten.	Kontakt kundeservice.
DER KOMMER VAND UD AF KLIMAANLÆGGET.		
Der kommer vand ud af indedelen. Vandlækage i afløbsledningen.	Afløbsledningen er tilstoppet. Afløbsledningen har ikke tilstrækkeligt fald. Afløbsledningen er defekt.	Fjern fremmedlegemerne fra afløbsledningen. Udskift afløbsledningen.
Der kommer vand ud ved tilslutningerne for indedelens rørledninger.	Rørledningernes isolering er ikke anbragt korrekt.	Isoler rørledningerne på ny, og fastgør dem korrekt.
UNORMAL STØJ OG VIBRATIONER FRA ENHEDEN		
Det strømmende vand kan høres.	Når enheden tændes eller slukkes opstår der unormal støj på grund af kølemiddelstrømmen.	Dette fænomen er normalt. Den unormale støj høres ikke mere efter nogle minutter.
Der udgår unormal støj fra indedelen.	Fremmedlegemer i indedelen eller i komponenter, der er forbundet med den.	Fjern fremmedlegemerne. Positionér alle indedelens dele korrekt, efterspænd skruerne, og isoler områderne mellem de tilsluttede komponenter.
Der udgår unormal støj fra udedelen.	Fremmedlegemer i udedelen eller i komponenter, der er forbundet med den.	Fjern fremmedlegemerne. Positionér alle udedelens dele korrekt, efterspænd skruerne, og isoler områderne mellem de tilsluttede komponenter.


B Fejlkoder

Betegnelse for fejlfunktion	Type af fejlfunktion	Display
		Adgangs-kode
Fejlfunktion i stikbro	Fejlfunktion i hardware	C5
Temperatursensoren til væskeventilen er åben/kortsluttet	Fejlfunktion i hardware	b5
Temperatursensoren til varmtvandsventilen er åben/kortsluttet	Fejlfunktion i hardware	b7
Temperatursensoren til enheden er åben/kortsluttet	Fejlfunktion i hardware	P7
Udetemperatursensoren er åben/kortsluttet	Fejlfunktion i hardware	F3
Temperatursensoren til det midterste rør i udekondensatoren er åben/kortsluttet	Fejlfunktion i hardware	F4
Udløbstemperatursensoren (udedel) er åben/kortsluttet	Fejlfunktion i hardware	F5
Fejlfunktion i kommunikationen	Fejlfunktion i hardware	E6
Fejlfunktion i fasestrømsdetektionskredsen til kompressoren	Fejlfunktion i hardware	U1
Beskyttelse af enheden mod høje temperaturer	Visning af fejlkoden på fjernbetjeningen inden for 200 sekunder; visning direkte på displayet efter 200 sekunder	P8
Beskyttelse mod kølemiddelmangel eller blokeringsbeskyttelse af anlægget (ikke tilgængelig ved udedele til beboelsesejendomme)		P0
Beskyttelse af anlægget mod for højt tryk	Fejlfunktion i hardware	E1
Beskyttelse af anlægget mod for lavt tryk (reserveret)	Fejlfunktion i hardware	E3
Overbelastningsbeskyttelse af kompressoren	Visning af fejlkoden på fjernbetjeningen inden for 200 sekunder; visning direkte på displayet efter 200 sekunder	H3
Indedel og udedel passer ikke til hinanden	Fejlfunktion i hardware	LP
Forkert tilslutning af kommunikationskablet eller fejlfunktion i den elektroniske ekspansionsventil	Fejlfunktion i hardware	dn
Fejlfunktion i ventilator 1 (udedel)	Fejlfunktion i hardware	L3
Detekteringsstatus for forkert tilslutning af kommunikationskablet eller fejlfunktion i den elektroniske ekspansionsventil	Driftsstatus	dd
Tilstandskonflikt	Driftsstatus	E7
Kølemiddel-genbrugs-tilstand	Driftsstatus	Fo
Optøning eller oliereturløb i varmedrift	Driftsstatus	H1
Startfejl i kompressor	Visning af fejlkoden på fjernbetjeningen inden for 200 sekunder; visning direkte på displayet efter 200 sekunder	Lc
Beskyttelse mod høje udløbstemperaturer i kompressoren		E4
Overbelastningsbeskyttelse		E8
Strømovertøningsbeskyttelse af hele enheden		E5
4-vejs-ventilen reagerer ikke normalt		U7

C Elektrisk diagram over tilslutning mellem udedel og indedel


C.1 Udedel og to indedele

Gyldighed: VAM1-040A2NO OG VAM1-050A2NO




C.2 Udedel og tre indedele

Gyldighed: VAM1-070A3NO




C.3 Udedel og fire indedele

Gyldighed: VAM1-080A4NO



C.4 Udedel og fem indedele

Gyldighed: VAM1-120A5NO




D Elektriske diagrammer

Forkortelser på printpladerne


Forkortelse	Betydning	Forkortelse	Betydning	Forkortelse	Betydning
Wh	Hvid	VT	violet	BK	sort
YE	gul	GN	grøn	OG	orange
RD	rød	BN	brun		
YEGN	gul/grøn	BU	blå		

Følgende printplader kan ændres uden forudgående varsel. Vær opmærksom på, hvilket diagram der følger med udedelen.


Gyldighed: VAM1-040A2NO OG VAM1-050A2NO




1	Printplade til udedel	11	Indedel B
2	Temperatursensor, væskeledning B	12	Ringmagnet
3	Temperatursensor, varmgasledning B	13	Klemme til kommunikationskablet mellem inde- og udedelen
4	Temperatursensor, væskeledning A	14	Uderør-temperatursensor
5	Temperatursensor, varmgasledning A	15	Udeføler
6	Beskyttelse mod kompressoroverbelastning	16	Temperatursensor for afladningsgasser (afladnings-sensor)
7	Kompressor	17	Ventilatormotor
8	Ringmagnet	18	4-vejsventil
9	Strømforsyning	19	Elektronisk ekspansionsventil A
10	Indedel A	20	Elektronisk ekspansionsventil B



1	Printplade til udedel	14	Temperatursensor for gasventil B
2	Temperatursensor for afladningsgasser (afladnings-sensor)	15	Temperatursensor for væskeventil A
3	Udeføler	16	Temperatursensor for gasventil A
4	Uderør-temperatursensor	17	Elektronisk ekspansionsventil C
5	4-vejsventil	18	Elektronisk ekspansionsventil B
6	Kompressor	19	Elektronisk ekspansionsventil A
7	Ringmagnet	20	Klemme til kommunikationskablet mellem inde- og udedelen
8	Valgfrit: kondensbeholdervarme	21	Ringmagnet
9	Ventilatormotor	22	Indedel C
10	Valgfrit: beskyttelse mod kompressoroverbelastning	23	Indedel B
11	Temperatursensor for væskeventil C	24	Indedel A
12	Temperatursensor for gasventil C	25	Strømforsyning
13	Temperatursensor for væskeventil B	26	Ringmagnet



1	Printplade til udedel	16	Temperatursensor for væskeventil A
2	Temperatursensor for afladningsgasser (afladnings-sensor)	17	Temperatursensor for gasventil A
3	Udeføler	18	Elektronisk ekspansionsventil D
4	Uderør-temperatursensor	19	Elektronisk ekspansionsventil C
5	4-vejsventil	20	Elektronisk ekspansionsventil B
6	Kompressor	21	Elektronisk ekspansionsventil A
7	Ringmagnet	22	Klemme til kommunikationskablet mellem inde- og udedelen
8	Beskyttelse mod kompressoroverbelastning	23	Ringmagnet
9	Ventilatormotor	24	Indedel D
10	Temperatursensor for væskeventil D	25	Indedel B
11	Temperatursensor for gasventil D	26	Indedel C
12	Temperatursensor for væskeventil C	27	Indedel A
13	Temperatursensor for gasventil C	28	Strømforsyning
14	Temperatursensor for væskeventil B	29	Ringmagnet
15	Temperatursensor for gasventil B		



- | | |
|----|---|
| 1 | Printplade til udedel AP1 |
| 2 | Højtryksafbryder |
| 3 | 4-vejsventil |
| 4 | Kompressor |
| 5 | Valgfrit: beskyttelse mod kompressoroverbelastning |
| 6 | Valgfrit: kondensbeholdervarme |
| 7 | Ventilatormotor |
| 8 | Temperatursensor, varmgasledning |
| 9 | Temperatursensor, væskeledning |
| 10 | Temperatursensor for afladningsgasser (afladnings-sensor) |
| 11 | Udeføler |
| 12 | Uderør-temperatursensor |
| 13 | Klemme til kommunikationskablet mellem inde- og udedelen |
| 14 | Elektronisk ekspansionsventil A |

- | | |
|----|---------------------------------|
| 15 | Elektronisk ekspansionsventil B |
| 16 | Elektronisk ekspansionsventil C |
| 17 | Elektronisk ekspansionsventil D |
| 18 | Elektronisk ekspansionsventil E |
| 19 | Ringmagnet |
| 20 | Ringmagnet |
| 21 | Indedel E |
| 22 | Indedel D |
| 23 | Indedel C |
| 24 | Indedel B |
| 25 | Indedel A |
| 26 | Strømforsyning |
| 27 | Ringmagnet |
| 28 | Printplade AP2 |
| 29 | Ringmagnet |

E Tekniske data

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Kombinationer indede	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Strømforsyning	220-240 V~ / 50 Hz / 1-faset	220-240 V~ / 50 Hz / 1-faset	220-240 V~ / 50 Hz / 1-faset	220-240 V~ / 50 Hz / 1-faset	220-240 V~ / 50 Hz / 1-faset
Anbefalet strømforsyningskabel (leder)	3	3	3	3	3
Tværsnit af strømforsyningskabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Effekt ved køledrift	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Effekt i varmedrift	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Elektronisk effektforbrug i køledrift	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Elektrisk effektforbrug i varmedrift	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Elektrisk strømforbrug i køledrift	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Elektrisk strømforbrug i varmedrift	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Maks. effekt, varmedrift/køledrift	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Maks. strøm, varmedrift/køledrift	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Kompressorstype	Rotationskompressor	Rotationskompressor	Dobbelt-rotationskompressor	Dobbelt-rotationskompressor	Dobbelt-rotationskompressor
Kompressorolie	FW68DA	FW68DA	FW68DA eller tilsvarende	FW68DA eller tilsvarende	FW68DA eller tilsvarende
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Kapslingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Luftgennemstrømning	2.300 m ³ /h	2.300 m ³ /h	3.800 m ³ /h	3.800 m ³ /h	5.800 m ³ /h
Maks. driftstryk for trykside	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Maks. driftstryk for indsugningside	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Kølemiddel	R32	R32	R32	R32	R32
Kølemiddelpåfyldning	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Udvendig diameter, væskeledning	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Udvendig diameter, varmgasledning	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Maks. højdeforskel for forbindelsesrør mellem indede	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Maks. passende længde af forbindelsesrør	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Maks. længde af forbindelsesrør (samlet længde)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Mål, bredde	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1.020 mm
Mål, dybde	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Mål, højde	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Nettovægt	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Bruttovægt	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Under drift indeholder udedelen fluorerede drivhusgasser, der er reglementeret i Kyoto-protokollen.

Installations- und Wartungsanleitung

Inhalt

1	Sicherheit	44
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	44
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	44
1.3	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	46
2	Hinweise zur Dokumentation.....	47
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten.....	47
2.2	Unterlagen aufbewahren	47
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	47
3	Produktbeschreibung.....	47
3.1	Produktaufbau	47
3.2	Schema des Kältemittelsystems.....	47
3.3	Typenschild.....	47
3.4	CE-Kennzeichnung	48
3.5	Informationen zum Kältemittel	48
3.6	Zulässige Temperaturbereiche für den Betrieb	49
4	Montage	49
4.1	Lieferumfang prüfen.....	49
4.2	Abmessungen.....	49
4.3	Mindestabstände	50
4.4	Installationsort für Außeneinheit auswählen	50
5	Installation.....	50
5.1	Hydraulikinstallation	50
5.2	Elektroinstallation.....	50
6	Inbetriebnahme	51
6.1	Dichtheitskontrolle	51
6.2	Unterdruck in der Anlage herstellen	52
6.3	Zusätzliches Kältemittel einfüllen	52
6.4	Anlage in Betrieb nehmen	53
7	Übergabe an den Betreiber.....	53
8	Störungsbehebung.....	53
8.1	Ersatzteile beschaffen	53
9	Inspektion und Wartung.....	53
9.1	Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten	53
9.2	Produkt warten.....	53
10	Endgültige Außerbetriebnahme	53
11	Verpackung entsorgen.....	54
12	Kundendienst.....	54
Anhang	55	
A	Störung erkennen und beheben.....	55
B	Fehlercodes.....	56
C	Elektrische Schaltpläne zur Verbindung zwischen Außeneinheit und Inneneinheiten	57
C.1	Außeneinheit und zwei Inneneinheiten.....	57
C.2	Außeneinheit und drei Inneneinheiten	57
C.3	Außeneinheit und vier Inneneinheiten	58
C.4	Außeneinheit und fünf Inneneinheiten	58
D	Elektrische Schaltpläne	59
E	Technische Daten	63



1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter



Gefahr!

Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
- Demontage
- Installation
- Inbetriebnahme
- Inspektion und Wartung
- Reparatur
- Außerbetriebnahme
- ▶ Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

1.2.2 Gefahr durch unzureichende Qualifikation für das Kältemittel R32

Jede Tätigkeit, die das Öffnen des Gerätes, des Kältemittelkreises und versiegelter Bauteile erfordert, darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden, die über Kenntnisse der besonderen Eigenschaften und Gefahren des Kältemittels R32 verfügen.

Für Arbeiten am Kältemittelkreis sind zudem spezifische, den lokalen Gesetzen entsprechende, kältetechnische Fachkenntnisse notwendig. Dies beinhaltet auch spezifische

Fachkenntnisse im Umgang mit brennbaren Kältemitteln, den entsprechenden Werkzeugen und der erforderlichen Schutzausrüstung.

- ▶ Halten Sie die entsprechenden örtlichen Gesetze und Vorschriften ein.

1.2.3 Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion bei falscher Lagerung

Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R32. Bei einer Undichtigkeit in Verbindung mit einer Zündquelle besteht Feuer- und Explosionsgefahr.

- ▶ Lagern Sie das Gerät nur in Räumen ohne dauernde Zündquellen. Solche Zündquellen sind zum Beispiel offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein Elektroheizer.

1.2.4 Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion bei Undichtigkeit im Kältemittelkreis

Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R32. Bei einer Undichtigkeit kann austretendes Kältemittel durch Vermischung mit Luft eine brennbare Atmosphäre bilden. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Bei Feuer können toxische oder ätzende Stoffe wie Carbonylfluorid, Kohlenmonoxid oder Fluorwasserstoff entstehen.

- ▶ Wenn Sie am geöffneten Produkt arbeiten, dann stellen Sie vor Beginn und während der Arbeiten mit einem Gaslecksuchgerät sicher, dass keine Undichtigkeit vorliegt.
- ▶ Das Gaslecksuchgerät selbst darf keine Zündquelle sein. Das Gaslecksuchgerät muss auf das Kältemittel R32 kalibriert sein und auf $\leq 25\%$ der unteren Explosionsgrenze eingestellt sein.
- ▶ Wenn Verdacht auf eine Undichtigkeit besteht, dann löschen Sie alle offenen Flammen in der Umgebung.
- ▶ Wenn eine Undichtigkeit besteht, die einen Lötprozess erfordert, dann entfernen Sie das gesamte Kältemittel aus dem System, oder isolieren Sie es (durch Absperrventile) in einem Bereich des Systems, der von der Undichtigkeit entfernt ist.
- ▶ Halten Sie alle Zündquellen vom Produkt fern. Zündquellen sind zum Beispiel offene Flammen, heiße Oberflächen mit mehr als $550\text{ }^{\circ}\text{C}$, nicht zündquellenfreie elektrische





Geräte oder Werkzeuge, oder statische Entladungen.

1.2.5 Lebensgefahr durch erstickende Atmosphäre bei Undichtigkeit im Kältemittelkreis

Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R32. Bei einer Undichtigkeit kann austretendes Kältemittel eine erstickende Atmosphäre bilden. Es besteht Erstickungsgefahr.

- ▶ Beachten Sie, dass austretendes Kältemittel eine höhere Dichte als Luft hat und sich in Bodennähe ansammeln kann.
- ▶ Beachten Sie, dass das Kältemittel geruchlos ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich das Kältemittel nicht in einer Vertiefung ansammelt.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Kältemittel nicht über Gebäudeöffnungen in das Gebäudeinnere gelangt.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Kältemittel nicht mutwillig in das Abwassersystem gelangt.

1.2.6 Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion beim Entfernen des Kältemittels

Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R32. Das Kältemittel kann durch Vermischung mit Luft eine brennbare Atmosphäre bilden. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Bei Feuer können toxische oder ätzende Stoffe wie Carbonylfluorid, Kohlenmonoxid oder Fluorwasserstoff entstehen.

- ▶ Führen Sie die Arbeiten nur dann aus, wenn Sie im Umgang mit dem Kältemittel R32 fachkundig sind.
- ▶ Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung und führen Sie einen Feuerlöscher mit.
- ▶ Verwenden Sie nur Werkzeuge und Geräte, die für das Kältemittel R32 zugelassen, und in einwandfreiem Zustand sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Luft in den Kältemittelkreis, in kältemittelführende Werkzeuge oder Geräte, oder in die Kältemittelflasche gelangt.
- ▶ Das Kältemittel darf nicht mit Hilfe des Kompressors in die Außeneinheit gepumpt werden, beziehungsweise der Vorgang pump-down darf nicht ausgeführt werden.

1.2.7 Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

- ▶ Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen allpolig abschalten (elektrische Trennvorrichtung der Überspannungskategorie III für volle Trennung, z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
- ▶ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Warten Sie mindestens 30 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- ▶ Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

1.2.8 Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

- ▶ Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- ▶ Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

1.2.9 Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr durch heiße Bauteile

- ▶ Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

1.2.10 Risiko eines Umweltschadens durch austretendes Kältemittel

Das Produkt enthält das Kältemittel R32. Das Kältemittel darf nicht in die Atmosphäre gelangen. R32 ist ein vom Kyoto-Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas mit GWP 675 (GWP = Global Warming Potential). Gelangt es in die Atmosphäre, wirkt es 675-mal so stark wie das natürliche Treibhausgas CO₂.

Das im Produkt enthaltene Kältemittel muss vor Entsorgung des Produkts komplett in dafür geeignete Behälter abgesaugt werden, um es anschließend den Vorschriften entsprechend zu recyceln oder zu entsorgen.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass nur ein offiziell zertifizierter Fachhandwerker mit entspre-



chender Schutzausrüstung Installationsarbeiten, Wartungsarbeiten oder sonstige Eingriffe am Kältemittelkreis durchführt.

- ▶ Lassen Sie das im Produkt enthaltene Kältemittel durch einen zertifizierten Fachhandwerker den Vorschriften entsprechend recyceln oder entsorgen.

1.2.11 Verletzungsgefahr durch hohes Produktgewicht

- ▶ Transportieren Sie das Produkt mit mindestens zwei Personen.

1.2.12 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug

- ▶ Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

1.2.13 Verletzungsgefahr beim Zerlegen der Verkleidung des Produkts.

Beim Zerlegen der Verkleidung des Produkts besteht ein hohes Risiko, sich an den scharfen Rändern des Rahmens zu schneiden.

- ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe, um sich nicht zu schneiden.

1.2.14 Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch das Kältemittel

Beim Umgang mit dem Kältemittel besteht stets die Gefahr von Verbrennungen und Erfrierungen.

- ▶ Ziehen Sie vor Arbeiten daran grundsätzlich Handschuhe an.

1.3 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.



2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung


Diese Anleitung gilt ausschließlich für folgende Produkte:

Produkt - Artikelnummer

Außeneinheit VAM1-040A2NO	8000010723
Außeneinheit VAM1-050A2NO	8000010717
Außeneinheit VAM1-070A3NO	8000010724
Außeneinheit VAM1-080A4NO	8000010719
Außeneinheit VAM1-120A5NO	8000010712


3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau



1 Außeneinheit 2 Abblaseleitung für Kondensate

3.2 Schema des Kältemittelsystems



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Inneneinheit | 13 Wärmetauscher C |
| 2 Außeneinheit | 14 Wärmetauscher D |
| 3 Filter | 15 Wärmetauscher E |
| 4 Gebläse | A1, Elektronisches Expansionsventil |
| 5 Wärmetauscher | B1, |
| 6 4-Wege-Ventil | C1, |
| 7 Druckschalldämpfer | D1, |
| 8 Auslaufftemperatursensor | E1 |
| 9 Kompressor | A2, Temperatursensor |
| 10 Gas-Flüssigkeits-Abscheider | B2, Heißgasleitung |
| 11 Wärmetauscher A | C2, |
| 12 Wärmetauscher B | D2, |
| | E2 |
| | A3, Temperatursensor |
| | B3, Flüssigkeitsleitung |
| | C3, |
| | D3, |
| | E3 |

3.3 Typenschild

Das Typenschild ist werksseitig an der rechten Seite des Produkts angebracht.

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
Cooling / Heating	Kühl- / Heizbetrieb
Rated Capacity	Bemessungsleistung
Power Input	elektrische Eingangsleistung
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Prüfbedingungen zur Ermittlung der Leistungsdaten nach EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Kühlleistung/Wärmeleistung (Durchschnitt) unter Prüfbedingungen zur Berechnung von SEER / SCOP
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (Durchschnitt)

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Max. Leistungsaufnahme / Max. Stromaufnahme / Schutzart
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Elektroanschluss: Spannung / Frequenz / Phase
Refrigerant	Kältemittel
GWP	Treibhauspotenzial (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Zulässiger Betriebsdruck / hochdruckseitig / niederdruckseitig
Net Weight	Nettogewicht
	Das Produkt enthält ein schwer entflammbares Fluid (Sicherheitsklasse A2L).
	Anleitung lesen!
	Bar-Code mit Seriennummer 3. bis 6. Ziffer = Produktionsdatum (Jahr/Woche) 7. bis 16. Ziffer = Artikelnummer des Produkts

3.4 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

3.5 Informationen zum Kältemittel

3.5.1 Informationen zum Umweltschutz



Hinweis

Diese Einheit enthält fluoridierte Treibhausgase.

Die Wartung und Entsorgung darf nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Kältemittel R32, GWP=675.

Zusätzliche Kältemittelbefüllung

Entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 im Zusammenhang mit bestimmten fluoridierten Treibhausgasen ist bei zusätzlicher Kältemittelbefüllung Folgendes vorgeschrieben:

- Füllen Sie den der Einheit beigefügten Aufkleber aus und geben Sie die werkseitige Kältemittel-Füllmenge (siehe Typenschild), die zusätzliche Kältemittel-Füllmenge sowie die gesamte Füllmenge an.
- Bringen Sie diesen Aufkleber neben dem Typenschild der Einheit an.

3.5.2 Maximale Kälteträgerfüllung

Abhängig vom der Fläche im Raum, in dem die Klimaanlage mit dem Kältemittel R32 installiert werden soll, darf die Kältemittelfüllung nicht höher sein als die maximale Füllung, die in der folgenden Tabelle angegeben ist. Auf diese Wei-

se werden mögliche Sicherheitsprobleme, aufgrund einer zu hohen Kältemittelkonzentration im Raum bei Auftreten von Lecks, vermieden.

Prüfen Sie die folgende Tabelle, um die maximale Kältemittelfüllung (in kg) auf Grundlage der Installationseigenschaften zu berechnen:

Höhe Belüftungsöffnung [m]	Fläche [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- Mischen Sie keine Kältemittel oder Substanzen, die nicht zu den spezifizierten Kältemitteln (R32) gehören.
- Sollte es zu einem Verlust von Kältemittel kommen, muss eine sofortige Belüftung des Bereichs sichergestellt sein. Das Kältemittel R32 kann zu toxischen Gasen in der Umwelt führen, wenn es mit offenem Feuer in Kontakt kommt.
- Alle für die Installation und Wartung notwendigen Geräte (Vakuumpumpe, Manometer, flexibler Füllschlauch, Gasleckdetektor etc.) müssen für die Nutzung mit Kältemittel R32 zertifiziert sein.
- Verwenden Sie nicht dieselben Instrumente (Vakuumpumpe, Manometer, Füllschlauch, Gasleckdetektor etc.) für andere Kältemittelarten. Die Verwendung unterschiedlicher Kältemittel kann Schäden am Instrument oder an der Klimaanlage verursachen.
- Halten Sie die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Installations- und Wartungsanweisungen ein und verwenden Sie die für das Kältemittel R32 notwendigen Instrumente.
- Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Nutzung von Kältemittel R32.

3.5.3 Füllen Sie das Etikett zum Kältemittelstand aus

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

GWP:675

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000}$ = tCO₂eq

6

5

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Werkseitige Kältemittelfüllung der Einheit: siehe Typenschild der Einheit. | 2 | Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (vor Ort aufgefüllt). |
| 3 | Gesamte Kältemittelfüllmenge. | | |

- 4 Treibhausgasemissionen der gesamten Kältemittel-Füllmenge ausgedrückt in Tonnen CO₂-Äquivalent (auf 2 Dezimalstellen gerundet).
- 5 Außeneinheit.
- 6 Kältemittelflasche und Schlüssel zur Befüllung.

3.6 Zulässige Temperaturbereiche für den Betrieb

Die Kühlleistung/Wärmeleistung der Inneneinheit variiert je nach Raumtemperatur der Außeneinheit.

	Kühlung	Heizung
Außeneinheit	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montage

4.1 Lieferumfang prüfen

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Gültigkeit: VAM1-040A2NO ODER VAM1-050A2NO

Nummer	Beschreibung
1	Außeneinheit
1	Bogen zur Entleerung
1	Beutel für die Dokumentation
1	Beutel mit Elementen


Gültigkeit: VAM1-070A3NO ODER VAM1-080A4NO ODER VAM1-120A5NO

Nummer	Beschreibung
1	Außeneinheit
1	Bogen zur Entleerung
3 - 4	Abflussdeckel (Bauartspezifisch)
1	Beutel für die Dokumentation
1	Beutel mit Elementen
2 - 8	Adapter (Bauartspezifisch)

4.2 Abmessungen

Alle Abmessungen in den Abbildungen sind in Millimetern (mm) angegeben.

4.2.1 Abmessungen der Außeneinheit




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Abmessungen der Ventile

Ventil-Gruppe (von unten nach oben)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Gruppe 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Gruppe 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Gruppe 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Gruppe 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Gruppe 5	J			462,6
	X			40

4.3 Mindestabstände



- Installieren und positionieren Sie das Produkt ordnungsgemäß und beachten Sie dabei die auf dem Plan angegebenen Mindestabstände.



Hinweis

Planen Sie genügend Raum ein, um gut an die Serviceventile seitlich an der Einheit zu gelangen. Es wird ein Mindestabstand von 500 mm empfohlen.

4.4 Installationsort für Außeneinheit auswählen



Vorsicht!

Materialschäden

Gefahr von Betriebsstörungen oder Fehlfunktionen.

- Halten Sie bei der Montage die Mindestabstände ein.

1. Die Außeneinheit muss in einem Mindestabstand von 30 mm vom Boden entfernt montiert werden, um den Drainageanschluss unten durchführen zu können.
2. Wenn die Einheit auf dem Boden stehend montiert wird, stellen Sie sicher, dass der Boden die erforderliche Tragkraft hat.
3. Wenn die Einheit an einer Fassade montiert wird, stellen Sie sicher, dass die Wand sowie die Träger die erforderliche Tragkraft haben.

5 Installation

5.1 Hydraulikinstallation

5.1.1 Kältemittelrohre anschließen



Hinweis

Die Installation ist einfacher, wenn zuerst das Gasrohr angeklemt wird. Das Gasrohr ist das dickere Rohr.

- Montieren Sie die Außeneinheit an der vorgesehenen Stelle.
- Entfernen Sie die Schutzstopfen von den Kältemittelschlüssen an der Außeneinheit.
- Biegen Sie das installierte Rohr vorsichtig in Richtung Außeneinheit.
- Schneiden Sie die Rohrleitungen so ab, dass ein ausreichend langes Stück verbleibt, um sie mit den Anschlüssen der Außeneinheit zu verbinden.
- Setzen Sie die Anschlüsse ein und führen Sie die Aufbördelung am installierten Kältemittelrohr durch.
- Verbinden Sie die Kältemittelrohre mit den entsprechenden Anschlüssen an der Außeneinheit.
- Isolieren Sie die Kältemittelrohre einzeln und ordnungsgemäß. Bedecken Sie hierbei die etwaigen Trennstellen der Isolierung mit Isolierband oder isolieren Sie das ungeschützte Kältemittelrohr mit dem entsprechenden Material, das in Kühlsysteme zum Einsatz kommt.

5.1.2 Kältemittelrohre an Inneneinheit anschließen

- Schließen Sie die Kältemittelrohre an die Inneneinheit an (→ Installationsanleitung der Inneneinheit).

5.2 Elektroinstallation



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Ziehen Sie den Netzstecker. Oder schalten Sie das Produkt spannungsfrei ab (Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z. B. Sicherung oder Leistungsschalter).
- Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- Warten Sie mindestens 30 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.
- Verbinden Sie Phase und Erde.
- Schließen Sie Phase und Nullleiter kurz.
- Decken oder schränken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab.


- Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

5.2.1 Stromzufuhr unterbrechen

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie die elektrischen Anschlüsse herstellen.

5.2.2 Verkabeln

1. Verwenden Sie die Zugentlastungen.
2. Kürzen Sie die Anschlusskabel bedarfsgerecht.



3. Um Kurzschlüsse bei unabsichtlichem Herauslösen einer Ader zu vermeiden, entmanteln Sie die äußere Umhüllung flexibler Kabel nur maximal 30 mm.
4. Stellen Sie sicher, dass die Isolierung der inneren Adern während des Entmantelns der äußeren Hülle nicht beschädigt wird.
5. Entfernen Sie nur so viel von der Isolierung der inneren Adern, wie für einen zuverlässigen und stabilen Anschluss erforderlich ist.
6. Um einen Kurzschluss durch das Lösen von Litzen zu verhindern, bringen Sie nach dem Abisolieren Anschlusschulsen an den Aderenden an.
7. Prüfen Sie, ob alle Adern mechanisch fest in den Steckerklappen des Steckers stecken. Befestigen Sie sie bei Bedarf neu.

5.2.3 Elektrischer Anschluss der Außeneinheit

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von den Elektroanschlüssen der Außeneinheit.
2. Lockern Sie die Schrauben des Klemmenblocks, führen Sie die Aderenden der Versorgungsleitung in den Block ein und ziehen Sie die Schrauben fest.



Vorsicht!

Materialschäden

Gefahr von Fehlfunktionen und Störungen durch Kurzschlüsse.

- Isolieren Sie die nicht verwendeten Drähte des Kabels mit Isolierband.
- Stellen Sie sicher, dass die Drähte nicht in Kontakt mit den unter Spannung stehenden Teilen geraten können.

3. Stellen Sie die korrekte Befestigung und Verbindung der Kabel sicher.
4. Montieren Sie die Schutzabdeckung der Verkabelung.


6 Inbetriebnahme

6.1 Dichtheitskontrolle



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie bereits vor Beginn der Arbeiten Schutzhandschuhe für die Handhabung des Kältemittels tragen.



1. Lösen Sie den Stopfen (1) des Serviceventils und schließen Sie ein Manometer (4) an das Serviceventil (3) des Ansaugrohrs (2) an.
2. Schließen Sie eine Stickstoffflasche (6) mit Druckminderer an das Manometer an (4).
3. Öffnen Sie das Ventil (5) der Stickstoffflasche (6), stellen Sie den Druckminderer ein und öffnen Sie die Absperrventile des Manometers.
4. Prüfen Sie die Dichtheit aller Anschlüsse und Schlauchverbindungen (7).
5. Schließen Sie alle Ventile des Manometers und der Stickstoffflasche.
6. Entfernen Sie die Stickstoffflasche.
7. Senken Sie den Systemdruck durch langsames Öffnen der Absperrhähne des Manometers.
8. Wenn keine undichten Stellen auftreten, fahren Sie mit der Entleerung der Anlage (→ Kapitel 6.2) fort.



Hinweis


Entsprechend der Vorschrift 517/2014/EC muss der gesamte Kältemittelkreis regelmäßig einer Dichtheitskontrolle unterzogen werden. Setzen Sie alle notwendigen Maßnahmen für die korrekte Umsetzung dieser Kontrollen um und dokumentieren Sie die Ergebnisse ordnungsgemäß im Wartungsbuch der Anlage. Für die Dichtheitskontrolle gelten folgende Intervalle:

Systeme mit weniger als 7,41 kg Kältemittel => hierbei ist keine regelmäßige Kontrolle erforderlich.

Systeme mit 7,41 kg Kältemittel oder mehr => mindestens einmal jährlich.

Systeme mit 74,07 kg Kältemittel oder mehr => mindestens einmal alle sechs Monate.

Systeme mit 740,74 kg Kältemittel oder mehr => mindestens einmal alle drei Monate.




8. Schließen Sie das "Low" Ventil des Manometers und das Unterdruckventil.
9. Kontrollieren Sie die Anzeigenadel des Niederdruckmanometers nach ca. 10-15 Minuten: der Druck sollte hierbei nicht ansteigen. Falls der Druck ansteigt, sind Undichtigkeiten im System vorhanden. In diesem Fall wiederholen Sie den in Abschnitt Dichtigkeitsprüfung (→ Kapitel 6.1) beschriebenen Prozess.



Hinweis

Gehen Sie nicht zum nächsten Arbeitsschritt über, solange der ordnungsgemäße Unterdruck in der Anlage nicht hergestellt ist.


6.2 Unterdruck in der Anlage herstellen



1. Schließen Sie ein Manometer (2) am Serviceventil (1) des Ansaugrohrs an.
2. Verbinden Sie die Vakuumpumpe (3) mit dem Serviceanschluss des Manometers.
3. Stellen Sie sicher, dass die Ventile des Manometers geschlossen sind.
4. Setzen Sie die Vakuumpumpe in Betrieb und öffnen Sie das Ventil "Low" (das Niederdruckventil) des Manometers.
5. Stellen Sie sicher, dass das Ventil "High" (Hochdruckventil) geschlossen ist.
6. Lassen Sie die Vakuumpumpe mindestens 30 Minuten laufen (abhängig von der Größe der Anlage), damit die Entleerung ausgeführt werden kann.
7. Kontrollieren Sie die Anzeigenadel des Niederdruckmanometers: diese sollte -0,1 MPa (-76 cmHg) anzeigen.

6.3 Zusätzliches Kältemittel einfüllen

1. Ermitteln Sie die einfache Länge der Kältemittelleitung.
2. Kalkulieren Sie die benötigte Menge an zusätzlichem Kältemittel (Installationsanleitung Inneneinheit).




3. Lösen Sie den Stopfen (1) des Serviceventils und schließen Sie ein Manometer (4) an das Serviceventil (3) des Ansaugrohrs (2) an.
4. Lassen Sie das Absperrventil geschlossen.
5. Schließen Sie eine Kältemittelflasche (R32) (6) an der Hochdruckseite des Manometers an.
6. Öffnen Sie das Absperrventil (5) der Kältemittelflasche.
7. Öffnen Sie die Absperrhähne des Manometers.
 - ◁ Die angeschlossenen Schläuche füllen sich mit Kältemittel.
8. Stellen Sie die Kältemittelflasche auf eine Waage (7).
9. Öffnen Sie das Serviceventil.
10. Füllen Sie zusätzliches Kältemittel ein.

- 20 g Kältemittel pro zusätzlichen Meter Kältemittel-
leitung

- Schließen Sie die Absperrventile der Kältemittelflasche und des Manometers.

6.4 Anlage in Betrieb nehmen



- Lösen Sie die Stopfen (1) und (5) und öffnen Sie die Serviceventile (2) und (3). Drehen Sie dazu den Sechskantschlüssel (4) 90° gegen den Uhrzeigersinn und schließen Sie es nach 6 Sekunden: Die Anlage füllt sich hierdurch mit Kältemittel.
- Prüfen Sie die Anlage erneut auf Dichtheit.
 - Wenn keine Leckagen vorhanden sind, setzen Sie die Arbeiten fort.
- Entfernen Sie das Manometer mit den Verbindungsschläuchen der Serviceventile.
- Öffnen Sie die Serviceventile (2) und (3). Drehen Sie dazu den Innensechskantschlüssel (4) gegen den Uhrzeigersinn, bis ein leichter Anschlag zu spüren ist.
- Bringen Sie die Stopfen an den Sicherheitsventilen wieder an.
- Setzen Sie die Anlage in Betrieb und lassen Sie das Gerät einige Augenblicke laufen, stellen Sie sicher, dass es in allen Betriebsarten korrekt funktioniert.

7 Übergabe an den Betreiber

- ▶ Zeigen Sie dem Betreiber nach Beendigung der Installation die Positionen und die Funktionen der Sicherheitseinrichtungen.
- ▶ Weisen Sie insb. auf die Sicherheitshinweise hin, die der Betreiber beachten muss.
- ▶ Informieren Sie den Betreiber über die Notwendigkeit, das Produkt gemäß vorgegebener Intervalle warten zu lassen.
- ▶ Wenn Sie mehr als eine Inneneinheit in Betrieb haben, dann programmieren Sie die gleiche Betriebsart (Heizen oder Kühlen). Ansonsten kommt es zu einem Konflikt der Betriebsarten und an den Inneneinheiten wird eine Fehlermeldung angezeigt.

8 Störungsbehebung

8.1 Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Produkts sind im Zuge der Konformitätsprüfung durch den Hersteller mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur andere, nicht zertifizierte bzw. nicht zugelassene Teile verwenden, dann kann das dazu führen, dass das Produkt den geltenden Normen nicht mehr entspricht und dadurch die Konformität des Produkts erlischt.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers, da damit ein störungsfreier und sicherer Betrieb des Produkts gewährleistet ist. Um Informationen über die verfügbaren Originalersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich an die Kontaktadresse, die auf der Rückseite der vorliegenden Anleitung angegeben ist.

- ▶ Wenn Sie bei Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich für das Produkt zugelassene Ersatzteile.

9 Inspektion und Wartung

9.1 Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten

- ▶ Halten Sie die minimalen Inspektions- und Wartungsintervalle ein. Abhängig von den Ergebnissen der Inspektion kann eine frühere Wartung notwendig sein.

9.2 Produkt warten

Einmal monatlich

- ▶ Überprüfen Sie den Luftfilter der Inneneinheit auf Sauberkeit (→ Installationsanleitung der Inneneinheit).
 - Die Luftfilter werden aus Fasern gefertigt und können mit Wasser gereinigt werden.

Halbjährlich

- ▶ Demontieren Sie die Verkleidung.
- ▶ Überprüfen Sie den Wärmetauscher auf Sauberkeit.
- ▶ Entfernen Sie alle Fremdkörper von der Lamellenoberfläche des Wärmetauschers, welche die Luftzirkulation behindern könnten.
- ▶ Entfernen Sie den Staub mit einem Druckluftstrahl.
- ▶ Waschen und bürsten Sie ihn vorsichtig mit Wasser ab und trocknen Sie ihn dann mit einem Druckluftstrahl.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass der Kondensatablauf nicht behindert wird, da dies den ordnungsgemäßen Wasserabfluss beeinträchtigen könnte.

10 Endgültige Außerbetriebnahme

- Entleeren Sie das Kältemittel.
- Demontieren Sie das Produkt.
- Führen Sie das Produkt einschließlich der Bauteile der Wiederverwertung zu oder deponieren Sie es.

11 Verpackung entsorgen

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- ▶ Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

12 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts finden Sie in den Country specifics oder auf unserer Website.

Anhang

A Störung erkennen und beheben

Störungen	Mögliche Ursachen	Lösungen
Nach dem Einschalten der Einheit leuchtet das Display nicht auf und bei Betätigung der Funktionen wird kein akustisches Signal ausgegeben.	Das Netzteil ist nicht angeschlossen oder der Anschluss an die Stromversorgung ist nicht in Ordnung.	Prüfen Sie, ob die Stromversorgung gestört ist. Falls ja, warten Sie, bis die Stromversorgung wieder vorliegt. Falls nein, überprüfen Sie den Stromversorgungskreis und stellen Sie sicher, dass der Versorgungsstecker korrekt angeschlossen ist.
Sofort nach dem Einschalten der Einheit löst der Fehlerstrom-Schutzschalter der Wohnung aus. Nach dem Einschalten der Einheit kommt es zu einem Stromausfall.	Verkabelung nicht korrekt angeschlossen oder in schlechtem Zustand, Feuchtigkeit in der Elektrik. Ausgewählter Fehlerstrom-Schutzschalter nicht korrekt.	Stellen Sie sicher, dass die Einheit ordnungsgemäß geerdet ist. Stellen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss der Verkabelung sicher. Überprüfen Sie die Verkabelung der Inneneinheit. Prüfen Sie, ob die Isolierung des Versorgungskabels beschädigt ist, und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Wählen Sie einen passenden Fehlerstrom-Schutzschalter aus.
Nach dem Einschalten der Einheit blinkt zwar die Anzeige der Signalübertragung bei Betätigung der Funktionen, aber es geschieht nichts.	Fehlfunktion der Fernbedienung.	Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. Reparieren Sie die Fernbedienung oder tauschen Sie diese aus.
Der Fehlercode E7 wird am Display einer oder mehrerer Inneneinheiten angezeigt.	Unterschiedliche Modusprogrammierungen an den Inneneinheiten.	Stellen Sie an allen Inneneinheiten anhand der Fernbedienung den gleichen Modus ein.
NICHT AUSREICHENDE KÜHL- ODER HEIZWIRKUNG		
Nicht ausreichende Kühl- oder Heizwirkung.	Anschluss Kältemittelrohre oder Elektroanschlüsse nicht korrekt.	Stellen Sie korrekte Anschlüsse her.
Kontrollieren Sie die an der Fernbedienung eingestellte Temperatur.	Die eingestellte Temperatur ist nicht korrekt.	Passen Sie die eingestellte Temperatur an.
Die Leistung des Gebläses ist sehr gering.	Die Drehzahl des Gebläsemotors der Inneneinheit ist zu gering.	Stellen Sie die Gebläsedrehzahl auf die hohe oder mittlere Stufe ein.
Störgeräusche. Nicht ausreichende Kühl- oder Heizwirkung. Nicht ausreichende Lüftung.	Der Filter der Inneneinheit ist verschmutzt oder verstopft.	Prüfen Sie, ob der Filter verschmutzt ist, und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.
Die Einheit stößt im Heizbetrieb Kaltluft aus.	Fehlfunktion des 4-Wege-Umschaltventils.	Nehmen Sie mit dem Kundendienst Kontakt auf.
Die waagrechte Lamelle kann sich nicht verstellen.	Fehlfunktion der waagrechten Lamelle.	Nehmen Sie mit dem Kundendienst Kontakt auf.
Der Gebläsemotor der Inneneinheit funktioniert nicht.	Fehlfunktion des Gebläsemotors der Inneneinheit.	Nehmen Sie mit dem Kundendienst Kontakt auf.
Der Gebläsemotor der Außeneinheit funktioniert nicht.	Fehlfunktion des Gebläsemotors der Außeneinheit.	Nehmen Sie mit dem Kundendienst Kontakt auf.
Der Kompressor funktioniert nicht.	Fehlfunktion des Kompressors. Der Kompressor wurde durch das Thermostat ausgeschaltet.	Nehmen Sie mit dem Kundendienst Kontakt auf.
AUS DER KLIMAANLAGE ENTWEICHT WASSER.		
Aus der Inneneinheit entweichendes Wasser. Wasserleck in der Ablaufleitung.	Die Ablaufleitung ist verstopft. Die Ablaufleitung hat nicht genug Gefälle. Die Ablaufleitung ist defekt.	Entfernen Sie die Fremdkörper aus der Ablaufleitung. Ersetzen Sie das Ablaufleitung.
An den Anschlüssen der Rohrleitungen der Inneneinheit entweichendes Wasser.	Die Isolierung der Rohrleitungen ist nicht korrekt angebracht.	Isolieren Sie die Rohrleitungen erneut und befestigen Sie diese ordnungsgemäß.
ABNORMALE GERÄUSCHE UND VIBRATIONEN DER EINHEIT		
Das fließende Wasser ist zu hören.	Beim Ein- oder Ausschalten der Einheit kommt es aufgrund des Kältemittelstroms zu abnormalen Geräuschen.	Dieses Phänomen ist normal. Die abnormalen Geräusche sind nach einigen Minuten nicht mehr zu hören.
Von der Inneneinheit gehen abnormale Geräusche aus.	Fremdkörper in der Inneneinheit oder in Baugruppen, die mit dieser verbunden sind.	Entfernen Sie die Fremdkörper. Positionieren Sie alle Teile der Inneneinheit ordnungsgemäß, ziehen Sie die Schrauben an und isolieren Sie die Bereiche zwischen den angeschlossenen Komponenten.

Störungen	Mögliche Ursachen	Lösungen
Von der Außeneinheit gehen abnormale Geräusche aus.	Fremdkörper in der Außeneinheit oder in Baugruppen, die mit dieser verbunden sind.	Entfernen Sie die Fremdkörper. Positionieren Sie alle Teile der Außeneinheit ordnungsgemäß, ziehen Sie die Schrauben an und isolieren Sie die Bereiche zwischen den angeschlossenen Komponenten.


B Fehlercodes

Bezeichnung der Fehlfunktion	Typ der Fehlfunktion	Display
		Code
Fehlfunktion der Steckbrücke	Fehlfunktion der Hardware	C5
Temperatursensor des Flüssigkeitsventils ist offen/kurzgeschlossen	Fehlfunktion der Hardware	b5
Temperatursensor des Heißgasventils ist offen/kurzgeschlossen	Fehlfunktion der Hardware	b7
Temperatursensor der Einheit ist offen/kurzgeschlossen	Fehlfunktion der Hardware	P7
Außentemperatursensor ist offen/kurzgeschlossen	Fehlfunktion der Hardware	F3
Temperatursensor des mittleren Rohrs des Außenkondensators ist offen/kurzgeschlossen	Fehlfunktion der Hardware	F4
Auslass-Temperatursensor (Außeneinheit) ist offen/kurzgeschlossen	Fehlfunktion der Hardware	F5
Fehlfunktion der Kommunikation	Fehlfunktion der Hardware	E6
Fehlfunktion des Phasenstrom-Erkennungsschaltkreises für den Kompressor	Fehlfunktion der Hardware	U1
Schutz der Einheit vor hoher Temperatur	Anzeige des Fehlercodes auf der Fernbedienung innerhalb von 200 Sekunden; Anzeige direkt auf dem Display nach 200 Sekunden	P8
Schutz vor Kältemittelmangel oder Blockierschutz der Anlage (nicht verfügbar bei Außeneinheiten für Wohngebäude)		P0
Schutz der Anlage vor zu hohem Druck	Fehlfunktion der Hardware	E1
Schutz der Anlage vor zu niedrigem Druck (reserviert)	Fehlfunktion der Hardware	E3
Überlastungsschutz des Kompressors	Anzeige des Fehlercodes auf der Fernbedienung innerhalb von 200 Sekunden; Anzeige direkt auf dem Display nach 200 Sekunden	H3
Innen- und Außeneinheit passen nicht zueinander	Fehlfunktion der Hardware	LP
Falscher Anschluss des Kommunikationskabels oder Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils	Fehlfunktion der Hardware	dn
Fehlfunktion des Ventilators 1 (Außeneinheit)	Fehlfunktion der Hardware	L3
Erkennungsstatus des falschen Anschlusses des Kommunikationskabels oder Fehlfunktion des elektronischen Expansionsventils	Betriebsstatus	dd
Modus-Konflikt	Betriebsstatus	E7
Kältemittel-Recycling-Modus	Betriebsstatus	Fo
Abtauung oder Ölrücklauf im Heizbetrieb	Betriebsstatus	H1
Startfehler des Kompressors	Anzeige des Fehlercodes auf der Fernbedienung innerhalb von 200 Sekunden; Anzeige direkt auf dem Display nach 200 Sekunden	Lc
Schutz gegen hohe Auslass-Temperaturen des Kompressors		E4
Überlastschutz		E8
Strom-Überlastschutz der gesamten Einheit		E5
Das 4-Wege-Ventil reagiert nicht normal		U7

C Elektrische Schaltpläne zur Verbindung zwischen Außeneinheit und Inneneinheiten


C.1 Außeneinheit und zwei Inneneinheiten

Gültigkeit: VAM1-040A2NO UND VAM1-050A2NO




C.2 Außeneinheit und drei Inneneinheiten

Gültigkeit: VAM1-070A3NO




C.3 Außeneinheit und vier Inneneinheiten

Gültigkeit: VAM1-080A4NO



C.4 Außeneinheit und fünf Inneneinheiten

Gültigkeit: VAM1-120A5NO




D Elektrische Schaltpläne

Abkürzungen auf den Leiterplatten


Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
WH	weiß	VT	violett	BK	schwarz
YE	gelb	GN	grün	OG	orange
RD	rot	BN	braun		
YEGN	gelb/grün	BU	blau		

Die folgenden Schaltpläne können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Beachten Sie den mit der Außeneinheit gelieferten Schaltplan.


Gültigkeit: VAM1-040A2NO UND VAM1-050A2NO




1	Leiterplatte der Außeneinheit	11	Inneneinheit B
2	Temperatursensor Flüssigkeitsleitung B	12	Ringmagnet
3	Temperatursensor Heißgasleitung B	13	Klemme des Kommunikationskabels zwischen Innen- und Außeneinheit
4	Temperatursensor Flüssigkeitsleitung A	14	Außenrohr-Temperatursensor
5	Temperatursensor Heißgasleitung A	15	Außentemperatursensor
6	Schutz gegen Kompressorüberlast	16	Temperatursensor der Entladungsgase (Entladungssensor)
7	Kompressor	17	Ventilatormotor
8	Ringmagnet	18	4-Wege-Ventil
9	Stromversorgung	19	Elektronisches Expansionsventil A
10	Inneneinheit A	20	Elektronisches Expansionsventil B



1	Leiterplatte der Außeneinheit	14	Temperatursensor des Gasventils B
2	Temperatursensor der Entladungsgase (Entladungssensor)	15	Temperatursensor des Flüssigkeitsventils A
3	Außentemperatursensor	16	Temperatursensor des Gasventils A
4	Außenrohr-Temperatursensor	17	Elektronisches Expansionsventil C
5	4-Wege-Ventil	18	Elektronisches Expansionsventil B
6	Kompressor	19	Elektronisches Expansionsventil A
7	Ringmagnet	20	Klemme des Kommunikationskabels zwischen Innen- und Außeneinheit
8	Optional: Kondensatwannenheizung	21	Ringmagnet
9	Ventilatormotor	22	Inneneinheit C
10	Optional: Schutz gegen Kompressorüberlast	23	Inneneinheit B
11	Temperatursensor des Flüssigkeitsventils C	24	Inneneinheit A
12	Temperatursensor des Gasventils C	25	Stromversorgung
13	Temperatursensor des Flüssigkeitsventils B	26	Ringmagnet



1	Leiterplatte der Außeneinheit	16	Temperatursensor des Flüssigkeitsventils A
2	Temperatursensor der Entladungsgase (Entladungssensor)	17	Temperatursensor des Gasventils A
3	Außentemperatursensor	18	Elektronisches Expansionsventil D
4	Außenrohr-Temperatursensor	19	Elektronisches Expansionsventil C
5	4-Wege-Ventil	20	Elektronisches Expansionsventil B
6	Kompressor	21	Elektronisches Expansionsventil A
7	Ringmagnet	22	Klemme des Kommunikationskabels zwischen Innen- und Außeneinheit
8	Schutz gegen Kompressorüberlast	23	Ringmagnet
9	Ventilatormotor	24	Inneneinheit D
10	Temperatursensor des Flüssigkeitsventils D	25	Inneneinheit B
11	Temperatursensor des Gasventils D	26	Inneneinheit C
12	Temperatursensor des Flüssigkeitsventils C	27	Inneneinheit A
13	Temperatursensor des Gasventils C	28	Stromversorgung
14	Temperatursensor des Flüssigkeitsventils B	29	Ringmagnet
15	Temperatursensor des Gasventils B		



- | | |
|----|--|
| 1 | Leiterplatte der Außeneinheit AP1 |
| 2 | Hochdruckschalter |
| 3 | 4-Wege-Ventil |
| 4 | Kompressor |
| 5 | Optional: Schutz gegen Kompressorüberlast |
| 6 | Optional: Kondensatwannenheizung |
| 7 | Ventilatormotor |
| 8 | Temperatursensor Heißgasleitung |
| 9 | Temperatursensor Flüssigkeitsleitung |
| 10 | Temperatursensor der Entladungsgase (Entladungssensor) |
| 11 | Außentemperatursensor |
| 12 | Außenrohr-Temperatursensor |
| 13 | Klemme des Kommunikationskabels zwischen Innen- und Außeneinheit |
| 14 | Elektronisches Expansionsventil A |

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 15 | Elektronisches Expansionsventil B |
| 16 | Elektronisches Expansionsventil C |
| 17 | Elektronisches Expansionsventil D |
| 18 | Elektronisches Expansionsventil E |
| 19 | Ringmagnet |
| 20 | Ringmagnet |
| 21 | Inneneinheit E |
| 22 | Inneneinheit D |
| 23 | Inneneinheit C |
| 24 | Inneneinheit B |
| 25 | Inneneinheit A |
| 26 | Stromversorgung |
| 27 | Ringmagnet |
| 28 | Leiterplatte AP2 |
| 29 | Ringmagnet |

E Technische Daten

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Kombinationen Inneneinheiten	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Stromversorgung	220-240 V~ / 50 Hz / 1-phasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-phasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-phasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-phasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-phasig
Empfohlenes Stromversorgungs-kabel (Adern)	3	3	3	3	3
Querschnitt des Stromversor-gungskabels	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²
Leistung im Kühlbetrieb	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Leistung im Heizbetrieb	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Elektrische Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Elektrische Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Elektrische Stromaufnahme im Kühlbetrieb	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Elektrische Stromaufnahme im Heizbetrieb	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Maximale Leistung Heizbetrieb / Kühlbetrieb	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Maximaler Strom Heizbetrieb / Kühlbetrieb	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Kompressortyp	Rotationskom-pressor	Rotationskom-pressor	Doppel-Rotati-onskompressor	Doppel-Rotati-onskompressor	Doppel-Rotati-onskompressor
Kompressoröl	FW68DA	FW68DA	FW68DA oder Vergleichbares	FW68DA oder Vergleichbares	FW68DA oder Vergleichbares
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Luftdurchfluss	2.300 m³/h	2.300 m³/h	3.800 m³/h	3.800 m³/h	5.800 m³/h
Max. Betriebsdruck für Drucksei-te	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Max. Betriebsdruck für Ansaug-seite	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllung	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Außendurchmesser Flüssigkeits-leitung	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Außendurchmesser Heißgaslei-tung	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Maximale Höhendifferenz der Ver-bindungsrohre zwischen Innen-einheiten	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Maximal entsprechende Länge der Verbindungsrohre	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Max. Länge der Verbindungsroh-re (Gesamtlänge)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Abmessungen, Breite	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1.020 mm
Abmessungen, Tiefe	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Abmessungen, Höhe	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Nettogewicht	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Bruttogewicht	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Im Betrieb enthält die Außeneinheit fluoridierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll reglementiert sind.

Instrucciones de instalación y mantenimiento

Contenido

1	Seguridad	65
1.1	Advertencias relativas a la operación	65
1.2	Información general de seguridad	65
1.3	Disposiciones (directivas, leyes, normas)	67
2	Observaciones sobre la documentación	68
2.1	Consulta de la documentación adicional	68
2.2	Conservación de la documentación	68
2.3	Validez de las instrucciones	68
3	Descripción del producto	68
3.1	Estructura del producto.....	68
3.2	Diagrama del sistema de refrigerante	68
3.3	Placa de características.....	68
3.4	Homologación CE.....	69
3.5	Información acerca del refrigerante.....	69
3.6	Rangos de temperatura permitidos para el funcionamiento	70
4	Montaje	70
4.1	Comprobación del material suministrado	70
4.2	Dimensiones	70
4.3	Distancias mínimas.....	71
4.4	Selección del lugar de instalación para la unidad exterior.....	71
5	Instalación	71
5.1	Instalación hidráulica	71
5.2	Instalación eléctrica	71
6	Puesta en marcha	72
6.1	Comprobación de fugas	72
6.2	Creación depresión en la instalación.....	73
6.3	Relleno de refrigerante adicional	73
6.4	Puesta en marcha de la instalación.....	74
7	Entrega al usuario	74
8	Solución de problemas	74
8.1	Adquisición de piezas de repuesto	74
9	Revisión y mantenimiento	74
9.1	Intervalos de revisión y mantenimiento	74
9.2	Mantenimiento del producto	74
10	Puesta fuera de servicio definitiva	74
11	Eliminar el embalaje	75
12	Servicio de Asistencia Técnica	75
Anexo	76	
A	Detección y solución de averías	76
B	Códigos de error.....	77
C	Esquemas eléctricos de conexiones entre la unidad exterior y las interiores	78
C.1	Unidad exterior y dos unidades interiores	78
C.2	Unidad exterior y tres unidades interiores	78
C.3	Unidad exterior y cuatro unidades interiores	79
C.4	Unidad exterior y cinco unidades interiores.....	79
D	Esquema de conexiones eléctrico.....	80
E	Datos técnicos	84

1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a la operación

Clasificación de las advertencias relativas a la manipulación

Las advertencias relativas a la manipulación se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:

Signos de advertencia e indicaciones de aviso



Peligro

Peligro de muerte inminente o peligro de lesiones graves



Peligro

Peligro de muerte por electrocución



Advertencia

peligro de lesiones leves



Atención

riesgo de daños materiales o daños al medio ambiente

1.2 Información general de seguridad

1.2.1 Peligro por cualificación insuficiente

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas a cabo por profesionales autorizados que estén debidamente cualificados:

- Montaje
 - Desmontaje
 - Instalación
 - Puesta en marcha
 - Revisión y mantenimiento
 - Reparación
 - Puesta fuera de servicio
- Proceda según el estado actual de la técnica.

1.2.2 Peligro por cualificación insuficiente para el refrigerante R32

Cualquier tarea que requiera la apertura del aparato, del circuito refrigerante y de los componentes sellados deberá ser realizada exclusivamente por personas expertas que conozcan las propiedades especiales y peligros del refrigerante R32.

Para los trabajos en el circuito refrigerante también se requieren conocimientos técnicos específicos de refrigeración de acuerdo con las leyes locales. Esto también incluye expe-

riencia específica en el manejo de refrigerantes inflamables, las herramientas apropiadas y el equipo de protección necesario.

- Respete las leyes y normativas nacionales correspondientes.

1.2.3 Peligro de muerte por incendio o explosión en caso de almacenamiento incorrecto

El producto contiene refrigerante inflamable R32. En caso de fuga en relación con una fuente de ignición, existe riesgo de incendio y explosión.

- Almacene el aparato únicamente en estancias sin fuentes permanentes de ignición. Este tipo de fuentes de ignición son, por ejemplo, las llamas abiertas, un aparato de gas encendido o un calentador eléctrico.

1.2.4 Peligro de muerte por fuego o explosión en caso de fuga en el circuito refrigerante

El producto contiene refrigerante inflamable R32. En caso de fuga, el refrigerante puede formar una atmósfera inflamable al mezclarse con el aire. Existe peligro de incendio y explosión. El fuego puede producir sustancias tóxicas o corrosivas como el fluoruro de carbonilo, el monóxido de carbono o el fluoruro de hidrógeno.

- Utilice un detector de fugas de gas cuando vaya a trabajar en el producto abierto y durante el trabajo para asegurarse de que no haya ninguna fuga.
- El propio detector de fugas de gas no debe constituir ninguna fuente de ignición. El detector de fugas de gas debe estar calibrado para el refrigerante R32 y ajustado a ≤ 25 % del límite inferior de explosión.
- Si sospecha que hay alguna fuga, apague todas las llamas abiertas en las proximidades.
- Si hay alguna fuga que requiera un proceso de soldadura, extraiga todo el refrigerante del sistema o aislalo (mediante las llaves de corte) en alguna zona del sistema alejada de la fuga.
- Mantenga todas las fuentes de ignición alejadas del producto. Son fuentes de ignición, por ejemplo, las llamas abiertas, superficies calientes con más de 550 °C,



herramientas o aparatos eléctricos de chispa, o descargas estáticas.

1.2.5 Peligro de muerte por atmósfera asfixiante en caso de fuga en el circuito de refrigerante

El producto contiene el refrigerante inflamable R32. En caso de fuga, el refrigerante que escapa puede ocasionar una atmósfera asfixiante. Existe peligro de asfixia.

- ▶ Tenga en cuenta que las fugas de refrigerante tienen una mayor densidad que el aire y pueden acumularse cerca del suelo.
- ▶ Asegúrese de que el refrigerante sea inodoro.
- ▶ Asegúrese de que el refrigerante no se acumule en una cavidad.
- ▶ Asegúrese de que el refrigerante no se introduzca en aperturas del edificio accediendo así a su interior.
- ▶ Asegúrese de que el refrigerante no llegue intencionadamente al sistema de aguas residuales.

1.2.6 Peligro de muerte por fuego o explosión durante la extracción del refrigerante.

El producto contiene refrigerante inflamable R32. El refrigerante puede formar una atmósfera inflamable al mezclarse con el aire. Existe peligro de incendio y explosión. En caso de fuego, pueden producirse sustancias tóxicas o corrosivas como el fluorocarburo, monóxido de carbono o fluoruro de hidrógeno.

- ▶ Realice los trabajos únicamente si es competente en el manejo del refrigerante R32.
- ▶ Utilice equipo de protección individual y lleve consigo un extintor de incendios.
- ▶ Utilice exclusivamente herramientas y aparatos autorizados para el refrigerante R32 en perfecto estado.
- ▶ Asegúrese de que no entra aire en el circuito refrigerante, en las herramientas o aparatos que transportan refrigerante o en la botella del refrigerante.
- ▶ El compresor no debe bombear el refrigerante hacia la unidad exterior; es decir, no debe realizarse el proceso pump-down.

1.2.7 Peligro de descarga eléctrica

Si toca los componentes conductores de tensión, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el producto:

- ▶ Deje el producto sin tensión desconectando la fuente de alimentación en todos los polos (dispositivo de separación eléctrica de la categoría de sobretensión III para una desconexión completa, por ejemplo, fusible o disyuntor).
- ▶ Asegúrelo para impedir que se pueda conectar accidentalmente.
- ▶ Espere al menos 30 minutos hasta que los condensadores se hayan descargado.
- ▶ Verifique que no hay tensión.

1.2.8 Peligro de muerte por falta de dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento no muestran todos los dispositivos de seguridad necesarios para una instalación profesional.

- ▶ Monte en la instalación los dispositivos de seguridad necesarios.
- ▶ Tenga en cuenta las disposiciones legales, reglamentos y normativas aplicables de ámbito tanto nacional como internacional.

1.2.9 Peligro de quemaduras o escaldaduras por componentes calientes

- ▶ Espere a que estos componentes se hayan enfriado antes de empezar a trabajar en ellos.

1.2.10 Riesgo de daños medioambientales por la salida de refrigerante

El producto contiene el refrigerante R32 que no debe liberarse en la atmósfera. R32 es un gas fluorado de efecto invernadero reconocido por el Protocolo de Kioto con GWP 675 (GWP = Global Warming Potential). Si llega a la atmósfera, tiene un efecto 675 veces superior al gas de efecto invernadero natural CO₂.

Antes de eliminar el producto, se debe aspirar por completo el refrigerante de su interior e introducirlo en contenedores adecuados para su posterior reciclaje o eliminación conforme a la normativa.

- ▶ Asegúrese de que los trabajos de instalación, mantenimiento y las intervenciones en el circuito refrigerante sean realizados exclusivamente por profesionales autoriza-



dos con certificación oficial y con el correspondiente equipo de protección.

- Solicite a profesionales autorizados que eliminen o reciclen el refrigerante incluido en el producto conforme a la normativa vigente.

1.2.11 Peligro de lesiones debido al peso elevado del producto

- Transporte el producto como mínimo entre dos personas.

1.2.12 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas

- Utilice la herramienta apropiada.

1.2.13 Peligro de lesiones durante el desmontaje del revestimiento del producto.

Durante el desmontaje del revestimiento del producto, existe el riesgo de cortarse con los bordes afilados del marco.

- Póngase guantes de protección para no cortarse.

1.2.14 Peligro de quemaduras o congelación por refrigerante

En toda manipulación de refrigerante, existe el peligro de quemaduras y congelaciones.

- Colóquese los guantes antes de realizar ningún trabajo.

1.3 Disposiciones (directivas, leyes, normas)

- Observe las disposiciones, normas, directivas, ordenanzas y leyes nacionales.



2 Observaciones sobre la documentación

2.1 Consulta de la documentación adicional

- Tenga en cuenta sin excepción todos los manuales de uso e instalación que acompañan a los componentes de la instalación.

2.2 Conservación de la documentación

- Entregue estas instrucciones y toda la documentación de validez paralela al usuario de la instalación.

2.3 Validez de las instrucciones


Estas instrucciones son válidas únicamente para los siguientes productos:

Producto - Referencia del artículo

Unidad exterior VAM1-040A2NO	8000010723
Unidad exterior VAM1-050A2NO	8000010717
Unidad exterior VAM1-070A3NO	8000010724
Unidad exterior VAM1-080A4NO	8000010719
Unidad exterior VAM1-120A5NO	8000010712


3 Descripción del producto

3.1 Estructura del producto



1 Unidad exterior 2 Tubo de desagüe para condensados

3.2 Diagrama del sistema de refrigerante



- | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Unidad interior | 14 | Intercambiador de calor D |
| 2 | Unidad exterior | 15 | Intercambiador de calor E |
| 3 | Filtro | A1, B1, C1, D1, E1 | Válvula de expansión electrónica |
| 4 | Ventilador | A2, B2, C2, D2, E2 | Sensor de temperatura del conducto de gas caliente |
| 5 | Intercambiador de calor | A3, B3, C3, D3, E3 | Sensor de temperatura del conducto de líquido |
| 6 | Válvula de 4 vías | | |
| 7 | Silenciador de descarga | | |
| 8 | Sonda de temperatura de salida | | |
| 9 | Compresor | | |
| 10 | Separador gas-líquido | | |
| 11 | Intercambiador de calor A | | |
| 12 | Intercambiador de calor B | | |
| 13 | Intercambiador de calor C | | |

3.3 Placa de características

La placa de características viene colocada de fábrica en el lateral derecho del producto.

Dato	Significado
Cooling / Heating	Modo refrigeración / Modo calefacción
Rated Capacity	Potencia asignada
Power Input	Potencia de entrada eléctrica
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Condiciones de comprobación para calcular los datos de rendimiento conforme a EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Potencia de refrigeración/potencia de calefacción (promedio) en condiciones de comprobación para calcular SEER / SCOP

Dato	Significado
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (promedio)
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Entrada de alimentación máx. / Consumo de corriente máx. / Tipo de protección
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Conexión eléctrica: Tensión / Frecuencia / Fase
Refrigerant	Refrigerante
GWP	Índice GWP (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Presión de servicio permitida / lado de alta presión / lado de baja presión
Net Weight	Peso neto
	El producto contiene una sustancia líquida difícilmente inflamable (grado de seguridad A2L).
	Leer las instrucciones
	Código de barras con número de serie 3ª hasta 6ª cifra = fecha de producción (año/semana) Pos. 7ª a 16ª = referencia del producto

3.4 Homologación CE



Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la declaración de conformidad.

Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

3.5 Información acerca del refrigerante

3.5.1 Información Medioambiental



Indicación

Esta unidad contiene gases fluorados de efecto invernadero.

Su mantenimiento y eliminación solamente los podrá realizar el personal debidamente cualificado.

Gas refrigerante R32, GWP=675.

Carga extra de refrigerante

En conformidad con el reglamento (UE) n.º 517/2014 sobre ciertos gases fluorados de efecto invernadero, en los casos de carga adicional de refrigerante es obligatorio:

- Rellenar la etiqueta que acompaña a la unidad indicando la cantidad de la carga de refrigerante de fábrica (véase la placa de características), la carga adicional de refrigerante y la carga total.
- Colocar la etiqueta al lado de la placa de características de la unidad.

3.5.2 Carga máxima de refrigerante

Dependiendo de la superficie de la estancia en la que se va a instalar el equipo de aire acondicionado con refrigerante R32, la carga de refrigerante no puede ser superior a la carga máxima especificada en la siguiente tabla. De esta for-


ma se evitarán posibles problemas de seguridad debido a la concentración excesiva de refrigerante dentro de la estancia en caso de fugas.

Compruebe la siguiente tabla para calcular la carga máxima de refrigerante (en Kg) en base a las características de la instalación:

Altura de la abertura de ventilación [m]	Superficie [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- No mezcle otros refrigerantes o sustancias que no sean el refrigerante especificado (R32).
- Si hay una pérdida de gas refrigerante, es necesario asegurar de inmediato la ventilación del área. El refrigerante R32 podría causar la presencia de gases tóxicos en el ambiente, si entrara en contacto con una llama.
- Todos los equipos necesarios para la instalación y el mantenimiento (bomba de vacío, manómetro, manguera de carga flexible, detector de fugas de gas, etc.) deben estar certificados para su uso con gas refrigerante R32.
- No utilice la misma instrumentación (bomba de vacío, manómetro, manguera de carga, detector de fugas de gas, etc.) con diferentes tipos de refrigerantes. El uso de diferentes gases refrigerantes puede causar daños al instrumento o al aire acondicionado.
- Cumpla con las instrucciones contenidas en estas instrucciones de funcionamiento con respecto a la instalación, el mantenimiento y la instrumentación necesaria para el refrigerante R32.
- Respete las normativas vigentes para el uso de gas refrigerante R32.

3.5.3 Rellene la etiqueta de carga de refrigerante



Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP:675

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000}$ = tCO₂eq

6 5

- 1 Carga de refrigerante de fábrica del producto: véase la placa de características de la unidad.
- 2 Cantidad de refrigerante adicional cargada en campo.
- 3 Carga total de refrigerante.

- 4 Emisiones de gas de efecto invernadero de la carga total de refrigerante expresadas en toneladas de CO₂ equivalentes (redondeado hasta 2 decimales).
- 5 Unidad exterior.
- 6 Botella de refrigerante y llave de carga.

3.6 Rangos de temperatura permitidos para el funcionamiento

La potencia de refrigeración/calefacción de la unidad interior varía en función de la temperatura ambiente de la unidad exterior.

	Refrigeración	Calefacción
Unidad exterior	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montaje

4.1 Comprobación del material suministrado

- Compruebe si el material suministrado está completo e intacto.

Validez: VAM1-040A2NO O VAM1-050A2NO

Número	Descripción
1	Unidad exterior
1	Codo de vaciado
1	Bolsa con documentación
1	Bolsa con elementos


Validez: VAM1-070A3NO O VAM1-080A4NO O VAM1-120A5NO

Número	Descripción
1	Unidad exterior
1	Codo de vaciado
3 - 4	Tapón de desagüe (según el modelo)
1	Bolsa con documentación
1	Bolsa con elementos
2 - 8	Adaptador (según el modelo)

4.2 Dimensiones

Todas las dimensiones en las figuras se expresan en milímetros (mm).

4.2.1 Dimensiones de la unidad exterior




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Dimensiones de las válvulas

Grupo de válvulas (de abajo a arriba)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Grupo 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Grupo 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Grupo 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Grupo 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Grupo 5	J			462,6
	X			40

4.3 Distancias mínimas



- Instale y coloque el producto correctamente y respetando las distancias mínimas indicadas en el plano.



Indicación

Prevea suficiente espacio para acceder adecuadamente a las válvulas de servicio en el lateral derecho de la unidad. Se recomienda una distancia mínima de 500 mm.

4.4 Selección del lugar de instalación para la unidad exterior



Atención

Daños materiales

Peligro de averías o funcionamiento incorrecto.

- Respete las distancias mínimas de montaje.

1. La unidad exterior debe instalarse a una distancia mínima de 30 mm. del suelo para permitir la instalación de la junta de drenaje en su base.
2. En caso de realizar la instalación de la unidad en el suelo, compruebe si la este tiene una capacidad de carga suficiente como para soportar el peso del producto.
3. En caso de realizar la instalación de la unidad en la fachada, compruebe si la pared y los soportes tienen una capacidad de carga suficiente como para soportar el peso del producto.

5 Instalación

5.1 Instalación hidráulica

5.1.1 Conexión de las tuberías de refrigerante



Indicación

La instalación es más sencilla si primero se conecta la tubería de gas. La tubería de gas es la de grosor superior.

- Monte la unidad exterior en el lugar previsto.
- Retire los tapones de protección de los racores para refrigerante de la unidad exterior.
- Doble con cuidado la tubería instalada acercándola hacia la unidad exterior.
- Recorte las tuberías dejando suficiente longitud adicional para poder unir las con los racores de la unidad exterior.
- Introduzca los racores y realice el abocardado en la tubería de refrigerante instalada.
- Una las tuberías de refrigerante con la correspondiente conexión de la unidad exterior.
- Aísle correctamente y por separado las tuberías de refrigerante. Para tal fin, cubra con cinta aislante los posibles cortes del aislamiento o aísle la tubería de refrigerante desprotegida con el correspondiente material aislante utilizado para sistemas de refrigeración.

5.1.2 Conexión a las tuberías de refrigerante en la unidad interior

- Conecte las tuberías de refrigerante a la unidad interior (Instrucciones de instalación de la unidad interior).

5.2 Instalación eléctrica



Peligro

Peligro de muerte por electrocución

Si toca los componentes conductores de tensión, existe peligro de descarga eléctrica.


- Retire el enchufe de red. También puede desconectar la tensión del producto (dispositivo de separación con abertura de contacto de como mínimo 3 mm, p. ej., fusible o interruptor automático).
 - Asegúrelo para impedir que se pueda conectar accidentalmente.
 - Espere al menos 30 min hasta que los condensadores se hayan descargado.
 - Verifique que no hay tensión.
 - Una la fase y la toma de tierra.
 - Cortocircuite la fase y el conductor neutro.
 - Cubra o ponga una barrera a las piezas próximas sometidas a tensión.
- La instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por un especialista electricista.

5.2.1 Interrupción del suministro de corriente

- Interrumpa el suministro de corriente antes de establecer las conexiones eléctricas.

5.2.2 Cablear

1. Utilice los elementos de descarga de tracción.
2. Acorte los cables de conexión según necesite.



3. Para evitar cortocircuitos por el desprendimiento accidental de un conductor, pele el revestimiento de los cables flexibles como máximo hasta 30 mm.
4. Asegúrese de no dañar el aislamiento de los conductores interiores al pelar el cable.
5. Retire únicamente el aislamiento de los conductores interiores necesario para obtener una conexión fiable y estable.
6. Para evitar un cortocircuito debido a que se aflojen los hilos, aisle los cables.
7. Compruebe que todos los conductores queden fijos al insertarlos en los bornes del conector. En caso necesario, vuelva a fijarlos.

5.2.3 Conexión eléctrica de la unidad exterior

1. Retire la cubierta de protección existente de las conexiones eléctricas de la unidad exterior.
2. Afloje los tornillos en el bloque de bornas e inserte completamente los extremos del conductor de la línea de alimentación en el bloque de bornas y apriete los tornillos.



Atención Daños materiales

Peligro de mal funcionamiento y averías por cortocircuitos.

- Aísle los hilos no utilizados del cable con cinta aislante.
- Compruebe que los hilos no puedan entrar en contacto con piezas bajo tensión.

3. Compruebe que los cables estén correctamente sujetos y conectados.
4. Monte la cubierta de protección del cableado.


6 Puesta en marcha

6.1 Comprobación de fugas



Indicación

Antes de comenzar con la operación, asegúrese de utilizar guantes de protección para manipular el refrigerante.



1. Suelte el tapón (1) de la válvula de servicio y conecte un manómetro (4) a la válvula de servicio (3) de la tubería de aspiración (2).
2. Conecte una bombona de nitrógeno (6) con el descompresor al manómetro (4).
3. Abra la válvula (5) de la bombona de nitrógeno (6), ajuste el descompresor y abra las válvulas de corte del manómetro.
4. Compruebe la estanqueidad de todas las conexiones y uniones de los latiguillos (7).
5. Cierre todas las válvulas del manómetro y de la bombona de nitrógeno.
6. Retire la bombona de nitrógeno.
7. Reduzca la presión del sistema abriendo lentamente las llaves de corte del medidor combinado.
8. En caso de no haber fugas, continúe vaciando la instalación (→ Capítulo 6.2).



Indicación

Conforme a la normativa 517/2014/EC, el circuito refrigerante al completo deberá someterse a comprobaciones periódicas para localizar posibles fugas. Tome las medidas necesarias para garantizar la realización de dichas pruebas, así como la correcta introducción del resultado de las mismas en el registro de mantenimiento de la instalación. La prueba de fugas deberá realizarse con la siguiente frecuencia:


Sistemas con menos de 7,41 kg de refrigerante => no es necesaria una prueba de fugas periódica.

Sistemas con 7,41 kg o más de refrigerante => al menos una vez al año.


Sistemas con 74,07 kg o más de refrigerante => al menos una vez cada seis meses.

Sistemas con 740,74 kg o más de refrigerante => al menos una vez cada tres meses.

6.2 Creación depresión en la instalación



1. Conecte un manómetro (2) a la válvula de servicio (1) de la tubería de aspiración.
2. Conecte una bomba de vacío (3) en la toma de servicio del manómetro.
3. Asegúrese de que las válvulas del manómetro están cerradas.
4. Ponga en marcha la bomba de vacío y abra la válvula "Low" (válvula de baja presión) del manómetro.
5. Asegúrese de que la válvula "High" (válvula de alta presión) está cerrada.
6. Deje que la bomba de vacío funcione durante al menos 30 minutos (dependiendo del tamaño de la instalación) para que realice el vaciado.
7. Compruebe la aguja del manómetro de baja presión: debería indicar -0,1 MPa (-76 cmHg).



8. Cierre la válvula "Low" del medidor combinado, y cierre la válvula de vacío.
9. Compruebe la aguja del manómetro de baja presión transcurridos aproximadamente 10-15 minutos: la presión no debería subir. En caso de que suba, hay fugas en el sistema. En ese caso repita el proceso descrito en la sección Comprobación de fugas (→ Capítulo 6.1).




Indicación

No continúe con el siguiente paso hasta que una depresión satisfactoria de la instalación se ha completado.


6.3 Relleno de refrigerante adicional

1. Determine la longitud simple del conducto de refrigerante.
2. Calcule la cantidad necesaria de refrigerante adicional (Instrucciones de instalación de la unidad interior).



3. Suelte el tapón (1) de la válvula de servicio y conecte un manómetro (4) a la válvula de servicio (3) de la tubería de aspiración (2).
4. Deje cerrada la llave de corte.
5. Conecte una bombona de refrigerante (R32) (6) en el lado de alta presión del manómetro.
6. Abra la llave de corte (5) de la bombona de refrigerante.
7. Abra las llaves de corte del manómetro.
 - ◁ Las mangueras conectadas se llenan de refrigerante.
8. Coloque la botella de refrigerante en una báscula (7).
9. Abra la válvula de corte.
10. Añada refrigerante adicional.
 - 20 g de refrigerante por metro adicional de conducto de refrigerante
11. Cierre las válvulas de corte de la botella de refrigerante y del manómetro.

6.4 Puesta en marcha de la instalación



1. Suelte los tapones (1) y (5) y abra las válvulas de servicio (2) y (3) girando la llave Allen (4) 90° en sentido antihorario, y ciérrela transcurridos 6 segundos: la instalación se llenará de refrigerante.
2. Compruebe de nuevo la estanqueidad de la instalación.
 - Si no hay fugas, siga adelante.
3. Retire el manómetro con las mangueras de unión de las válvulas de servicio.
4. Abra las válvulas de servicio (2) y (3) girando la llave Allen (4) en sentido antihorario hasta notar un ligero tope.
5. Coloque de nuevo los tapones en las válvulas de seguridad.
6. Ponga en marcha la instalación y haga funcionar al aparato unos instantes, comprobando que funciona correctamente en todos los modos.

7 Entrega al usuario

- ▶ Muestre al usuario la localización y la función de los dispositivos de seguridad una vez finalizada la instalación.
- ▶ Haga especial hincapié en aquellas indicaciones de seguridad que el usuario debe tener en cuenta.
- ▶ Señale al usuario la necesidad de respetar los intervalos de mantenimiento prescritos para el aparato.
- ▶ Cuando tenga más de una unidad interior en funcionamiento, prográmelas en el mismo modo (calefacción o refrigeración). En caso contrario se crearía un conflicto de modo y las unidades interiores reportarían un mensaje de error.

8 Solución de problemas

8.1 Adquisición de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto están certificados de acuerdo con la comprobación de conformidad del fabricante. Si durante la reparación o el mantenimiento emplea piezas no certificadas o autorizadas, el producto no se corresponderá con las normas actuales y el certificado de conformidad del producto perderá su validez.

Recomendamos encarecidamente la utilización de piezas de repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garantiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para recibir información sobre las piezas de repuesto originales, diríjase a la dirección de contacto que aparece en la página trasera de las presentes instrucciones.

- ▶ Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto autorizadas para el producto.

9 Revisión y mantenimiento

9.1 Intervalos de revisión y mantenimiento

- ▶ Observe los intervalos mínimos de revisión y mantenimiento. En función del resultado de la revisión puede requerirse un mantenimiento antes de la fecha programada.

9.2 Mantenimiento del producto

Una vez al mes

- ▶ Compruebe que el filtro de aire de la unidad interior esté limpio (Instrucciones de instalación de la unidad interior).
 - Los filtros de aire se fabrican con fibras y pueden limpiarse con agua.

Semestral

- ▶ Desmonte el revestimiento.
- ▶ Compruebe que el intercambiador de calor está limpio.
- ▶ Retire de la superficie de las láminas del intercambiador de calor todos los cuerpos extraños que pudieran impedir la circulación de aire.
- ▶ Retire el polvo con un chorro de aire comprimido.
- ▶ Límpielo cepillándolo cuidadosamente con agua y después séquelo con un chorro de aire comprimido.
- ▶ Compruebe que la descarga de condensados no está obstruida, ya que podría afectar al desagüe correcto del agua.

10 Puesta fuera de servicio definitiva

1. Recupere el refrigerante.
2. Desmonte el producto.
3. Recicle el producto, incluidos los componentes, o llévelo a un centro adecuado de recogida.

11 Eliminar el embalaje

- ▶ Elimine el embalaje de forma adecuada.
- ▶ Se deben tener en cuenta todas las normativas relevantes.

12 Servicio de Asistencia Técnica

Puede encontrar los datos de contacto de nuestro Servicio de Asistencia Técnica en el anexo Country specifics o en nuestra página web.

Anexo

A Detección y solución de averías

Averías	Posibles causas	Soluciones
Después de encender la unidad, la pantalla no se ilumina y al pulsar las funciones no emite sonido.	No hay fuente de alimentación, o la conexión del enchufe de alimentación es deficiente.	Compruebe si se debe a un fallo de alimentación. Si es así, espere la reanudación de corriente. Si no es así, compruebe el circuito de la fuente de alimentación y asegúrese de que el enchufe esté bien conectado.
Después de encender la unidad, el interruptor diferencial de la vivienda se apaga de inmediato. Después de encender la unidad, se produce un corte de corriente.	Mal conexión del cableado, mal estado del cableado, humedad en la parte eléctrica. Selección del interruptor diferencial incorrecta.	Asegúrese de que la unidad esté conectada a tierra correctamente. Asegúrese de que el cableado eléctrico esté conectado correctamente. Compruebe el cableado de la unidad interior. Compruebe si el aislamiento del cable de alimentación está dañado; si es así, cámbielo. Seleccione un interruptor diferencial adecuado.
Después de encender la unidad, el indicador de transmisión parpadea al pulsar las funciones pero no se produce ninguna acción.	Funcionamiento erróneo del mando a distancia.	Cambie las pilas para el mando a distancia. Repare o reemplace el mando a distancia.
El código de error E7 aparece en la pantalla de una o más unidades interiores.	Diferentes configuraciones de modo entre las unidades interiores.	Ajuste todas las unidades interiores en el mismo modo con el mando a distancia.
REFRIGERACIÓN O CALEFACCIÓN INSUFICIENTE		
Refrigeración o calefacción insuficiente.	Conexión de las tuberías de refrigerante o de las conexiones eléctricas incorrecta.	Realice las conexiones correctas.
Observe la temperatura establecida en el mando a distancia.	La temperatura establecida es incorrecta.	Ajuste la temperatura establecida.
La potencia del ventilador es muy baja.	El número de revoluciones del motor del ventilador de la unidad interior es demasiado bajo.	Ajuste la velocidad del ventilador a alta o media.
Ruidos molestos. Refrigeración o calefacción insuficiente. Ventilación insuficiente.	El filtro de la unidad interior está sucio u obstruido.	Compruebe si el filtro está sucio y si es así, proceda a limpiarlo.
En modo calefacción la unidad expulsa aire frío.	Funcionamiento erróneo de la válvula de 4 vías.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
La lámina horizontal no puede oscilar.	Funcionamiento erróneo de la lámina horizontal.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
El motor del ventilador de la unidad interior no funciona.	Funcionamiento erróneo del motor del ventilador de la unidad interior.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
El motor del ventilador de la unidad exterior no funciona.	Funcionamiento erróneo del motor del ventilador de la unidad exterior.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
El compresor no funciona.	Funcionamiento erróneo del compresor. El compresor ha parado por termostato.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIENE UNA FUGA DE AGUA		
Fuga de agua en la unidad interior. Fuga de agua en el conducto de desagüe.	El conducto de desagüe está bloqueado. El conducto de desagüe no tiene suficiente pendiente. El conducto de desagüe está defectuoso.	Elimine los objetos extraños dentro del conducto de desagüe. Sustituya el conducto de desagüe.
Fuga de agua desde la conexión de las tuberías de la unidad interior.	El aislante de las tuberías no está suficientemente ajustado.	Aísle las tuberías de nuevo y fíjelas firmemente.
RUIDO ANORMAL Y VIBRACIÓN DE LA UNIDAD		
Se puede escuchar el ruido del agua.	Al encender o apagar la unidad, esta emite ruidos anómalos debido al flujo de refrigerante.	Fenómeno normal. El ruido anormal desaparecerá después de unos minutos.
La unidad interior emite un ruido anormal.	Objetos extraños dentro de la unidad interior o componentes haciendo conexión.	Retire los objetos extraños. Ajuste la posición de todas las piezas de la unidad interior, apriete los tornillos y aplique aislante entre los componentes conectados.
La unidad exterior emite un ruido anormal.	Objetos extraños dentro de la unidad exterior o componentes haciendo conexión.	Retire los objetos extraños. Ajuste la posición de todas las piezas de la unidad exterior, apriete los tornillos y aplique aislante entre los componentes conectados.


B Códigos de error

Denominación del funcionamiento erróneo	Tipo de funcionamiento erróneo	Pantalla
		Código
Funcionamiento erróneo del puente enchufable	Funcionamiento erróneo del hardware	C5
El sensor de temperatura de la válvula de líquido está abierto/con cortocircuito	Funcionamiento erróneo del hardware	b5
El sensor de temperatura de la válvula de gas caliente está abierto/con cortocircuito	Funcionamiento erróneo del hardware	b7
El sensor de temperatura de la unidad está abierto/con cortocircuito	Funcionamiento erróneo del hardware	P7
El sensor de temperatura exterior está abierto/con cortocircuito	Funcionamiento erróneo del hardware	F3
El sensor de temperatura de la tubería central del condensador exterior está abierto/con cortocircuito	Funcionamiento erróneo del hardware	F4
El sensor de temperatura de salida (unidad exterior) está abierto/con cortocircuito	Funcionamiento erróneo del hardware	F5
Funcionamiento erróneo de la comunicación	Funcionamiento erróneo del hardware	E6
Funcionamiento erróneo del circuito de identificación de corriente de fase para el compresor	Funcionamiento erróneo del hardware	U1
Protección de la unidad frente a altas temperaturas	Indicador del código de error en el mando a distancia en 200 segundos; indicador directamente en pantalla después de 200 segundos	P8
Protección contra falta de refrigerante o protección de bloqueo de la instalación (no disponible para unidades exteriores de edificios residenciales)		P0
Protección de la instalación contra demasiada presión	Funcionamiento erróneo del hardware	E1
Protección de la instalación contra presión insuficiente (reservado)	Funcionamiento erróneo del hardware	E3
Protección de sobrecarga del compresor	Indicador del código de error en el mando a distancia en 200 segundos; indicador directamente en pantalla después de 200 segundos	H3
La unidad interior y la exterior no coinciden	Funcionamiento erróneo del hardware	LP
Conexión errónea del cable de comunicación o funcionamiento erróneo de la válvula de expansión electrónica	Funcionamiento erróneo del hardware	dn
Funcionamiento erróneo del ventilador 1 (unidad exterior)	Funcionamiento erróneo del hardware	L3
Estado de identificación de la conexión errónea del cable de comunicación o funcionamiento erróneo de la válvula de expansión electrónica	Estado de servicio	dd
Conflicto de modo	Estado de servicio	E7
Modo de reciclaje de refrigerante	Estado de servicio	Fo
Descongelación o retorno de aceite en modo calefacción	Estado de servicio	H1
Fallo al arrancar el compresor	Indicador del código de error en el mando a distancia en 200 segundos; indicador directamente en pantalla después de 200 segundos	Lc
Protección contra altas temperaturas de salida del compresor		E4
Protección de sobrecarga		E8
Protección de sobrecarga de corriente de toda la unidad		E5
Las válvulas de 4 vías no reaccionan de forma normal		U7

C Esquemas eléctricos de conexiones entre la unidad exterior y las interiores


C.1 Unidad exterior y dos unidades interiores

Validez: VAM1-040A2NO Y VAM1-050A2NO




C.2 Unidad exterior y tres unidades interiores

Validez: VAM1-070A3NO




C.3 Unidad exterior y cuatro unidades interiores

Validez: VAM1-080A4NO



C.4 Unidad exterior y cinco unidades interiores

Validez: VAM1-120A5NO




D Esquema de conexiones eléctrico

Abreviaturas de las placas de circuitos impresos


Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
WH	blanco	VT	violeta	BK	negro
YE	amarillo	GN	verde	OG	naranja
RD	rojo	BN	marrón		
YEGN	amarillo/verde	BU	azul		

Los siguientes esquemas de conexiones están sujetos a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta el esquema de conexiones suministrado con la unidad exterior.


Validez: VAM1-040A2NO Y VAM1-050A2NO




1	Placa de circuitos impresos de la unidad exterior	11	Unidad interior B
2	Sensor de temperatura del conducto de líquido B	12	Imán anular
3	Sensor de temperatura del conducto de gas caliente B	13	Borne del cable de comunicación entre la unidad interior y exterior
4	Sensor de temperatura del conducto de líquido A	14	Sensor de temperatura de la tubería exterior
5	Sensor de temperatura del conducto de gas caliente A	15	Sensor de temperatura exterior
6	Protección contra sobrecarga del compresor	16	Sensor de temperatura de los gases de descarga (sensor de descarga)
7	Compresor	17	Motor del ventilador
8	Imán anular	18	Válvula de 4 vías
9	Suministro eléctrico	19	Válvula de expansión electrónica A
10	Unidad interior A	20	Válvula de expansión electrónica B



1	Placa de circuitos impresos de la unidad exterior	14	Sensor de temperatura de la válvula de gas B
2	Sensor de temperatura de los gases de descarga (sensor de descarga)	15	Sensor de temperatura de la válvula de líquido A
3	Sensor de temperatura exterior	16	Sensor de temperatura de la válvula de gas A
4	Sensor de temperatura de la tubería exterior	17	Válvula de expansión electrónica C
5	Válvula de 4 vías	18	Válvula de expansión electrónica B
6	Compresor	19	Válvula de expansión electrónica A
7	Imán anular	20	Borne del cable de comunicación entre la unidad interior y exterior
8	Opcional: calefacción para la bandeja de condensado	21	Imán anular
9	Motor del ventilador	22	Unidad interior C
10	Opcional: protección contra sobrecarga del compresor	23	Unidad interior B
11	Sensor de temperatura de la válvula de líquido C	24	Unidad interior A
12	Sensor de temperatura de la válvula de gas C	25	Suministro eléctrico
13	Sensor de temperatura de la válvula de líquido B	26	Imán anular



1	Placa de circuitos impresos de la unidad exterior	16	Sensor de temperatura de la válvula de líquido A
2	Sensor de temperatura de los gases de descarga (sensor de descarga)	17	Sensor de temperatura de la válvula de gas A
3	Sensor de temperatura exterior	18	Válvula de expansión electrónica D
4	Sensor de temperatura de la tubería exterior	19	Válvula de expansión electrónica C
5	Válvula de 4 vías	20	Válvula de expansión electrónica B
6	Compresor	21	Válvula de expansión electrónica A
7	Imán anular	22	Borne del cable de comunicación entre la unidad interior y exterior
8	Protección contra sobrecarga del compresor	23	Imán anular
9	Motor del ventilador	24	Unidad interior D
10	Sensor de temperatura de la válvula de líquido D	25	Unidad interior B
11	Sensor de temperatura de la válvula de gas D	26	Unidad interior C
12	Sensor de temperatura de la válvula de líquido C	27	Unidad interior A
13	Sensor de temperatura de la válvula de gas C	28	Suministro eléctrico
14	Sensor de temperatura de la válvula de líquido B	29	Imán anular
15	Sensor de temperatura de la válvula de gas B		



- | | | | |
|----|---|----|------------------------------------|
| 1 | Placa de circuitos impresos de la unidad exterior AP1 | 14 | Válvula de expansión electrónica A |
| 2 | Interruptor de alta presión | 15 | Válvula de expansión electrónica B |
| 3 | Válvula de 4 vías | 16 | Válvula de expansión electrónica C |
| 4 | Compresor | 17 | Válvula de expansión electrónica D |
| 5 | Opcional: protección contra sobrecarga del compresor | 18 | Válvula de expansión electrónica E |
| 6 | Opcional: calefacción para la bandeja de condensado | 19 | Imán anular |
| 7 | Motor del ventilador | 20 | Imán anular |
| 8 | Sensor de temperatura del conducto de gas caliente | 21 | Unidad interior E |
| 9 | Sensor de temperatura del conducto de líquido | 22 | Unidad interior D |
| 10 | Sensor de temperatura de los gases de descarga (sensor de descarga) | 23 | Unidad interior C |
| 11 | Sensor de temperatura exterior | 24 | Unidad interior B |
| 12 | Sensor de temperatura de la tubería exterior | 25 | Unidad interior A |
| 13 | Borne del cable de comunicación entre la unidad interior y exterior | 26 | Suministro eléctrico |
| | | 27 | Imán anular |
| | | 28 | Placa de circuitos impresos AP2 |
| | | 29 | Imán anular |

E Datos técnicos

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Combinaciones de unidades interiores	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Suministro eléctrico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico
Cable de alimentación recomendado (conductores)	3	3	3	3	3
Sección transversal del cable de suministro de corriente	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Potencia en modo refrigeración	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Potencia en modo calefacción	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Consumo de energía eléctrica en modo refrigeración	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Consumo de energía eléctrica en modo calefacción	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Consumo de corriente eléctrica en modo refrigeración	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Consumo de corriente eléctrica en modo calefacción	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Potencia máxima modo calefacción/refrigeración	2,25 kW	2,5 kW	3,4/3,0 kW	3,6 kW	4,6/5,0 kW
Corriente máxima modo calefacción/refrigeración	10 A	11 A	15/14,6 A	15,97 A	20,41/21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Tipo de compresor	Rotativo	Rotativo	Doble rotativo	Doble rotativo	Doble rotativo
Aceite del compresor	FW68DA	FW68DA	FW68DA o similar	FW68DA o similar	FW68DA o similar
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Tipo de protección	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Caudal de aire	2.300 m ³ /h	2.300 m ³ /h	3.800 m ³ /h	3.800 m ³ /h	5.800 m ³ /h
Presión de funcionamiento máxima para el lado de descarga	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Presión de funcionamiento máxima para el lado de succión	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Diámetro exterior del conducto de líquido	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Diámetro exterior del conducto de gas caliente	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Diferencia de altura máxima de la tubería de unión entre unidades interiores	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Longitud máxima correspondiente de la tubería de unión	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Longitud máx. de la tubería de unión (longitud total)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Dimensiones, ancho	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1.020 mm
Dimensiones, profundidad	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Dimensiones, altura	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Peso neto	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Peso bruto	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Durante el funcionamiento, la unidad exterior contiene gases fluorados de efecto invernadero que están regulados en el Protocolo de Kioto.

Notice d'installation et de maintenance

Sommaire

1	Sécurité.....	86
1.1	Mises en garde relatives aux opérations.....	86
1.2	Consignes de sécurité générales.....	86
1.3	Prescriptions (directives, lois, normes).....	88
2	Remarques relatives à la documentation.....	89
2.1	Respect des documents complémentaires applicables.....	89
2.2	Conservation des documents.....	89
2.3	Validité de la notice.....	89
3	Description du produit.....	89
3.1	Structure du produit.....	89
3.2	Schéma du système de fluide frigorigène.....	89
3.3	Plaque signalétique.....	89
3.4	Marquage CE.....	90
3.5	Informations relatives au fluide frigorigène.....	90
3.6	Plages de températures admissibles pour le fonctionnement.....	91
4	Montage.....	91
4.1	Contrôle du contenu de la livraison.....	91
4.2	Dimensions.....	91
4.3	Distances minimales.....	92
4.4	Sélectionner le local d'installation de l'unité extérieure.....	92
5	Installation.....	92
5.1	Installation hydraulique.....	92
5.2	Installation électrique.....	92
6	Mise en service.....	93
6.1	Contrôle d'étanchéité.....	93
6.2	Créer une dépression dans l'installation.....	94
6.3	Appoint de fluide frigorigène supplémentaire.....	94
6.4	Mise en fonctionnement de l'installation.....	95
7	Remise à l'utilisateur.....	95
8	Dépannage.....	95
8.1	Approvisionnement en pièces de rechange.....	95
9	Inspection et maintenance.....	95
9.1	Respect des intervalles d'inspection et de maintenance.....	95
9.2	Maintenance du produit.....	95
10	Mise hors service définitive.....	95
11	Mise au rebut de l'emballage.....	96
12	Service après-vente.....	96
Annexe		97
A	Identification et résolution des défauts.....	97
B	Codes d'erreur.....	98

C	Schémas électriques pour la connexion entre l'unité extérieure et les unités intérieures.....	99
C.1	Unité extérieure et deux unités intérieures.....	99
C.2	Unité extérieure et trois unités intérieures.....	99
C.3	Unité extérieure et quatre unités intérieures.....	100
C.4	Unité extérieure et cinq unités intérieures.....	100
D	Schémas électriques.....	101
E	Caractéristiques techniques.....	105



1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Consignes de sécurité générales

1.2.1 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
- Démontage
- Installation
- Mise en service
- Inspection et maintenance
- Réparation
- Mise hors service
- ▶ Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

1.2.2 Danger en cas de qualifications insuffisantes pour le fluide frigorigène R32

Toute opération nécessitant l'ouverture de l'appareil, du circuit frigorifique ou des composants scellés ne doit être effectuée que par des professionnels formés aux spécificités et aux risques du fluide frigorigène R32.

Les interventions sur le circuit frigorifique nécessitent des connaissances spécifiques

dans les techniques du froid, conformément à la législation locale. Cela inclut également une expertise spécifique dans la manipulation des fluides frigorigènes inflammables, les outils correspondants et les équipements de protection nécessaires.

- ▶ Conformez-vous à la réglementation et aux prescriptions en vigueur sur le plan local.

1.2.3 Danger de mort en cas de feu ou d'explosion pour cause de stockage inadéquat

Le produit renferme du fluide frigorigène inflammable R32. Il présente un risque d'incendie et d'explosion en cas de défaut d'étanchéité en présence d'une source d'ignition.

- ▶ Stockez le produit uniquement dans des locaux sans source d'ignition permanente. Il peut s'agir par exemple d'une flamme nue, d'une chaudière gaz sous tension ou d'un chauffage électrique.

1.2.4 Danger de mort en cas de feu ou d'explosion liée à un défaut d'étanchéité du circuit frigorifique

Le produit renferme du fluide frigorigène inflammable R32. En cas de défaut d'étanchéité, le fluide frigorigène risque de former une atmosphère explosive au contact de l'air. Il y a alors un risque de départ de feu et d'explosion. En cas d'incendie, des substances toxiques ou corrosives risquent de se former, comme le fluorure de carbonyle, le monoxyde de carbone ou le fluorure d'hydrogène.

- ▶ Si vous devez ouvrir le produit pour intervenir à l'intérieur, assurez-vous de l'absence de défaut d'étanchéité en utilisant un détecteur de fuites avant et pendant les travaux.
- ▶ Le détecteur de fuites ne doit pas représenter une source d'ignition. Le détecteur de fuites doit être calibré pour le fluide frigorigène R32 et réglé sur un seuil d'explosion bas $\leq 25\%$.
- ▶ Si vous suspectez une fuite, éteignez toute flamme nue dans l'environnement immédiat.
- ▶ En présence d'un défaut d'étanchéité qui nécessite un brasage, vidangez intégralement le fluide frigorigène du circuit ou iso-





lez-le dans une partie du circuit à distance de la fuite (avec des vannes d'arrêt).

- Tenez toutes les sources d'ignition à distance du produit. Les sources d'ignition peuvent être notamment des flammes nues, des surfaces qui présentent une température supérieure à 550 °C, des appareillages ou outils électriques susceptibles de produire des étincelles ou encore des décharges d'électricité statique.

1.2.5 Danger de mort en présence d'une atmosphère suffocante liée à un défaut d'étanchéité du circuit frigorifique

Le produit renferme du fluide frigorigène R32 inflammable. En cas de défaut d'étanchéité, le fluide frigorigène risque de former une atmosphère suffocante. Il y a un risque d'asphyxie.

- Notez que le fluide frigorigène présente une densité supérieure à celle de l'air et qu'il risque de s'accumuler près du sol en cas de fuite.
- Notez que le fluide frigorigène est inodore.
- Faites en sorte que le fluide frigorigène ne puisse pas être s'accumuler dans une cavité.
- Faites en sorte que le fluide frigorigène ne puisse pas s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment par les ouvertures.
- Faites en sorte que le fluide frigorigène ne puisse pas être sciemment libéré dans les égouts.

1.2.6 Danger de mort du fait d'un incendie ou d'explosions lors de la vidange du fluide frigorigène.

Le produit renferme du fluide frigorigène inflammable R32. Le fluide frigorigène risque de former une atmosphère explosive au contact de l'air. Il y a alors un risque de départ de feu et d'explosion. En cas d'incendie, des substances toxiques ou corrosives risquent de se former, comme le fluorure de carbonyl, le monoxyde de carbone ou le fluorure d'hydrogène.

- N'effectuez pas d'intervention à moins d'avoir été spécialement formé à la manipulation du fluide frigorigène R32.
- Portez votre équipement de protection personnelle et munissez-vous d'un extincteur.

- Utilisez exclusivement des outils et des appareils homologués pour le fluide frigorigène R32 et en parfait état de fonctionnement.
- Faites en sorte qu'il n'y ait pas d'air qui s'infilte dans le circuit frigorifique, dans les outils et appareils contenant du fluide frigorigène ou dans la bouteille de fluide frigorigène.
- Il ne faut pas utiliser le compresseur pour pomper le fluide frigorigène dans l'unité extérieure. La procédure de tirage au vide ou « pump-down » n'est pas autorisée.

1.2.7 Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

Avant d'intervenir sur le produit :

- Mettez le produit hors tension en coupant tous les pôles de toutes les sources d'alimentation électrique (séparateur de catégorie de surtension III à coupure intégrale, par ex. fusible ou disjoncteur de protection).
- Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
- Attendez au moins 30 min pour que les condensateurs se déchargent.
- Vérifiez que le système est bien hors tension.

1.2.8 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne présentent pas tous les dispositifs de sécurité requis pour une installation appropriée.

- Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.
- Respectez les législations, normes et directives nationales et internationales en vigueur.

1.2.9 Risque de brûlures ou d'ébouillement au contact des composants chauds

- Attendez que les composants aient refroidi avant d'intervenir.





1.2.10 Risque de pollution en cas de fuite de fluide frigorigène

Le produit contient du fluide frigorigène R32, qui ne doit pas être libéré dans l'atmosphère. Le R32 est un gaz fluoré à effet de serre visé par le protocole de Kyoto avec un PRP (PRP = potentiel de réchauffement planétaire) de 675. S'il parvient dans l'atmosphère, il a un effet 675 fois supérieur à celui du CO₂, qui est un gaz à effet de serre naturel.

Le fluide frigorigène que contient le produit doit être intégralement collecté par aspiration dans un récipient adéquat, puis mis au rebut ou recyclé conformément aux prescriptions en vigueur.

- ▶ Veillez à ce que les travaux d'installation, de maintenance ou les autres interventions sur le circuit frigorifique soient exclusivement réalisés par un professionnel qualifié officiellement accrédité, qui porte un équipement de protection approprié.
- ▶ Confiez la mise au rebut ou le recyclage du fluide frigorigène qui se trouve dans le produit à un installateur spécialisé accrédité qui doit se conformer aux prescriptions en vigueur.

1.2.11 Risque de blessures sous l'effet du poids élevé du produit

- ▶ Sollicitez l'aide d'au moins une autre personne pour transporter le produit.

1.2.12 Risque de dommages matériels en cas d'outillage inadapté

- ▶ Servez-vous d'un outil approprié.

1.2.13 Risque de blessures lors du démontage du boîtier du produit.

Le démontage du boîtier du produit présente un gros risque de coupures au niveau des bords coupants du cadre.

- ▶ Portez des gants de protection pour éviter de vous couper.

1.2.14 Risque de brûlures ou de gelures au contact du fluide frigorigène

La manipulation du fluide frigorigène présente toujours des risques de brûlures et de gelures.

- ▶ Portez systématiquement des gants avant d'intervenir dessus.

1.3 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.



2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.

2.3 Validité de la notice


La présente notice s'applique exclusivement aux produits suivants :

Produit - référence d'article

Unité extérieure VAM1-040A2NO	8000010723
Unité extérieure VAM1-050A2NO	8000010717
Unité extérieure VAM1-070A3NO	8000010724
Unité extérieure VAM1-080A4NO	8000010719
Unité extérieure VAM1-120A5NO	8000010712


3 Description du produit

3.1 Structure du produit



1 Unité extérieure 2 Conduite de purge pour condensats

3.2 Schéma du système de fluide frigorigène



- | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Unité intérieure | 14 | Échangeur thermique D |
| 2 | Unité extérieure | 15 | Échangeur thermique E |
| 3 | Filtre | A1, B1, C1, D1, E1 | Détendeur électronique |
| 4 | Ventilateur | A2, B2, C2, D2, E2 | Capteur de température conduite de gaz chaud |
| 5 | Échangeur thermique | A3, B3, C3, D3, E3 | Capteur de température conduite de liquide |
| 6 | Vanne 4 voies | | |
| 7 | Silencieux | | |
| 8 | Capteur de température de sortie | | |
| 9 | Compresseur | | |
| 10 | Séparateur gaz-liquide | | |
| 11 | Échangeur thermique A | | |
| 12 | Échangeur thermique B | | |
| 13 | Échangeur thermique C | | |

3.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique est montée d'usine sur le côté droit du produit.

Mentions figurant sur la plaque signalétique	Signification
Cooling / Heating	Mode rafraîchissement/chauffage
Rated Capacity	Puissance de calibrage
Power Input	Puissance électrique d'entrée
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Conditions d'essai pour la détermination des caractéristiques de performance suivant la norme EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Puissance de refroidissement/puissance calorifique (moyenne) dans les conditions d'essai, pour détermination du coefficient SEER / SCOP

Mentions figurant sur la plaque signalétique	Signification
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (moyen)
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Puissance électrique absorbée max./consommation de courant max./indice de protection
220-240 V ~/50 Hz/1 PH	Raccordement électrique : tension/fréquence/phase
Refrigerant	Fluide frigorigène
GWP	Potentiel de réchauffement planétaire (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Pression de service admissible/côté haute pression/côté basse pression
Net Weight	Poids net
	Le produit renferme un fluide faiblement inflammable (classe de sécurité A2L).
	Lire la notice !
	Code barre avec numéro de série Séquence qui va du 3ème au 6ème chiffre = date de production (année/semaine) 7ème au 16ème chiffre = référence d'article du produit

3.4 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

3.5 Informations relatives au fluide frigorigène

3.5.1 Informations relatives à la protection de l'environnement



Remarque

Cette unité renferme des gaz à effet de serre fluorés.

Seuls les professionnels qui possèdent les qualifications requises sont autorisés à procéder à sa maintenance et à sa mise au rebut.

Fluide frigorigène R32, PRG=675.

Appoint de fluide frigorigène supplémentaire

Conformément au règlement (UE) n° 517/2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, les consignes applicables en cas d'appoint de fluide frigorigène sont les suivantes :

- ▶ Complétez l'étiquette fournie avec l'unité et indiquez la quantité de fluide frigorigène d'usine (voir la plaque signalétique), la quantité d'appoint de fluide frigorigène ainsi que la quantité totale.
- ▶ Placez cette étiquette à côté de la plaque signalétique de l'unité.

3.5.2 Charge maximale de réfrigérant

Suivant la surface dans la pièce où le climatiseur avec fluide frigorigène R32 doit être installé, la charge de fluide frigorigène ne doit pas dépasser la charge maximale qui figure dans le tableau suivant. C'est ce qui permet de prévenir les problèmes de sécurité liés à une concentration excessive en réfrigérant dans la pièce en cas de fuite.

Reportez-vous au tableau suivant pour calculer la charge maximale de réfrigérant (en kg) en fonction des caractéristiques de l'installation :

Hauteur de l'ouverture d'aération [m]	Surface [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- ▶ Ne faites pas de mélange de fluide frigorigène ou de produits autres que les fluides frigorigènes (R32) spécifiés.
- ▶ En cas de fuite de fluide frigorigène, il faut aérer immédiatement la zone. Le fluide frigorigène R32 risque de former des gaz toxiques dans son environnement s'il entre au contact d'une flamme nue.
- ▶ Tous les appareils nécessaires à l'installation et à la maintenance (pompe à vide, manomètre, flexible de remplissage, détecteur de fuite de gaz, etc.) doivent être homologués pour une utilisation avec du fluide frigorigène R32.
- ▶ N'utilisez pas les mêmes instruments (pompe à vide, manomètre, flexible de remplissage, détecteur de fuite de gaz, etc.) pour d'autres types de fluide frigorigène. L'utilisation de différents fluides frigorigènes risque d'endommager l'instrument ou le climatiseur.
- ▶ Conformez-vous aux instructions d'installation et de maintenance qui figurent dans cette notice d'utilisation et utilisez les instruments requis pour le fluide frigorigène R32.
- ▶ Tenez compte de la réglementation en vigueur concernant l'utilisation du fluide frigorigène R32.

3.5.3 Complétez l'étiquette de niveau de fluide frigorigène

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP:675

① = kg

② = kg

① + ② = kg

$\frac{GWP \times kg}{1000} =$ tCO₂eq

①

②

③

④

- | | |
|---|--|
| <p>1 Charge de fluide frigorigène d'usine de l'unité : voir la plaque signalétique de l'unité.</p> <p>2 Quantité de fluide frigorigène supplémentaire (appoint effectué sur place).</p> <p>3 Quantité totale de fluide frigorigène.</p> | <p>4 Émissions de gaz à effet de serre correspondant à la quantité totale de fluide frigorigène indiquées en tonnes équivalent CO₂ (arrondies au centième près).</p> <p>5 Unité extérieure.</p> <p>6 Bouteille de fluide frigorigène et clé de remplissage.</p> |
|---|--|

3.6 Plages de températures admissibles pour le fonctionnement

La puissance de rafraîchissement/puissance utile de l'unité intérieure varie en fonction de la température ambiante de l'unité extérieure.

	Rafrâichissement	Chauffage
Unité extérieure	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montage

4.1 Contrôle du contenu de la livraison

- Vérifiez que rien ne manque et qu'aucun élément n'est endommagé.

Validité: VAM1-040A2NO OU VAM1-050A2NO

Numéro	Description
1	Unité extérieure
1	Coude de vidange
1	Pochette de documentation
1	Pochette d'éléments de petite taille


Validité: VAM1-070A3NO OU VAM1-080A4NO OU VAM1-120A5NO

Numéro	Description
1	Unité extérieure
1	Coude de vidange
3 - 4	Couvercle d'évacuation (spécifique au type de construction)
1	Pochette de documentation
1	Pochette d'éléments de petite taille
2 - 8	Adaptateur (spécifique au type de construction)

4.2 Dimensions

Toutes les dimensions des illustrations sont exprimées en millimètres (mm).

4.2.1 Dimensions de l'unité extérieure




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Dimensions des vannes

Groupe vannes (de bas en haut)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Groupe 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Groupe 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Groupe 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Groupe 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Groupe 5	J			462,6
	X			40

4.3 Distances minimales



- Installez et positionnez correctement le produit conformément à la réglementation et en respectant les distances minimales qui figurent sur le plan.



Remarque

Prévoyez suffisamment de place pour pouvoir accéder aisément aux vannes d'arrêt situées sur le côté de l'unité. Nous recommandons une distance minimale de 500 mm.

4.4 Sélectionner le local d'installation de l'unité extérieure



Attention !

Dommages matériels

Risques de défaillances ou de dysfonctionnements.

- Conformez-vous bien aux distances minimales lors du montage.

1. L'unité extérieure doit être montée au moins à 30 mm du sol, de façon à pouvoir faire cheminer le raccordement de drainage en dessous.
2. Si l'unité est montée à la verticale sur le sol, assurez-vous que le sol est suffisamment résistant pour supporter son poids.
3. Si l'unité doit être montée en façade, assurez-vous que le mur et les supports sont suffisamment résistants pour supporter son poids.

5 Installation

5.1 Installation hydraulique

5.1.1 Raccorder les tuyaux de fluide frigorigène



Remarque

L'installation est plus simple quand on commence par brancher le tube de gaz. Le tube de gaz est le plus gros.

- Montez l'unité extérieure à l'endroit prévu.
- Retirez les bouchons de protection des raccords de fluide frigorigène de l'unité extérieure.
- Cintrez le tube avec précaution et orientez-le vers l'unité extérieure.
- Découpez les canalisations en veillant à laisser suffisamment de longueur pour pouvoir les relier aux raccords de l'unité extérieure.
- Mettez les raccords en place, puis borde-les une fois qu'ils sont montés sur le tube de fluide frigorigène.
- Reliez les tubes de fluide frigorigène aux raccordements correspondants de l'unité extérieure.
- Isolez les tubes de fluide frigorigène un par un conformément à la réglementation. Veillez à recouvrir les points de séparation des isolants de ruban isolant. Vous pouvez aussi utiliser un matériau homologué dans le domaine des systèmes frigorifiques pour isoler les tubes de fluide frigorigène exposés.

5.1.2 Raccorder les tubes de fluide frigorigène à l'unité intérieure

- Raccordez les tubes de fluide frigorigène à l'unité intérieure (→ notice d'installation de l'unité intérieure).

5.2 Installation électrique



Danger !

Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

- Débranchez la fiche de secteur. Vous pouvez aussi mettre le produit hors tension (séparateur avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm, par ex. fusible ou interrupteur).
- Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
- Attendez au moins 30 min pour que les condensateurs se déchargent.
- Vérifiez que le système est bien hors tension.
- Reliez la phase à la terre.
- Court-circuitez la phase et le conducteur neutre.
- Couvrez ou enfermez les pièces sous tension situées à proximité.


- L'installation électrique doit être réalisée exclusivement par un électricien qualifié.

5.2.1 Coupure de l'alimentation électrique

- Coupez l'alimentation électrique avant de procéder aux raccordements électrique.

5.2.2 Câblage

1. Utilisez des serre-câbles.
2. Mettez les câbles de raccordement à la bonne longueur.



3. Pour éviter tout court-circuit en cas de désolidarisation intempestive d'un fil, ne dénudez pas la gaine extérieure des câbles flexibles sur plus de 30 mm.
4. Faites attention à ne pas endommager l'isolation des brins internes lorsque vous retirez la gaine extérieure.
5. Dénudez les brins internes uniquement sur une longueur suffisante pour assurer un raccordement fiable et stable.
6. Pour éviter les courts-circuits provoqués par la désolidarisation de fils, placez des cosses aux extrémités des fils après les avoir dénudés.
7. Vérifiez que tous les fils sont correctement fixés au niveau des bornes du connecteur. Procédez aux rectifications nécessaires le cas échéant.

5.2.3 Raccordement électrique de l'unité extérieure

1. Retirez le capot de protection des raccords électriques de l'unité extérieure.
2. Desserrez les vis du bornier, insérez les embouts de fils du câble d'alimentation dans le bornier et serrez les vis.



Attention !

Dommages matériels

Risques de dysfonctionnements et d'anomalies en cas de court-circuit.

- Isolez les fils non utilisés du câble avec du ruban isolant.
- Faites en sorte que les fils ne touchent pas des composants sous tension.

3. Assurez-vous que le câble est bien fixé et correctement raccordé.
4. Montez le capot de protection du câblage.


6 Mise en service

6.1 Contrôle d'étanchéité



Remarque

Faites en sorte de mettre des gants de protection avant de commencer les travaux, puisque vous allez manipuler du fluide frigorigène.



1. Desserrez le bouchon (1) de la vanne d'arrêt et branchez un manomètre (4) à la vanne d'arrêt (3) du tuyau d'aspiration (2).
2. Branchez une bouteille d'azote (6) avec réducteur de pression au manomètre (4).
3. Ouvrez la vanne (5) de la bouteille d'azote (6), réglez le réducteur de pression puis ouvrez les vannes d'arrêt du manomètre.
4. Vérifiez que tous les raccordements et jonctions de tuyaux (7) sont bien étanches.
5. Fermez toutes les vannes du manomètre et de la bouteille d'azote.
6. Retirez la bouteille d'azote.
7. Faites baisser la pression de service en ouvrant lentement les robinets d'arrêt du manomètre.
8. Si aucune fuite n'apparaît, continuez à vidanger l'installation (→ Chapitre 6.2).



Remarque


Le circuit frigorifique dans son ensemble doit régulièrement faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la norme 517/2014/CE. Prenez toutes les mesures nécessaires pour effectuer ces contrôles dans de bonnes conditions et notez les résultats dans le livret de maintenance de l'installation conformément à la réglementation. Les intervalles entre les contrôles d'étanchéité sont les suivants :

Systèmes qui contiennent moins de 7,41 kg de fluide frigorigène => pas de contrôle régulier requis.

Systèmes qui contiennent 7,41 kg de fluide frigorigène ou plus => au moins une fois par an.

Systèmes qui contiennent 74,07 kg de fluide frigorigène ou plus => au moins une fois tous les six mois.

Systèmes qui contiennent 740,74 kg de fluide frigorigène ou plus => au moins une fois tous les trois mois.




8. Fermez la vanne "Low" du manomètre et la vanne de dépression.
9. Contrôlez l'aiguille du manomètre basse pression après env. 10-15 minutes : la pression ne devrait pas augmenter. Si la pression monte, c'est qu'il y a des défauts d'étanchéité dans le système. Dans ce cas, répétez le processus décrit dans la section Contrôle des fuites (→ Chapitre 6.1).



Remarque

Ne passez pas à l'étape suivante tant que vous n'avez pas réussi à établir la dépression réglementaire dans l'installation.


6.2 Créer une dépression dans l'installation



1. Branchez un manomètre (2) à la vanne de service (1) du tuyau d'aspiration.
2. Raccordez la pompe à vide (3) au raccord de service du manomètre.
3. Vérifiez que les vannes du manomètre sont fermées.
4. Mettez la pompe à vide en fonctionnement et ouvrez la vanne "Low" (la vanne basse pression) du manomètre.
5. Vérifiez que la vanne "High" (vanne haute pression) est fermée.
6. Faites tourner la pompe à vide pendant au moins 30 minutes (suivant la taille de l'installation) pour vider le circuit.
7. Observez l'aiguille du manomètre basse pression : elle doit indiquer -0,1 MPa (-76 cmHg).

6.3 Appoint de fluide frigorigène supplémentaire

1. Déterminez la longueur de base de la conduite de fluide frigorigène.
2. Calculez la quantité de fluide frigorigène supplémentaire nécessaire (notice d'installation de l'unité intérieure).




3. Desserrez le bouchon (1) de la vanne d'arrêt et branchez un manomètre (4) à la vanne d'arrêt (3) du tuyau d'aspiration (2).
4. Laissez la vanne d'arrêt fermée.
5. Branchez une bouteille de fluide frigorigène (R32) (6) du côté haute pression du manomètre.
6. Ouvrez la vanne d'arrêt (5) de la bouteille de liquide frigorigène.
7. Ouvrez les robinets d'arrêt du manomètre.
 - ◁ Les tuyaux raccordés se remplissent de fluide frigorigène.
8. Mettez la bouteille de fluide frigorigène sur une balance (7).
9. Ouvrez la vanne d'arrêt.
10. Faites un appoint de fluide frigorigène supplémentaire.

- 20 g de fluide frigorigène par mètre de conduite de fluide frigorigène supplémentaire

11. Fermez les vannes d'arrêt de la bouteille de fluide frigorigène et du manomètre.

6.4 Mise en fonctionnement de l'installation



1. Desserrez les bouchons (1) et (5) et ouvrez la vanne d'arrêt (2) et (3). Tournez la clé six pans (4) à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et fermez-la au bout de 6 secondes : ainsi, l'installation se remplit de fluide frigorigène.
2. Vérifiez une nouvelle fois que l'installation est étanche.
 - S'il n'y a pas de fuite, poursuivez les opérations.
3. Retirez le manomètre et les tuyaux de raccordement de la vanne de service.
4. Ouvrez les vannes d'arrêt (2) et (3). Tournez la clé six pans creux (4) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir une légère butée.
5. Remettez les bouchons sur les soupapes de sécurité.
6. Mettez l'installation en fonctionnement et laissez l'appareil fonctionner quelques instants, assurez-vous qu'il fonctionne correctement dans tous les modes.

7 Remise à l'utilisateur

- Une fois l'installation terminée, montrez à l'utilisateur les emplacements et les fonctions des dispositifs de sécurité.
- Insistez particulièrement sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit impérativement respecter.
- Informez l'utilisateur de la nécessité d'une maintenance régulière de son produit.
- Si vous avez plus d'une unité intérieure en fonctionnement, vous devez toutes les programmer sur le même mode (chauffage ou rafraîchissement). Sinon, il risque d'y avoir un conflit entre les modes de fonctionnement, auquel cas les unités intérieures afficheront un message de défaut.

8 Dépannage

8.1 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d'origine du produit ont été homologuées par le fabricant dans le cadre des tests de conformité. Si vous utilisez des pièces qui ne sont pas certifiées ou homologuées à des fins de maintenance ou de réparation, le produit risque de ne plus répondre aux normes en vigueur, et donc de ne plus être conforme.

Nous recommandons donc expressément d'utiliser les pièces de rechange originales du fabricant afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable du produit. Pour toute information sur les pièces de rechange originales, reportez-vous aux coordonnées qui figurent au dos de la présente notice.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales spécialement homologuées pour le produit dans le cadre de la maintenance ou la réparation.

9 Inspection et maintenance

9.1 Respect des intervalles d'inspection et de maintenance

- Conformez-vous aux intervalles minimums d'inspection et de maintenance. Il peut être nécessaire d'anticiper l'intervention de maintenance, en fonction des constats de l'inspection.

9.2 Maintenance du produit

Une fois par mois

- Vérifiez la propreté du filtre à air de l'unité intérieure (→ notice d'installation de l'unité intérieure).
 - Les filtres à air sont fabriqués avec des fibres et ils peuvent être nettoyés avec de l'eau.

Tous les 6 mois

- Démontez l'habillage.
- Vérifiez l'état de propreté de l'échangeur thermique.
- Enlevez tous les corps étrangers de la surface à ailettes de l'échangeur thermique qui peuvent obstruer la circulation de l'air.
- Nettoyez la poussière à l'aide d'un jet d'air comprimé.
- Lavez et brossez doucement avec de l'eau, puis séchez à l'aide d'un jet d'air comprimé.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle dans l'évacuation des condensats qui pourrait empêcher l'écoulement normal de l'eau.

10 Mise hors service définitive

1. Vidangez le fluide frigorigène.
2. Démontez le produit.
3. Recyclez ou déposez le produit ainsi que ses composants.

11 Mise au rebut de l'emballage

- ▶ Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- ▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

12 Service après-vente

Les coordonnées de notre service client figurent dans Country specifics ou sur notre site Internet.

Annexe

A Identification et résolution des défauts

Défauts	Causes possibles	Solutions
L'unité a été mise sous tension mais l'écran ne s'allume pas et il n'y a pas de signal sonore quand on active les fonctions.	Le module d'alimentation n'est pas branché ou le raccordement à l'alimentation électrique n'est pas conforme.	Vérifiez que le problème n'est pas lié à l'alimentation électrique. Si c'est le cas, attendez que l'alimentation électrique soit rétablie. Si ce n'est pas le cas, inspectez le circuit d'alimentation électrique et vérifiez que le connecteur d'alimentation est bien branché.
Dès que l'unité est mise sous tension, le disjoncteur différentiel du logement se déclenche. Une panne de courant se produit quand on met l'unité sous tension.	Le câblage n'est pas correctement raccordé, il est en mauvais état ou il y a eu une infiltration d'humidité dans le matériel électrique. Le disjoncteur différentiel sélectionné n'est pas correct.	Vérifiez que l'unité a été correctement mise à la terre. Vérifiez que le câblage a été correctement raccordé. Inspectez le câblage de l'unité intérieure. Vérifiez que l'isolation du câble d'alimentation n'est pas endommagée et remplacez-la si c'est nécessaire. Sélectionnez un disjoncteur différentiel adapté.
Le témoin de transmission du signal clignote bien quand on met l'unité sous tension, mais il ne se passe rien quand on active une fonction.	Dysfonctionnement de la télécommande.	Changez les piles de la télécommande. Réparez la télécommande ou remplacez-la si nécessaire.
Le code défaut E7 s'affiche à l'écran d'une ou de plusieurs unités intérieures.	Programmation hétérogène des modes des unités intérieures.	Réglez toutes les unités intérieures sur le même mode avec la commande à distance.
PUISSANCE DE RAFRAÎCHISSEMENT OU DE CHAUFFAGE INSUFFISANTE		
Puissance de refroidissement ou de chauffage insuffisante.	Raccordement des tubes de fluide frigorigène ou des connexions électriques incorrect.	Établissez les raccords correctement.
Vérifiez la température réglée sur la télécommande.	La température réglée n'est pas correcte.	Ajustez la température réglée.
La puissance du ventilateur est très faible.	Le régime du moteur du ventilateur de l'unité intérieure est trop faible.	Réglez la vitesse du ventilateur sur un niveau moyen ou élevé.
Bruits parasites. Puissance de refroidissement ou de chauffage insuffisante. Ventilation insuffisante.	Le filtre de l'unité intérieure est encrassé ou colmaté.	Vérifiez que le filtre n'est pas encrassé et nettoyez-le si nécessaire.
L'unité diffuse de l'air froid en mode chauffage.	Dysfonctionnement de la vanne 4 voies.	Contactez le service client.
Il est impossible de régler l'aillette horizontale.	Dysfonctionnement de l'aillette horizontale.	Contactez le service client.
Le moteur du ventilateur de l'unité intérieure ne fonctionne pas.	Dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité intérieure.	Contactez le service client.
Le moteur du ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas.	Dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure.	Contactez le service client.
Le compresseur ne fonctionne pas.	Dysfonctionnement du compresseur. Le compresseur a été coupé par le thermostat.	Contactez le service client.
FUIITE D'EAU EN PROVENANCE DE LA CLIMATISATION.		
Il y a de l'eau qui s'écoule de l'unité intérieure. Fuite d'eau dans la conduite d'évacuation.	La conduite d'évacuation est bouchée. La conduite d'évacuation n'est pas assez en pente. La conduite d'évacuation est défectueuse.	Enlevez les corps étrangers de la conduite d'évacuation. Remplacez la conduite d'évacuation.
Il y a de l'eau qui s'écoule des raccordements des canalisations de l'unité intérieure.	Les canalisations n'ont pas été correctement isolées.	Revoyez l'isolation des canalisations et fixez-les correctement.
VIBRATIONS ET BRUITS ANORMAUX DE L'UNITÉ		
On entend de l'eau qui coule.	Le flux de fluide frigorigène provoque des bruits bizarres quand on met l'unité sous tension ou hors tension.	Il s'agit d'un phénomène normal. Ces bruits bizarres cessent au bout de quelques minutes.
L'unité intérieure fait des bruits bizarres.	Il y a des corps étrangers dans l'unité intérieure ou dans les assemblages qui y sont raccordés.	Retirez les corps étrangers. Remettez toutes les pièces de l'unité intérieure à leur place, serrez les vis et isolez les zones d'interconnexion entre les assemblages.

Défauts	Causes possibles	Solutions
L'unité extérieure fait des bruits bizarres.	Il y a des corps étrangers dans l'unité extérieure ou dans les assemblages qui y sont raccordés.	Retirez les corps étrangers. Remettez toutes les pièces de l'unité extérieure à leur place, serrez les vis et isolez les zones d'interconnexion entre les assemblages.


B Codes d'erreur

Désignation du dysfonctionnement	Type de dysfonctionnement	Écran
		Code
Dysfonctionnement du cavalier	Dysfonctionnement du matériel	C5
Le capteur de température de la vanne de liquide est ouvert ou court-circuité	Dysfonctionnement du matériel	b5
Le capteur de température de la vanne de gaz chaud est ouvert/court-circuité	Dysfonctionnement du matériel	b7
Le capteur de température de l'unité est ouvert ou court-circuité	Dysfonctionnement du matériel	P7
La sonde de température extérieure est ouverte ou court-circuitée	Dysfonctionnement du matériel	F3
Le capteur de température du tube central du condenseur extérieur est ouvert ou court-circuité	Dysfonctionnement du matériel	F4
Le capteur de température de sortie (unité extérieure) est ouvert ou court-circuité	Dysfonctionnement du matériel	F5
Dysfonctionnement de la communication	Dysfonctionnement du matériel	E6
Dysfonctionnement du circuit de détection de courant de phase du compresseur	Dysfonctionnement du matériel	U1
Protection de l'unité contre les températures élevées	Afficheur du code défaut sur la télécommande dans les 200 s ; afficheur directement sur l'écran après 200 s	P8
Protection contre le manque de réfrigérant ou antiblocage de l'installation (indisponible pour les unités extérieures des bâtiments résidentiels)		P0
Protection de l'installation contre la surpression	Dysfonctionnement du matériel	E1
Protection du système contre la sous-pression (réservée)	Dysfonctionnement du matériel	E3
Protection contre les surcharges du compresseur	Afficheur du code défaut sur la télécommande dans les 200 s ; afficheur directement sur l'écran après 200 s	H3
L'unité intérieure et l'unité extérieure ne sont pas compatibles	Dysfonctionnement du matériel	LP
Raccord incorrect du câble de communication ou dysfonctionnement du détendeur électronique	Dysfonctionnement du matériel	dn
Dysfonctionnement du ventilateur 1 (unité extérieure)	Dysfonctionnement du matériel	L3
État de détection d'un mauvais raccord du câble de communication ou d'un dysfonctionnement du détendeur électronique	État de fonctionnement	dd
Conflit de modes	État de fonctionnement	E7
Mode de recyclage du fluide frigorigène	État de fonctionnement	Fo
Dégivrage ou retour fioul en mode chauffage	État de fonctionnement	H1
Erreur de démarrage du compresseur	Afficheur du code défaut sur la télécommande dans les 200 s ; afficheur directement sur l'écran après 200 s	Lc
Protection contre les températures de sortie élevées du compresseur		E4
Protection contre les surcharges		E8
Protection contre les surcharges de courant de l'ensemble de l'unité		E5
La vanne 4 voies ne répond pas normalement		U7

C Schémas électriques pour la connexion entre l'unité extérieure et les unités intérieures


C.1 Unité extérieure et deux unités intérieures

Validité: VAM1-040A2NO ET VAM1-050A2NO




C.2 Unité extérieure et trois unités intérieures

Validité: VAM1-070A3NO




C.3 Unité extérieure et quatre unités intérieures

Validité: VAM1-080A4NO



C.4 Unité extérieure et cinq unités intérieures

Validité: VAM1-120A5NO




D Schémas électriques

Abréviations sur les circuits imprimés


Abréviation	Signification	Abréviation	Signification	Abréviation	Signification
WH	blanc	VT	violet	BK	noir
YE	jaune	GN	vert	OG	orange
RD	rouge	BN	marron		
YEGN	jaune/vert	BU	bleu		

Les schémas électriques suivants peuvent être modifiés sans préavis. Respectez le schéma électrique fourni avec l'unité extérieure.


Validité: VAM1-040A2NO ET VAM1-050A2NO




1	Circuit imprimé de l'unité extérieure	11	Unité intérieure B
2	Capteur de température conduite de liquide B	12	Aimant annulaire
3	Capteur de température de conduite de gaz chaud B	13	Borne du câble de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure
4	Capteur de température conduite de liquide A	14	Tube extérieur-capteur de température
5	Capteur de température de conduite de gaz chaud A	15	Sonde de température extérieure
6	Protection anti-surchage du compresseur	16	Capteur de température des gaz de décharge (capteur de décharge)
7	Compresseur	17	Moteur de ventilateur
8	Aimant annulaire	18	Vanne 4 voies
9	Alimentation électrique	19	Détendeur électronique A
10	Unité intérieure A	20	Détendeur électronique B



1	Circuit imprimé de l'unité extérieure	14	Capteur de température de la vanne gaz B
2	Capteur de température des gaz de décharge (capteur de décharge)	15	Capteur de température de la vanne liquide A
3	Sonde de température extérieure	16	Capteur de température de la vanne gaz A
4	Tube extérieur-capteur de température	17	Détendeur électronique C
5	Vanne 4 voies	18	Détendeur électronique B
6	Compresseur	19	Détendeur électronique A
7	Aimant annulaire	20	Borne du câble de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure
8	Option : chauffage du bac à condensats	21	Aimant annulaire
9	Moteur de ventilateur	22	Unité intérieure C
10	Option : protection anti-surcharge du compresseur	23	Unité intérieure B
11	Capteur de température de la vanne liquide C	24	Unité intérieure A
12	Capteur de température de la vanne gaz C	25	Alimentation électrique
13	Capteur de température de la vanne liquide B	26	Aimant annulaire



1	Circuit imprimé de l'unité extérieure	16	Capteur de température de la vanne liquide A
2	Capteur de température des gaz de décharge (capteur de décharge)	17	Capteur de température de la vanne gaz A
3	Sonde de température extérieure	18	Détendeur électronique D
4	Tube extérieur-capteur de température	19	Détendeur électronique C
5	Vanne 4 voies	20	Détendeur électronique B
6	Compresseur	21	Détendeur électronique A
7	Aimant annulaire	22	Borne du câble de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure
8	Protection anti-surcharge du compresseur	23	Aimant annulaire
9	Moteur de ventilateur	24	Unité intérieure D
10	Capteur de température de la vanne de liquide D	25	Unité intérieure B
11	Capteur de température de la vanne gaz D	26	Unité intérieure C
12	Capteur de température de la vanne liquide C	27	Unité intérieure A
13	Capteur de température de la vanne gaz C	28	Alimentation électrique
14	Capteur de température de la vanne liquide B	29	Aimant annulaire
15	Capteur de température de la vanne gaz B		



- | | |
|----|--|
| 1 | Circuit imprimé de l'unité extérieure AP1 |
| 2 | Contacteur haute pression |
| 3 | Vanne 4 voies |
| 4 | Compresseur |
| 5 | Option : protection anti-surchage du compresseur |
| 6 | Option : chauffage du bac à condensats |
| 7 | Moteur de ventilateur |
| 8 | Capteur de température conduite de gaz chaud |
| 9 | Capteur de température conduite de liquide |
| 10 | Capteur de température des gaz de décharge (capteur de décharge) |
| 11 | Sonde de température extérieure |
| 12 | Tube extérieur-capteur de température |
| 13 | Borne du câble de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure |
| 14 | Détendeur électronique A |

- | | |
|----|--------------------------|
| 15 | Détendeur électronique B |
| 16 | Détendeur électronique C |
| 17 | Détendeur électronique D |
| 18 | Détendeur électronique E |
| 19 | Aimant annulaire |
| 20 | Aimant annulaire |
| 21 | Unité intérieure E |
| 22 | Unité intérieure D |
| 23 | Unité intérieure C |
| 24 | Unité intérieure B |
| 25 | Unité intérieure A |
| 26 | Alimentation électrique |
| 27 | Aimant annulaire |
| 28 | Circuit imprimé AP2 |
| 29 | Aimant annulaire |

E Caractéristiques techniques

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Combinaisons d'unités intérieures	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Alimentation électrique	220-240 V~ / 50 Hz / mono-phasé	220-240 V~ / 50 Hz / mono-phasé	220-240 V~ / 50 Hz / mono-phasé	220-240 V~ / 50 Hz / mono-phasé	220-240 V~ / 50 Hz / mono-phasé
Câble d'alimentation électrique recommandé (fils électriques)	3	3	3	3	3
Section du câble d'alimentation électrique	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Puissance en mode rafraîchissement	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Puissance en mode chauffage	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Puissance électrique absorbée en mode rafraîchissement	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Puissance électrique absorbée en mode chauffage	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Consommation électrique en mode rafraîchissement	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Consommation électrique en mode chauffage	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Puissance maximale mode chauffage / mode rafraîchissement	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Courant maximal mode chauffage / mode rafraîchissement	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Type de compresseur	Compresseur rotatif	Compresseur rotatif	Compresseur rotatif double	Compresseur rotatif double	Compresseur rotatif double
Huile de compresseur	FW68DA	FW68DA	FW68DA ou équivalent	FW68DA ou équivalent	FW68DA ou équivalent
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Débit d'air	2.300 m ³ /h	2.300 m ³ /h	3.800 m ³ /h	3.800 m ³ /h	5.800 m ³ /h
Pression de service max. pour le côté pression	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Pression de service max. pour le côté aspiration	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Fluide frigorigène	R32	R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Diamètre extérieur de la conduite de liquide	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Diamètre extérieur conduite de gaz chaud	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Différence maximale de hauteur des tuyaux de raccordement entre les unités intérieures	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Longueur maximale correspondante des tubes de raccordement	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Longueur max. des tubes de raccordement (longueur totale)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Dimensions, largeur	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1.020 mm
Dimensions, profondeur	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Dimensions, hauteur	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Poids net	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Poids brut	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

En fonctionnement, l'unité extérieure contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le protocole de Kyoto.

Szerelési és karbantartási útmutató

Tartalom

1	Biztonság	107
1.1	Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések.....	107
1.2	Általános biztonsági utasítások	107
1.3	Előírások (irányelvek, törvények, szabványok).....	109
2	Megjegyzések a dokumentációhoz.....	110
2.1	Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat.....	110
2.2	A dokumentumok megőrzése	110
2.3	Az útmutató érvényessége	110
3	A termék leírása	110
3.1	A termék felépítése.....	110
3.2	A hűtőközegrendszer vázlata	110
3.3	Adattábla.....	110
3.4	CE-jelölés	111
3.5	A hűtőközegre vonatkozó információk.....	111
3.6	Megengedett üzemi hőmérséklet-tartományok	112
4	Szerelés	112
4.1	A szállítási terjedelem ellenőrzése	112
4.2	Méretek.....	112
4.3	Minimális távolságok.....	113
4.4	A kültéri egység felállítási helyének kiválasztása	113
5	Telepítés	113
5.1	Hidraulikus bekötés	113
5.2	Elektromos bekötés	113
6	Üzembe helyezés	114
6.1	Tömítettség ellenőrzése	114
6.2	Nyomáshiány létrehozása a rendszerben	115
6.3	Kiegészítő hűtőközeg betöltése.....	115
6.4	A rendszer üzembe helyezése	115
7	A készülék átadása az üzemeltetőnek.....	116
8	Zavarelhárítás	116
8.1	Pótalkatrészek beszerzése.....	116
9	Ellenőrzés és karbantartás	116
9.1	Ellenőrzési és karbantartási időközök betartása.....	116
9.2	Termék karbantartás.....	116
10	Végleges üzemben kívül helyezés.....	116
11	A csomagolás ártalmatlanítása.....	116
12	Vevőszolgálat.....	116
Melléklet	117	
A	Hiba felismerése és elhárítása.....	117
B	Hibakódok	118

C	Elektromos kapcsolási rajzok a kültéri egység és a beltéri egységek közötti csatlakozáshoz	119
C.1	Kültéri egység és két beltéri egység.....	119
C.2	Kültéri egység és három beltéri egység	119
C.3	Kültéri egység és négy beltéri egység.....	120
C.4	Kültéri egység és öt beltéri egység.....	120
D	Elektromos kapcsolási rajzok.....	121
E	Műszaki adatok	125

1 Biztonság

1.1 Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása az alábbiak szerint figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak



Veszély!

Közvetlen életveszély vagy súlyos személyi sérülések veszélye



Veszély!

Áramütés miatti életveszély



Figyelmeztetés!

Könnyebb személyi sérülés veszélye



Vigyázat!

Anyagi és környezeti károk kockázata

1.2 Általános biztonsági utasítások

1.2.1 Nem megfelelő szakképzettség miatti veszély

A következő munkálatokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti:

- Szerelés
 - Szétszerelés
 - Telepítés
 - Üzembe helyezés
 - Ellenőrzés és karbantartás
 - Javítás
 - Üzemen kívül helyezés
- A technika jelenlegi állása szerint járjon el.

1.2.2 Az R32 hűtőközeg kezeléséhez nem megfelelő képzettségből fakadó veszély

A készülék, a hűtőközegkör és a tömített alkatrészek felnyitását igénylő műveleteket kizárólag olyan szakemberek végezhetik el, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az R32 hűtőközeg különleges tulajdonságaival és veszélyeivel kapcsolatban.

Ezen túlmenően a hűtőközeg-körön végzett munkákhoz a helyi törvényeknek megfelelő, hűtéstechikai szakismeretekre is szükség

van. Ide tartoznak a tűzveszélyes hűtőközegek kezelésére, a megfelelő szerszámokra és a szükséges védőeszközökre vonatkozó különleges szakismeretek is.

- Tartsa be a megfelelő helyi törvényeket és előírásokat.

1.2.3 Életveszély tűz vagy robbanás miatt helytelen tárolás esetén

A termék gyúlékony R32 hűtőközeget tartalmaz. Szivárgás esetén gyújtóforrással összefüggésben tűz- és robbanásveszély áll fenn.

- A készüléket csak olyan helyiségben tárolja, ahol nincs állandó gyújtóforrás. Ilyen gyújtóforrás például a nyílt láng, a bekapcsolt gázkészülék vagy az elektromos fűtőtest.

1.2.4 Életveszély tűz vagy robbanás miatt a hűtőközeg-kör tömítetlensége esetén

A termék éghető, R32 hűtőközeget tartalmaz. Tömítetlenség esetén a kilépő hűtőközeg a levegővel keveredve éghető atmoszférát képezhet. Tűz- és robbanásveszély áll fent. Tűz esetén mérgező vagy maró anyagok, például karbonil-fluorid, szén-monoxid vagy hidrogén-fluorid keletkezhet.

- Ha a nyitott terméken végez munkát, akkor a munka kezdetekor és munkavégzés közben egy gázszivárgás-kereső készülékkel ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
- A gázszivárgás-kereső készülék nem lehet gyújtóforrás. A gázszivárgás-kereső készüléket R32 hűtőközegre kell kalibrálni és az alsó robbanási határérték alatt $\leq 25\%$ -ra kell beállítani.
- Ha szivárgás gyanúja merül fel, oltsa el a közelben lévő nyílt lángokat.
- Ha olyan szivárgás van, amely forrasztási eljárást igényel, akkor távolítsa el az összes hűtőközeget a rendszerből, vagy szigetelje el (elzárószelepeken keresztül) a rendszer egy, a szivárgástól távol eső részén.
- Tartson távol minden gyújtóforrást a terméktől. Gyújtóforrásnak számít pl. a nyílt láng, a $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ -nál magasabb hőmérsékletű felületek, a nem robbanásbiztos elektromos készülékek vagy szerszámok, a statikus kisülések.



1.2.5 Életveszély a fojtogató légkör miatt a hűtőközegkörben bekövetkező szivárgás esetén

A termék R32 hűtőközeget tartalmaz. Tömítetlenség esetén a kilépő hűtőközeg fojtogató légkört alkothat. Fulladásveszély áll fenn.

- ▶ Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg a levegőnél sűrűbb, és tömítetlenség esetén a kilépő hűtőközeg a kondenzvíz-elvezetőn keresztül a talajba kerülhet.
- ▶ Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg szagtalan.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a hűtőközeg ne gyűljön össze egy mélyedésben.
- ▶ Biztosítsa, hogy a hűtőközeg az épület nyílásain keresztül ne kerüljön a légkörbe.
- ▶ Biztosítsa, hogy a hűtőközeg ne kerüljön a szándékosan a csatornarendszerbe.

1.2.6 Életveszély a hűtőközeg eltávolításakor bekövetkező tűz vagy robbanás miatt

A termék éghető, R32 hűtőközeget tartalmaz. A hűtőközeg a levegővel keveredve éghető atmoszférát képezhet. Tűz- és robbanásveszély áll fent. Tűz esetén mérgező vagy maró anyagok, például karbonil-fluorid, szén-monoxid vagy hidrogén-fluorid keletkezhet.

- ▶ Csak akkor végezzen bármilyen munkát, ha megfelelő szakismeretekkel rendelkezik az R32 hűtőközeg kezelésével kapcsolatban.
- ▶ Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig legyen Önnél egy tűzoltókészülék.
- ▶ Csakis az R32 hűtőközeghez jóváhagyott és kifogástalan állapotban lévő szerszámokat és eszközöket használjon.
- ▶ Biztosítsa, hogy ne kerülhessen levegő a hűtőközeg-körbe, a hűtőközeget szállító szerszámokba vagy eszközökbe, vagy a hűtőközegpalackba.
- ▶ A hűtőközeget nem szabad a kompresszorral a kültéri egységbe pumpálni, illetve a pump-down műveletet nem szabad elvégezni.

1.2.7 Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint meg, akkor fennáll az áramütés miatti életveszély.

Mielőtt dolgozna a termékkel:

- ▶ Kapcsolja feszültségmentesre a terméket a teljes áramellátás minden pólust érintő kikapcsolásával (elektromos leválasztókészülék az áramellátás teljes megszakításához a III. túlfeszültség kategória esetén, pl. biztosíték vagy vezetékvédő kapcsoló segítségével).
- ▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
- ▶ Várjon legalább 30 percet, míg a kondenzátorok kisülnek.
- ▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.

1.2.8 Életveszély hiányzó biztonsági berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban található vázlatokon nem szerepel minden, a szakszerű telepítéshez szükséges biztonsági berendezés.

- ▶ Telepítse a szükséges biztonsági berendezéseket a rendszerben.
- ▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokat, irányelveket és törvényeket.

1.2.9 Égési vagy forrázási sérülések veszélye a forró alkatrészek miatt

- ▶ Minden alkatrészen csak akkor végezzen munkát, ha az már lehűlt.

1.2.10 Környezeti károk kockázata a kifolyó hűtőközeg miatt

A termék R32 hűtőközeget tartalmaz. A hűtőközeg nem kerülhet a légkörbe. Az R32 a kiotói jegyzőkönyvben feltüntetett fluor tartalmú, üvegház hatást okozó gáz, jelzése GWP 675 (GWP = Global Warming Potential). Ha a légkörbe jut, üvegházhatása 675-szor erősebb, mint a természetes üvegházgáznak, azaz a CO₂-nak.

A termékben lévő hűtőközeget a termék ártalmatlanítása előtt teljesen ki kell szívatni egy arra alkalmas edénybe, hogy azután az előírásoknak megfelelően újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani lehessen.

- ▶ Gondoskodjék arról, hogy a hűtőközeg körében csak hivatalos igazolvánnyal rendelkező, megfelelő védőfelszereléssel ellátott szakember végezhesen szerelést, karbantartást vagy egyéb beavatkozást.
- ▶ A termékben levő hűtőközeget csak jogosultsággal rendelkező szakemberrel, az





előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa.

1.2.11 Sérülésveszély a termék nagy súlya miatt

- ▶ A termék szállítását legalább két személy végezze.

1.2.12 Anyagi kár kockázata nem megfelelő szerszám használata révén

- ▶ Szakmai szempontból megfelelő szerszámot használjon.

1.2.13 Sérülésveszély a termék burkolatának szétszerelésekor.

A termék burkolatának szétszerelésekor nagy a kockázata, hogy a keret éles széleivel megvágja magát.

- ▶ Viseljen védőkesztyűt, hogy ne vágja meg magát.

1.2.14 Égési vagy fagyási sérülés veszélye a hűtőközeg miatt

A hűtőközeg kezelése során mindig fennáll az égési vagy fagyási sérülések veszélye.

- ▶ A munkavégzés megkezdése előtt húzza fel a munkavédelmi kesztyűt.

1.3 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)

- ▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket, rendeleteket és törvényeket.

2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat

- Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

- Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége


Ez az útmutató kizárólag az alábbi termékekre érvényes:

Termék – cikkszám

VAM1-040A2NO kültéri egység	8000010723
VAM1-050A2NO kültéri egység	8000010717
VAM1-070A3NO kültéri egység	8000010724
VAM1-080A4NO kültéri egység	8000010719
VAM1-120A5NO kültéri egység	8000010712


3 A termék leírása

3.1 A termék felépítése



- 1 Külső egység 2 Kondenzátumok lefűtő vezetéke

3.2 A hűtőközegrendszer vázlata



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Beltéri egység | 14 D hőcserélő |
| 2 Külső egység | 15 E hőcserélő |
| 3 Szűrő | A1, Elektronikus expanziós szelep |
| 4 Ventilátor | B1, C1, D1, E1 |
| 5 Hőcserélő | A2, Forrógáz-vezeték hőmérséklet-érzékelő |
| 6 4-utas szelep | B2, C2, D2, E2 |
| 7 Nyomászaj-tompító | A3, Folyadékvezeték hőmérséklet-érzékelő |
| 8 Kimeneti hőmérséklet-érzékelő | B3, C3, D3, E3 |
| 9 Kompresszor | |
| 10 Gáz-folyadék leválasztó | |
| 11 A hőcserélő | |
| 12 B hőcserélő | |
| 13 C hőcserélő | |

3.3 Adattábla

Az adattábla gyárilag a termék jobb oldalán van elhelyezve.

Adatok az adattáblán	Jelentés
Cooling / Heating	Hűtési / fűtési üzem
Rated Capacity	Méretezési teljesítmény
Power Input	elektromos bemeneti teljesítmény
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	A teljesítményadatok meghatározásának vizsgálati feltételei az EN 14511 szerint
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Hűtési teljesítmény/fűtési teljesítmény (átlagos) vizsgálati feltételek esetén a SEER / SCOP kiszámításához
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (átlagos)

Adatok az adattáblán	Jelentés
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Max. teljesítményfelvétel / Max áramfelvétel / Védettség
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Elektromos csatlakozás: Feszültség / Frekvencia / Fázis
Refrigerant	Hűtőfolyadék
GWP	Üvegház-potenciál (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Megengedett üzemi nyomás / magasnyomás oldaláról / alacsony nyomás oldaláról
Net Weight	Nettó tömeg
	A termék nehezen gyulladó folyadékot tartalmaz (A2L biztonsági osztály).
	Olvassa el az útmutatót!
	Vonalkód sorozatszámmal 3-6. számjegy = gyártási dátum (év/hó) 7-16. számjegy = a termék cikkszáma

3.4 CE-jelölés



A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi nyilatkozat alapján megfelelnek a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

3.5 A hűtőközegre vonatkozó információk

3.5.1 Információk a környezetvédelemmel kapcsolatban



Tudnivaló

Ez az egység fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

A karbantartást és ártalmatlanítást csak megfelelően képzett szakember végezheti.

R32 hűtőközeg, GWP = 675.

Kiegészítő hűtőközeg-feltöltés

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 517/2014 számú rendeletnek (EU) megfelelően kiegészítő hűtőközeg-feltöltés esetén a következő előírásokat tartsa be:

- Töltse ki az egységhez csatolt matricát, és adja meg a gyárilag feltöltött hűtőközeg mennyiségét (lásd adattáblát), a kiegészítésként feltöltött hűtőközeg mennyiségét, valamint a teljes töltési mennyiséget.
- Helyezze el ezt a matricát az egység adattáblája mellett.

3.5.2 Maximális hűtőközeg-töltet

A helyiség azon területétől függően, amelybe az R32 hűtőközeggel működő klímaberendezést felszerelik, a maximális töltet nem lehet nagyobb az alábbi táblázatban megadottnál. Ily módon elkerülhetők az esetleges biztonsági problémék,

amelyek a helyiségben túl magas hűtőközeg-koncentráció okozhatna szivárgás esetén.

Az alábbi táblázat segítségével kiszámíthatja a maximális hűtőközeg-töltetet (kg-ban) a felszerelés területe alapján:

Szellőzőnyílás magassága [m]	Terület [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- Ne vegyítse a hűtőközegeket vagy olyan anyagokat, amelyek nem tartoznak a speciális hűtőközegek (R32) közé.
- Ha a hűtőközeg szivárogni kezd, azonnal gondoskodni kell a helyiség szellőztetéséről. Az R32 hűtőközeg mérgező gázokat bocsáthat a környezetébe, ha nyílt lánggal kerül érintkezésbe.
- A felszereléshez és karbantartáshoz szükséges valamennyi készüléknek (vákuumszivattyú, manométer, flexibilis feltöltőcső, gázszivárgás-érzékelő stb.) rendelkeznie kell R32 tanúsítvánnyal.
- Ugyanezeket az eszközöket (vákuumszivattyú, manométer, flexibilis feltöltőcső, gázszivárgás-érzékelő stb.) ne használja más hűtőközeg-típusokhoz. A különféle hűtőközegek használata károsíthatja a készüléket vagy a klímaberendezést.
- Tartsa be a jelen kezelési utasításban szereplő szerelési és karbantartási utasításokat, és az R32 hűtőközeghez szükséges eszközöket használjon.
- Vegye figyelembe az R32 hűtőközeg használatára vonatkozó törvényi előírásokat.

3.5.3 Töltse ki a címkét a hűtőközeg-állapothoz

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP: 675

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

$\frac{GWP \times kg}{1000} =$ tCO₂eq

6 5

- | | |
|---|--|
| 1 Az egységbe gyárilag feltöltött hűtőközeg: lásd az egység adattábláját. | 4 A hűtőközeg teljes töltési mennyiségének üvegházhatású gázemissziója CO ₂ -egyenértéként (2 tizedesjegyre kerekítve). |
| 2 Kiegészítésként feltöltött hűtőközeg mennyisége (helyben feltöltött). | 5 Külső egység. |
| 3 A hűtőközeg teljes töltési mennyisége. | 6 Hűtőközeg-palack és kulcs a feltöltéshez. |

3.6 Megengedett üzemi hőmérséklet-tartományok

A beltéri egység hűtési teljesítménye/fűtési teljesítménye a kültéri egység helyiség-hőmérsékletének megfelelően változik.

	Hűtés	Fűtés
Külső egység	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Szerelés

4.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és sértetlenségét.

Érvényesség: VAM1-040A2NO VAGY VAM1-050A2NO

Szám	Leírás
1	Kültéri egység
1	Leürítő könyök
1	Tasak a dokumentáció számára
1	Elemeket tartalmazó tasak


Érvényesség: VAM1-070A3NO VAGY VAM1-080A4NO VAGY VAM1-120A5NO

Szám	Leírás
1	Külső egység
1	Leürítő könyök
3 - 4	Lefolyófedél (típuspecifikus)
1	Tasak a dokumentáció számára
1	Elemeket tartalmazó tasak
2 - 8	Adapter (típuspecifikus)

4.2 Méretek

Az ábrákon az összes méret milliméterben (mm) van megadva.

4.2.1 A kültéri egység méretei




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

A szelepek méretei

Szelepcsoport (alulról felfelé)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
1. csoport	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
2. csoport	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
3. csoport	J		289,3	302,6
	X		40	40
4. csoport	J		369,3	382,6
	X		40	40
5. csoport	J			462,6
	X			40

4.3 Minimális távolságok



- Szerelje fel és pozicionálja szabályszerűen a terméket, és eközben vegye figyelembe a vázlatraírt megadott minimális távolságokat.



Tudnivaló

Tervezzen be elegendő helyet, hogy a külső egységen oldalt jól hozzá lehessen férni az elzárószelephez. 500 mm minimális távolság ajánlott.

4.4 A kültéri egység felállítási helyének kiválasztása



Vigyázat! Anyagi károk

Üzemzavarok vagy hibás működések veszélye.

- A szerelés során tartsa be a minimális távolságokat.

1. A kültéri egységet a talaj szintjétől számítva minimum 30 mm távolságban kell felszerelni, hogy alul csatlakoztatni lehessen a vízelvezetést.
2. Ha az egységet a talajon álló helyzetben telepítik, akkor győződjön meg arról, hogy a talaj rendelkezik a megfelelő teherbírással.
3. Ha az egységet homlokzatra szerelik, akkor győződjön meg arról, hogy a fal, valamint a tartó rendelkezik a megfelelő teherbírással.

5 Telepítés

5.1 Hidraulikus bekötés

5.1.1 Hűtőközegcsövek csatlakoztatása



Tudnivaló

A szerelés egyszerűbb, ha először a gázcsövet csatlakoztatja. A gázcső a vastagabb cső.

- Szerelje fel a kültéri egységet a tervezett helyre.
- Távolítsa el a védődugókat a kültéri egység hűtőközeg-csatlakozóiról.
- Óvatosan hajlítsa meg a szerelt csövet a kültéri egység irányába.
- Vágja le a csővezetékeket úgy, hogy kellően hosszú darab maradjon a külső egység csatlakozóival való összekötéshez.
- Állítsa be a csatlakozásokat, és végezze el a kiperemézést a szerelt hűtőközegcsőhöz.
- Kösse össze a hűtőközegcsöveket a kültéri egység megfelelő csatlakozóival.
- Szigetelje le egyenként és szabályszerűen a hűtőközegcsöveket. A szigetelés esetleges megbontási helyeit vonja be szigetelőszalaggal vagy szigetelje le a védtelen hűtőközegcsövet megfelelő, a hűtőrendszerekben használatos anyaggal.

5.1.2 Hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez

- Csatlakoztassa a hűtőközegcsöveket a beltéri egységre (→ beltéri egység szerelési útmutatója).

5.2 Elektromos bekötés



Veszély!

Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint meg, akkor fennáll az áramütés miatti életveszély.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót. Vagy a terméket egy legalább 3 mm kontaktnyílású leválasztó berendezés (pl. biztosítékok vagy teljesítménykapcsolók) segítségével feszültségmentesítse.
- Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
- Várjon legalább 30 percet, míg a kondenzátorok kisülnek.
- Ellenőrizze a feszültségmentességet.
- Kösse össze a fázis- és földelővezetéket.
- Zárja rövidre a fázis- és a nullvezetéket.
- A feszültség alatt álló szomszédos alkatrészeket fedje le vagy határolja le.


- Az elektromos telepítést csak elektromos szakember végezheti.

5.2.1 Áramellátás megszakítása

- Szakítsa meg az áramellátást, mielőtt létrehozza az elektromos csatlakozásokat.

5.2.2 Kábelezés

1. Alkalmazzon húzásmentesítőt.
2. Szükség szerint rövidítse meg a csatlakozókábelt.



3. Hogy ne keletkezzenek rövidzárlatok, ha egy ér véletlenül kiszabadul, a flexibilis kábelek külső szigetelését maximálisan csak 30 mm hosszan blankolja le.
4. Ügyeljen rá, hogy a külső szigetelés eltávolításakor a belső erek szigetelése ne sérüljön meg.
5. A belső erek szigeteléséből csak annyit távolítson el, amennyi a megbízható és stabil csatlakozáshoz szükséges.
6. A huzalsodratok meglazulás miatti rövidzárlatának megakadályozása céljából a szigetelés eltávolítása után helyezzen csatlakozóhüvelyeket az érvégekre.
7. Ellenőrizze, hogy minden ér megfelelően stabilan van-e rögzítve a csatlakozódugó kapcsaiban. Szükség esetén rögzítse újból őket.

5.2.3 A külső egység elektromos csatlakoztatása

1. Távolítsa el a védőburkolatot a kültéri egység elektromos csatlakozóiról.
2. Lazítsa meg a kapocsblokk csavarjait, vezesse be az ellátóvezeték kábelvégeit a blokkba, és húzza meg erősen a csavarokat.



Vigyázat! Anyagi károk

Hibás működések és üzemzavarok veszélye rövidzárlatok miatt.

- ▶ A kábel használaton kívüli vezetőit szigetelőszalaggal szigetelje.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érintkezhessenek feszültség alatt álló alkatrészekkel.

3. Biztosítsa a kábelek kifogástalan rögzítését és bekötését.
4. Szerelje fel a kábelezés védőburkolatát.


6 Üzembe helyezés

6.1 Tömítettség ellenőrzése



Tudnivaló

Győződjön meg arról, hogy már a munkavégzés megkezdése előtt védőkesztyűt visel a hűtőközeg kezeléséhez.



1. Lazítsa ki az üritőszelep dugóját (1), és csatlakoztasson egy manométert (4) az üritőszelephez (3) a beszívócsőnél (2).
2. Csatlakoztasson egy nyomáscsökkentővel ellátott nitrogénpalackot (6) a manométerhez (4).
3. Nyissa ki a szelepet (5) a nitrogénpalackon (6), állítsa be a nyomáscsökkentőt, majd nyissa ki a manométer elzárószelepet.
4. Ellenőrizze az összes csatlakozás és tömlőcsatlakozó (7) tömítettségét.
5. Zárja el a nyomásmérő és a nitrogénpalack minden szelepet.
6. Távolítsa el a nitrogénpalackot.
7. A manométer elzárócsapjainak lassú kinyitásával csökkentse az üzemi nyomást.
8. Ha nincs szivárgás, folytassa a rendszer kiürítésével (→ Fejezet 6.2).



Tudnivaló

Az 517/2014/EK irányelvnek megfelelően a teljes hűtőközeg-kört rendszeresen tömítettség-ellenőrzésnek kell alávetni. Tegyen meg minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy megfelelően elvégezhesse ezeket az ellenőrzéseket és előírászerűen dokumentálja az eredményeket a rendszer karbantartási naplójában. A tömítettség-ellenőrzéshez előírt intervallumok:


7,41 kg-nál kevesebb hűtőközeget tartalmazó rendszerek => nincs szükség rendszeres ellenőrzésre.

7,41 kg vagy annál több hűtőközeget tartalmazó rendszerek => legalább évente egyszer.


74,07 kg vagy annál több hűtőközeget tartalmazó rendszerek => legalább félévente egyszer.

740,74 kg vagy annál több hűtőközeget tartalmazó rendszerek => legalább félévente egyszer.

6.2 Nyomáshiány létrehozása a rendszerben



1. Csatlakoztasson egy manométert (2) a beszívócső mérőcsonkjára (1).
2. Csatlakoztasson egy vákuumszivattyút (3) a manométer szervizcsatlakozójára.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a manométer szelepei zárva vannak.
4. Helyezze üzembe a vákuumszivattyút, és nyissa ki a manométer elzárócsapját, a manométer "Low" (nyomáshiány) szelepét.
5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a "High" (magas nyomású) szelep zárva van.
6. Járassa a vákuumszivattyút legalább 30 percig (a rendszer nagyságától függően), hogy az ürités megvalósulhasson.
7. Ellenőrizze az alacsony nyomású manométer mutatóját: ez -0,1 MPa (-76 cmHg) értéket kell, hogy mutasson.



8. Csatlakoztassa a manométer "Low" szelepét és a vákuumszelepét.
9. Kb. 10-15 perc elteltével ellenőrizze a nyomáshiányos manométer mutatóját: a nyomásnak közben nem szabad emelkednie. Ha a nyomás megnőtt, akkor tömítetlenség áll fenn a rendszerben. Ebben az esetben ismételje meg a Szivárgás ellenőrzése (→ Fejezet 6.1) szakaszban leírt műveletet.




Tudnivaló

Addig ne lépjen tovább, míg a rendszerben létre nem jött a szabályos nyomáshiány.


6.3 Kiegészítő hűtőközeg betöltése

1. Határozza meg a hűtőközeg-vezeték egyszerűes hosszát.
2. Számítsa ki a szükséges kiegészítő hűtőközeg-mennyiséget. (→ A beltéri egység telepítési útmutatója).



3. Lazítsa ki az üritőszelep dugóját (1), és csatlakoztasson egy manométert (4) az üritőszelephez (3) a beszívócsőnél (2).
4. Hagyja zárva az elzárószelepet.
5. Csatlakoztasson egy nitrogénpalackot (R32) (6) a manométer nagynyomású oldalára.
6. Nyissa ki az elzárószelepet (5) a hűtőközegpalackon.
7. Nyissa ki a manométer elzárócsapjait.
 < A csatlakoztatott tömlők megtelnek hűtőközzel.
8. Állítsa a hűtőközegpalackot egy mérlegre (7).
9. Nyissa ki az üritőszelepet.
10. Töltse be a kiegészítő hűtőközeget.
 – 20 g hűtőközeg minden további egy méter hűtőközeg-vezetékre
11. Zárja el a hűtőközegpalack és a nyomásmérő elzárószelepeit.

6.4 A rendszer üzembe helyezése



1. Lazítsa ki a dugót (1) és (5) és nyissa ki az üritőszelepeket (2) és (3). Ehhez forgassa a hatlapcsavarhúzó (4) 90°-kal az óramutató járásával ellentétesen, majd 6

másodperc elteltével zárja el újra: A rendszer így feltöltődik hűtőközzel.

2. Ellenőrizze újból a rendszer tömítettségét.
 - Ha nincsenek szivárgások, folytassa a munkát.
3. Távolítsa el a manométert az ürítőszelep csatlakozótömlőivel.
4. Nyissa ki az ürítőszelepeket **(2)** és **(3)**, ehhez forgassa a belső hatlapcsavarhúzó **(4)** az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ütközést nem érez.
5. Helyezze el újra a dugókat a biztonsági szelepeken.
6. Helyezze üzembe a rendszert, és néhány percre hagyja működni az eszközt, hogy megbizonyosodjon róla: minden üzemmódban működik.

7 A készülék átadása az üzemeltetőnek

- ▶ A szerelés befejezése után mutassa meg a felhasználónak a biztonsági berendezések helyét és funkcióját.
- ▶ Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a biztonsági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
- ▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt időközönként karban kell tartani.
- ▶ Ha egynél több beltéri egység van üzemben, akkor ugyanazt az üzemmódot programozza be ezekhez (fűtés vagy hűtés). Ellenkező esetben az üzemmódok konfliktusba kerülhetnek és a belső egységeken hibaüzenet jelenik meg.

8 Zavarelhárítás

8.1 Pótalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a gyártó a megfelelőségi vizsgálat keretében tanúsította a termékkel együtt. Ha karbantartás vagy javítás során nem tanúsított vagy nem jóváhagyott alkatrészeket használ, akkor ennek eredményeképpen a termék megfelelősége érvényét veszítheti, és így a termék nem fog megfelelni az érvényes szabványoknak.

Határozottan ajánljuk a gyártó eredeti pótalkatrészeinek használatát, ami garantálja a termék biztonságos és hibátlan működését. A rendelkezésre álló eredeti pótalkatrészekre vonatkozó információkért forduljon a jelen útmutató hátoldalán található kapcsolatfelvételi címhez.

- ▶ Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz pótalkatrészekre van szüksége, akkor kizárólag a termékhez jóváhagyott eredeti pótalkatrészt használjon.

9 Ellenőrzés és karbantartás

9.1 Ellenőrzési és karbantartási időközök betartása

- ▶ Tartsa be a minimális felülvizsgálati és karbantartási időintervallumokat. A felülvizsgálat eredményeitől függően korábbi karbantartás válhat szükségessé.

9.2 Termék karbantartás

Havonta egyszer

- ▶ Ellenőrizze a beltéri egység levegőszűrőjének tisztaságát (→ a beltéri egység telepítési útmutatója).
 - A levegőszűrő rostszálakból készül, és vízzel tisztítható.

Félévente

- ▶ Szerelje le a burkolatot.
- ▶ Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát.
- ▶ Távolítsa el a hőcserélő lamelláinak felületéről az összes idegen anyagot, amelyek akadályozhatnák a levegőcirkulációt.
- ▶ Távolítsa el a port sűrített levegővel.
- ▶ Mossa le és kefézze át óvatosan vízzel, és azután szárítsa meg sűrített levegővel.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a kondenzátum elvezetését, mivel ez hátrányosan befolyásolhatná a víz szabályszerű lefolyását.

10 Végleges üzemben kívül helyezés

1. Ürítse le a hűtőközeget.
2. Szerelje le a terméket.
3. Szállítsa el a terméket az alkatrészekkel bezárólag újrafeldolgozásra vagy adja át megőrzésre.

11 A csomagolás ártalmatlanítása

- ▶ A csomagolást előírászerűen ártalmatlanítsa.
- ▶ Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.

12 Vevőszolgálat

Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a(z) Country specifics című részben vagy weboldalunkon találja.

A Hiba felismerése és elhárítása

Zavarok	Lehetséges okok	Megoldások
Az egység bekapcsolása után a kijelző nem villan fel, és a funkciók működtetésekor nincs hangjelzés.	A tápegység nincs csatlakoztatva vagy az áramellátáshoz való csatlakozás nincs rendben.	Ellenőrizze, hogy az áramellátás nincs-e megszakadva. Ha igen, várjon, amíg az áramellátás ismét rendelkezésre áll. Ha nincs megszakadva, ellenőrizze az áramkört, és bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó kifogástalanul van csatlakoztatva.
Az egység bekapcsolása után azonnal kiold a lakás hibaáram-védőkapcsolója. Az egység bekapcsolása után áramszünet következik be.	A kábelezés nincs megfelelően csatlakoztatva vagy rossz állapotban van, nedvesség hatolt az elektromos berendezésbe. A kiválasztott hibaáram-védőkapcsoló nem megfelelő.	Bizonyosodjon meg róla, hogy az egység szabályszerűen van földelve. Biztosítsa a kábelezés szabályszerű csatlakozását. Ellenőrizze a beltéri egység kábelezését. Ellenőrizze, hogy a tápkábel szigetelése nem sérült-e, és adott esetben cserélje azt ki. Válasszon ki megfelelő hibaáram-védőkapcsolót.
Az egység bekapcsolása után, a funkciók működtetésekor villog ugyan a jelátvitel kijelzője, azonban nem történik semmi.	A távkapcsolás hibás működése.	Cserélje ki a távkapcsoló elemeit. Javítsa meg vagy cserélje ki a távkapcsolót.
Az E7 hibakód jelenik meg egy vagy több beltéri egység kijelzőjén.	A beltéri egységeken különböző az üzemmód programozása.	A távkapcsolás segítségével minden beltéri egységen azonos üzemmódot állítson be.
NINCS KIELÉGÍTŐ HŰTÉS VAGY FŰTÉS		
Nincs kielégítő hűtés vagy fűtés.	A hűtőközegcsövek vagy az elektromos csatlakozások helytelen csatlakoztatása.	Hozzon létre megfelelő csatlakozásokat.
Ellenőrizze a távkapcsolón beállított hőmérsékletet.	A beállított hőmérséklet nem megfelelő.	Korrigálja a beállított hőmérsékletet.
A ventilátor teljesítménye nagyon kicsi.	A beltéri egység ventilátormotor fordulatszáma túl alacsony.	Állítsa be a ventilátor-fordulatszámot magas vagy közepes fokozatba.
Zavaró zaj. Nincs kielégítő hűtés vagy fűtés. Nem megfelelő a szellőztetés.	A beltéri egység szűrője elszennyeződött vagy eltömődött.	Ellenőrizze, hogy a szűrő elszennyeződött-e, és adott esetben tisztítsa ki a szűrőt.
Az egység fűtési üzemben hideg levegőt bocsát ki.	A 4-utas váltószelep hibás működése.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A vízszintes lamellák nem állíthatók.	A vízszintes lamellák hibás működése.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A beltéri egység ventilátormotorja nem működik.	A beltéri egység ventilátormotorjának hibás működése.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A kültéri egység ventilátormotorja nem működik.	A kültéri egység ventilátormotorjának hibás működése.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A kompresszor nem működik.	A kompresszor hibás működése. A kompresszort kikapcsolta a termosztát.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A LÉGKONDITIONÁLÓ RENDSZERBŐL VÍZ SZIVÁROG.		
A beltéri egységből víz szivárog. Szivárgó víz a lefolyóvezetékben.	A lefolyóvezeték eltömődött. A lefolyóvezetéknek nincs elegendő esése. A lefolyóvezeték meghibásodott.	Távolítsa el az idegen anyagot a lefolyóvezetékéből. Cserélje ki a lefolyóvezetékét.
Szivárgó víz a beltéri egység csővezetékeinek csatlakozóinál.	A csővezetékek szigeteléseinek nincsenek kifogástalanul felhelyezve.	Ismét szigetelje le a csővezetékeket, és rögzítse őket szabályszerűen.
AZ EGYSÉG RENDELLENES ZAJAI ÉS REZGÉSI		
Hallható az áramló víz.	Az egység be- vagy kikapcsolásakor a hűtőközeg áramlása miatt rendellenes zajok hallhatók.	Ez a jelenség normális. A rendellenes zajok néhány perc múlva már nem hallhatók.
A beltéri egységtől rendellenes zajok származnak.	Idegen testek a beltéri egységben vagy a vele összekötött szerelési csoportokban.	Távolítsa el az idegen testeket. Szabályszerűen pozicionálja a beltéri egység összes alkatrészét, húzza meg a csavarokat, és szigetelje le a csatlakoztatott komponensek közötti területeket.
A kültéri egységtől rendellenes zajok származnak.	Idegen testek a kültéri egységben vagy a vele összekötött szerelési csoportokban.	Távolítsa el az idegen testeket. Szabályszerűen pozicionálja a kültéri egység összes alkatrészét, húzza meg a csavarokat, és szigetelje le a csatlakoztatott komponensek közötti területeket.


B Hibakódok

Hibás működés megnevezése	A hibás működés típusa	Kijelző
		Kód
A dugaszolható áthidaló hibás működése	A hardver hibás működése	C5
A folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője nyitva van/ rövidre zárt	A hardver hibás működése	b5
A forrógáz-szelep hőmérséklet-érzékelője nyitva van/ rövidre zárt	A hardver hibás működése	b7
Az egység hőmérséklet-érzékelője nyitott/rövidzárlatos	A hardver hibás működése	P7
A külső hőmérséklet-érzékelő nyitva van/ rövidre zárt	A hardver hibás működése	F3
A külső kondenzátor középső csővének hőmérséklet-érzékelője nyitott/rövidzárlatos	A hardver hibás működése	F4
A kimeneti hőmérséklet-érzékelő (kültéri egység) nyitott/rövidzárlatos	A hardver hibás működése	F5
A kommunikáció hibás működése	A hardver hibás működése	E6
A kompresszor fázisáram-érzékelő áramkörének hibás működése	A hardver hibás működése	U1
Az egység védelme a magas hőmérséklettől	A hibakód megjelenítése a távirányítón 200 másodpercen belül; 200 másodperc elteltével közvetlenül a kijelzőn jelenik meg	P8
Védelem a hűtőközeghiány vagy az egység eltömődés elleni védelem ellen (lakóépületek kültéri egységeihez nem áll rendelkezésre)	A hardver hibás működése	P0
A rendszer védelme túl nagy nyomás ellen	A hardver hibás működése	E1
A rendszer védelme a túlzott nyomástól (foglalt)	A hardver hibás működése	E3
A kompresszor túlterhelés elleni védelme	A hibakód megjelenítése a távirányítón 200 másodpercen belül; 200 másodperc elteltével közvetlenül a kijelzőn jelenik meg	H3
A beltéri és a kültéri egység nem kompatibilis	A hardver hibás működése	LP
A kommunikációs kábel helytelen csatlakoztatása vagy az elektronikus tágulási szelep meghibásodása	A hardver hibás működése	dn
Az 1. ventilátor (kültéri egység) meghibásodása	A hardver hibás működése	L3
A kommunikációs kábel helytelen csatlakoztatásának vagy az elektronikus tágulási szelep meghibásodásának felismerési állapota	Üzemállapot	dd
Üzem mód konfliktus	Üzemállapot	E7
Hűtőközeg-újrafeldolgozási üzemmód	Üzemállapot	Fo
Leolvasztás vagy olajvisszavezetés fűtési üzemben	Üzemállapot	H1
A kompresszor indítási hibája	A hibakód megjelenítése a távirányítón 200 másodpercen belül; 200 másodperc elteltével közvetlenül a kijelzőn jelenik meg	Lc
Védelem a kompresszor magas kimeneti hőmérséklete ellen		E4
Túlterhelés elleni védelem		E8
A teljes egység áram-túlterhelés elleni védelme		E5
A négyutas váltószelep nem reagál normálisan		U7

C Elektromos kapcsolási rajzok a kültéri egység és a beltéri egységek közötti csatlakozáshoz


C.1 Kültéri egység és két beltéri egység

Érvényesség: VAM1-040A2NO ÉS VAM1-050A2NO




C.2 Kültéri egység és három beltéri egység

Érvényesség: VAM1-070A3NO




C.3 Kültéri egység és négy beltéri egység

Érvényesség: VAM1-080A4NO



C.4 Kültéri egység és öt beltéri egység

Érvényesség: VAM1-120A5NO




D Elektromos kapcsolási rajzok

Rövidítések a paneleken


Rövidítés	Jelentés	Rövidítés	Jelentés	Rövidítés	Jelentés
WH	fehér	VT	lila	BK	fekete
YE	sárga	GN	zöld	OG	narancsszínű
RD	piros	BN	barna		
YEGN	sárga/zöld	BU	kék		

A következő kapcsolási rajzok előzetes tájékoztatás nélküli módosításának jogát fenntartjuk. Lásd a kültéri egységhez mellékelt kapcsolási rajzot.


Érvényesség: VAM1-040A2NO ÉS VAM1-050A2NO




1	Kültéri egység panele	11	B beltéri egység
2	Hőmérséklet-érzékelő B folyadékvezeték	12	Gyűrűs mágnes
3	Hőmérséklet-érzékelő B forrógáz-vezeték	13	A bel- és kültéri egység közötti kommunikációs kábel kapcsa
4	Hőmérséklet-érzékelő A folyadékvezeték	14	Külső csőhőmérséklet-érzékelő
5	Hőmérséklet-érzékelő A forrógáz-vezeték	15	Külső érzékelő
6	Kompresszor túlterhelése elleni védelem	16	Kiáramló gáz hőmérséklet-érzékelője (kiáramló gáz érzékelő)
7	Kompresszor	17	Ventilátormotor
8	Gyűrűs mágnes	18	4-utas szelep
9	Áramellátás	19	A elektronikus tágulási szelep
10	A beltéri egység	20	B elektronikus tágulási szelep



1	Kültéri egység panele	14	A B gázszelep hőmérséklet-érzékelője
2	Kiáramló gáz hőmérséklet-érzékelője (kiáramló gáz érzékelő)	15	Az A folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője
3	Külső érzékelő	16	Az A gázszelep hőmérséklet-érzékelője
4	Külső csőhőmérséklet-érzékelő	17	C elektronikus tágulási szelep
5	4-utas szelep	18	B elektronikus tágulási szelep
6	Kompresszor	19	A elektronikus tágulási szelep
7	Gyűrűs mágnes	20	A bel- és kültéri egység közötti kommunikációs kábel kapcsa
8	Választható: Kondenzátumtálca-fűtés	21	Gyűrűs mágnes
9	Ventilátormotor	22	C beltéri egység
10	Választható: Kompresszor túlterhelése elleni védelem	23	B beltéri egység
11	A C folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője	24	A beltéri egység
12	A C gázszelep hőmérséklet-érzékelője	25	Áramellátás
13	A B folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője	26	Gyűrűs mágnes



1	Kültéri egység panele	16	Az A folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője
2	Kiáramló gáz hőmérséklet-érzékelője (kiáramló gáz érzékelő)	17	Az A gázszelep hőmérséklet-érzékelője
3	Külső érzékelő	18	D elektronikus táglási szelep
4	Külső csőhőmérséklet-érzékelő	19	C elektronikus táglási szelep
5	4-utas szelep	20	B elektronikus táglási szelep
6	Kompresszor	21	A elektronikus táglási szelep
7	Gyűrűs mágnes	22	A bel- és kültéri egység közötti kommunikációs kábel kapcsa
8	Kompresszor túlterhelése elleni védelem	23	Gyűrűs mágnes
9	Ventilátormotor	24	D beltéri egység
10	A D folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője	25	B beltéri egység
11	A D gázszelep hőmérséklet-érzékelője	26	C beltéri egység
12	A C folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője	27	A beltéri egység
13	A C gázszelep hőmérséklet-érzékelője	28	Áramellátás
14	A B folyadékszelep hőmérséklet-érzékelője	29	Gyűrűs mágnes
15	A B gázszelep hőmérséklet-érzékelője		



- | | |
|----|---|
| 1 | AP1 kültéri egység panele |
| 2 | Nagynyomású nyomáskapcsoló |
| 3 | 4-utas szelep |
| 4 | Kompresszor |
| 5 | Választható: Kompresszor túlterhelése elleni védelem |
| 6 | Választható: Kondenzátumtálca-fűtés |
| 7 | Ventilátormotor |
| 8 | Hőmérséklet-érzékelő forrógáz-vezeték |
| 9 | Hőmérséklet-érzékelő folyadékvezeték |
| 10 | Kiáramló gáz hőmérséklet-érzékelője (kiáramló gáz érzékelő) |
| 11 | Külső érzékelő |
| 12 | Külső csőhőmérséklet-érzékelő |
| 13 | A bel- és kültéri egység közötti kommunikációs kábel kapcsa |
| 14 | A elektronikus tágulási szelep |

- | | |
|----|---------------------------------|
| 15 | B elektronikus tágulási szelep |
| 16 | C elektronikus tágulási szelep |
| 17 | D elektronikus tágulási szelep |
| 18 | E elektronikus expanziós szelep |
| 19 | Gyűrűs mágnes |
| 20 | Gyűrűs mágnes |
| 21 | E beltéri egység |
| 22 | D beltéri egység |
| 23 | C beltéri egység |
| 24 | B beltéri egység |
| 25 | A beltéri egység |
| 26 | Áramellátás |
| 27 | Gyűrűs mágnes |
| 28 | AP2 panel |
| 29 | Gyűrűs mágnes |

E Műszaki adatok

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Beltéri egység kombinációk	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Áramellátás	220-240 V~ / 50 Hz / egyfázisú	220-240 V~ / 50 Hz / egyfázisú	220-240 V~ / 50 Hz / egyfázisú	220-240 V~ / 50 Hz / egyfázisú	220-240 V~ / 50 Hz / egyfázisú
Ajánlott tápkábel (erek száma)	3	3	3	3	3
Az áramellátást biztosító kábel keresztmetszete	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Teljesítmény hűtési üzemben	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Teljesítmény fűtési üzemben	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Elektromos teljesítményfelvétel hűtési üzemben	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Elektromos teljesítményfelvétel fűtési üzemben	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Elektromos energiafogyasztás hűtési üzemben	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Elektromos energiafogyasztás fűtési üzemben	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Maximális teljesítmény fűtési üzem/hűtési üzem	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Maximális áram fűtési üzem/ hűtési üzem	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Kompresszor típusa	Rotációs kompresszor	Rotációs kompresszor	Dupla rotációs kompresszor	Dupla rotációs kompresszor	Dupla rotációs kompresszor
Kompresszorolaj	FW68DA	FW68DA	FW68DA vagy azzal egyenértékű	FW68DA vagy azzal egyenértékű	FW68DA vagy azzal egyenértékű
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Védettség	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Légáramlás	2 300 m ³ /h	2 300 m ³ /h	3 800 m ³ /h	3 800 m ³ /h	5 800 m ³ /h
Maximális üzemi nyomás a nyomásoldalon	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Maximális üzemi nyomás a beszívás oldalon	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Hűtőfolyadék	R32	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg-töltés	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Külső átmérő, folyadékvezeték	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Külső átmérő, forrógáz-vezeték	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
A beltéri egységek közötti összekötő csövek maximális magasságkülönbsége	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Az összekötő csövek maximális megfelelő hossza	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Az összekötő csövek maximális hossza (teljes hossz)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Méret, szélesség	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1 020 mm
Méret, mélység	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Méret, magasság	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Nettó tömeg	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Bruttó tömeg	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Üzem közben ez a kültéri egység a Kyoto-jegyzőkönyvben szabályozott fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

Indice

1	Sicurezza	127
1.1	Avvertenze relative alle azioni	127
1.2	Avvertenze di sicurezza generali	127
1.3	Norme (direttive, leggi, prescrizioni)	129
2	Avvertenze sulla documentazione	130
2.1	Osservanza della documentazione complementare	130
2.2	Conservazione della documentazione	130
2.3	Validità delle istruzioni	130
3	Descrizione del prodotto	130
3.1	Struttura prodotto	130
3.2	Schema del sistema refrigerante	130
3.3	Targhetta identificativa	130
3.4	Marcatura CE	131
3.5	Informazioni sul refrigerante	131
3.6	Intervalli di temperatura ammessi per il funzionamento	132
4	Montaggio	132
4.1	Controllo della fornitura	132
4.2	Dimensioni	132
4.3	Distanze minime	133
4.4	Selezione del luogo d'installazione dell'unità esterna	133
5	Installazione	133
5.1	Installazione idraulica	133
5.2	Impianto elettrico	133
6	Messa in servizio	134
6.1	Controllo della tenuta	134
6.2	Realizzazione della pressione negativa nell'impianto	135
6.3	Rabbocco di refrigerante supplementare	135
6.4	Messa in funzione dell'impianto	135
7	Consegna all'utente	136
8	Soluzione dei problemi	136
8.1	Fornitura di pezzi di ricambio	136
9	Controllo e manutenzione	136
9.1	Rispetto degli intervalli di ispezione e manutenzione	136
9.2	Manutenzione al prodotto	136
10	Disattivazione definitiva	136
11	Smaltimento dell'imballaggio	136
12	Servizio assistenza tecnica	136
Appendice		137
A	Riconoscimento ed eliminazione delle anomalie	137
B	Codici d'errore	138

C	Schemi elettrici per il collegamento di unità esterna e unità interne	139
C.1	Unità esterna e due unità interne	139
C.2	Unità esterna e tre unità interne	139
C.3	Unità esterna e quattro unità interne	140
C.4	Unità esterna e cinque unità interne	140
D	Schemi elettrici	141
E	Dati tecnici	145

1 Sicurezza

1.1 Avvertenze relative alle azioni

Classificazione delle avvertenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di pericolo e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole convenzionali



Pericolo!

Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali



Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione



Attenzione!

Pericolo di lesioni lievi



Precauzione!

Rischio di danni materiali o ambientali

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

1.2.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente

I seguenti interventi possono essere eseguiti solo da tecnici qualificati con le necessarie competenze:

- Montaggio
 - Smontaggio
 - Installazione
 - Messa in servizio
 - Controllo e manutenzione
 - Riparazione
 - Messa fuori servizio
- Procedere conformemente allo stato dell'arte.

1.2.2 Pericolo dovuto ad una qualificazione insufficiente per il refrigerante R32

Tutte le attività che richiedono l'apertura dell'apparecchio, del circuito frigorifero e dei componenti sigillati possono essere eseguite solo da persone qualificate che conoscono le proprietà e i pericoli specifici del refrigerante R32.

Per i lavori sul circuito frigorifero è inoltre necessaria una competenza specifica in materia di refrigerazione conforme alle leggi locali.

Ciò include anche conoscenze specifiche sull'uso di refrigeranti combustibili, dei rispettivi attrezzi e dell'equipaggiamento di protezione necessario.

- Osservare le leggi e i regolamenti locali in materia.

1.2.3 Pericolo di morte per incendio o esplosione in caso di immagazzinaggio non corretto

Il prodotto contiene il refrigerante infiammabile R32. In caso di perdita associata ad una fonte di accensione sussiste pericolo di incendio ed esplosione.

- Immagazzinare l'apparecchio solo in locali privi di fonti di accensione permanenti. Tali fonti di accensione comprendono per esempio fiamme libere, un apparecchio a gas acceso o un riscaldatore elettrico.

1.2.4 Pericolo di morte per incendio o esplosione in caso di perdite nel circuito frigorifero

Il prodotto contiene il refrigerante infiammabile R32. In caso di perdita, il refrigerante che fuoriesce può formare un'atmosfera infiammabile mescolandosi con l'aria. Sussiste il rischio di incendio e di esplosione. In caso di incendio possono formarsi sostanze tossiche o corrosive come fluoruro di carbonile, monossido di carbonio o fluoruro di idrogeno.

- Se si lavora sul prodotto aperto, prima di iniziare e durante il lavoro utilizzare un rilevatore di fughe di gas per assicurarsi che non vi siano perdite.
- Il rilevatore di fughe di gas non deve costituire una fonte di accensione. Il rilevatore di fughe di gas deve essere tarato sul refrigerante R32 e impostato su un valore $\leq 25\%$ del limite di esplosione inferiore.
- Se si sospetta la presenza di una perdita, spegnere tutte le fiamme libere nelle vicinanze.
- Se è presente una perdita che richiede un processo di brasatura, eliminare tutto il refrigerante dall'impianto oppure isolarlo (tramite le valvole di intercettazione) in un'area dell'impianto distante dalla perdita.
- Tenere tutte le fonti di accensione lontano dal prodotto. Sono considerate fonti di accensione, per esempio, le fiamme libere, le superfici calde con temperature superiori



a 550 °C, gli apparecchi elettrici o utensili non privi di fonti di accensione oppure le scariche statiche.

1.2.5 Pericolo di morte a causa dell'atmosfera soffocante in caso di perdita dal circuito frigorifero

Il prodotto contiene il refrigerante infiammabile R32. In caso di perdite, il refrigerante che fuoriesce può generare un'atmosfera soffocante. Pericolo di soffocamento.

- ▶ Tenere presente che il refrigerante che fuoriesce ha una densità maggiore dell'aria e può accumularsi vicino al suolo.
- ▶ Tenere presente che il refrigerante è inodore.
- ▶ Assicurarsi che il refrigerante non si accumuli in una depressione.
- ▶ Assicurarsi che il refrigerante non venga rilasciato all'interno dell'edificio attraverso le aperture dell'edificio stesso.
- ▶ Assicurarsi che il refrigerante non venga rilasciato intenzionalmente nell'impianto acque reflue.

1.2.6 Pericolo di morte dovuto a fiamme o esplosioni durante la rimozione del refrigerante

Il prodotto contiene il refrigerante infiammabile R32, che può formare un'atmosfera infiammabile mescolandosi con l'aria. Sussiste il rischio di incendio e di esplosione. In caso di incendio possono formarsi sostanze tossiche o corrosive come fluoruro di carbonile, monossido di carbonio o fluoruro di idrogeno.

- ▶ Eseguire i lavori solo se si è competenti nella manipolazione del refrigerante R32.
- ▶ Indossare i dispositivi di protezione individuale e portare con sé un estintore.
- ▶ Utilizzare solo attrezzi e apparecchi approvati per il refrigerante R32 che siano in perfette condizioni.
- ▶ Accertarsi che non entri aria nel circuito frigorifero, negli attrezzi o negli apparecchi che trasportano refrigerante o nella bombola del refrigerante.
- ▶ Il refrigerante non deve essere pompato nell'unità esterna mediante il compressore, e non si deve eseguire il processo pump-down.

1.2.7 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'è pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

- ▶ Staccare il prodotto dalla tensione disattivando tutte le linee di alimentazione di corrente su tutti i poli (dispositivo di sezionamento elettrico della categoria di sovratensione III per la separazione completa, ad esempio fusibili o interruttori automatici).
- ▶ Assicurarsi che non possa essere reinserito.
- ▶ Attendere almeno 30 min fino a quando i condensatori non si sono scaricati.
- ▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.2.8 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza necessari ad una installazione a regola d'arte.

- ▶ Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.
- ▶ Rispettare le leggi, le norme e le direttive pertinenti nazionali e internazionali.

1.2.9 Pericolo di ustioni o scottature a causa di parti surriscaldate

- ▶ Lavorare su tali componenti solo una volta che si sono raffreddati.

1.2.10 Rischio di un danno ambientale dovuto alla fuoriuscita di refrigerante

Il prodotto contiene il refrigerante R32 che non deve essere rilasciato nell'atmosfera. L'R32 è un gas fluorurato a effetto serra registrato nel protocollo di Kyoto con un valore di GWP di 675 (GWP = Global Warming Potential). Se viene rilasciato nell'atmosfera, il suo effetto è pari a 675 volte quello del gas a effetto serra naturale CO₂.

Il refrigerante contenuto nel prodotto, prima dello smaltimento del prodotto stesso, deve essere travasato in un contenitore adatto per essere quindi riciclato o smaltito ai sensi delle norme vigenti.

- ▶ Assicurarsi che i lavori di installazione, gli interventi di manutenzione o altri interventi sul circuito frigorifero vengano eseguiti esclusivamente da parte di un tecnico qua-



lificato e certificato dotato di un opportuno equipaggiamento protettivo.

- Far smaltire o riciclare il refrigerante contenuto nel prodotto da parte di un tecnico qualificato e certificato nel rispetto dei regolamenti.

1.2.11 Pericolo di lesioni a causa del peso del prodotto

- Trasportare il prodotto con l'aiuto di almeno due persone.

1.2.12 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

- Utilizzare un attrezzo adatto.

1.2.13 Pericolo di lesioni durante lo smontaggio dei pannelli del prodotto.

Durante lo smontaggio dei pannelli del prodotto sussiste un elevato rischio di tagliarsi sui bordi affilati del telaio.

- Indossare i guanti protettivi per non tagliarsi.

1.2.14 Pericolo di ustione e congelamento causati dal refrigerante

Nell'utilizzare il refrigerante sussiste il pericolo di ustione e congelamento.

- Prima di effettuare interventi indossare sempre guanti di protezione.

1.3 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

- Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e leggi nazionali vigenti.



2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione complementare

- Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

- Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni


Queste istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti prodotti:

Codice di articolo del prodotto

Unità esterna VAM1-040A2NO	8000010723
Unità esterna VAM1-050A2NO	8000010717
Unità esterna VAM1-070A3NO	8000010724
Unità esterna VAM1-080A4NO	8000010719
Unità esterna VAM1-120A5NO	8000010712


3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura prodotto



- 1 Unità esterna 2 Tubazione di sfiato della condensa

3.2 Schema del sistema refrigerante



- | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Unità interna | 14 | Scambiatore di calore D |
| 2 | Unità esterna | 15 | Scambiatore di calore E |
| 3 | Filtro | A1, B1, C1, D1, E1 | Valvola di espansione elettronica |
| 4 | Ventilatore | A2, B2, C2, D2, E2 | Sensore di temperatura linea del gas caldo |
| 5 | Scambiatore di calore | A3, B3, C3, D3, E3 | Sensore di temperatura linea del liquido |
| 6 | Valvola a 4 vie | | |
| 7 | Silenziatore | | |
| 8 | Sensore temperatura di uscita | | |
| 9 | Compressore | | |
| 10 | Separatore gas-liquido | | |
| 11 | Scambiatore di calore A | | |
| 12 | Scambiatore di calore B | | |
| 13 | Scambiatore di calore C | | |

3.3 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa è applicata in fabbrica sul lato destro del prodotto.

Indicazioni sulla targhetta identificativa	Significato
Cooling / Heating	Modo raffreddamento/ riscaldamento
Rated Capacity	Potenza misurata
Power Input	Potenza elettrica in entrata
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Condizioni di test per il rilevamento dei dati prestazionali secondo la norma EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Potenza di raffreddamento/potenza termica (media) in condizioni di prova per il calcolo di SEER / SCOP
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (media)

Indicazioni sulla targhetta identificativa	Significato
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Assorbimento di potenza max. / assorbimento di corrente max. / tipo di protezione
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Allacciamento elettrico: tensione / frequenza / fase
Refrigerant	Refrigerante
GWP	Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Pressione di esercizio consentita / lato alta pressione / lato bassa pressione
Net Weight	Peso netto
	Il prodotto contiene un fluido ritardante di fiamma (classe di sicurezza A2L).
	Leggere le istruzioni!
	Codice a barre con numero di serie Dalla cifra 3 alla cifra 6 = data di produzione (anno/settimana) Dalla cifra 7 alla cifra 16 = codice di articolo del prodotto

3.4 Marcatura CE



Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, conformemente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

3.5 Informazioni sul refrigerante

3.5.1 Informazioni sulla tutela ambientale



Avvertenza

Quest'unità contiene gas fluorurati ad effetto serra.

La manutenzione e lo smaltimento possono essere eseguiti solo da personale adeguatamente qualificato.

Refrigerante R32, GWP=675.

Rifornimento supplementare di refrigerante

Conformemente alla disposizione (UE) N. 517/2014 in relazione a determinati gas fluorurati ad effetto serra, in caso di riempimento di refrigerante supplementare è prescritto quanto segue:

- Compilare l'adesivo allegato all'unità ed indicare la quantità di riempimento del refrigerante impostata di fabbrica (vedere targhetta del modello), la quantità di riempimento del refrigerante supplementare e la quantità di riempimento totale.
- Applicare questo adesivo accanto alla targhetta del modello dell'unità.

3.5.2 Carica di refrigerante massima

A seconda dell'area del locale in cui deve essere installato l'impianto di condizionamento con refrigerante R32, la carica di refrigerante non deve superare la carica massima specificata nella seguente tabella. In questo modo si evitano possibili problemi di sicurezza dovuti all'elevata concentrazione di refrigerante nel locale in caso di perdite.

Controllare la seguente tabella per calcolare la carica di refrigerante massima (in kg) in base alle caratteristiche di installazione:

Altezza apertura di ventilazione [m]	Superficie [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- Non miscelare refrigeranti o sostanze che non appartengono ai refrigeranti specificati (R32).
- In caso di perdita di refrigerante, deve essere garantita un' immediata ventilazione della zona. Il refrigerante R32 può liberare gas tossici nell'ambiente quando esposto a fiamme libere.
- Tutte le apparecchiature necessarie per l'installazione e la manutenzione (pompa del vuoto, manometro, tubo flessibile di riempimento, rilevatore di perdite di gas ecc.) devono essere certificate per l'uso con refrigerante R32.
- Non utilizzare gli stessi strumenti (pompa del vuoto, manometro, tubo flessibile di riempimento, rilevatore di perdite di gas ecc.) per altri tipi di refrigerante. L'uso di diversi refrigeranti può causare danni allo strumento o all'impianto di condizionamento.
- Seguire le istruzioni di installazione e manutenzione contenute in questo manuale e utilizzare gli strumenti necessari per il refrigerante R32.
- Osservare le disposizioni di legge applicabili per l'uso del refrigerante R32.

3.5.3 Compilare l'etichetta per la quantità di refrigerante

Contains fluorinated greenhouse gases
R32
GWP:675

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000}$ = tCO₂eq

- | | |
|--|--|
| <p>1 Riempimento del refrigerante dell'unità impostato di fabbrica: vedere targhetta del modello dell'unità.</p> <p>2 Quantità di riempimento del refrigerante supplementare (riempito in loco).</p> <p>3 Quantità totale di riempimento del refrigerante.</p> | <p>4 Emissioni dei gas ad effetto serra dell'intera quantità di riempimento del refrigerante espresse in tonnellate di CO₂ equivalente (arrotondato al secondo decimale).</p> <p>5 Unità esterna.</p> <p>6 Bombola di refrigerante e chiave di riempimento.</p> |
|--|--|

3.6 Intervalli di temperatura ammessi per il funzionamento

La potenza di raffreddamento/termica dell'unità interna varia in base alla temperatura ambiente dell'unità esterna.

	Raffrescamento	Riscaldamento
Unità esterna	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montaggio

4.1 Controllo della fornitura

- Verificare che la fornitura sia completa e intatta.

Validità: VAM1-040A2NO O VAM1-050A2NO

Numero	Descrizione
1	Unità esterna
1	Curva di scarico
1	Sacchetto per la documentazione
1	Sacchetto con elementi


Validità: VAM1-070A3NO O VAM1-080A4NO O VAM1-120A5NO

Numero	Descrizione
1	Unità esterna
1	Curva di scarico
3 - 4	Tappo di scarico (specifico per il tipo)
1	Sacchetto per la documentazione
1	Sacchetto con elementi
2 - 8	Adattatore (specifico per il tipo)

4.2 Dimensioni

Tutte le dimensioni nelle illustrazioni sono indicate in millimetri (mm).

4.2.1 Dimensioni dell'unità esterna




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Dimensioni delle valvole

Gruppo valvole (dal basso verso l'alto)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Gruppo 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Gruppo 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Gruppo 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Gruppo 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Gruppo 5	J			462,6
	X			40

4.3 Distanze minime



- Installare e posizionare il prodotto correttamente, rispettando le distanze minime indicate sullo schema.



Avvertenza

Prevedere uno spazio sufficiente per poter accedere facilmente alle valvole di intercettazione a lato dell'unità. Si raccomanda una distanza minima di 500 mm.

4.4 Selezione del luogo d'installazione dell'unità esterna



Precauzione! Danni materiali

Pericolo di disturbi di funzionamento o malfunzionamenti.

- Durante il montaggio, mantenere le distanze minime.

1. L'unità esterna deve essere montata ad una distanza minima di 30 mm dal pavimento, per poter far passare il raccordo di drenaggio in basso.
2. Se l'unità viene montata appoggiata sul pavimento, sincerarsi che il pavimento abbia la portata necessaria.
3. Se l'unità viene montata su una facciata, sincerarsi che la parete e il supporto abbiano la portata necessaria.

5 Installazione

5.1 Installazione idraulica

5.1.1 Collegamento dei tubi del refrigerante



Avvertenza

L'installazione è più semplice se si collega dapprima il tubo del gas. Il tubo del gas è quello più spesso.

- Montare l'unità esterna nel punto previsto.
- Togliere il tappo di protezione dai raccordi del refrigerante sull'unità esterna.
- Piegare con cautela il tubo installato in direzione dell'unità esterna.
- Tagliare i tubi in modo che rimanga un pezzo sufficientemente lungo per collegarlo con i raccordi dell'unità esterna.
- Inserire i raccordi e eseguire la graffatura sul tubo del refrigerante installato.
- Collegare i tubi del refrigerante con i raccordi specifici all'unità esterna.
- Isolare uno ad uno i tubi del refrigerante ed in modo regolare. Coprire a tal fine gli eventuali punti di giunzione dell'isolamento con nastro isolante oppure isolare il tubo del refrigerante sprovvisto di protezione con il materiale adeguato che si impiega nei sistemi di raffrescamento.

5.1.2 Collegamento dei tubi di refrigerante all'unità interna

- Collegare i tubi del refrigerante all'unità interna (→ Istruzioni per l'installazione dell'unità interna).

5.2 Impianto elettrico



Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'è pericolo di morte per folgorazione.

- Estrarre la spina elettrica. Oppure staccare il prodotto dalla tensione (dispositivo di sezionamento con un'apertura contatti di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o interruttore di potenza).
- Assicurarsi che non possa essere reinserito.
- Attendere almeno 30 min fino a quando i condensatori non si sono scaricati.
- Verificare l'assenza di tensione.
- Collegare fase e terra.
- Mettere in cortocircuito il conduttore di fase e il conduttore di neutro.
- Coprire o tenere separati i componenti sotto tensione vicini.


- L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico elettricista.

5.2.1 Interruzione dell'alimentazione di corrente

- Interrompere l'alimentazione di corrente prima di realizzare dei collegamenti elettrici.

5.2.2 Cablaggio

1. Usare fermacavi.
2. Accorciare il cavo di collegamento per quanto necessario.



3. Per evitare cortocircuiti nel caso di un distacco indesiderato di un filo, isolare l'involucro esterno dei cavi flessibili di non oltre 30 mm.
4. Verificare che durante la procedura di isolamento dell'involucro esterno l'isolamento dei fili interni non venga danneggiato.
5. Dai cavi interni rimuovere l'isolamento solo quel tanto che basta per avere un collegamento affidabile e stabile.
6. Per evitare un cortocircuito causato dal distacco dei cavi, dopo aver spelato questi ultimi, montare dei manicotti di collegamento sulle estremità del filo.
7. Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben fissi nei morsetti del connettore. Se necessario fissarli nuovamente.

5.2.3 Collegamento elettrico dell'unità esterna

1. Togliere la copertura di protezione dai collegamenti elettrici dell'unità esterna.
2. Allentare le viti della morsettieria, introdurre le estremità dei fili della linea di alimentazione nel blocco e stringere le viti.



Precauzione! Danni materiali

Pericolo di malfunzionamenti e anomalie dovuti a cortocircuiti.

- Non isolare con nastro isolante i fili inutilizzati del cavo.
- Sincerarsi che i fili non possano venire a contatto con i componenti sotto tensione.

3. Assicurare il fissaggio corretto ed il collegamento del cavo.
4. Montare la copertura di protezione del cablaggio.


6 Messa in servizio

6.1 Controllo della tenuta



Avvertenza

Sincerarsi di indossare i guanti di protezione per l'uso del refrigerante ancora prima di iniziare i lavori.



1. Staccare il tappo (1) della valvola e collegare un manometro (4) alla valvola (3) del tubo di aspirazione (2).
2. Collegare una bombola di azoto (6) con riduttore di pressione al manometro (4).
3. Aprire la valvola (5) della bombola di azoto (6), regolare il riduttore di pressione e aprire le valvole di intercettazione del manometro.
4. Verificare la tenuta di tutti i raccordi e dei collegamenti dei tubi flessibili (7).
5. Chiudere tutte le valvole del manometro e della bombola di azoto.
6. Rimuovere la bombola di azoto.
7. Abbassare la pressione del sistema aprendo lentamente i rubinetti di intercettazione del manometro.
8. Se non si riscontrano perdite, procedere con lo svuotamento dell'impianto (→ Capitolo 6.2).



Avvertenza

Conformemente alla norma 517/2014/CE l'intero circuito frigorifero deve essere sottoposto ad un regolare controllo della tenuta. Attuare tutte le misure necessarie per effettuare correttamente questi controlli e documentare esattamente questi risultati nel libretto di manutenzione dell'impianto. Per il controllo della tenuta valgono i seguenti intervalli:


Impianti con meno di 7,41 kg di refrigerante
=> in tal caso non occorre effettuare controlli regolari.

Impianti con 7,41 kg di refrigerante o più => almeno una volta all'anno.


Impianti con 74,07 kg di refrigerante o più
=> almeno una volta ogni sei mesi.

Impianti con 740,74 kg di refrigerante o più
=> almeno una volta ogni tre mesi.

6.2 Realizzazione della pressione negativa nell'impianto



1. Collegare un manometro (2) alla valvola (1) del tubo di aspirazione.
2. Collegare la pompa del vuoto (3) al raccordo di assistenza del manometro.
3. Accertarsi che le valvole del manometro siano chiuse.
4. Mettere in funzione la pompa del vuoto e aprire la valvola "Low" (valvola di bassa pressione) del manometro.
5. Accertarsi che la valvola "High" (valvola di alta pressione) sia chiusa.
6. Far girare la pompa del vuoto almeno 30 minuti (in funzione delle dimensioni dell'impianto) per poter effettuare lo svuotamento.
7. Controllare l'ago indicatore del manometro di bassa pressione: questo deve indicare -0,1 MPa (-76 cmHg).



8. Chiudere la valvola "Low" del manometro e la valvola di depressione.
9. Controllare l'ago indicatore del manometro di bassa pressione dopo circa 10-15 minuti: la pressione non dovrebbe aumentare. Se la pressione aumenta, significa che sono presenti perdite nel sistema. In tal caso ripetere il processo descritto nella sezione Controllo della tenuta (→ Capitolo 6.1).




Avvertenza

Non passare all'operazione successiva finché non si genera una depressione regolare nell'impianto.


6.3 Rabbocco di refrigerante supplementare

1. Rilevare la lunghezza singola della tubazione del refrigerante.
2. Calcolare la quantità necessaria di refrigerante supplementare (istruzioni per l'installazione dell'unità interna).



3. Staccare il tappo (1) della valvola e collegare un manometro (4) alla valvola (3) del tubo di aspirazione (2).
4. Lasciare chiusa la valvola di intercettazione.
5. Collegare una bombola di refrigerante (R32) (6) al lato di alta pressione del manometro.
6. Aprire la valvola di intercettazione (5) della bombola di refrigerante.
7. Aprire il rubinetto di intercettazione del manometro.
◁ I tubi flessibili collegati si riempiono di refrigerante.
8. Posare la bombola di refrigerante su una bilancia (7).
9. Aprire la valvola.
10. Rabboccare il refrigerante supplementare.
– 20 g di refrigerante per ogni metro in più di tubazione del refrigerante
11. Chiudere le valvole di intercettazione della bombola di refrigerante e del manometro.

6.4 Messa in funzione dell'impianto



1. Staccare i tappi (1) e (5), aprire le valvole (2) e (3) ruotando la chiave a brugola (4) di 90° in senso antiorario

e richiuderle dopo 6 secondi: in questo modo l'impianto si riempie di refrigerante.

2. Controllare nuovamente la tenuta dell'impianto.
 - Se non sono presenti perdite, proseguire le operazioni.
3. Rimuovere il manometro con i tubi flessibili di collegamento delle valvole.
4. Aprire le valvole **(2)** e **(3)** ruotando la chiave a brugola **(4)** in senso antiorario fino a percepire una leggera battuta d'arresto.
5. Applicare nuovamente i tappi sulle valvole di sicurezza.
6. Mettere in funzione l'impianto e far funzionare l'apparecchio per qualche istante, accertandosi che funzioni correttamente in tutte le modalità di funzionamento.

7 Consegna all'utente

- ▶ Al termine dell'installazione mostrare all'utente le posizioni e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
- ▶ Istruire l'utente in particolar modo su tutte le indicazioni per la sicurezza che questi deve rispettare.
- ▶ Informare l'utente sulla necessità di effettuare una manutenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.
- ▶ Se è stata messa in funzione più di un'unità interna, programmare la stessa modalità operativa (riscaldamento o raffrescamento). Altrimenti si crea un conflitto con le modalità operative e sulle unità interne appare un messaggio d'errore.

8 Soluzione dei problemi

8.1 Fornitura di pezzi di ricambio

I componenti originali del prodotto sono stati certificati dal produttore nell'ambito del controllo conformità. Se, durante gli interventi di manutenzione o riparazione, si utilizzano altri componenti non certificati o non ammessi, il prodotto potrebbe non soddisfare più le norme vigenti e di conseguenza la conformità del prodotto potrebbe non essere più valida.

Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi originali del produttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ricambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul retro delle presenti istruzioni.

- ▶ In caso di bisogno di pezzi di ricambio per manutenzioni o riparazioni, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali per il prodotto.

9 Controllo e manutenzione

9.1 Rispetto degli intervalli di ispezione e manutenzione

- ▶ Rispettare gli intervalli minimi di ispezione e di manutenzione. A seguito dei risultati dell'ispezione può essere necessaria una manutenzione anticipata.

9.2 Manutenzione al prodotto

Una volta al mese

- ▶ Controllare che il filtro dell'aria dell'unità interna sia pulito (→ Istruzioni per l'installazione dell'unità interna).
 - I filtri dell'aria sono realizzati in fibra e possono essere lavati con acqua.

Semestralmente

- ▶ Smontare il pannello.
- ▶ Controllare che lo scambiatore di calore sia pulito.
- ▶ Dalla superficie delle lamelle dello scambiatore di calore rimuovere eventuali corpi estranei che potrebbero impedire la circolazione dell'aria.
- ▶ Rimuovere la polvere con un getto d'aria compressa.
- ▶ Lavare con acqua, spazzolare accuratamente ed asciugare poi con un getto d'aria compressa.
- ▶ Assicurarsi che lo scarico della condensa non sia ostacolato, in quanto in caso contrario potrebbe impedire il corretto deflusso dell'acqua.

10 Disattivazione definitiva

1. Svuotare il refrigerante.
2. Smontare il prodotto.
3. Conferire il prodotto, inclusi gli elementi costruttivi, al centro di riciclaggio o di smaltimento.

11 Smaltimento dell'imballaggio

- ▶ Smaltire correttamente gli imballaggi.
- ▶ Osservare tutte le norme vigenti.

12 Servizio assistenza tecnica

I dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono riportati nelle Country specifics o nel nostro sito web.

Appendice

A Riconoscimento ed eliminazione delle anomalie

Anomalie	Possibili cause	Soluzioni
Dopo aver inserito l'unità, il display non si accende ed in caso di azionamento delle funzioni non viene emesso alcun segnale acustico.	L'alimentatore non è collegato oppure l'allacciamento all'alimentazione elettrica non è corretto.	Controllare se l'alimentazione elettrica è irregolare. In tal caso, attendere fino a che l'alimentazione elettrica è nuovamente presente. In caso contrario, controllare il circuito dell'alimentazione elettrica e sincerarsi che la spina di alimentazione sia collegata correttamente.
Subito dopo l'accensione dell'unità, scatta l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto dell'abitazione. Dopo aver inserito l'unità si verifica un black-out.	Cablaggio non collegato correttamente oppure non in corretto stato, umidità nell'impianto elettrico. Interruttore di sicurezza per correnti di guasto selezionato non corretto.	Sincerarsi che l'unità sia collegata correttamente a terra. Assicurare il corretto collegamento del cablaggio. Controllare il cablaggio dell'unità interna. Controllare se l'isolamento del cavo di alimentazione è danneggiato e, se necessario, sostituirlo. Scegliere un interruttore di sicurezza per correnti di guasto adatto.
Dopo aver acceso l'unità, anche se il display della trasmissione del segnale lampeggia quando le funzioni sono attivate, non accade nulla.	Malf funzionamento del comando a distanza.	Sostituire le batterie del comando a distanza. Riparare il comando a distanza o sostituirlo.
Il codice d'errore E7 appare sul display di una o più unità interne.	Diverse programmazioni delle modalità nelle unità interne.	Impostare la stessa modalità su tutte le unità interne in base al comando a distanza.
EFFETTO REFRIGERANTE O TERMICO INSUFFICIENTE		
Effetto refrigerante o termico insufficiente.	Allacciamento dei tubi del refrigerante o dei collegamenti elettrici non corretto.	Realizzare gli allacciamenti corretti.
Controllare la temperatura impostata sul comando a distanza.	La temperatura impostata non è corretta.	Adattare la temperatura impostata.
La potenza del ventilatore è molto bassa.	Il numero di giri del motore del ventilatore dell'unità interna è insufficiente.	Impostare il numero di giri del ventilatore sul livello alto o medio.
Rumori perturbatori. Effetto refrigerante o termico insufficiente. Ventilazione insufficiente.	Il filtro dell'unità interna è sporco o intasato.	Controllare se il filtro è sporco, ed eventualmente pulirlo.
L'unità emette aria fredda nel modo riscaldamento.	Malf funzionamento della valvola deviatrice a 4 vie.	Mettersi in contatto con il Servizio Assistenza.
La lamella orizzontale non può regolarsi.	Malf funzionamento della lamella orizzontale.	Mettersi in contatto con il Servizio Assistenza.
Il motore del ventilatore dell'unità interna non funziona.	Malf funzionamento del motore del ventilatore dell'unità interna.	Mettersi in contatto con il Servizio Assistenza.
Il motore del ventilatore dell'unità esterna non funziona.	Malf funzionamento del motore del ventilatore dell'unità esterna.	Mettersi in contatto con il Servizio Assistenza.
Il compressore non funziona.	Malf funzionamento del compressore. Il compressore è stato disinserito dal termostato.	Mettersi in contatto con il Servizio Assistenza.
DAL CLIMATIZZATORE FUORIESCE ACQUA.		
Acqua che fuoriesce dall'unità interna. Perdita di acqua dalla tubazione di scarico.	La tubazione di scarico è intasata. La tubazione di scarico non ha sufficiente pendenza. La tubazione di scarico è difettosa.	Rimuovere i corpi estranei dalla tubazione di scarico. Sostituire la tubazione di scarico.
Acqua che fuoriesce dai raccordi delle tubazioni dell'unità interna.	L'isolamento delle tubazioni non è applicato correttamente.	Isolare nuovamente le tubazioni e fissarle correttamente.
RUMORI E VIBRAZIONI ANOMALI DELL'UNITÀ		
È possibile percepire lo scorrimento dell'acqua.	Durante l'inserimento o il disinserimento dell'unità si percepiscono rumori anomali a causa del flusso del refrigerante.	Questo fenomeno è normale. I rumori anomali non si percepiscono più dopo alcuni minuti.
Dall'unità interna si percepiscono rumori anomali.	Corpi estranei nell'unità interna o nei gruppi costruttivi ad essa collegati.	Eliminare i corpi estranei. Posizionare correttamente tutte le parti dell'unità interna, serrare le viti ed isolare le zone tra i componenti collegati.

Anomalie	Possibili cause	Soluzioni
Dall'unità esterna si percepiscono rumori anomali.	Corpi estranei nell'unità esterna o nei gruppi costruttivi ad essa collegati.	Eliminare i corpi estranei. Posizionare correttamente tutte le parti dell'unità esterna, serrare le viti ed isolare le zone tra i componenti collegati.


B Codici d'errore

Denominazione del malfunzionamento	Tipo di malfunzionamento	Display
		Codice
Malfunzionamento del ponticello	Malfunzionamento dell'hardware	C5
Il sensore di temperatura della valvola del liquido è aperto/in cortocircuito	Malfunzionamento dell'hardware	b5
Il sensore di temperatura della valvola del gas caldo è aperto/in cortocircuito	Malfunzionamento dell'hardware	b7
Il sensore di temperatura dell'unità è aperto/in cortocircuito	Malfunzionamento dell'hardware	P7
Il sensore di temperatura esterna è aperto/in cortocircuito	Malfunzionamento dell'hardware	F3
Il sensore di temperatura del tubo centrale del condensatore esterno è aperto/in cortocircuito	Malfunzionamento dell'hardware	F4
Il sensore di temperatura di uscita (unità esterna) è aperto/in cortocircuito	Malfunzionamento dell'hardware	F5
Malfunzionamento della comunicazione	Malfunzionamento dell'hardware	E6
Malfunzionamento del circuito di rilevamento della corrente di fase del compressore	Malfunzionamento dell'hardware	U1
Protezione dell'unità dalla temperatura elevata	Visualizzazione del codice di errore sul telecomando entro 200 secondi; visualizzazione direttamente sul display dopo 200 secondi	P8
Protezione contro la carenza di refrigerante o protezione antibloccaggio dell'impianto (non disponibile per le unità esterne per edifici residenziali)		P0
Protezione dell'impianto dalla pressione eccessiva	Malfunzionamento dell'hardware	E1
Protezione dell'impianto dalla pressione insufficiente (riservata)	Malfunzionamento dell'hardware	E3
Protezione contro il sovraccarico del compressore	Visualizzazione del codice di errore sul telecomando entro 200 secondi; visualizzazione direttamente sul display dopo 200 secondi	H3
L'unità interna e l'unità esterna non sono compatibili tra loro	Malfunzionamento dell'hardware	LP
Collegamento errato del cavo di comunicazione o malfunzionamento della valvola di espansione elettronica	Malfunzionamento dell'hardware	dn
Malfunzionamento del ventilatore 1 (unità esterna)	Malfunzionamento dell'hardware	L3
Stato di rilevamento del collegamento errato del cavo di comunicazione o malfunzionamento della valvola di espansione elettronica	Stato di funzionamento	dd
Conflitto di modalità	Stato di funzionamento	E7
Modalità di riciclaggio del refrigerante	Stato di funzionamento	Fo
Sbrinamento o ritorno dell'olio in modalità riscaldamento	Stato di funzionamento	H1
Errore di avvio del compressore	Visualizzazione del codice di errore sul telecomando entro 200 secondi; visualizzazione direttamente sul display dopo 200 secondi	Lc
Protezione contro le temperature di uscita elevate del compressore		E4
Protezione contro il sovraccarico		E8
Protezione contro il sovraccarico di corrente dell'intera unità		E5
La valvola a 4 vie non reagisce normalmente		U7

C Schemi elettrici per il collegamento di unità esterna e unità interne


C.1 Unità esterna e due unità interne

Validità: VAM1-040A2NO E VAM1-050A2NO




C.2 Unità esterna e tre unità interne

Validità: VAM1-070A3NO




C.3 Unità esterna e quattro unità interne

Validità: VAM1-080A4NO



C.4 Unità esterna e cinque unità interne

Validità: VAM1-120A5NO




D Schemi elettrici

Abbreviazioni sulle schede elettroniche


Abbreviazione	Significato	Abbreviazione	Significato	Abbreviazione	Significato
WH	bianco	VT	viola	BK	nero
YE	giallo	GN	verde	OG	arancione
RD	rossa	BN	marrone		
YEGN	giallo/verde	BU	blu		

I seguenti schemi elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento allo schema elettrico fornito con l'unità esterna.


Validità: VAM1-040A2NO E VAM1-050A2NO




1	Scheda elettronica dell'unità esterna	11	Unità interna B
2	Sensore di temperatura tubazione del liquido B	12	Magnete ad anello
3	Sensore di temperatura tubazione del gas caldo B	13	Morsetto del cavo di comunicazione tra unità interna e unità esterna
4	Sensore di temperatura tubazione del liquido A	14	Sensore di temperatura del tubo esterno
5	Sensore di temperatura tubazione del gas caldo A	15	Sensore di temperatura esterna
6	Protezione contro il sovraccarico del compressore	16	Sensore di temperatura dei gas di scarico (sensore di scarico)
7	Compressore	17	Motore del ventilatore
8	Magnete ad anello	18	Valvola a 4 vie
9	Alimentazione	19	Valvola di espansione elettronica A
10	Unità interna A	20	Valvola di espansione elettronica B



1	Scheda elettronica dell'unità esterna	14	Sensore di temperatura della valvola del gas B
2	Sensore di temperatura dei gas di scarico (sensore di scarico)	15	Sensore di temperatura della valvola del liquido A
3	Sensore di temperatura esterna	16	Sensore di temperatura della valvola del gas A
4	Sensore di temperatura del tubo esterno	17	Valvola di espansione elettronica C
5	Valvola a 4 vie	18	Valvola di espansione elettronica B
6	Compressore	19	Valvola di espansione elettronica A
7	Magnete ad anello	20	Morsetto del cavo di comunicazione tra unità interna e unità esterna
8	Opzionale: riscaldamento della vaschetta raccogli-condensa	21	Magnete ad anello
9	Motore del ventilatore	22	Unità interna C
10	Opzionale: protezione contro il sovraccarico del compressore	23	Unità interna B
11	Sensore di temperatura della valvola del liquido C	24	Unità interna A
12	Sensore di temperatura della valvola del gas C	25	Alimentazione
13	Sensore di temperatura della valvola del liquido B	26	Magnete ad anello



1	Scheda elettronica dell'unità esterna	16	Sensore di temperatura della valvola del liquido A
2	Sensore di temperatura dei gas di scarico (sensore di scarico)	17	Sensore di temperatura della valvola del gas A
3	Sensore di temperatura esterna	18	Valvola di espansione elettronica D
4	Sensore di temperatura del tubo esterno	19	Valvola di espansione elettronica C
5	Valvola a 4 vie	20	Valvola di espansione elettronica B
6	Compressore	21	Valvola di espansione elettronica A
7	Magnete ad anello	22	Morsetto del cavo di comunicazione tra unità interna e unità esterna
8	Protezione contro il sovraccarico del compressore	23	Magnete ad anello
9	Motore del ventilatore	24	Unità interna D
10	Sensore di temperatura della valvola del liquido D	25	Unità interna B
11	Sensore di temperatura della valvola del gas D	26	Unità interna C
12	Sensore di temperatura della valvola del liquido C	27	Unità interna A
13	Sensore di temperatura della valvola del gas C	28	Alimentazione
14	Sensore di temperatura della valvola del liquido B	29	Magnete ad anello
15	Sensore di temperatura della valvola del gas B		



- | | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Scheda elettronica dell'unità esterna AP1 | 15 | Valvola di espansione elettronica B |
| 2 | Interruttore alta pressione | 16 | Valvola di espansione elettronica C |
| 3 | Valvola a 4 vie | 17 | Valvola di espansione elettronica D |
| 4 | Compressore | 18 | Valvola di espansione elettronica E |
| 5 | Opzionale: protezione contro il sovraccarico del compressore | 19 | Magnete ad anello |
| 6 | Opzionale: riscaldamento della vaschetta raccogli-condensa | 20 | Magnete ad anello |
| 7 | Motore del ventilatore | 21 | Unità interna E |
| 8 | Sensore di temperatura tubazione del gas caldo | 22 | Unità interna D |
| 9 | Sensore di temperatura tubazione del liquido | 23 | Unità interna C |
| 10 | Sensore di temperatura dei gas di scarico (sensore di scarico) | 24 | Unità interna B |
| 11 | Sensore di temperatura esterna | 25 | Unità interna A |
| 12 | Sensore di temperatura del tubo esterno | 26 | Alimentazione |
| 13 | Morsetto del cavo di comunicazione tra unità interna e unità esterna | 27 | Magnete ad anello |
| 14 | Valvola di espansione elettronica A | 28 | Scheda elettronica AP2 |
| | | 29 | Magnete ad anello |

E Dati tecnici

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Combinazioni unità interne	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Alimentazione elettrica	220-240 V~ / 50 Hz / monofase	220-240 V~ / 50 Hz / monofase	220-240 V~ / 50 Hz / monofase	220-240 V~ / 50 Hz / monofase	220-240 V~ / 50 Hz / monofase
Cavo di alimentazione elettrica raccomandato (fili)	3	3	3	3	3
Sezione trasversale del cavo di alimentazione elettrica	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Potenza in modalità raffreddamento	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Potenza in modalità riscaldamento	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Assorbimento di potenza elettrica in modalità raffreddamento	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Assorbimento di potenza elettrica in modalità riscaldamento	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Assorbimento di corrente elettrica in modalità raffreddamento	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Assorbimento di corrente elettrica in modalità riscaldamento	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Potenza massima modalità riscaldamento / modalità raffreddamento	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Corrente massima modalità riscaldamento / modalità raffreddamento	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Tipo di compressore	Compressore di rotazione	Compressore di rotazione	Compressore di rotazione doppio	Compressore di rotazione doppio	Compressore di rotazione doppio
Olio per compressori	FW68DA	FW68DA	FW68DA o simile	FW68DA o simile	FW68DA o simile
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Tipo di protezione	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Portata d'aria	2.300 m ³ /h	2.300 m ³ /h	3.800 m ³ /h	3.800 m ³ /h	5.800 m ³ /h
Pressione di esercizio max per il lato di mandata	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Pressione di esercizio max per il lato di aspirazione	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Riempimento di refrigerante	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Diametro esterno della tubazione del liquido	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Diametro esterno della tubazione del gas caldo	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Differenza di altezza massima dei tubi di collegamento tra le unità interne	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Lunghezza massima equivalente dei tubi di collegamento	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Lunghezza max. dei tubi di collegamento (lunghezza totale)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Dimensioni, larghezza	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1.020 mm
Dimensioni, profondità	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Dimensioni, altezza	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Peso netto	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Peso lordo	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Durante il funzionamento, l'unità esterna contiene gas fluorurati ad effetto serra regolamentati nel protocollo di Kyoto.

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	148
1.1	Waarschuwingen bij handelingen	148
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	148
1.3	Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)	150
2	Aanwijzingen bij de documentatie	151
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	151
2.2	Documenten bewaren	151
2.3	Geldigheid van de handleiding	151
3	Productbeschrijving	151
3.1	Productopbouw	151
3.2	Schema van het koudemiddelsysteem	151
3.3	Typeplaatje	151
3.4	CE-markering	152
3.5	Informatie over het koudemiddel	152
3.6	Toegestane temperatuurbereiken voor de werking	153
4	Montage	153
4.1	Leveringsomvang controleren	153
4.2	Afmetingen	153
4.3	Minimumafstanden	154
4.4	Instellatieplaats voor buitenunit kiezen	154
5	Installatie	154
5.1	Hydraulische installatie	154
5.2	Elektrische installatie	154
6	Ingebruikname	155
6.1	Dichtheidscontrole	155
6.2	Onderdruk in het systeem activeren	156
6.3	Bijkomend koudemiddel vullen	156
6.4	Installatie in gebruik nemen	156
7	Overdracht aan de gebruiker	157
8	Verhelpen van storingen	157
8.1	Reserveonderdelen aankopen	157
9	Inspectie en onderhoud	157
9.1	Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen	157
9.2	Product onderhouden	157
10	Definitieve buitenbedrijfstelling	157
11	Verpakking afvoeren	157
12	Serviceteam	157
	Bijlage	158
A	Storing herkennen en verhelpen	158
B	Foutcodes	159
C	Elektrische schakelschema's voor de verbinding tussen buitenunit en binnenunits	160
C.1	Buitenunit en twee binnenunits	160
C.2	Buitenunit en drie binnenunits	160
C.3	Buitenunit en vier binnenunits	161
C.4	Buitenunit en vijf binnenunits	161



1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

1.2.1 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmensen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
 - Demontage
 - Installatie
 - Gebruiksnaam
 - Inspectie en onderhoud
 - Reparatie
 - Uitbedrijfsname
- Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

1.2.2 Gevaar door ontoereikende kwalificatie voor het koudemiddel R32

Elke handeling, waarvoor het openen van het apparaat, het koudemiddelcircuit en verzegelde onderdelen nodig is, mag alleen door deskundige personen worden uitgevoerd, die over voldoende kennis van de bijzondere eigenschappen en gevaren van het koudemiddel R32 beschikken.

Voor werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit is bovendien specifieke koudemiddeltechnische vakkennis noodzakelijk, conform de lokale wetgeving. Dit omvat ook specifieke vakkennis over de omgang met brandbare koudemiddelen, de bijbehorende gereedschappen en de benodigde beschermingsuitrusting.

- Neem de overeenkomstige plaatselijke wetten en voorschriften in acht.

1.2.3 Levensgevaar door brand of explosie bij verkeerde opslag

Het product bevat het brandbare koudemiddel R32. Bij een lekkage in combinatie met een ontstekingsbron bestaat gevaar voor brand en explosies.

- Sla het product alleen op in ruimten zonder permanente ontstekingsbron. Dergelijke ontstekingsbronnen zijn bijvoorbeeld open vlammen, een ingeschakeld gastoestel of een elektrische verwarming.

1.2.4 Levensgevaar door brand of explosie bij lekkage in het koudemiddelcircuit

Het product bevat het brandbare koudemiddel R32. Bij lekkage kan koudemiddel dat naar buiten komt door vermenging met lucht een brandbare atmosfeer vormen. Er bestaat brand- en explosiegevaar. Bij brand kunnen giftige of bijtende stoffen zoals carbonylfluoride, koolmonoxide of fluorwaterstof ontstaan.

- Als u aan het geopende product werkt, moet u vóór en tijdens de werkzaamheden met een gaslekdetector ervoor zorgen dat er geen lekkage aanwezig is.
- De gaslekdetector mag geen ontstekingsbron zijn. De gaslekdetector moet op het koudemiddel R32 zijn gekalibreerd en op $\leq 25\%$ van de onderste explosiegrens zijn ingesteld.
- Als er een vermoeden van lekkage bestaat, dan dient u alle open vlammen in de omgeving te blussen.
- Als er een lekkage bestaat die een solderproces vereist, verwijder dan al het koudemiddel uit het systeem of isoleer het (door afsluitkranen) in een omgeving van het systeem die van de lekkage is verwijderd.
- Houd ontstekingsbronnen op afstand van het product. Ontstekingsbronnen zijn bij-





voorbeeld open vuur, hete oppervlakken met meer dan 550 °C, niet-ontstekingsbronvrije elektrische apparaten of gereedschappen of statische ontladingen.

1.2.5 Levensgevaar door verstikkende atmosfeer bij lekkage in het koudemiddeldcircuit

Het product bevat het brandbare koudemiddel R32. Bij lekkage kan koudemiddel dat naar buiten komt een verstikkende atmosfeer vormen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

- ▶ Houd er rekening mee, dat ontsnappend koudemiddel een hogere dichtheid als lucht heeft en zich bij de vloer kan ophopen.
- ▶ Houd er rekening mee dat het koudemiddel reukloos is.
- ▶ Zorg ervoor dat het koudemiddel zich niet in een verlaging kan verzamelen.
- ▶ Zorg ervoor dat het koudemiddel niet via gebouwoeningen het gebouw kan binnendringen.
- ▶ Zorg ervoor dat het koudemiddel niet moedwillig in het rioolsysteem terechtkomt.

1.2.6 Levensgevaar door brand of explosie bij het verwijderen van koudemiddel

Het product bevat het brandbare koudemiddel R32. Het koudemiddel kan door vermenig met lucht een brandbare atmosfeer vormen. Er bestaat brand- en explosiegevaar. Bij brand kunnen giftige of bijtende stoffen zoals carbonylfluoride, koolmonoxide of fluorwaterstof ontstaan.

- ▶ Voer de werkzaamheden alleen uit, als u deskundig bent in de omgang met het koudemiddel R32.
- ▶ Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en neem een brandblusser mee.
- ▶ Gebruik alleen gereedschappen en apparaten, die toegelaten zijn voor het koudemiddel R32 en in optimale toestand zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat geen lucht in het koudemiddeldcircuit, in gereedschappen of apparaten met koudemiddel, of in de koudemiddelfles komt.
- ▶ Het koudemiddel mag niet met behulp van de compressor in de buitenunit worden gepompt en ook de procedure pump-down mag niet worden gebruikt.

1.2.7 Levensgevaar door een elektrische schok

Als u spanningsvoerende componenten aanraakt, bestaat levensgevaar door elektrische schok.

Voor u aan het product werkt:

- ▶ Schakel het product spanningsvrij door alle stroomvoorzieningen over alle polen uit te schakelen (elektrische scheidingsinrichting met overspanningscategorie III voor volledige scheiding, bijv. zekering of installatieautomaat).
- ▶ Beveilig tegen herinschakelen.
- ▶ Wacht minstens 30 min tot de condensatoren ontladen zijn.
- ▶ Controleer op spanningsvrijheid.

1.2.8 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen

De in dit document opgenomen schema's geven niet alle voor een deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer.

- ▶ Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie.
- ▶ Neem de betreffende nationale en internationale wetten, normen en richtlijnen in acht.

1.2.9 Verbrandingsgevaar door hete componenten

- ▶ Voer werkzaamheden aan deze onderdelen pas uit als deze zijn afgekoeld.

1.2.10 Kans op milieuschade door lekkend koudemiddel

Het product bevat het koudemiddel R32. Het koudemiddel mag niet in de atmosfeer terechtkomen. R32 is een door het Kyoto-protocol beschreven gefluoreerd broeikasgas met GWP 675 (GWP = Global Warming Potential). Komt het in de atmosfeer terecht, dan werkt het 675 keer zo sterk als het natuurlijke broeikasgas CO₂.

Het in het product aanwezige koudemiddel moet voor het afvoeren van het product volledig in een daarvoor geschikt reservoir worden afgezogen, om het daarna conform de voorschriften te recyclen of af te voeren.

- ▶ Zorg ervoor dat alleen een officieel gecertificeerde installateur met de nodige veiligheidsuitrusting installatiewerkzaamhe-



den, onderhoudswerkzaamheden of andere ingrepen aan het koudemiddelcircuit uitvoert.

- Laat het in het product aanwezige koudemiddel door een gecertificeerde installateur conform de voorschriften recyclen of afvoeren.

1.2.11 Verwondingsgevaar door hoog productgewicht

- Transporteer het product met minstens twee personen.

1.2.12 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

- Gebruik geschikt gereedschap.

1.2.13 Gevaar voor lichamelijk letsel bij het demonteren van de mantel van het product.

Bij het demonteren van de mantel van het product bestaat een grote kans om zich aan de scherpe randen van het frame te snijden.

- Draag veiligheidshandschoenen om u niet te verwonden.

1.2.14 Verbrandings- of bevroeringsgevaar door het koudemiddel

Bij de omgang met het koudemiddel bestaat er kans op verbrandingen en bevroeringen.

- Trek daarom vóór de werkzaamheden hieraan altijd handschoenen aan.

1.3 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

- Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.



2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding


Deze handleiding geldt uitsluitend voor de volgende producten:

Productartikelnummer

Buitenunit VAM1-040A2NO	8000010723
Buitenunit VAM1-050A2NO	8000010717
Buitenunit VAM1-070A3NO	8000010724
Buitenunit VAM1-080A4NO	8000010719
Buitenunit VAM1-120A5NO	8000010712


3 Productbeschrijving

3.1 Productopbouw



- 1 Buitenunit
2 Afblaasleiding voor condenswater

3.2 Schema van het koudemiddelsysteem



- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 Binnenunit | 14 Warmtewisselaar D |
| 2 Buitenunit | 15 Warmtewisselaar E |
| 3 Filter | A1, Elektronisch expansieventiel |
| 4 Ventilator | B1, C1, D1, E1 |
| 5 Warmtewisselaar | A2, Temperatuursensor |
| 6 Vierwegklep | B2, heetgasleiding |
| 7 Drukgeluiddemper | C2, D2, E2 |
| 8 Uitlaatemperatuursensor | A3, Temperatuursensor |
| 9 Compressor | B3, vloeistofleiding |
| 10 Gasvloeistofafscheider | C3, D3, E3 |
| 11 Warmtewisselaar A | |
| 12 Warmtewisselaar B | |
| 13 Warmtewisselaar C | |

3.3 Typeplaatje

Het typeplaatje is in de fabriek aan de rechterkant van het product aangebracht.

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
Cooling / Heating	Koel- / CV-functie
Rated Capacity	Toegekend vermogen
Power Input	Elektrisch ingangsvermogen
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Testvoorwaarden voor het bepalen van de vermogensgegevens volgens EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Koelvermogen/warmtevermogen (gemiddeld) onder testomstandigheden voor berekening van SEER / SCOP
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (gemiddeld)

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Max. Opgenomen vermogen / max. stroomopname / beschermklasse
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Elektrische aansluiting: spanning / frequentie / fase
Refrigerant	Koudemiddel
GWP	Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Toegestane bedrijfsdruk / hogedrukzijde / lagedrukzijde
Net Weight	Nettogewicht
	Het product bevat een moeilijk ontvlambare vloeistof (veiligheidsklasse A2L).
	Handleiding lezen!
	Barcode met serienummer 3e tot 6e cijfer = productiedatum (jaar/week) 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product

3.4 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

3.5 Informatie over het koudemiddel

3.5.1 Informatie over de milieubescherming



Aanwijzing

Deze eenheid bevat gefluorideerde broeikasgasen.

Het onderhoud en de afvoer mag alleen door hiervoor gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd.

Koudemiddel R32, GWP=675.

Extra koudemiddelvulling

Overeenkomstig de verordening (EU) nr. 517/2014 m.b.t. bepaalde gefluorideerde broeikasgassen is bij een extra koudemiddelvulling het volgende voorgeschreven:

- Vul de bij de unit meegeleverde sticker in en geef de af fabriek meegeleverde koudemiddelhoeveelheid (zie typeplaatje), de extra koudemiddelvulhoeveelheid alsook de volledige vulhoeveelheid op.
- Breng deze sticker naast het typeplaatje van de unit aan.

3.5.2 Maximale koudemiddelvulling

Afhankelijk van het oppervlak in de ruimte, waar de klimaatinstallatie met het koudemiddel R32 moet worden geïnstalleerd, mag de koudemiddelvulling niet groter zijn dan de maximale vulling, die in de volgende tabel is opgegeven. Op deze manier worden mogelijke veiligheidsproblemen, vanwe-

ge een te hoge koudemiddelconcentratie in de ruimte bij het optreden van lekkage, vermeden.

Controleer de volgende tabel, om de maximale koudemiddelvulling (in kg) op basis van de installatie-eigenschappen te berekenen:

Hoogte beluchtingsopening [m]	Oppervlak [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- Meng geen koudemiddelen of substanties, die niet tot de gespecificeerde koudemiddelen (R32) behoren.
- Wanneer koudemiddel wordt gelekt, moet het betreffende gebied direct worden geventileerd. Het koudemiddel R32 kan toxische gasen in de omgeving veroorzaken, wanneer het met open vuur in contact komt.
- Alle voor de installatie en het onderhoud benodigde apparaten (vacuümpomp, manometer, flexibele vulslang, gaslekdetector, enz.) moeten voor het gebruik met koudemiddel R32 zijn gecertificeerd.
- Gebruik niet dezelfde instrumenten (vacuümpomp, manometer, vulslang, gaslekdetector, enz.) voor andere typen koudemiddel. Het gebruik van verschillende koudemiddelen kan schade aan het instrument of aan de klimaatinstallatie tot gevolg hebben.
- Houd e in deze gebruiksaanwijzing opgenomen installatie- en onderhoudsaanwijzingen aan en gebruik de voor het koudemiddel R32 benodigde instrumenten.
- Houd de geldende wettelijke bepalingen voor het gebruik van koudemiddel R32 aan.

3.5.3 Vul het etiket voor het koudemiddelpeil in

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP:675

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$ =

6 5

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Koudemiddelvulling af fabriek van de unit: zie typeplaatje van de unit. | 4 | Broeikasgasemissies van de volledige koudemiddelvulhoeveelheid als CO ₂ -equivalent (tot 2 cijfers na de komma afgerond). |
| 2 | Extra koudemiddelvulhoeveelheid (ter plaatse gevuld). | 5 | Buitenunit. |
| 3 | Volledige koudemiddelvulhoeveelheid. | 6 | Koudemidelfles en code voor de vulling. |

3.6 Toegestane temperatuurbereiken voor de werking

Het koelvermogen/verwarmingsvermogen van de binnenunit varieert afhankelijk van de ruimtetemperatuur van de buitenunit.

	Koeling	Verwarming
Buiteneenheid	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montage

4.1 Leveringsomvang controleren

- Controleer de leveringsomvang op volledigheid en beschadigingen.

Geldigheid: VAM1-040A2NO OF VAM1-050A2NO

Nummer	Beschrijving
1	Buiteneenheid
1	Bocht voor het aftappen
1	Zakje voor de documentatie
1	Zakje met elementen


Geldigheid: VAM1-070A3NO OF VAM1-080A4NO OF VAM1-120A5NO

Nummer	Beschrijving
1	Buiteneenheid
1	Bocht voor het aftappen
3 - 4	Afvoerdekseel (modelspecifiek)
1	Zakje voor de documentatie
1	Zakje met elementen
2 - 8	Adapter (modelspecifiek)

4.2 Afmetingen

Alle afmetingen op de afbeeldingen zijn in millimeter (mm) aangegeven.

4.2.1 Afmetingen van de buitenunit




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Afmetingen van de kleppen

Klepgroep (van beneden naar boven)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Groep 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Groep 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Groep 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Groep 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Groep 5	J			462,6
	X			40

4.3 Minimumafstanden



- Installeer en positioneer het product correct en neem hierbij de op het plan opgegeven minimumafstanden in acht.



Aanwijzing

Zorg voor voldoende plaats om goed bij de afsluitkleppen aan de zijkant van de unit te komen. Er wordt een minimumafstand van 500 mm aanbevolen.

4.4 Installatieplaats voor buitenunit kiezen



Opgelet!

Materiaalschade

Gevaar voor bedrijfsstoringen of slecht functioneren.

- Neem bij de montage de minimumafstanden in acht.

1. De buitenunit moet op een minimale afstand van 30 mm van de bodem verwijderd worden gemonteerd om de drainageaansluiting onderaan te kunnen doorvoeren.
2. Als de unit op de bodem staand wordt gemonteerd, controleer dan of de bodem het nodige draagvermogen heeft.
3. Als de unit aan een gevel wordt gemonteerd, controleer dan of de wand alsook de dragers het vereiste draagvermogen hebben.

5 Installatie

5.1 Hydraulische installatie

5.1.1 Koudemiddelleidingen aansluiten



Aanwijzing

De installatie is eenvoudiger als eerst de gasbuis aangeklemd wordt. De gasbuis is de dikste buis.

- Monteer de buitenunit op de daarvoor bestemde plaats.
- Verwijder de beschermkap van de koudemiddelaansluitingen aan de buitenunit.
- Buig de geïnstalleerde buis voorzichtig in de richting van de buitenunit.
- Snijd de buizen zodanig af dat een voldoende lang stuk overblijft om deze met de aansluitingen van de buitenunit te verbinden.
- Plaats de aansluitingen en voer het omwikkelen aan de geïnstalleerde koudemiddelbuis uit.
- Verbind de koudemiddelbuizen met de desbetreffende aansluitingen aan de buitenunit.
- Isoleer de koudemiddelbuizen afzonderlijk en correct. Bedek hierbij de eventuele scheidingspunten van de isolatie met isolatietape of isoleer de onbeschermde koudemiddelbuis met het desbetreffende materiaal dat in koelsystemen wordt gebruikt.

5.1.2 Koudemiddelleidingen op binnenunit aansluiten

- Sluit de koudemiddelleidingen aan op de binnenunit (→ installatiehandleiding van de binnenunit).

5.2 Elektrische installatie



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok

Als u spanningsvoerende componenten aanraakt, bestaat levensgevaar door elektrische schok.

- Trek de stekker uit het stopcontact. Of schakel het product spanningsvrij (scheidingsinrichting met minstens 3 mm contactopening, bijv. zekering of vermogensschakelaar).
- Beveilig tegen herinschakelen.
- Wacht minstens 30 min tot de condensatoren ontladen zijn.
- Controleer op spanningsvrijheid.
- Verbind fase en aarde.
- Sluit fase en nulleider kort.
- Dek of bescherm in de omgeving onder spanning staande delen af.


- De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

5.2.1 Stroomtoevoer onderbreken

- Onderbreek de stroomtoevoer vooraleer u de elektrische aansluitingen tot stand brengt.

5.2.2 Bekabelen

1. Gebruik de snoerontlastingen.
2. Verkort de aansluitkabels indien nodig.



3. Om kortsluitingen bij het per ongeluk loskomen van een ader te vermijden, ontmantelt u de buitenste omhulling van flexibele kabels slechts maximaal 30 mm.
4. Zorg ervoor dat de isolatie van de binnenste draden tijdens het ontmantelen van de buitenste omhulling niet beschadigd wordt.
5. Verwijder slechts zoveel van de isolatie van de binnenste aders als voor een betrouwbare en stabiele aansluiting vereist is.
6. Om kortsluiting door het losraken van draden te voorkomen, moeten na het isoleren aansluithulzen op de adereuiteindes aangebracht worden.
7. Controleer of alle draden mechanische vast in de stekkerklemmen van de stekker zitten. Bevestig deze indien nodig opnieuw.

5.2.3 Elektrische aansluiting van de buitenunit

1. Verwijder de veiligheidsafdekking van de elektrische aansluitingen van de buitenunit.
2. Maak de schroeven van het klemblok los, leid de adereuiteinden van de voedingskabel in het blok en draai de schroeven vast.



Opgelet! Materiaalschade

Gevaar voor storingen door kortsluitingen.

- Isoleer niet gebruikte draden van de kabel met isolatietape.
- Zorg ervoor dat de draden niet in contact met de onder spanning staande delen kunnen komen.

3. Zorg voor de correcte bevestiging en verbinding van de kabels.
4. Monteer de veiligheidsafdekking van de bekabeling.


6 Ingebruikname

6.1 Dichtheidscontrole



Aanwijzing

Zorg ervoor dat u al vóór het begin van de werkzaamheden veiligheidshandschoenen voor het werken met het koudemiddel draagt.



1. Maak de stop (1) van de afsluitklep los en sluit een manometer (4) aan op de afsluitklep (3) van de aanzuigbuis (2).
2. Sluit een stikstoffs (6) met reduceerventiel aan op de manometer (4).
3. Open de klep (5) van de stikstoffs (6), stel de drukregelaar in en open daarna de afsluitkleppen van de manometer.
4. Controleer de dichtheid van alle aansluitingen en slangverbindingen (7).
5. Sluit alle kleppen van de manometer en de stikstoffs.
6. Verwijder de stikstoffs.
7. Verlaag de systeemdruk door langzaam openen van de afsluitkranen van de manometer.
8. Als er geen lekken optreden, ga dan met leegmaken van de installatie (→ Hoofdstuk 6.2) door.



Aanwijzing

Overeenkomstig het voorschrift 517/2014/EC moet het volledige koudemiddelcircuit regelmatig aan een dichtheidscontrole worden onderworpen. Neem alle nodige maatregelen voor de correcte uitvoering van deze controles en noteer de resultaten correct in het onderhoudsboek van de installatie. Voer een dichtheidscontrole met volgende intervallen uit:


Systemen met minder dan 7,41 kg koudemiddel => hierbij is geen regelmatige controle vereist.

Systemen met 7,41 kg koudemiddel of meer => minstens één keer per jaar.


Systemen met 74,07 kg koudemiddel of meer => minstens één keer om de zes maanden.

Systemen met 740,74 kg koudemiddel of meer => minstens één keer om de drie maanden.

6.2 Onderdruk in het systeem activeren



1. Sluit een manometer (2) aan op de klep (1) van de aanzuigbuis.
2. Verbind de vacuümpomp (3) met de serviceaansluiting van de manometer.
3. Controleer of de kleppen van de manometer gesloten zijn.
4. Stel de vacuümpomp in bedrijf en open de klep "Low" (de lagedrukklep) van de manometer.
5. Zorg ervoor dat de klep "High" (hogedrukklep) gesloten is.
6. Laat de vacuümpomp minstens 30 minuten lopen (afhankelijk van de grootte van de installatie), zodat het leegmaken kan worden uitgevoerd.
7. Controleer de indicatienaald van de lagedrukmanometer: deze moet -0,1 MPa (-76 cmHg) weergeven.



8. Sluit de "Low" klep van de manometer en de onderdrukklep.
9. Controleer de indicatienaald van de lagedrukmanometer na ca. 10-15 minuten: de druk mag hierbij niet stijgen. Als de druk stijgt, zijn lekkages in het systeem voorhanden. In dit geval herhaalt u het in paragraaf dichtheidscontrole (→ Hoofdstuk 6.1) beschreven proces.




Aanwijzing

Ga niet tot de volgende stap over, zolang de correcte onderdruk in de installatie niet tot stand is gebracht.


6.3 Bijkomend koudemiddel vullen

1. Bepaal de enkele lengte van de koudemiddelleiding.
2. Bereken de benodigde hoeveelheid extra koudemiddel (→ installatiehandleiding binnenunit).



3. Maak de stop (1) van de afsluitklep los en sluit een manometer (4) aan op de afsluitklep (3) van de aanzuigbuis (2).
4. Laat de afsluitklep gesloten.
5. Sluit een koudemiddelfles (R32) (6) op de hogedrukkzijde van de manometer aan.
6. Open de afsluitklep (5) van de koudemiddelfles.
7. Open de afsluitkranen van de manometer.
 - ◁ De aangesloten slangen worden met koudemiddel gevuld.
8. Plaats de koudemiddelfles op een weegschaal (7).
9. Open de afsluitklep.
10. Vul bijkomend koudemiddel.
 - 20 g koudemiddel per extra meter koudemiddelleiding
11. Sluit de afsluitkleppen van de koudemiddelfles en de manometer.

6.4 Installatie in gebruik nemen



1. Maak de stoppen (1) en (5) los en open de kleppen (2) en (3). Draai daarvoor de zeskantsleutel (4) 90° links-

om en sluit deze weer na 6 seconden: de installatie wordt hierdoor met koudemiddel gevuld.

2. Controleer de installatie opnieuw op dichtheid.
 - Als er geen lekkages voorhanden zijn, zet de werkzaamheden dan voort.
3. Verwijder de manometer met de verbindingsslangen van de kleppen.
4. Open de afsluitkleppen **(2)** en **(3)**, draai daarvoor de inbussleutel **(4)** linksom, tot een lichte aanslag merkbaar is.
5. Breng de stoppen op de overstortventielen weer aan.
6. Neem de installatie in bedrijf en laat het product enkele ogenblikken werken, waarborg, dat het in alle bedrijfsmodi correct functioneert.

7 Overdracht aan de gebruiker

- ▶ Toon de gebruiker na de installatie de posities en de functies van de beveiligingen.
- ▶ Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet nemen.
- ▶ Informeer de gebruiker over de noodzaak om het product volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.
- ▶ Als u meer dan één binnenunit in gebruik hebt, programmeer dan dezelfde bedrijfswijze (verwarmen of koelen). Anders komt het tot een conflict van de bedrijfswijzen en aan de binnenunits wordt een foutmelding weergegeven.

8 Verhelpen van storingen

8.1 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het kader van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecertificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet gecertificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalt en het product daarom niet meer aan de geldende normen voldoet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveonderdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storingvrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

- ▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen die voor het product zijn toegestaan.

9 Inspectie en onderhoud

9.1 Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen

- ▶ Neem de minimale inspectie- en onderhoudsintervallen in acht. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie kan een vroeger onderhoud nodig zijn.

9.2 Product onderhouden

Eén keer maandelijks

- ▶ Controleer het luchtfilter van de binnenunit op vervuiling (→ installatiehandleiding van de binnenunit).
 - De luchtfilters zijn uit vezels vervaardigd en kunnen met water worden gereinigd.

Halfjaarlijks

- ▶ Demonteer de mantel.
- ▶ Controleer de warmtewisselaar op netheid.
- ▶ Verwijder alle vreemde voorwerpen van het lamellenoppervlak van de warmtewisselaar die de luchtcirculatie kunnen hinderen.
- ▶ Verwijder het stof met een persluchtstraal.
- ▶ Was en borstel deze voorzichtig met water af en droog deze dan met een persluchtstraal.
- ▶ Controleer of de condensafvoer niet gehinderd wordt, omdat dit een correcte waterafvoer zou kunnen hinderen.

10 Definitieve buitenbedrijfstelling

1. Laat het koudemiddel af.
2. Demonteer het product.
3. Laat het product inclusief de onderdelen recycleren of gooi het weg.

11 Verpakking afvoeren

- ▶ Voer de verpakking reglementair af.
- ▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

12 Serviceteam

De contactgegevens van ons serviceteam vindt u in de bijlage Country specifics of op onze website.

Bijlage

A Storing herkennen en verhelpen

Storingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Na het inschakelen van de unit licht het display niet op en bij het bedienen van de functies wordt geen akoestisch signaal weergegeven.	De netadapter is niet aangesloten of de aansluiting aan de stroomvoorziening is niet in orde.	Controleer of de stroomvoorziening gestoord is. Indien ja, wacht dan tot de stroomvoorziening opnieuw voorhanden is. Indien nee, controleer dan het stroomvoorzieningscircuit en controleer of de voedingsstekker correct is aangesloten.
Onmiddellijk na het inschakelen van de unit wordt de aardlekschakelaar van de woning geactiveerd. Na het inschakelen van de unit komt het tot een stroomuitval.	Bekabeling niet correct aangesloten of in slechte toestand, vocht in het elektrische systeem. Geselecteerde aardlekschakelaar niet correct.	Zorg ervoor dat de unit correct is geaard. Zorg voor de correcte aansluiting van de bekabeling. Controleer de bekabeling van de binnenunit. Controleer of de isolatie van de voedingskabel beschadigd is en vervang deze eventueel. Kies een passende aardlekschakelaar.
Na het inschakelen van de unit knippert weliswaar de indicatie van de signaaloverdracht bij het bedienen van de functies, maar er gebeurt niets.	Storing van de afstandsbediening.	Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Repareer de afstandsbediening of vervang ze.
De foutcode E7 wordt op het display van één of meerdere binnenunits weergegeven.	Verschillende modusprogrammeringen aan de binnenunits.	Stel aan alle binnenunits aan de hand van de afstandsbediening dezelfde modus in.
NIET VOLDOENDE KOEL- OF VERWARMINGSWERKING		
Niet voldoende koel- of verwarmingswerking.	Aansluiting koudemiddelleidingen of elektrische aansluiting niet correct.	Corrigeer de aansluitingen.
Controleer de aan de afstandsbediening ingestelde temperatuur.	De ingestelde temperatuur is niet correct.	Pas de ingestelde temperatuur aan.
Het vermogen van de ventilator is erg gering.	Het toerental van de ventilatormotor van de binnenunit is te gering.	Stel het ventilatortoerental op de hoge of de gemiddelde stand in.
Storende geluiden. Niet voldoende koel- of verwarmingswerking. Niet voldoende ventilatie.	De filter van de binnenunit is vervuild of verstopt.	Controleer of de filter vervuild is en reinig deze eventueel.
De unit stoot in de CV-functie koude lucht uit.	Storing van het 4- wegventiel.	Neem contact op met het serviceteam.
De horizontale lamel kan niet worden versteld.	Storing van de horizontale lamel.	Neem contact op met het serviceteam.
De ventilatormotor van de binnenunit functioneert niet.	Storing van de ventilatormotor van de binnenunit.	Neem contact op met het serviceteam.
De ventilatormotor van de buitenunit functioneert niet.	Storing van de ventilatormotor van de buitenunit.	Neem contact op met het serviceteam.
De compressor functioneert niet.	Storing van de compressor. De compressor werd door de thermostaat uitgeschakeld.	Neem contact op met het serviceteam.
UIT DE AIRCONDITIONING ONTSNAPT WATER.		
Uit de binnenunit ontsnappend water. Waterlekkage in de afvoerleiding.	De afvoerleiding is verstopt. De afvoerleiding heeft niet voldoende afschot. De afvoerleiding is defect.	Verwijder de vreemde voorwerpen uit de afvoerleiding. Vervang de afvoerleiding.
Aan de aansluitingen van de leidingen van de binnenunit ontsnappend water.	De isolatie van de leidingen is niet correct aangebracht.	Isoleer de leidingen opnieuw en bevestig deze correct.
ABNORMALE GELUIDEN EN TRILLINGEN VAN DE UNIT		
Het stromende water is te horen.	Bij het in- of uitschakelen van de unit ontstaan door de koudemiddelstroom abnormale geluiden.	Dit fenomeen is normaal. De abnormale geluiden zijn na enkele minuten niet meer te horen.
Van de binnenunit gaan abnormale geluiden uit.	Vreemde voorwerpen in de binnenunit of in componenten die ermee verbonden zijn.	Verwijder de vreemde voorwerpen. Positioneer alle delen van de binnenunit correct, draai de schroeven aan en isoleer de bereiken tussen de aangesloten componenten.
Van de buitenunit gaan abnormale geluiden uit.	Vreemde voorwerpen in de buitenunit of in componenten die ermee verbonden zijn.	Verwijder de vreemde voorwerpen. Positioneer alle delen van de buitenunit correct, draai de schroeven aan en isoleer de bereiken tussen de aangesloten componenten.


B Foutcodes

Benaming van de storing	Type van de storing	Display
		Code
Storing van de steekbruggen	Storing van de hardware	C5
Temperatuursensor van het vloeistofventiel is open/kortgesloten	Storing van de hardware	b5
Temperatuursensor van het heetgasventiel is open/kortgesloten	Storing van de hardware	b7
Temperatuursensor van de eenheid is open/kortgesloten	Storing van de hardware	P7
Buitemperatuursensor is open/kortgesloten	Storing van de hardware	F3
Temperatuursensor van de middelste leiding van de buitencondensor is open/kortgesloten	Storing van de hardware	F4
Uitlaattemperatuursensor (buitenunit) is open/kortgesloten	Storing van de hardware	F5
Storing van de communicatie	Storing van de hardware	E6
Storing van het fasestroom-detectiecircuit voor de compressor	Storing van de hardware	U1
Beveiliging van de eenheid tegen hoge temperatuur	Weergave van de foutcodes op de afstandsbediening binnen 200 seconden, weergave direct op het display na 200 seconden	P8
Beveiliging tegen koudemiddelgebrek of blokkeerbeveiliging van de installatie (niet beschikbaar bij buitenunits voor woongebouwen)		P0
Beveiliging van de installatie tegen te hoge druk	Storing van de hardware	E1
Beveiliging van de installatie tegen te lage druk (gereserveerd)	Storing van de hardware	E3
Overbelastingsbeveiliging van de compressor	Weergave van de foutcodes op de afstandsbediening binnen 200 seconden, weergave direct op het display na 200 seconden	H3
Binnen- en buitenunit passen niet bij elkaar	Storing van de hardware	LP
Verkeerde aansluiting van de communicatiekabel of storing van het elektronisch expansieventiel	Storing van de hardware	DN
Storing van ventilator 1 (buitenunit)	Storing van de hardware	L3
Detectiestatus verkeerde aansluiting van de communicatiekabel of storing van het elektronisch expansieventiel	Bedrijfsstatus	dd
Modus-conflict	Bedrijfsstatus	E7
Koudemiddel-recyclingmodus	Bedrijfsstatus	Fo
Ontdooiing of olieretour tijdens CV-functie	Bedrijfsstatus	H1
Startfout van de compressor	Weergave van de foutcodes op de afstandsbediening binnen 200 seconden, weergave direct op het display na 200 seconden	Lc
Beveiliging tegen hoge uitlaattemperaturen van de compressor		E4
Overbelastingsbeveiliging		E8
Stroom-overbelastingsbeveiliging van de gehele eenheid		E5
De 4-weg-omschakelklep reageert niet normaal		U7

C Elektrische schakelschema's voor de verbinding tussen buitenunit en binnenunits


C.1 Buitenunit en twee binnenunits

Geldigheid: VAM1-040A2NO EN VAM1-050A2NO




C.2 Buitenunit en drie binnenunits

Geldigheid: VAM1-070A3NO




C.3 Buitenunit en vier binnenunits

Geldigheid: VAM1-080A4NO



C.4 Buitenunit en vijf binnenunits

Geldigheid: VAM1-120A5NO




D Elektrische schakelschema's

Afkortingen op de printplaten


Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis
WH	wit	VT	violet	BK	Zwart
YE	geel	GN	groen	OG	oranje
RD	rood	BN	Bruin		
YEGN	geel/groen	BU	Blauw		

de volgende schakelschema's kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Houd het met de buitenunit meegeleverde schakelschema aan.


Geldigheid: VAM1-040A2NO EN VAM1-050A2NO




1	Printplaat van de buitenunit	11	Binnenunit B
2	Temperatuursensor vloeistofleiding B	12	Ringmagneet
3	Temperatuursensor heetgasleiding B	13	Klem van de communicatiekabel tussen de binnen- en de buitenunit
4	Temperatuursensor vloeistofleiding A	14	Buitenleiding-temperatuursensor
5	Temperatuursensor heetgasleiding A	15	Buitentemperatuursensor
6	Beveiliging tegen compressoroverbelasting	16	Temperatuursensor van de ontladingsgassen (ontladingssensor)
7	Compressor	17	Ventilatormotor
8	Ringmagneet	18	Vierwegklep
9	Stroomvoorziening	19	Elektronisch expansieventiel A
10	Binnenunit A	20	Elektronisch expansieventiel B



1	Printplaat van de buitenunit	14	Temperatuursensor van de gasklep B
2	Temperatuursensor van de ontladingsgassen (ontladingssensor)	15	Temperatuursensor van de vloeistofklep A
3	Buitentemperatuursensor	16	Temperatuursensor van de gasklep A
4	Buitenleiding-temperatuursensor	17	Elektronisch expansieventiel C
5	Vierwegklep	18	Elektronisch expansieventiel B
6	Compressor	19	Elektronisch expansieventiel A
7	Ringmagneet	20	Klem van de communicatiekabel tussen de binnen- en de buitenunit
8	Optie: condensbakverwarming	21	Ringmagneet
9	Ventilatormotor	22	Binnenunit C
10	Optie: beveiliging tegen compressoroverbelasting	23	Binnenunit B
11	Temperatuursensor van de vloeistofklep C	24	Binnenunit A
12	Temperatuursensor van de gasklep C	25	Stroomvoorziening
13	Temperatuursensor van de vloeistofklep B	26	Ringmagneet



- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Printplaat van de buitenunit | 16 | Temperatuursensor van de vloeistofklep A |
| 2 | Temperatuursensor van de ontladingsgassen (ontladingssensor) | 17 | Temperatuursensor van de gasklep A |
| 3 | Buitentemperatuursensor | 18 | Elektronisch expansieventiel |
| 4 | Buitenleiding-temperatuursensor | 19 | Elektronisch expansieventiel C |
| 5 | Vierwegklep | 20 | Elektronisch expansieventiel B |
| 6 | Compressor | 21 | Elektronisch expansieventiel A |
| 7 | Ringmagneet | 22 | Klem van de communicatiekabel tussen de binnen- en de buitenunit |
| 8 | Beveiliging tegen compressoroverbelasting | 23 | Ringmagneet |
| 9 | Ventilatormotor | 24 | Binnenunit D |
| 10 | Temperatuursensor van de vloeistofklep D | 25 | Binnenunit B |
| 11 | Temperatuursensor van de gasklep D | 26 | Binnenunit C |
| 12 | Temperatuursensor van de vloeistofklep C | 27 | Binnenunit A |
| 13 | Temperatuursensor van de gasklep C | 28 | Stroomvoorziening |
| 14 | Temperatuursensor van de vloeistofklep B | 29 | Ringmagneet |
| 15 | Temperatuursensor van de gasklep B | | |



- | | |
|----|--|
| 1 | Printplaat van de buitenunit AP1 |
| 2 | Hogedrukschakelaar |
| 3 | Vierwegklep |
| 4 | Compressor |
| 5 | Optie: beveiliging tegen compressoroverbelasting |
| 6 | Optie: condensbakverwarming |
| 7 | Ventilatormotor |
| 8 | Temperatuursensor heetgasleiding |
| 9 | Temperatuursensor vloeistofleiding |
| 10 | Temperatuursensor van de ontladingsgassen (ontladingssensor) |
| 11 | Buitentemperatuursensor |
| 12 | Buitenleiding-temperatuursensor |
| 13 | Klem van de communicatiekabel tussen de binnen- en de buitenunit |
| 14 | Elektronisch expansieventiel A |

- | | |
|----|--------------------------------|
| 15 | Elektronisch expansieventiel B |
| 16 | Elektronisch expansieventiel C |
| 17 | Elektronisch expansieventiel |
| 18 | Elektronisch expansieventiel E |
| 19 | Ringmagneet |
| 20 | Ringmagneet |
| 21 | Binnenunit E |
| 22 | Binnenunit D |
| 23 | Binnenunit C |
| 24 | Binnenunit B |
| 25 | Binnenunit A |
| 26 | Stroomvoorziening |
| 27 | Ringmagneet |
| 28 | Printplaat AP2 |
| 29 | Ringmagneet |

E Technische gegevens

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Combinaties binnenunits	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Stroomvoorziening	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fasig	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fasig
Aanbevolen stroomvoorzieningskabel (aders)	3	3	3	3	3
Doorsnede van de stroomtoevoerkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Vermogen in koelmodus	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Vermogen in CV-functie	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Elektrisch opgenomen vermogen in koelmodus	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Elektrisch opgenomen vermogen in CV-functie	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Elektrisch stroomverbruik in koelmodus	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Elektrisch stroomverbruik in CV-functie	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Maximale vermogen CV-functie / koelmodus	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Maximale stroom CV-functie / koelmodus	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Compressortype	Rotatiecompressor	Rotatiecompressor	Dubbele-rotatiecompressor	Dubbele-rotatiecompressor	Dubbele-rotatiecompressor
Compressorolie	FW68DA	FW68DA	FW68DA of vergelijkbaar	FW68DA of vergelijkbaar	FW68DA of vergelijkbaar
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Beschermingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Luchtdoorstroming	2.300 m ³ /h	2.300 m ³ /h	3.800 m ³ /h	3.800 m ³ /h	5.800 m ³ /h
Max. bedrijfsdruk voor perszijde	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Max. bedrijfsdruk voor aanzuigzijde	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32	R32
Koudemiddelvulling	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Buitendiameter vloeistofleiding	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Buitendiameter heetgasleiding	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Maximale hoogteverschil van de verbindingleidingen tussen binnenunits	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Maximale equivalente lengte van de verbindingleidingen	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Max. lengte van de verbindingleidingen (totale lengte)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Afmetingen, breedte	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1.020 mm
Afmetingen, diepte	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Afmetingen, hoogte	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Nettogewicht	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Brutogewicht	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Tijdens het gebruik bevat de buitenunit geïoniseerde broeikasgassen die in het Kyoto-protocol gereguleerd zijn.

Instrukcja instalacji i konserwacji

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	168
1.1	Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami	168
1.2	Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa	168
1.3	Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)	170
2	Wskazówki dotyczące dokumentacji.....	171
2.1	Przestrzegać dokumentacji dodatkowej	171
2.2	Przechowywanie dokumentów	171
2.3	Zakres stosowalności instrukcji	171
3	Opis produktu.....	171
3.1	Budowa produktu.....	171
3.2	Schemat układu czynnika chłodniczego.....	171
3.3	Tabliczka znamionowa	171
3.4	Oznaczenie CE.....	172
3.5	Informacje o czynniku chłodniczym	172
3.6	Dozwolone zakresy temperatury do eksploatacji	173
4	Montaż	173
4.1	Sprawdzanie zakresu dostawy	173
4.2	Wymiary	173
4.3	Najmniejsze odległości	174
4.4	Wybór miejsca ustawienia jednostki zewnętrznej.....	174
5	Instalacja	174
5.1	Podłączenie hydrauliczne	174
5.2	Instalacja elektryczna	174
6	Uruchamianie	175
6.1	Kontrola szczelności	175
6.2	Wytworzyć podciśnienie w instalacji.....	176
6.3	Wlewanie dodatkowego czynnika chłodniczego.....	176
6.4	Uruchamianie instalacji.....	177
7	Przekazanie użytkownikowi	177
8	Rozwiązywanie problemów.....	177
8.1	Zamawianie części zamiennych	177
9	Przegląd i konserwacja	177
9.1	Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji.....	177
9.2	Konserwacja produktu	177
10	Ostateczne wyłączenie z eksploatacji.....	177
11	Usuwanie opakowania	178
12	Serwis techniczny	178
	Załącznik	179
A	Rozpoznawanie i usuwanie usterek.....	179
B	Kody usterek	180

C	Schematy elektryczne do połączeń między jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi	181
C.1	Jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne.....	181
C.2	Jednostka zewnętrzna i trzy jednostki wewnętrzne.....	181
C.3	Jednostka zewnętrzna i cztery jednostki wewnętrzne.....	182
C.4	Jednostka zewnętrzna i pięć jednostek wewnętrznych	182
D	Schematy elektryczne.....	183
E	Dane techniczne	187



1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności

Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:

Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze



Niebezpieczeństwo!

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego

1.2 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

1.2.1 Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającymi kwalifikacjami

Poniższe prace mogą wykonywać tylko instalatorzy posiadające odpowiednie kwalifikacje:

- Montaż
- Demontaż
- Instalacja
- Uruchamianie
- Przegląd i konserwacja
- Naprawa
- Wyłączenie z eksploatacji
- ▶ Postępować zgodnie z aktualnym stanem techniki.

1.2.2 Niebezpieczeństwo z powodu niedostatecznych kwalifikacji do czynnika chłodniczego R32

Każda czynność wymagająca otwarcia urządzenia, obiegu czynnika chłodniczego i zamkniętych hermetycznie części może być wykonywana tylko przez wykwalifikowane oso-

by, znające szczególne właściwości i niebezpieczeństwa czynnika chłodniczego R32.

Do prac przy obiegu czynnika chłodniczego konieczna jest ponadto właściwa wiedza specjalistyczna z zakresu techniki chłodzenia odpowiednia do lokalnego prawa. Obejmuje ona również specjalistyczną wiedzę fachową z zakresu użytkowania palnych czynników chłodniczych, odpowiednich narzędzi i wymaganego wyposażenia ochronnego.

- ▶ Przestrzegać odpowiedniego lokalnego prawa i przepisów.

1.2.3 Zagrożenie życia z powodu ognia lub wybuchu przy nieprawidłowym przechowywaniu

Produkt zawiera palny czynnik chłodniczy R32. W przypadku nieszczelności w połączeniu ze źródłem zapłonu występuje niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu.

- ▶ Przechowywać urządzenie tylko w pomieszczeniach bez trwałych źródeł zapłonu. Takie źródła zapłonu to na przykład otwarte płomienie, włączone urządzenie gazowe lub grzejnik elektryczny.

1.2.4 Zagrożenie życia z powodu pożaru lub wybuchu w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego

Produkt zawiera palny czynnik chłodniczy R32. W przypadku nieszczelności wyciekający czynnik chłodniczy może tworzyć atmosferę palną z powodu mieszania z powietrzem. Występuje zagrożenie pożarem i wybuchem. W razie pożaru mogą powstawać toksyczne lub żrące substancje, takie jak fluorokarbonyl, tlenek węgla lub fluorowodór.

- ▶ Przed rozpoczęciem pracy z otwartym produktem i jej trakcie należy przy użyciu detektora nieszczelności gazowych upewnić się, że nie ma nieszczelności.
- ▶ Detektor wycieków gazu nie może być źródłem zapłonu. Detektor nieszczelności gazowych musi być skalibrowany na czynnik chłodniczy R32 i ustawiony na $\leq 25\%$ dolnej granicy wybuchowości.
- ▶ W razie przypuszczenia nieszczelności należy zgasić wszystkie otwarte płomienie w otoczeniu.
- ▶ Jeśli występuje nieszczelność wymagająca procesu lutowania, należy usunąć cały czynnik chłodniczy z systemu lub odizolować.





wać ją (przez zawory odcinające) w obszarze systemu oddalonego od nieszczelności.

- ▶ Nie zbliżać żadnych źródeł zapłonu do produktu. Źródłami zapłonu są na przykład otwarte płomienie, gorące powierzchnie o temperaturze ponad 550°C, urządzenia elektryczne lub narzędzia ze źródłami zapłonu bądź doładowania statyczne.

1.2.5 Zagrożenie życia przez duszącą atmosferę w przypadku nieszczelności obiegu czynnika chłodniczego

Produkt zawiera palny czynnik chłodniczy R32. W przypadku nieszczelności wyciekający czynnik chłodniczy może stworzyć duszącą atmosferę. Występuje niebezpieczeństwo uduszenia.

- ▶ Należy pamiętać, że wyciekający czynnik chłodniczy ma większą gęstość niż powietrze i może się gromadzić w pobliżu podłogi.
- ▶ Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy jest bezwonny.
- ▶ Upewnić się, że czynnik chłodniczy nie gromadzi się w zagłębieniu.
- ▶ Upewnić się, że czynnik chłodniczy nie przedostaje się do wnętrza budynku przez otwory w budynku.
- ▶ Upewnić się, że czynnik chłodniczy nie przedostaje się celowo do kanalizacji.

1.2.6 Zagrożenie życia z powodu pożaru lub wybuchu podczas usuwania czynnika chłodniczego

Produkt zawiera palny czynnik chłodniczy R32. Czynnik chłodniczy zmieszany z powietrzem może tworzyć atmosferę palną. Występuje zagrożenie pożarem i wybuchem. W razie pożaru mogą powstawać toksyczne lub żrące substancje, takie jak fluorek karbonylu, tlenek węgla lub fluorowodór.

- ▶ Prace mogą wykonywać tylko osoby znające sposób postępowania z czynnikiem chłodniczym R32.
- ▶ Nosić środki ochrony indywidualnej i mieć przy sobie gaśnicę.
- ▶ Stosować tylko narzędzia i urządzenia dopuszczone do czynnika chłodniczego R32 oraz znajdujące się w nienagannym stanie.

- ▶ Upewnić się, że do obiegu czynnika chłodniczego, narzędzi przewodzących czynnik chłodniczy lub urządzeń bądź do butli z czynnikiem chłodniczym nie dostanie się powietrze.
- ▶ Czynnika chłodniczego nie wolno tłoczyć przy pomocy sprężarki do jednostki zewnętrznej, ewentualnie nie wolno wykonywać procesu pump-down.

1.2.7 Niebezpieczeństwo porażenia prądem

W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:

- ▶ Odłączyć produkt od napięcia przez wyłączenie zasilania elektrycznego na wszystkich biegunach (wyłącznik elektryczny kategorii przepięciowej III dla pełnego odłączenia, np. bezpiecznik lub wyłącznik zabezpieczenia linii).
- ▶ Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- ▶ Odczekać co najmniej 30 minut, aż rozładują się kondensatory.
- ▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od napięcia.

1.2.8 Zagrożenie życia wskutek braku urządzeń zabezpieczających

Schematy zawarte w niniejszym dokumencie nie zawierają wszystkich urządzeń zabezpieczających potrzebnych do fachowej instalacji.

- ▶ Zamontować w instalacji niezbędne urządzenia zabezpieczające.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych ustaw, norm i dyrektyw.

1.2.9 Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek kontaktu z gorącymi częściami lub oparzenia parą

- ▶ Prace na tych częściach instalacji można przeprowadzać dopiero po ich przestygnięciu.

1.2.10 Ryzyko zanieczyszczenia środowiska wyciekającym czynnikiem chłodniczym

Produkt zawiera czynnik chłodniczy R32. Czynnik chłodniczy nie może przedostać



się do atmosfery. R32 to fluorowany gaz cieplarniany wymieniony w protokole z Kioto o wskaźniku GWP 675 (GWP = Global Warming Potential). Jeśli przedostanie się do atmosfery, działa 675 razy silniej niż naturalny gaz cieplarniany dwutlenek CO₂.

Czynnik chłodniczy znajdujący się w produkcie trzeba przed utylizacją produktu całkowicie przetransportować do odpowiedniego zbiornika, aby następnie oddać go do recyklingu lub utylizacji zgodnie z przepisami.

- ▶ Należy zapewnić, aby tylko instalator posiadający oficjalny certyfikat oraz odpowiednie wyposażenie ochronne wykonywał prace instalacyjne, konserwacyjne lub ingerował w inny sposób w obieg czynnika chłodniczego.
- ▶ Oddawanie do recyklingu lub utylizację czynnika chłodniczego znajdującego się w produkcie należy zlecać tylko instalatorom posiadającym certyfikaty, w sposób zgodny z przepisami.

1.2.11 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane dużym ciężarem produktu

- ▶ Produkt powinien transportować co najmniej dwie osoby.

1.2.12 Ryzyko szkód materialnych spowodowane stosowaniem niewłaściwych narzędzi.

- ▶ Stosować prawidłowe narzędzie.

1.2.13 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała podczas rozkładania produktu.

Podczas rozkładania obudowy produktu występuje duże ryzyko skaleczenia na ostrych krawędziach ramy.

- ▶ Nosić rękawice ochronne, aby się nie skaleczyć.

1.2.14 Niebezpieczeństwo oparzeń lub odmrożeń z powodu czynnika chłodniczego

Podczas korzystania z czynnika chłodniczego występuje niebezpieczeństwo oparzeń i odmrożeń.

- ▶ Przed rozpoczęciem prac należy zasadniczo zakładać rękawice.

1.3 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

- ▶ Przestrzegać krajowych przepisów, norm, dyrektyw, rozporządzeń i ustaw.



2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2.1 Przestrzegać dokumentacji dodatkowej

- Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i instalacji dołączonych do podzespołów układu.

2.2 Przechowywanie dokumentów

- Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.

2.3 Zakres stosowalności instrukcji


Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie następujących produktów:

Produkt - numer artykułu

Jednostka zewnętrzna VAM1-040A2NO	8000010723
Jednostka zewnętrzna VAM1-050A2NO	8000010717
Jednostka zewnętrzna VAM1-070A3NO	8000010724
Jednostka zewnętrzna VAM1-080A4NO	8000010719
Jednostka zewnętrzna VAM1-120A5NO	8000010712


3 Opis produktu

3.1 Budowa produktu



1 Jednostka zewnętrzna 2 Przewód wypływu kondensatu

3.2 Schemat układu czynnika chłodniczego



1	Jednostka wewnętrzna	14	Wymiennik ciepła D
2	Jednostka zewnętrzna	15	Wymiennik ciepła E
3	Filtr	A1,	Elektryczny zawór
4	Wentylator	B1,	rozprężny
5	Wymiennik ciepła	C1,	
6	Zawór 4-drogowy	D1,	
7	Tłumik ciśnieniowy	E1	
8	Czujnik temperatury wypływu	A2,	Czujnik temperatury
9	Sprężarka	B2,	przewodu gorącego
10	Separator gazu i cieczy	C2,	gazu
11	Wymiennik ciepła A	D2,	
12	Wymiennik ciepła B	E2	
13	Wymiennik ciepła C	A3,	Czujnik temperatury
		B3,	przewodu cieczy
		C3,	
		D3,	
		E3	

3.3 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jest zamontowana fabrycznie z prawej strony produktu.

Dane na tabliczce znamionowej	Znaczenie
Cooling / Heating	Tryb chłodzenia/ogrzewania
Rated Capacity	Moc znamionowa
Power Input	elektryczna moc wejściowa
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Warunki badania do ustalenia danych mocy wg EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Moc chłodzenia/ogrzewania (średnio) w warunkach kontrolnych do obliczenia SEER / SCOP
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (średnio)

Dane na tabliczce znamionowej	Znaczenie
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Maks. pobór mocy / maks. pobór prądu / stopień ochrony
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Przylącze elektryczne: napięcie/częstotliwość/faza
Refrigerant	Czynnik chłodniczy
GWP	Współczynnik ocieplenia globalnego (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Dozwolone ciśnienie robocze / strona wysokiego ciśnienia / strona niskiego ciśnienia
Net Weight	Ciężar netto
	Produkt zawiera trudno palną ciecz (klasa bezpieczeństwa A2L).
	Przeczytać instrukcję!
	Kod paskowy z numerem seryjnym od 3. do 6. cyfry = data produkcji (rok/tydzień) cyfra 7. do 16. = numer artykułu produktu

3.4 Oznaczenie CE



Oznaczenie CE informuje o tym, że zgodnie z deklaracją zgodności produkt spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw.

Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta.

3.5 Informacje o czynniku chłodniczym

3.5.1 Informacje o ochronie środowiska



Wskazówka

Ta jednostka zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Konserwację i utylizację może przeprowadzać tylko odpowiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Czynnik chłodniczy R32, GWP=675.

Dodatkowe napełnianie czynnika chłodniczego

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 w związku z niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi przy dodatkowym napełnieniu czynnika chłodniczego obowiązują poniższe zasady:

- Wypisać naklejkę dołączoną do jednostki i podać fabryczną ilość napełnienia czynnika chłodniczego (patrz tabliczka znamionowa), dodatkową ilość czynnika chłodniczego oraz całkowitą ilość napełnienia.
- Umieścić naklejkę obok tabliczki znamionowej jednostki.

3.5.2 Maksymalne napełnienie nośnika chłodzenia

W zależności od powierzchni w pomieszczeniu, w którym zainstalowana zostanie klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym R32, napełnienie czynnika chłodniczego nie może być więk-


sze niż napełnienie maksymalne podane w poniższej tabeli. W ten sposób unika się możliwych problemów z bezpieczeństwem z powodu zbyt wysokiego stężenia chłodziwa w pomieszczeniu po wystąpieniu wycieków.

Sprawdzić poniższą tabelę, aby obliczyć maksymalne napełnienie czynnika chłodniczego (w kg) na podstawie właściwości instalacyjnych:

Wysokość otworu nawiązującego [m]	Powierzchnia [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- Nie mieszać czynników chłodniczych ani substancji, które nie są określonymi czynnikami chłodniczymi (R32).
- Jeżeli dojdzie do utraty czynnika chłodniczego, należy zapewnić natychmiastową wentylację tego miejsca. Czynnik chłodniczy R32 może spowodować powstanie trujących gazów w środowisku, jeżeli będzie się stykał z otwartym ogniem.
- Wszystkie urządzenia potrzebne do instalacji i konserwacji (pompa próżniowa, manometr, elastyczny wąż napełniający, detektor wycieku gazu itd.) muszą mieć certyfikat do użycia z czynnikiem chłodniczym R32.
- Nie stosować tych samych przyrządów (pompa próżniowa, manometr, wąż napełniający, detektor wycieku gazu itd.) do innych rodzajów czynnika chłodniczego. Stosowanie różnych czynników chłodniczych może powodować uszkodzenia przyrządów lub klimatyzacji.
- Przestrzegać podanych w tej instrukcji obsługi instrukcji instalacji i konserwacji oraz stosować przyrządy niezbędne do czynnika chłodniczego R32.
- Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa korzystania z czynnika chłodniczego R32.

3.5.3 Wpisać na etykiecie poziom czynnika chłodniczego



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Fabryczne napełnienie czynnika chłodniczego jednostki: patrz tabliczka znamionowa jednostki. | 2 | Dodatkowa ilość napełnienia czynnika chłodniczego (napełnienie na miejscu). |
| 3 | Całkowita ilość napełnienia czynnika chłodniczego. | | |

- 4 Emisje gazów cieplarnianych całkowitej ilości czynnika chłodniczego jako ekwiwalent dwutlenku węgla (zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku).
- 5 Jednostka zewnętrzna.
- 6 Butla czynnika chłodniczego i klucz do napełniania.

3.6 Dozwolone zakresy temperatury do eksploatacji

Wydajność chłodzenia / moc ogrzewania jednostki wewnętrznej zmienia się w zależności od temperatury pokojowej jednostki zewnętrznej.

	Chłodzenie	Ogrzewanie
Jednostka zewnętrzna	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Montaż

4.1 Sprawdzanie zakresu dostawy

- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona.

Zakres stosowalności: VAM1-040A2NO LUB VAM1-050A2NO

Numer	Opis
1	Jednostka zewnętrzna
1	Kolanko do opróżniania
1	Woreczek na dokumentację
1	Worek z elementami


Zakres stosowalności: VAM1-070A3NO LUB VAM1-080A4NO LUB VAM1-120A5NO

Numer	Opis
1	Jednostka zewnętrzna
1	Kolanko do opróżniania
3 - 4	Pokrywa odpływu (właściwa dla rodzaju budowy)
1	Woreczek na dokumentację
1	Worek z elementami
2 - 8	Złączka (właściwa dla rodzaju budowy)

4.2 Wymiary

Wszystkie wymiary na rysunkach są podane w milimetrach (mm).

4.2.1 Wymiary jednostki zewnętrznej




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Wymiary zaworów

Grupa zaworowa (od dołu do góry)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Grupa 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Grupa 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Grupa 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Grupa 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Grupa 5	J			462,6
	X			40

4.3 Najmniejsze odległości



- ▶ Zainstalować i ustawić produkt prawidłowo oraz przestrzegać przy tym najmniejszych odległości podanych na planie.



Wskazówka

Zapewnić dostateczną ilość przestrzeni, aby łatwo dostać się do zaworów serwisowych z boku jednostki. Zalecana jest najmniejsza odległość 500 mm.

4.4 Wybór miejsca ustawienia jednostki zewnętrznej



Ostrożnie!

Uszkodzenia materiałów

Niebezpieczeństwo usterek eksploatacyjnych lub zakłóceń działania.

- ▶ Podczas montażu przestrzegać najmniejszych odległości.

1. Jednostkę zewnętrzną należy montować w najmniejszej odległości 30 mm od podłogi, aby poprowadzić na dole przyłącze usuwania wody.
2. Jeżeli jednostka jest montowana na podłodze w pionie, należy się upewnić, że podłoga ma wymaganą nośność.
3. Jeżeli jednostka jest montowana na fasadzie, należy się upewnić, że ściana oraz dźwigary mają odpowiednią nośność.

5 Instalacja

5.1 Podłączenie hydrauliczne

5.1.1 Podłączanie rur czynnika chłodniczego



Wskazówka

Instalowanie jest łatwiejsze, jeżeli najpierw podłączona zostanie rura gazowa. Rura gazowa jest rurą grubszą.

- ▶ Zamontować jednostkę zewnętrzną w wyznaczonym miejscu.
- ▶ Zdjąć zatyczki ochronne z przyłączy czynnika chłodniczego na jednostce zewnętrznej.
- ▶ Zagiąć zainstalowaną rurę ostrożnie w kierunku jednostki zewnętrznej.
- ▶ Odciąć przewody rurowe tak, aby pozostał fragment o dostatecznej długości, umożliwiający podłączenie do przyłączy jednostki zewnętrznej.
- ▶ Włożyć przyłącza i przeciągnąć zawinięcie przy zainstalowanej rurze czynnika chłodniczego.
- ▶ Połączyć rury czynnika chłodniczego z odpowiednimi przyłączami na jednostce zewnętrznej.
- ▶ Odizolować rury czynnika chłodniczego pojedynczo i prawidłowo. Zasłonić przy tym poszczególne miejsca podziału izolacji za pomocą taśmy izolacyjnej oraz odizolować niezabezpieczoną rurę czynnika chłodniczego odpowiednim materiałem, stosowanym w układach chłodzenia.

5.1.2 Podłączanie rur czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej

- ▶ Podłączyć rury czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej (→ instrukcja instalacji jednostki wewnętrznej).

5.2 Instalacja elektryczna



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

W przypadku dotknięcia komponentów będących pod napięciem występuje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- ▶ Wyjąć wtyczkę sieciową. Alternatywnie należy odłączyć produkt od napięcia (urządzenie oddzielające z otworem stykowym minimum 3 mm, np. bezpiecznik lub przełącznik mocy).
- ▶ Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- ▶ Odczekać co najmniej 30 minut, aż rozładują się kondensatory.
- ▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od napięcia.
- ▶ Połączyć fazę z ziemią.
- ▶ Zewrzeć fazę w przewodzie zerowym.
- ▶ Zakryć lub ogrodzić sąsiednie części będące pod napięciem elektrycznym.


- Instalację elektryczną może wykonywać tylko elektryk ze specjalnymi uprawnieniami i doświadczeniem.

5.2.1 Przerwanie doprowadzenia prądu

- Przerwać doprowadzenie prądu przed wykonaniem przyłączy elektrycznych.

5.2.2 Okablowanie

1. Stosować uchwyty odciażające.
2. Skrócić kable przyłączeniowe według potrzeby.



3. Aby unikać zwarc w razie przypadkowego rozłączenia się żyły, zdjąć izolację z zewnętrznej powłoki kabli elastycznych na długości maksymalnie 30 mm.
4. Zadbać, aby izolacja żył wewnętrznych nie uległa uszkodzeniu podczas zdejmowania zewnętrznego płaszcza.
5. Zdjąć tylko tyle izolacji z żył wewnętrznych, ile jest konieczne do niezawodnego i stabilnego podłączenia.
6. Aby nie dopuścić do zwarcia spowodowanego poluzowaniem żył, należy po odizolowaniu zamocować tulejki przyłączeniowe do końcówek żyły.
7. Sprawdzić, czy wszystkie żyły są dobrze zamocowane mechanicznie w zaciskach wtyku. W razie potrzeby zamocować jeszcze raz.

5.2.3 Przyłącze elektryczne jednostki zewnętrznej

1. Zdjąć osłonę ochronną z przyłączy elektrycznych jednostki zewnętrznej.
2. Poluzować śruby bloku zacisków, wsunąć końcówki żyły przewodu zasilania w blok i dociągnąć śruby.



Ostrożnie!

Uszkodzenia materiałów

Niebezpieczeństwo zakłóceń działania i usterek z powodu zwarc.

- Zaizolować taśmą izolacyjną nieużywane druty kabla.
- Zapewnić, że druty nie będą się stykały z częściami znajdującymi się pod napięciem.

3. Zapewnić prawidłowe zamocowanie i połączenie kabli.
4. Zamontować osłonę ochronną okablowania.


6 Uruchamianie

6.1 Kontrola szczelności



Wskazówka

Już przed rozpoczęciem prac należy koniecznie założyć rękawice ochronne do postępowania z czynnikiem chłodniczym.



1. Poluzować zatyczkę (1) zaworu serwisowego i podłączyć manometr (4) do zaworu serwisowego (3) rury zasysania (2).
2. Podłączyć butlę z azotem (6) z reduktorem ciśnienia do manometru (4).
3. Otworzyć zawór (5) butli z azotem (6), ustawić reduktor ciśnienia i otworzyć zawory odcinające manometru.
4. Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy i połączeń węży (7).
5. Zamknąć wszystkie zawory manometru i butli z azotem.
6. Wyjąć butlę z azotem.
7. Obniżyć ciśnienie systemowe przez powolne otwarcie kurków odcinających manometru.
8. Jeżeli nie ma miejsc nieszczelnych, należy kontynuować opróżnianie instalacji (→ Rozdział 6.2).



Wskazówka


Zgodnie z przepisem 517/2014/WE cały obieg czynnika chłodniczego należy poddawać regularnej kontroli szczelności. Zastosować wszystkie niezbędne działania w zakresie prawidłowego wykonania tych kontroli oraz właściwie udokumentować wyniki w książce serwisowej instalacji. Dla kontroli szczelności obowiązują poniższe okresy: Systemy z ilością czynnika chłodniczego mniejszą niż 7,41 kg => regularna kontrola nie jest konieczna.

Systemy z 7,41 kg czynnika chłodniczego lub więcej => co najmniej raz w roku.


Systemy z 74,07 kg czynnika chłodniczego lub więcej => co najmniej raz na sześć miesięcy.

Systemy z 740,74 kg czynnika chłodniczego lub więcej => co najmniej raz na trzy miesiące.

6.2 Wytworzyć podciśnienie w instalacji



1. Podłączyć manometr (2) do zaworu odcinającego (1) rury zasysania.
2. Połączyć pompę próżniową (3) z przyłączem serwisowym manometru.
3. Sprawdzić, czy zawory manometru są zamknięte.
4. Uruchomić pompę próżniową i otworzyć zawór "Low" (zawór niskociśnieniowy) manometru.
5. Zadbać, aby zawór "High" (zawór wysokociśnieniowy) był zamknięty.
6. Uruchomić pompę próżniową na co najmniej 30 minut (w zależności od wielkości instalacji), aby przeprowadzić opróżnianie.
7. Sprawdzić igłę wskaźnikową manometru niskiego ciśnienia: powinna wskazywać -0,1 MPa (-76 cmHg).



8. Zamknąć zawór "Low" manometru i zawór podciśnienia.
9. Sprawdzić igłę wskaźnikową manometru niskiego ciśnienia po ok. 10-15 minutach: ciśnienie nie powinno wzrastać. Jeżeli ciśnienie wzrośnie, oznacza to, że w systemie występują nieszczelności. W takiej sytuacji należy powtórzyć proces opisany w punkcie Kontrola szczelności (→ Rozdział 6.1).




Wskazówka

Nie przechodzić do następnego kroku roboczego, dopóki nie zostanie wytworzone prawidłowe podciśnienie w instalacji.


6.3 Wlewanie dodatkowego czynnika chłodniczego

1. Ustalić pojedynczą długość przewodu czynnika chłodniczego.
2. Obliczyć wymaganą ilość dodatkowego czynnika chłodniczego (instrukcja instalacji jednostki wewnętrznej).



3. Poluzować zatyczkę (1) zaworu serwisowego i podłączyć manometr (4) do zaworu serwisowego (3) rury zasysania (2).
4. Pozostawić zawór odcinający zamknięty.
5. Podłączyć butlę czynnika chłodniczego R32 (6) do strony wysokiego ciśnienia manometru.
6. Otworzyć zawór odcinający (5) butli czynnika chłodniczego.
7. Otworzyć kurki odcinające manometru.
 - ◁ Podłączone węże wypełniają się czynnikiem chłodniczym.
8. Ustawić butlę czynnika chłodniczego na wadze (7).
9. Otworzyć zawór serwisowy.
10. Wlać dodatkowy czynnik chłodniczy.
 - 20 g czynnika chłodniczego na dodatkowy metry przewodu czynnika chłodniczego
11. Zamknąć zawory odcinające butli czynnika chłodniczego i manometru.

6.4 Uruchamianie instalacji



1. Poluzować zatyczki **(1)** i **(5)** i otworzyć zawory serwisowe **(2)** i **(3)**. Obrócić przy tym klucz sześciokątny **(4)** 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oraz zamknąć go po 6 sekundach: instalacja wypełnia się wówczas czynnikiem chłodniczym.
2. Ponownie sprawdzić szczelność instalacji.
 - Jeżeli nie ma wyciekania, należy kontynuować pracę.
3. Wyjąć manometr z węzami połączeniowymi zaworów odcinających.
4. Otworzyć zawory serwisowe **(2)** i **(3)**. Obrócić w tym celu klucz imbusowy **(4)** przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do wyczucia lekkiego oporu.
5. Ponownie zamocować zatyczki na zaworach bezpieczeństwa.
6. Uruchomić instalację i pozostawić urządzenie pracujące na kilka chwil, upewnić się, że działa prawidłowo we wszystkich trybach pracy.

7 Przekazanie użytkownikowi

- ▶ Po zakończeniu instalacji należy pokazać użytkownikowi rozmieszczenie i zasadę działania urządzeń zabezpieczających.
- ▶ Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na wskazówki bezpieczeństwa, których musi przestrzegać.
- ▶ Poinformować użytkownika o konieczności konserwacji produktu zgodnie z podaną częstotliwością.
- ▶ Jeżeli w eksploatacji jest więcej niż jedna jednostka wewnętrzna, należy zaprogramować ten sam tryb pracy (ogrzewanie lub chłodzenie). W przeciwnym razie dochodzi do konfliktu trybów pracy, a na jednostkach wewnętrznych wyświetla się komunikat usterki.

8 Rozwiązywanie problemów

8.1 Zamawianie części zamiennych

Oryginalne części produktu zostały uwzględnione przez producenta podczas certyfikacji przy badaniu zgodności. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy używane będą inne części nieposiadające certyfikatu lub dopuszczenia, może to spowodować brak wygaśnięcia zgodności produktu i w związku z tym nie będzie on odpowiadał obowiązującym normom.

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta, ponieważ można w ten sposób zapewnić bezzakłócenową eksploatację produktu. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych oryginalnych części zamiennych, należy zwrócić się pod adres kontaktowy, podany na stronie tylnej niniejszej instrukcji.

- ▶ Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne są części zamienne, należy stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone do produktu.

9 Przegląd i konserwacja

9.1 Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji

- ▶ Przestrzegać minimalnych cykli kontroli i konserwacji. W zależności od wyników kontroli konieczna może okazać się wcześniejsza konserwacja.

9.2 Konserwacja produktu

Raz w miesiącu

- ▶ Sprawdzić czystość filtra powietrza jednostki wewnętrznej (→ instrukcja instalacji jednostki wewnętrznej).
 - Filtry powietrza są wykonywane z włókien i można je czyścić wodą.

Co pół roku

- ▶ Zdemontować obudowę.
- ▶ Sprawdzić czystość wymiennika ciepła.
- ▶ Usunąć wszystkie ciała obce z powierzchni płytek wymiennika ciepła, które mogą utrudniać cyrkulację powietrza.
- ▶ Usunąć kurz strumieniem sprężonego powietrza.
- ▶ Przemyc i wyszczotkować ostrożnie wodą oraz osuszyć strumieniem sprężonego powietrza.
- ▶ Upewnić się, że odpływ kondensatu nie jest utrudniony, ponieważ może to przeszkadzać w prawidłowym odpływie wody.

10 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji

1. Opróżnić czynnik chłodniczy.
2. Wymontować produkt.
3. Przekazać produkt wraz z częściami do ponownego wykorzystania lub oddać do przechowywania.

11 Usuwanie opakowania

- ▶ Zutylizować opakowania transportowe w sposób prawidłowy.
- ▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

12 Serwis techniczny

Dane kontaktowe serwisu są podane w rozdziale Country specifics lub na naszej stronie internetowej.

A Rozpoznawanie i usuwanie usterek

Usterki	Możliwe przyczyny	ROZWIĄZANIA
Po włączeniu jednostki ekran nie zapala się, a po włączeniu funkcji rozlega się sygnał dźwiękowy.	Zasilacz nie jest podłączony lub przyłączy do zasilania nie jest prawidłowe.	Sprawdzić, czy nie ma usterki zasilania. Jeżeli tak, należy odczekać, aż zasilanie ponownie zostanie podłączone. Jeżeli nie, należy sprawdzić obwód zasilania i upewnić się, że wtyk zasilania jest prawidłowo podłączony.
Od razu po włączeniu jednostki załącza się wyłącznik różnicowo-prądowy mieszkania. Po włączeniu jednostki następuje awaria zasilania.	Okablowanie nie jest prawidłowo podłączone lub znajduje się w złym stanie, wilgoć w instalacji elektrycznej. Wybrany wyłącznik różnicowo-prądowy nie jest prawidłowy.	Upewnić się, że jednostka jest prawidłowo uziemiona. Zapewnić prawidłowe podłączenie okablowania. Sprawdzić okablowanie jednostki wewnętrznej. Sprawdzić, czy izolacja kabla zasilania nie jest uszkodzona i wymienić ją w razie potrzeby. Wybrać pasujący wyłącznik różnicowo-prądowy.
Po włączeniu jednostki ekran przesyłania sygnału miga wprawdzie po włączeniu funkcji, ale nic się nie dzieje.	Zakłócenie działania zdalnego sterowania.	Wymienić baterie zdalnego sterowania. Naprawić zdalne sterowanie lub wymienić je.
Kod błędu E7 wyświetla się na ekranie lub na jednej bądź kilku jednostkach wewnętrznych.	Różne programowanie trybów na jednostkach wewnętrznych.	Za pomocą zdalnego sterowania należy ustawić ten sam tryb na wszystkich jednostkach wewnętrznych.
NIEDOSTATECZNE DZIAŁANIE CHŁODZENIA LUB OGRZEWANIA		
Niedostateczne działanie chłodzenia lub ogrzewania.	Przyłączy rur czynnika chłodniczego lub przyłączy elektryczne nieprawidłowe.	Wykonać poprawne przyłączy.
Sprawdzić ustawioną temperaturę na zdalnym sterowaniu.	Ustawiona temperatura nie jest prawidłowa.	Dostosować ustawioną temperaturę.
Moc wentylatora jest bardzo mała.	Liczba obrotów silnika wentylatora jednostki wewnętrznej jest za mała.	Ustawić liczbę obrotów wentylatora na poziom wysoki lub średni.
Hałasy zakłócające. Niedostateczne działanie chłodzenia lub ogrzewania. Niedostateczna wentylacja.	Filtr jednostki wewnętrznej jest zabrudzony lub zatkany.	Sprawdzić, czy filtr jest zabrudzony i wyczyścić go w razie potrzeby.
Z jednostki w trybie ogrzewania wydobywa się zimne powietrze.	Zakłócenie działania zaworu 4-drogowego przełączającego.	Skontaktować się z serwisem.
Pozioma płytką nie może się przestawić.	Zakłócenie działania poziomej płytki.	Skontaktować się z serwisem.
Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej nie działa.	Zakłócenie działania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.	Skontaktować się z serwisem.
Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej nie działa.	Zakłócenie działania silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.	Skontaktować się z serwisem.
Sprężarka nie działa.	Zakłócenie działania sprężarki. Sprężarka została wyłączona przez termostat.	Skontaktować się z serwisem.
Z KLIMATYZACJI WYCIEKA WODA.		
Woda wyciekająca z jednostki wewnętrznej. Wyciek wody w przewodzie odpływowym.	Przewód odpływowy jest zatkany. Przewód odpływowy ma niedostateczny spadek. Przewód odpływowy jest uszkodzony.	Usunąć ciała obce z przewodu odpływowego. Wymienić przewód odpływowy.
Woda wyciekająca z przyłączy przewodów rurowych jednostki wewnętrznej.	Izolacja przewodów rurowych nie jest zamocowana prawidłowo.	Ponownie odizolować przewody rurowe i zamocować je prawidłowo.
NIETYPOWE HAŁASY I WIBRACJE JEDNOSTKI		
Słychać płynącą wodę.	Podczas włączania lub wyłączania jednostki strumień czynnika chłodniczego powoduje nietypowe hałasy.	To zjawisko jest normalne. Po kilku minutach nie słychać już nietypowych hałasów.
Jednostka wewnętrzna powoduje nietypowe hałasy.	Ciała obce w jednostce wewnętrznej lub w komponentach, które są do niej podłączone.	Usunąć ciała obce. Ustawić prawidłowo wszystkie części jednostki wewnętrznej, dokręcić śruby i odizolować obszary między podłączonymi komponentami.

Usterki	Możliwe przyczyny	ROZWIĄZANIA
Jednostka zewnętrzna powoduje nietypowe hałasy.	Ciała obce w jednostce zewnętrznej lub w komponentach, które są do niej podłączone.	Usunąć ciała obce. Ustawić prawidłowo wszystkie części jednostki zewnętrznej, dokręcić śruby i odizolować obszary między podłączonymi komponentami.


B Kody usterek

Oznaczenie zakłócenia działania	Typ zakłócenia działania	Wyświetlacz
		Kod
Zakłócenie działania mostka wtykowego	Zakłócenie działania sprzętu	C5
Czujnik temperatury zaworu cieczy jest otwarty/zwarty	Zakłócenie działania sprzętu	b5
Czujnik temperatury zaworu gorącego gazu jest otwarty/zwarty	Zakłócenie działania sprzętu	b7
Czujnik temperatury jednostki jest otwarty/zwarty	Zakłócenie działania sprzętu	P7
Czujnik temperatury zewnętrznej jest otwarty/zwarty	Zakłócenie działania sprzętu	F3
Czujnik temperatury średniej rury kondensatora zewnętrznego jest otwarty/zwarty	Zakłócenie działania sprzętu	F4
Czujnik temperatury wylotowej (jednostka zewnętrzna) jest otwarta/zwarta	Zakłócenie działania sprzętu	F5
Zakłócenie działania komunikacji	Zakłócenie działania sprzętu	E6
Zakłócenie działania obiegu przełączającego rozpoznawania prądu fazowego dla sprężarki	Zakłócenie działania sprzętu	U1
Ochrona jednostki przed wysoką temperaturą	Wyświetlanie kodu błędu na zdalnym sterowaniu w ciągu 200 sekund; wyświetlanie bezpośrednio na ekranie po 200 sekundach	P8
Ochrona przed niedoborem czynnika chłodniczego lub ochroną blokady instalacji (niedostępna w przypadku jednostek zewnętrznych dla budynków mieszkalnych)		P0
Ochrona instalacji przed zbyt wysokim ciśnieniem	Zakłócenie działania sprzętu	E1
Ochrona instalacji przed zbyt niskim ciśnieniem (zarezerwowano)	Zakłócenie działania sprzętu	E3
Ochrona przed przeciążeniem sprężarki	Wyświetlanie kodu błędu na zdalnym sterowaniu w ciągu 200 sekund; wyświetlanie bezpośrednio na ekranie po 200 sekundach	H3
Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna nie pasują do siebie	Zakłócenie działania sprzętu	LP
Nieprawidłowe przyłącze kabla komunikacji lub zakłócenie działania elektronicznego zaworu rozprężnego	Zakłócenie działania sprzętu	DN
Zakłócenie działania wentylatora 1 (jednostka zewnętrzna)	Zakłócenie działania sprzętu	L3
Status rozpoznania nieprawidłowego przyłącza kabla komunikacji lub zakłócenie działania elektronicznego zaworu rozprężnego	Status eksploatacji	dd
Konflikt trybu	Status eksploatacji	E7
Tryb recyklingu czynnika chłodniczego	Status eksploatacji	Fo
Rozmrażanie lub powrót oleju w trybie ogrzewania	Status eksploatacji	H1
Błąd uruchomienia sprężarki	Wyświetlanie kodu błędu na zdalnym sterowaniu w ciągu 200 sekund; wyświetlanie bezpośrednio na ekranie po 200 sekundach	LC
Ochrona przed wysokimi temperaturami wylotu sprężarki		E4
Ochrona przed przeciążeniem		E8
Ochrona przed przeciążeniem prądowym całej jednostki		E5
Zawór 4-drogowy przełączający nie reaguje normalnie		U7

C Schematy elektryczne do połączeń między jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi


C.1 Jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne

Zakres stosowalności: VAM1-040A2NO i VAM1-050A2NO




C.2 Jednostka zewnętrzna i trzy jednostki wewnętrzne

Zakres stosowalności: VAM1-070A3NO




C.3 Jednostka zewnętrzna i cztery jednostki wewnętrzne

Zakres stosowalności: VAM1-080A4NO



C.4 Jednostka zewnętrzna i pięć jednostek wewnętrznych

Zakres stosowalności: VAM1-120A5NO




D Schematy elektryczne

Skróty na płytkach elektronicznych


Skrót	Znaczenie	Skrót	Znaczenie	Skrót	Znaczenie
Wh	biały	VT	fioletowy	BK	czarny
YE	żółty	GN	zielona	OG	pomarańczowy
RD	czerwona	BN	brązowy		
YEGN	żółto-zielony	BU	niebieski		

Poniższe schematy elektryczne mogą się zmieniać bez uprzedniego powiadomienia. Uwzględnić schemat elektryczny dostarczony z jednostką zewnętrzną.


Zakres stosowalności: VAM1-040A2NO | VAM1-050A2NO




1	Płytkę elektroniczną jednostki zewnętrznej	11	Jednostka wewnętrzna B
2	Czujnik temperatury przewodu cieczy B	12	Magnes pierścieniowy
3	Czujnik temperatury przewodu gazu gorącego B	13	Zacisk kabla komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną
4	Czujnik temperatury przewodu cieczy A	14	Czujnik temperatury jednostki zewnętrznej
5	Czujnik temperatury przewodu gazu gorącego A	15	Czujnik temperatury zewnętrznej
6	Ochrona przed przeciążeniem sprężarki	16	Czujnik temperatury gazów rozładowania (czujnik rozładowania)
7	Sprężarka	17	Silnik wentylatora
8	Magnes pierścieniowy	18	Zawór 4-drogowy
9	Zasilanie elektryczne	19	Elektryczny zawór rozprężny A
10	Jednostka wewnętrzna A	20	Elektryczny zawór rozprężny B



1	Płyta elektroniczna jednostki zewnętrznej	14	Czujnik temperatury zaworu gazu B
2	Czujnik temperatury gazów rozładowania (czujnik rozładowania)	15	Czujnik temperatury zaworu cieczy A
3	Czujnik temperatury zewnętrznej	16	Czujnik temperatury zaworu gazu A
4	Czujnik temperatury jednostki zewnętrznej	17	Elektroniczny zawór rozprężny C
5	Zawór 4-drogowy	18	Elektroniczny zawór rozprężny B
6	Sprężarka	19	Elektroniczny zawór rozprężny A
7	Magnes pierścieniowy	20	Zacisk kabla komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną
8	Opcjonalnie: instalacja grzewcza komory kondensatu	21	Magnes pierścieniowy
9	Silnik wentylatora	22	Jednostka wewnętrzna C
10	Opcjonalnie: ochrona przed przeciążeniem sprężarki	23	Jednostka wewnętrzna B
11	Czujnik temperatury zaworu cieczy C	24	Jednostka wewnętrzna A
12	Czujnik temperatury zaworu gazu C	25	Zasilanie elektryczne
13	Czujnik temperatury zaworu cieczy B	26	Magnes pierścieniowy



1	Płytki elektronicznej jednostki zewnętrznej	16	Czujnik temperatury zaworu cieczy A
2	Czujnik temperatury gazów rozładowania (czujnik rozładowania)	17	Czujnik temperatury zaworu gazu A
3	Czujnik temperatury zewnętrznej	18	Elektroniczny zawór rozprężny D
4	Czujnik temperatury jednostki zewnętrznej	19	Elektroniczny zawór rozprężny C
5	Zawór 4-drogowy	20	Elektroniczny zawór rozprężny B
6	Sprężarka	21	Elektroniczny zawór rozprężny A
7	Magnes pierścieniowy	22	Zacisk kabla komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną
8	Ochrona przed przeciążeniem sprężarki	23	Magnes pierścieniowy
9	Silnik wentylatora	24	Jednostka wewnętrzna D
10	Czujnik temperatury zaworu cieczy D	25	Jednostka wewnętrzna B
11	Czujnik temperatury zaworu gazu D	26	Jednostka wewnętrzna C
12	Czujnik temperatury zaworu cieczy C	27	Jednostka wewnętrzna A
13	Czujnik temperatury zaworu gazu C	28	Zasilanie elektryczne
14	Czujnik temperatury zaworu cieczy B	29	Magnes pierścieniowy
15	Czujnik temperatury zaworu gazu B		



- | | |
|----|---|
| 1 | Płyta elektroniczna jednostki zewnętrznej AP1 |
| 2 | Przełącznik wysokiego ciśnienia |
| 3 | Zawór 4-drogowy |
| 4 | Sprężarka |
| 5 | Opcjonalnie: ochrona przed przeciążeniem sprężarki |
| 6 | Opcjonalnie: instalacja grzewcza komory kondensatu |
| 7 | Silnik wentylatora |
| 8 | Czujnik temperatury przewodu gazu gorącego |
| 9 | Czujnik temperatury przewodu cieczy |
| 10 | Czujnik temperatury gazów rozładowania (czujnik rozładowania) |
| 11 | Czujnik temperatury zewnętrznej |
| 12 | Czujnik temperatury jednostki zewnętrznej |
| 13 | Zacisk kabla komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną |
| 14 | Elektroniczny zawór rozprężny A |

- | | |
|----|---------------------------------|
| 15 | Elektroniczny zawór rozprężny B |
| 16 | Elektroniczny zawór rozprężny C |
| 17 | Elektroniczny zawór rozprężny D |
| 18 | Elektroniczny zawór rozprężny E |
| 19 | Magnes pierścieniowy |
| 20 | Magnes pierścieniowy |
| 21 | Jednostka wewnętrzna E |
| 22 | Jednostka wewnętrzna D |
| 23 | Jednostka wewnętrzna C |
| 24 | Jednostka wewnętrzna B |
| 25 | Jednostka wewnętrzna A |
| 26 | Zasilanie elektryczne |
| 27 | Magnes pierścieniowy |
| 28 | Płyta elektroniczna AP2 |
| 29 | Magnes pierścieniowy |

E Dane techniczne

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Połączenia jednostek wewnętrznych	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Zasilanie elektryczne	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fazowy	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fazowy	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fazowy	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fazowy	220-240 V~ / 50 Hz / 1-fazowy
Zalecany kabel zasilania elektrycznego (żyły)	3	3	3	3	3
Przekrój kabla zasilania elektrycznego	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Moc w trybie chłodzenia	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Moc w trybie ogrzewania	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Elektryczny pobór mocy w trybie chłodzenia	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Elektryczny pobór mocy w trybie ogrzewania	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Elektryczny pobór prądu w trybie chłodzenia	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Elektryczny pobór prądu w trybie ogrzewania	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Maksymalna moc w trybie ogrzewania / chłodzenia	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Maksymalny prąd w trybie ogrzewania/chłodzenia	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
Współczynnik efektywności	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Typ sprężarki	Sprężarka obrotowa	Sprężarka obrotowa	Podwójna sprężarka rotacyjna	Podwójna sprężarka rotacyjna	Podwójna sprężarka rotacyjna
Olej do sprężarek	FW68DA	FW68DA	FW68DA lub porównywalny	FW68DA lub porównywalny	FW68DA lub porównywalny
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Stopień ochrony	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Przepływ powietrza	2 300 m ³ /h	2 300 m ³ /h	3 800 m ³ /h	3 800 m ³ /h	5 800 m ³ /h
Maks. ciśnienie eksploatacyjne dla strony ciśnienia	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Maks. ciśnienie eksploatacyjne dla strony zasysania	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32
Napełnienie czynnikiem chłodniczym	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Średnica zewnętrzna przewodu cieczy	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Średnica zewnętrzna przewodu gorącego gazu	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Maksymalna różnica wysokości rur połączeniowych między jednostkami wewnętrznymi	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Maksymalna odpowiednia długość rur połączeniowych	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Maks. długość rur połączeniowych (długość całkowita)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Wymiary, szerokość	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1 020 mm
Wymiary, głębokość	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Wymiary, wysokość	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm
Ciężar netto	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Ciężar brutto	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Podczas eksploatacji jednostka zewnętrzna zawiera fluorowane gazy cieplarniane, regulowane w protokole z Kioto.

Manual de instalação e manutenção

Conteúdo

1	Segurança	189
1.1	Indicações de aviso relacionadas com o manuseamento	189
1.2	Advertências gerais de segurança	189
1.3	Disposições (diretivas, leis, normas)	191
2	Notas relativas à documentação.....	192
2.1	Atenção aos documentos a serem respeitados	192
2.2	Guardar os documentos	192
2.3	Validade do manual	192
3	Descrição do produto.....	192
3.1	Estrutura do produto	192
3.2	Esquema do sistema de agente refrigerante.....	192
3.3	Chapa de características.....	192
3.4	Símbolo CE.....	193
3.5	Informações relativas ao fluido frigorígeno.....	193
3.6	Faixas de temperatura permitidas para o serviço	194
4	Instalação	194
4.1	Verificar o material fornecido	194
4.2	Dimensões.....	194
4.3	Distâncias mínimas.....	195
4.4	Selecionar o local de instalação da unidade exterior	195
5	Instalação	195
5.1	Instalação hidráulica	195
5.2	Instalação elétrica.....	195
6	Colocação em funcionamento	196
6.1	Controlo de estanqueidade	196
6.2	Criar vácuo na instalação	197
6.3	Encher agente refrigerante adicional.....	197
6.4	Colocar a instalação em funcionamento	198
7	Entrega ao utilizador	198
8	Eliminação de falhas	198
8.1	Obter peças de substituição	198
9	Inspecção e manutenção	198
9.1	Respeitar os intervalos de inspecção e manutenção	198
9.2	Fazer a manutenção do produto	198
10	Colocação fora de funcionamento definitiva	198
11	Eliminar a embalagem.....	199
12	Serviço de apoio ao cliente	199
Anexo	200	
A	Detetar e eliminar falhas	200
B	Códigos da avaria.....	201

C	Esquemas de ligação para ligar a unidade exterior e as unidades interiores	202
C.1	Unidade exterior e duas unidades interiores	202
C.2	Unidade exterior e três unidades interiores	202
C.3	Unidade exterior e quatro unidades interiores	203
C.4	Unidade exterior e cinco unidades interiores	203
D	Esquemas de conexões elétricas	204
E	Dados técnicos	208

1 Segurança

1.1 Indicações de aviso relacionadas com o manuseamento

Classificação das indicações de aviso relativas ao manuseio

As indicações de aviso relativas ao manuseio estão classificadas de seguida com sinais de aviso e palavras de sinal relativamente à gravidade dos eventuais perigos:

Sinais de aviso e palavras de sinal



Perigo!

Perigo de vida iminente ou perigo de danos pessoais graves



Perigo!

Perigo de vida devido a choque elétrico



Aviso!

Perigo de danos pessoais ligeiros



Cuidado!

Risco de danos materiais ou danos para o meio-ambiente

1.2 Advertências gerais de segurança

1.2.1 Perigo devido a qualificação insuficiente

Os trabalhos seguintes só podem ser realizados por técnicos especializados que possuam qualificação suficiente para o efeito:

- Montagem
 - Desmontagem
 - Instalação
 - Colocação em funcionamento
 - Inspeção e manutenção
 - Reparação
 - Colocação fora de serviço
- Proceda de acordo com o mais recente estado da técnica.

1.2.2 Perigo devido a qualificação insuficiente para o agente refrigerante R32

Qualquer trabalho que requeira a abertura do aparelho, do circuito do agente refrigerante e de componentes só pode ser efetuado por pessoas competentes, que possuam conhecimentos sobre as características especiais e perigos do agente refrigerante R32.

Para os trabalhos no circuito do agente refrigerante são necessários também conhecimentos específicos sobre a tecnologia de refrigeração, de acordo com as leis locais. Isto inclui também conhecimentos específicos sobre o manuseio de agentes refrigerantes inflamáveis, das respetivas ferramentas e do equipamento de proteção necessário.

- Respeite as respetivas leis e disposições locais.

1.2.3 Perigo de vida devido a incêndio ou explosão em caso de armazenamento incorreto

O produto contém o agente refrigerante inflamável R32. Em caso de fuga junto a uma fonte de ignição, existe perigo de incêndio e de explosão.

- Apenas deve armazenar o aparelho em locais sem fontes de ignição contínuas. Tais fontes de ignição incluem, por exemplo, chamas abertas, aparelhos a gás ligados ou aquecedores elétricos.

1.2.4 Perigo de vida devido a incêndio ou explosão no caso de fuga no circuito do agente refrigerante

O produto contém o agente refrigerante inflamável R32. No caso de fuga, o agente refrigerante derramado pode formar uma atmosfera inflamável ao misturar-se com o ar. Existe perigo de incêndio e de explosão. Em caso de fogo podem formar-se materiais tóxicos ou corrosivos, como fluoreto de carbonil, monóxido de carbono ou fluoreto de hidrogénio.

- Se trabalhar no produto aberto, certifique-se de que não existe qualquer fuga utilizando um detetor de fugas de gás, antes de iniciar e durante os trabalhos.
- O próprio detetor de fugas de gás não pode ser uma fonte de ignição. O detetor de fugas de gás tem de estar calibrado para o agente refrigerante R32 e estar definido para $\leq 25\%$ do limite inferior de explosão.
- Se houver suspeita de fuga, apague todas as chamas abertas na área.
- Se houver uma fuga que exija um processo de solda, remova todo o agente refrigerante do sistema ou isole-o (através de válvulas de corte) numa área do sistema distante da fuga.



- ▶ Mantenha todas as fontes de ignição afastadas do produto. Fontes de ignição são por exemplo chamas abertas, superfícies quentes com mais de 550 °C, ferramentas ou aparelhos elétricos não isentos de fontes de ignição, descargas estáticas.

1.2.5 Perigo de vida devido a atmosfera asfixiante em caso de fugas no circuito do agente refrigerante

O produto contém o agente refrigerante inflamável R32. No caso de fuga, o agente refrigerante derramado pode formar uma atmosfera asfixiante. Existe perigo de asfixia.

- ▶ Tenha em atenção que o agente refrigerante derramado tem uma densidade superior ao ar e pode acumular-se ao nível do solo.
- ▶ Tenha em atenção que o agente refrigerante não tem cheiro.
- ▶ Certifique-se de que o agente refrigerante não se acumula numa depressão.
- ▶ Certifique-se de que o agente refrigerante não entra no edifício através das aberturas do mesmo.
- ▶ Certifique-se de que o agente refrigerante não entra intencionalmente no sistema de esgotos.

1.2.6 Perigo de vida devido a incêndio ou explosão ao retirar o agente refrigerante

O produto contém o agente refrigerante inflamável R32. O agente refrigerante pode formar uma atmosfera inflamável ao misturar-se com o ar. Existe perigo de incêndio e de explosão. No caso de incêndio podem formar-se substâncias tóxicas ou corrosivas, como fluoreto de carbonilo, monóxido de carbono ou fluoreto de hidrogénio.

- ▶ Só efetue os trabalhos se for qualificado para manusear o agente refrigerante R32.
- ▶ Use um equipamento de proteção pessoal e tenha um extintor de incêndio à mão.
- ▶ Utilize apenas ferramentas e aparelhos homologados para o agente refrigerante R32 e que se encontrem em perfeito estado.
- ▶ Certifique-se de que não entra ar no circuito do agente refrigerante, em ferramentas ou aparelhos condutores de agente re-

frigerante ou na garrafa de agente refrigerante.

- ▶ O agente refrigerante não pode ser bombeado para a unidade exterior com a ajuda do compressor ou o processo pump-down não pode ser realizado.

1.2.7 Perigo de vida devido a choque elétrico

Se tocar em componentes condutores de tensão existe perigo de vida devido a choque elétrico.

Antes de trabalhar no aparelho:

- ▶ Desligue a tensão do aparelho, desligando para tal todas as alimentações de corrente em todos os polos (dispositivo elétrico de separação da categoria de sobretensão III para separação total, p. ex. fusível ou interruptor de proteção da cablagem).
- ▶ Proteja contra rearme.
- ▶ Aguarde pelo menos 30 min. até que os condensadores tenham descarregado.
- ▶ Verifique se não existe tensão.

1.2.8 Perigo de vida devido à inexistência de dispositivos de segurança

Os esquemas contidos neste documento não apresentam todos os dispositivos de segurança que são necessários para uma instalação correta.

- ▶ Instale os dispositivos de segurança necessários na instalação.
- ▶ Observe as leis, normas e diretivas essenciais nacionais e internacionais.

1.2.9 Perigo de queimaduras ou escaldões devido a componentes quentes

- ▶ Só trabalhe nos componentes quando estes tiverem arrefecido.

1.2.10 Risco de dano ambiental causado pelo agente refrigerante que sai

O produto contém o agente refrigerante R32. O agente refrigerante não pode entrar na atmosfera. R32 é um gás fluorado com efeito de estufa abrangido pelo Protocolo de Quioto com GWP 675 (GWP = Global Warming Potential). Se entrar na atmosfera, tem um efeito 675 vezes mais forte que o gás com efeito de estufa natural CO₂.





O agente refrigerante contido no produto tem de ser completamente purgado para os recipientes previstos para o efeito, antes da eliminação do produto, para ser, em seguida, reciclado ou eliminado em conformidade com as disposições.

- ▶ Certifique-se de que os trabalhos de instalação, manutenção ou outras intervenções no circuito do agente refrigerante apenas são realizados por um técnico especializado certificado oficialmente com o respetivo equipamento de proteção.
- ▶ Solicite a um técnico especializado certificado que realize a reciclagem ou eliminação do agente refrigerante contido no produto em conformidade com as disposições.

1.2.11 Perigo de ferimentos devido ao elevado peso do produto

- ▶ Transporte o produto no mínimo com duas pessoas.

1.2.12 Risco de danos materiais devido a ferramenta inadequada

- ▶ Utilize uma ferramenta adequada.

1.2.13 Perigo de ferimentos ao desmontar o revestimento do produto.

Ao desmontar o revestimento do produto existe um elevado risco de se cortar nos rebordos afiados do quadro.

- ▶ Use luvas de proteção, para não se cortar.

1.2.14 Perigo de queimadura ou de congelamento devido ao agente refrigerante

No manuseamento de agente refrigerante existe sempre o perigo de queimaduras ou congelamentos.

- ▶ Calce sempre luvas de proteção antes de iniciar os trabalhos.

1.3 Disposições (diretivas, leis, normas)

- ▶ Respeite as disposições, normas, diretivas, regulamentos e leis nacionais.



2 Notas relativas à documentação

2.1 Atenção aos documentos a serem respeitados

- ▶ É impreterível respeitar todos os manuais de instruções e instalação que são fornecidos juntamente com os componentes da instalação.

2.2 Guardar os documentos

- ▶ Entregue este manual, bem como todos os documentos a serem respeitados, ao utilizador da instalação.

2.3 Validade do manual


Este manual é válido exclusivamente para os seguintes produtos:

Aparelho - Número de artigo

Unidade exterior VAM1-040A2NO	8000010723
Unidade exterior VAM1-050A2NO	8000010717
Unidade exterior VAM1-070A3NO	8000010724
Unidade exterior VAM1-080A4NO	8000010719
Unidade exterior VAM1-120A5NO	8000010712


3 Descrição do produto

3.1 Estrutura do produto



- 1 Unidade exterior 2 Tubagem de purga para condensados

3.2 Esquema do sistema de agente refrigerante



- | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Unidade interior | 13 | Permutador de calor C |
| 2 | Unidade exterior | 14 | Permutador de calor D |
| 3 | Filtro | 15 | Permutador de calor E |
| 4 | Ventilador | A1, B1, C1, D1, E1 | Válvula de expansão eletrônica |
| 5 | Permutador de calor | A2, B2, C2, D2, E2 | Sensor de temperatura do tubo de gás quente |
| 6 | Válvula de 4 vias | A3, B3, C3, D3, E3 | Sensor de temperatura do tubo de líquido |
| 7 | Silenciador | | |
| 8 | Sensor de temperatura de saída | | |
| 9 | Compressor | | |
| 10 | Separador de gás/líquido | | |
| 11 | Permutador de calor A | | |
| 12 | Permutador de calor B | | |

3.3 Chapa de caraterísticas

A chapa de caraterísticas vem instalada de fábrica no lado direito do produto.

Dados na placa de características	Significado
Cooling / Heating	Modo de arrefecimento/aquecimento
Rated Capacity	Potência atribuída
Power Input	Potência de entrada elétrica
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7 (6) - A20	Condições de teste para determinar os dados de potência segundo EN 14511
Pdesignc / Pdesignh (Average)	Potência de arrefecimento/potência de aquecimento (média) em condições de teste para cálculo de SEER / SCOP
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (média)

Dados na placa de características	Significado
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Consumo máx. de potência / Consumo máx. de corrente / Classe de proteção
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Ligação elétrica: Tensão / Frequência / Fase
Refrigerant	Agente refrigerante
GWP	Potencial de efeito de estufa (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Max P / Lo P	Pressão de funcionamento permitida / lado de alta pressão / lado de baixa pressão
Net Weight	Peso líquido
	O produto contém um fluido ignífugo (classe de segurança A2L).
	Ler o manual!
	Código de barras com número de série 3.º ao 6.º algarismo = data de produção (ano/semana) 7.º ao 16.º algarismo = número de artigo do produto

3.4 Símbolo CE



O símbolo CE indica que, de acordo com a declaração de conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas diretivas em vigor.

A declaração de conformidade pode ser consultada no fabricante.

3.5 Informações relativas ao fluido frigorigeno

3.5.1 Informações sobre a proteção ambiental



Indicação

Esta unidade contém gases fluorados com efeito de estufa.

A manutenção e eliminação só podem ser realizadas por técnicos especializados devidamente qualificados.

Agente refrigerante R32, GWP=675.

3.5.2 Enchimento de fluido secundário máximo

Dependendo da área no local onde deve ser instalado o sistema de ar condicionado com o agente refrigerante R32, o enchimento de agente refrigerante não pode ser superior ao enchimento máximo indicado na tabela seguinte. Desta forma, são evitados possíveis problemas de segurança, devido a uma concentração de agente refrigerante demasiado elevada no local se ocorrerem fugas.

Verifique a tabela seguinte, para calcular o enchimento de agente refrigerante máximo (em kg) com base nas características de instalação:

Altura da abertura de ventilação [m]	Área [m²]						
	4	7	10	15	20	30	50
0,6	0,68	0,90	1,08	1,32	1,53	1,87	2,41
1,5	1,71	2,26	2,70	3,31	3,82	4,67	6,03
1,8	2,05	2,71	3,24	3,97	4,58	5,61	7,24
2	2,28	3,01	3,60	4,41	5,09	6,23	8,05
2,2	2,50	3,31	3,96	4,85	5,60	6,86	8,85
2,5	2,84	3,76	4,50	5,51	6,36	7,79	10,06
3	3,41	4,52	5,40	6,61	7,63	9,35	12,07

- ▶ Não misture agentes refrigerantes ou substâncias que não pertençam aos agentes refrigerantes especificados (R32).
- ▶ Se houver uma perda de agente refrigerante, tem de ser assegurada uma ventilação imediata da área. O agente refrigerante R32 pode libertar gases tóxicos para o ambiente, se entrar em contacto com fogo.
- ▶ Todos os aparelhos necessários para a instalação e manutenção (bomba de vácuo, manómetro, mangueira de enchimento flexível, detetor de fuga de gás, etc.) têm de ser certificados para a utilização com o agente refrigerante R32.
- ▶ Não utilize os mesmos instrumentos (bomba de vácuo, manómetro, mangueira de enchimento, detetor de fuga de gás, etc.) para outros tipos de agente refrigerante. A utilização de diferentes agentes refrigerantes pode provocar danos no instrumento ou no sistema de ar condicionado.
- ▶ Respeite as instruções de manutenção e instalação indicadas nestas instruções de uso e utilize os instrumentos necessários para o agente refrigerante R32.
- ▶ Respeite as disposições legais aplicáveis para a utilização de agente refrigerante R32.

Enchimento adicional de agente refrigerante

De acordo com o regulamento (UE) n.º 517/2014 em ligação com determinados gases fluorados com efeito de estufa, está prescrito o seguinte relativamente ao enchimento adicional de agente refrigerante:

- ▶ Preencha o autocolante fornecido com a unidade e indique a quantidade de enchimento de agente refrigerante de fábrica (ver a chapa de características), a quantidade de enchimento de agente refrigerante adicional, bem como a quantidade de enchimento total.
- ▶ Afixe este autocolante ao lado da chapa de características da unidade.

3.5.3 Preencha a etiqueta relativa ao nível de agente refrigerante

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP:675

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

$\frac{GWP \times kg}{1000} =$ tCO₂eq

①

②

③

④

⑥

⑤

- | | |
|---|---|
| <p>1 Enchimento de agente refrigerante de fábrica na unidade: ver a chapa de características da unidade.</p> <p>2 Quantidade de enchimento de agente refrigerante adicional (enchido no local).</p> <p>3 Quantidade de enchimento de agente refrigerante total.</p> | <p>4 Emissões de gases com efeito de estufa da quantidade de enchimento de agente refrigerante total expressa em toneladas de equivalente de CO₂ (arredondado a 2 casas decimais).</p> <p>5 Unidade exterior.</p> <p>6 Garrafa de agente refrigerante e chave para o enchimento.</p> |
|---|---|

3.6 Faixas de temperatura permitidas para o serviço

A potência de arrefecimento/potência de aquecimento da unidade interior varia consoante a temperatura ambiente da unidade exterior.

	Arrefecimento	Aquecimento
Unidade exterior	-15 ... 43 °C	-15 ... 24 °C

4 Instalação

4.1 Verificar o material fornecido

- ▶ Verifique se o volume de fornecimento se encontra completo e intacto.

Validade: VAM1-040A2NO OU VAM1-050A2NO

Número	Descrição
1	Unidade exterior
1	Curva para esvaziamento
1	Saco para a documentação
1	Saco com elementos


Validade: VAM1-070A3NO OU VAM1-080A4NO OU VAM1-120A5NO

Número	Descrição
1	Unidade exterior
1	Curva para esvaziamento
3 - 4	Tampa de drenagem (específica tipo de construção)
1	Saco para a documentação
1	Saco com elementos
2 - 8	Adaptador (específico tipo de construção)

4.2 Dimensões

Todas as dimensões nas figuras estão indicadas em milímetros (mm).

4.2.1 Dimensões da unidade exterior




	VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
A	745	889	943
B	822	964	1020
C	550	660	826
D	512	570	635
E	332	371	396
F	300	340	369
G	352	402	427

Dimensões das válvulas

Grupo de válvulas (de baixo para cima)		VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Grupo 1	J	121,6	129,3	142,6
	X	40	40	40
Grupo 2	J	201,5	209,3	222,6
	X	40	40	40
Grupo 3	J		289,3	302,6
	X		40	40
Grupo 4	J		369,3	382,6
	X		40	40
Grupo 5	J			462,6
	X			40

4.3 Distâncias mínimas



- ▶ Instale e posicione corretamente o produto, respeitando as distâncias mínimas indicadas no esquema.



Indicação

Planeie um espaço suficiente para aceder facilmente às válvulas de serviço existentes na lateral da unidade. É recomendada uma distância mínima de 500 mm.

4.4 Selecionar o local de instalação da unidade exterior



Cuidado!

Danos materiais

Perigo de falhas de funcionamento ou anomalias.

- ▶ Durante a montagem mantenha as distâncias mínimas.

1. A unidade exterior tem de ser montada a uma distância mínima de 30 mm do piso, para que a ligação de drenagem possa ser conduzida por baixo.
2. Se a unidade for montada na vertical sobre o piso, certifique-se de que o piso possui uma capacidade de carga suficiente.
3. Se a unidade for montada numa fachada, certifique-se de que a parede e o suporte possuem uma capacidade de carga suficiente.

5 Instalação

5.1 Instalação hidráulica

5.1.1 Ligar tubo de agente refrigerante



Indicação

A instalação torna-se mais fácil se desconectar primeiro o tubo de gás. O tubo de gás é o tubo mais grosso.

- ▶ Monte a unidade exterior no local previsto.
- ▶ Retire os tampões de proteção das ligações de agente refrigerante na unidade exterior.
- ▶ Dobre cuidadosamente o tubo instalado na direção da unidade exterior.
- ▶ Corte os tubos de modo que sobre um pedaço suficientemente longo que possa ser conectado às ligações da unidade exterior.
- ▶ Coloque as ligações e faça os chanfros no tubo de agente refrigerante instalado.
- ▶ Conecte os tubos de agente refrigerante às respetivas ligações na unidade exterior.
- ▶ Isole os tubos de agente refrigerante individualmente e de forma adequada. Para tal, cubra os eventuais pontos de separação do isolamento com fita isoladora ou isole o tubo de agente refrigerante desprotegido com o respetivo material utilizado no sistema de arrefecimento.

5.1.2 Ligar o tubo de agente refrigerante à unidade interior

- ▶ Ligue o tubo de agente refrigerante à unidade interior (→ Manual de instalação da unidade interior).

5.2 Instalação elétrica



Perigo!

Perigo de vida devido a choque elétrico

Se tocar em componentes condutores de tensão, existe perigo de vida devido a choque elétrico.


- ▶ Retire a ficha. Ou desligue a tensão do aparelho (dispositivo de separação com uma abertura de contacto mínima de 3 mm, p. ex. fusível ou interruptor de potência).
 - ▶ Proteja contra rearme.
 - ▶ Aguarde pelo menos 30 min. até que os condensadores tenham descarregado.
 - ▶ Verifique se não existe tensão.
 - ▶ Ligue a fase e a terra.
 - ▶ Curto-circuite a fase e o condutor neutro.
 - ▶ Cubra ou isole as peças adjacentes que se encontram sob tensão.
-
- ▶ A instalação elétrica só pode ser feita por um eletrotécnico.

5.2.1 Interromper a alimentação de corrente

- ▶ Interrompa a alimentação de corrente, antes de estabelecer as ligações elétricas.

5.2.2 Cablagem

1. Utilize protetores de cabos.
2. Encurte o cabo de ligação conforme for necessário.



3. Para evitar curto-circuitos se um fio elétrico se soltar inadvertidamente, descarte o revestimento exterior dos cabos flexíveis apenas 30 mm, no máximo.
4. Certifique-se de que o isolamento dos fios internos não é danificado durante o descarte do revestimento exterior.
5. Remova apenas o suficiente do isolamento dos fios internos, necessário para assegurar uma ligação estável e fiável.
6. Para evitar um curto-circuito devido ao desprendimento dos fios, coloque mangas de ligação nas pontas dos fios após o isolamento.
7. Verifique se todos os fios estão mecanicamente fixos nos terminais de encaixe da ficha. Se necessário, fixe-os novamente.

5.2.3 Ligação elétrica da unidade exterior

1. Retire a cobertura de proteção das ligações elétricas da unidade exterior.
2. Afrouxe os parafusos do bloco de terminais, introduza as extremidades do cabo de alimentação no bloco e aperte bem os parafusos.



Cuidado! Danos materiais

Perigo de anomalias e falhas devido a curto-circuitos.

- Não isole os fios não utilizados do cabo com fita isoladora.
- Certifique-se de que os fios não podem entrar em contacto com as peças que estão sob tensão.

3. Certifique-se de que o cabo fica fixo e ligado corretamente.
4. Monte a cobertura de proteção da cablagem.


6 Colocação em funcionamento

6.1 Controlo de estanqueidade



Indicação

Certifique-se de que antes de iniciar os trabalhos calça luvas de proteção para manusear o agente refrigerante.



1. Solte o tampão (1) da válvula de serviço e ligue um manómetro (4) à válvula de serviço (3) do tubo de aspiração (2).
2. Conecte uma garrafa de azoto (6) com redutor de pressão ao manómetro (4).
3. Abra a válvula (5) da garrafa de azoto (6), coloque o redutor de pressão e abra as válvulas de corte do manómetro.
4. Verifique a estanqueidade de todas as ligações e ligações de mangueiras (7).
5. Feche todas as válvulas do manómetro e da garrafa de azoto.
6. Remova a garrafa de azoto.
7. Baixe a pressão do sistema abrindo lentamente as torneiras de bloqueio do manómetro.
8. Se não ocorrerem quaisquer fugas, prossiga com o esvaziamento da instalação (→ Capítulo 6.2).



Indicação

De acordo com a norma 517/2014/CE, todo o circuito do agente refrigerante tem de ser submetido regularmente a um controlo de estanqueidade. Adote todas as medidas necessárias para a aplicação correta destes controlos e documente corretamente os resultados no livro de manutenção da instalação. Para os controlos de estanqueidade aplicam-se os seguintes intervalos:


Sistemas com menos do que 7,41 kg de agente refrigerante => neste caso não é necessário um controlo regular.

Sistemas com 7,41 kg de agente refrigerante ou mais => no mínimo uma vez por ano.


Sistemas com 74,07 kg de agente refrigerante ou mais => no mínimo uma vez por semestre.

Sistemas com 740,74 kg de agente refrigerante ou mais => no mínimo uma vez por trimestre.

6.2 Criar vácuo na instalação



1. Conecte um manómetro (2) à válvula (1) do tubo de aspiração.
2. Ligue a bomba de vácuo (3) à ligação de serviço do manómetro.
3. Certifique-se de que as válvulas do manómetro estão fechadas.
4. Coloque a bomba de vácuo em funcionamento e abra a válvula "Low" (válvula de baixa pressão) do manómetro.
5. Certifique-se de que a válvula "High" (válvula de alta pressão) está fechada.
6. Deixe a bomba de vácuo funcionar durante pelo menos 30 minutos (dependendo do tamanho da instalação), para que o esvaziamento possa ser feito.
7. Controle a agulha indicadora do manómetro de baixa pressão: esta deve indicar -0,1 MPa (-76 cmHg).



8. Feche a válvula «Low» do manómetro e a válvula de vácuo.
9. Controle a agulha indicadora do manómetro de baixa pressão após aprox. 10-15 minutos: neste caso a pressão não deve aumentar. Se a pressão aumentar significa que existem fugas no sistema. Neste caso, repita o processo descrito na secção Verificação da estanqueidade (→ Capítulo 6.1).




Indicação

Não avance para o passo de trabalho seguinte enquanto não estiver criado o vácuo correto na instalação.


6.3 Encher agente refrigerante adicional

1. Determine o comprimento simples do tubo de agente refrigerante.
2. Calcule a quantidade necessária de agente refrigerante adicional (Manual de instalação da unidade interior).



3. Solte o tampão (1) da válvula de serviço e ligue um manómetro (4) à válvula de serviço (3) do tubo de aspiração (2).
4. Deixe a válvula de corte fechada.
5. Ligue uma garrafa de agente refrigerante (R32) (6) do lado de alta pressão do manómetro.
6. Abra a válvula de corte (5) da garrafa de agente refrigerante.
7. Abra as torneiras de bloqueio do manómetro.
 - ◁ As manguueiras ligadas enchem-se com agente refrigerante.
8. Coloque a garrafa de agente refrigerante sobre uma balança (7).
9. Abra a válvula de serviço.
10. Encha agente refrigerante adicional.
 - 20 g de agente refrigerante por metro adicional do tubo de agente refrigerante
11. Feche as válvulas de corte da garrafa de agente refrigerante e do manómetro.

6.4 Colocar a instalação em funcionamento



1. Solte os tampões **(1)** e **(5)** e abra as válvulas de serviço **(2)** e **(3)**. Para o efeito, rode a chave sextavada **(4)** 90° contra o sentido horário e feche após 6 segundos: a instalação enche-se com agente refrigerante.
2. Verifique novamente a instalação quanto à estanqueidade.
 - Se não existirem quaisquer fugas, prossiga com os trabalhos.
3. Remova o manómetro com as mangueiras de ligação das válvulas.
4. Abra as válvulas de serviço **(2)** e **(3)**. Para o efeito, rode a chave Allen **(4)** contra o sentido horário até sentir um ligeiro encosto.
5. Volte a colocar os tampões nas válvulas de segurança.
6. Coloque a instalação em funcionamento e deixe o aparelho trabalhar durante alguns momentos; certifique-se de que este funciona corretamente em todos os modos de funcionamento.

7 Entrega ao utilizador

- ▶ No fim da instalação mostre ao utilizador as posições e as funções dos dispositivos de segurança.
- ▶ Chame especialmente a atenção quanto a advertências de segurança que o utilizador tenha de respeitar.
- ▶ Informe o utilizador sobre a necessidade de solicitar uma manutenção ao aparelho de acordo com os intervalos estipulados.
- ▶ Se tiver mais do que uma unidade interior a funcionar, programe o mesmo modo de funcionamento (aquecer ou arrefecer). Caso contrário, ocorre um conflito dos modos de funcionamento e é exibida uma mensagem de erro nas unidades interiores.

8 Eliminação de falhas

8.1 Obter peças de substituição

Os componentes originais do produto também foram certificados pelo fabricante no âmbito do ensaio de conformidade. Se, durante a manutenção ou reparação, utilizar outras peças não certificadas ou homologadas, tal poderá fazer com que o produto deixe de estar de acordo com as normas em vigor, anulando a conformidade do produto.

Recomendamos vivamente a utilização de peças de substituição originais do fabricante, pois assim é garantido um funcionamento seguro e sem problemas do produto. Para obter informações sobre as peças de substituição originais disponíveis, utilize o endereço de contacto indicado na contracapa deste manual.

- ▶ Se precisar de peças de substituição durante a manutenção ou reparação, utilize exclusivamente peças de substituição homologadas para o produto.

9 Inspeção e manutenção

9.1 Respeitar os intervalos de inspeção e manutenção

- ▶ Mantenha os intervalos de manutenção e de inspeção mínimos. Em função dos resultados da inspeção, poderá ser necessária uma manutenção antecipada.

9.2 Fazer a manutenção do produto

Uma vez por mês

- ▶ Verifique se o filtro de ar da unidade interior está limpo (→ Manual de instalação da unidade interior).
 - Os filtros de ar são feitos de fibras e podem ser lavados com água.

Semestralmente

- ▶ Desmonte o revestimento.
- ▶ Verifique se o permutador de calor está limpo.
- ▶ Remova todos os corpos estranhos da superfície de lamelas do permutador de calor, que possam impedir a circulação do ar.
- ▶ Remova o pó com um jato de ar comprimido.
- ▶ Lave-o e escove-o cuidadosamente com água e seque-o de seguida com um jato de ar comprimido.
- ▶ Certifique-se de que a descarga de condensados não fica obstruída, pois tal poderia prejudicar o escoamento correto da água.

10 Colocação fora de funcionamento definitiva

1. Esvazie o agente refrigerante.
2. Desmonte o produto.
3. Entregue ou deposite o produto, incluindo os componentes, para reciclagem.

11 Eliminar a embalagem

- ▶ Elimine a embalagem corretamente.
- ▶ Respeite todas as normas relevantes.

12 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto do nosso serviço a clientes no capítulo Country specifics ou na nossa página de Internet.

Anexo

A Detetar e eliminar falhas

Falhas	Causas possíveis	Soluções
O mostrador não se acende depois de a unidade ser ligada e não é emitido qualquer sinal acústico quando as funções são acionadas.	A fonte de alimentação não está ligada ou a ligação da alimentação de corrente não está em ordem.	Verifique se existe alguma falha na alimentação de corrente. Em caso afirmativo, aguarde até que a alimentação de corrente seja restabelecida. Em caso negativo, verifique o circuito de alimentação de corrente e certifique-se de que a ficha de alimentação está corretamente ligada.
O interruptor de proteção da corrente de falha da residência dispara imediatamente após a ligação da unidade. Ocorre uma falha de corrente após a ligação da unidade.	A cablagem não está corretamente ligada ou encontra-se em mau estado, humidade no sistema elétrico. O interruptor de proteção de corrente de falha selecionado não é o correto.	Certifique-se de que a unidade está corretamente ligada à terra. Certifique-se de que a cablagem está corretamente ligada. Verifique a cablagem da unidade interior. Verifique se o isolamento do cabo de alimentação está danificado e, se necessário, substitua-o. Selecione um interruptor de proteção de corrente de falha adequado.
Após a ligação da unidade, a indicação de transmissão de sinal pisca com o acionamento das funções, mas não sucede nada.	Anomalia do comando à distância.	Substitua as pilhas do comando à distância. Repare ou substitua o comando à distância.
Código da avaria E7 é exibido no mostrador de uma ou várias unidades interiores.	Diferentes programações de modo nas unidades interiores.	Defina o mesmo modo em todas as unidades interiores com o comando à distância.
ARREFECIMENTO OU AQUECIMENTO INSUFICIENTE		
Arrefecimento ou aquecimento insuficiente.	Ligação do tubo de agente refrigerante ou ligações elétricas incorretas.	Estabeleça as ligações corretas.
Controle a temperatura definida no comando à distância.	A temperatura definida não está correta.	Adapte a temperatura definida.
A potência do ventilador é muito reduzida.	A rotação do motor do ventilador da unidade interior é muito reduzida.	Defina a rotação do ventilador para o nível elevado ou médio.
Ruídos parasitas. Arrefecimento ou aquecimento insuficiente. Ventilação insuficiente.	O filtro da unidade interior está sujo ou obstruído.	Verifique se o filtro está sujo e, se necessário, limpe-o.
A unidade produz ar frio no modo de aquecimento.	Anomalia da válvula de transferência de 4 vias.	Entre em contacto com o serviço a clientes.
O disco horizontal não se consegue ajustar.	Anomalia do disco horizontal.	Entre em contacto com o serviço a clientes.
O motor do ventilador da unidade interior não funciona.	Anomalia do motor do ventilador da unidade interior.	Entre em contacto com o serviço a clientes.
O motor do ventilador da unidade exterior não funciona.	Anomalia do motor do ventilador da unidade exterior.	Entre em contacto com o serviço a clientes.
O compressor não funciona.	Anomalia do compressor. O compressor foi desligado pelo termostato.	Entre em contacto com o serviço a clientes.
SAI ÁGUA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.		
Saída de água da unidade interior. Fuga de água na tubagem de descarga.	A tubagem de descarga está obstruída. A tubagem de descarga não tem inclinação suficiente. A tubagem de descarga tem defeito.	Remova os corpos estranhos da tubagem de descarga. Substitua a tubagem de descarga.
Saída de água das ligações dos tubos da unidade interior.	O isolamento dos tubos não está colocado corretamente.	Isole novamente os tubos e fixe-os corretamente.
RUÍDOS ANORMAIS E VIBRAÇÕES NA UNIDADE		
A água que flui é audível.	Ao ligar ou desligar a unidade ouvem-se ruídos anormais causados pelo fluxo de agente refrigerante.	Este fenómeno é normal. Os ruídos anormais deixam de ser audíveis após alguns minutos.
Da unidade interior saem ruídos anormais.	Corpos estranhos na unidade interior ou nos componentes a ela ligados.	Remova os corpos estranhos. Posicione corretamente todas as peças da unidade interior, aperte os parafusos e isole as áreas entre os componentes ligados.
Da unidade exterior saem ruídos anormais.	Corpos estranhos na unidade exterior ou nos componentes a ela ligados.	Remova os corpos estranhos. Posicione corretamente todas as peças da unidade exterior, aperte os parafusos e isole as áreas entre os componentes ligados.


B Códigos da avaria

Designação da anomalia	Tipo de anomalia	Visor
		Código
Anomalia do fio de ponte	Anomalia do hardware	C5
Sensor de temperatura da válvula do líquido está aberto/ligado em curto-circuito	Anomalia do hardware	b5
Sensor de temperatura da válvula do gás quente está aberto/ligado em curto-circuito	Anomalia do hardware	b7
Sensor de temperatura da unidade está aberto/ligado em curto-circuito	Anomalia do hardware	P7
Sensor da temperatura exterior está aberto/ligado em curto-circuito	Anomalia do hardware	F3
Sensor de temperatura do tubo médio do condensador exterior está aberto/ligado em curto-circuito	Anomalia do hardware	F4
O sensor de temperatura de saída (unidade exterior) está aberto/ligado em curto-circuito	Anomalia do hardware	F5
Anomalia da comunicação	Anomalia do hardware	E6
Anomalia do circuito de deteção de corrente de fase para o compressor	Anomalia do hardware	U1
Proteção da unidade contra altas temperaturas	Indicação do código da avaria no comando à distância em 200 segundos; indicação diretamente no mostrador após 200 segundos	P8
Proteção contra falta de agente refrigerante ou proteção de bloqueio da instalação (não disponível em unidades exteriores para edifícios residenciais)		P0
Proteção da instalação contra pressão demasiado elevada	Anomalia do hardware	E1
Proteção da instalação contra uma pressão demasiado baixa (reservado)	Anomalia do hardware	E3
Proteção contra sobrecarga do compressor	Indicação do código da avaria no comando à distância em 200 segundos; indicação diretamente no mostrador após 200 segundos	H3
As unidades interior e exterior não são compatíveis entre si	Anomalia do hardware	LP
Ligação incorreta do cabo de comunicação ou anomalia da válvula de expansão eletrónica	Anomalia do hardware	DN
Anomalia do ventilador 1 (unidade exterior)	Anomalia do hardware	L3
Estado de deteção de ligação incorreta do cabo de comunicação ou anomalia da válvula de expansão eletrónica	Estado operacional	dd
Conflito de modo	Estado operacional	E7
Modo de reciclagem de agente refrigerante	Estado operacional	Fo
Descongelamento ou retorno de óleo no modo de aquecimento	Estado operacional	H1
Erro de arranque do compressor	Indicação do código da avaria no comando à distância em 200 segundos; indicação diretamente no mostrador após 200 segundos	LC
Proteção contra temperaturas elevadas de saída do compressor		E4
Proteção de sobrecarga		E8
Proteção contra sobrecarga de corrente de toda a unidade		E5
A válvula de 4 vias não reage normalmente		U7

C Esquemas de ligação para ligar a unidade exterior e as unidades interiores


C.1 Unidade exterior e duas unidades interiores

Validade: VAM1-040A2NO E VAM1-050A2NO




C.2 Unidade exterior e três unidades interiores

Validade: VAM1-070A3NO




C.3 Unidade exterior e quatro unidades interiores

Validade: VAM1-080A4NO



C.4 Unidade exterior e cinco unidades interiores

Validade: VAM1-120A5NO




D Esquemas de conexões elétricas

Abreviaturas nas placas de circuito impresso


Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
WH	branco	VT	violeta	BK	preto
YE	amarelo	GN	verde	OG	laranja
RD	vermelho	BN	castanho		
YEGN	amarelo/verde	BU	azul		

Os esquemas de conexões elétricas seguintes podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte o esquema de conexões fornecido com a unidade exterior.


Validade: VAM1-040A2NO E VAM1-050A2NO




1	Placa de circuito impresso da unidade exterior	11	Unidade interior B
2	Sensor de temperatura do tubo de líquido B	12	Magneto em anel
3	Sensor de temperatura do tubo de gás quente B	13	Borne do cabo de comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior
4	Sensor de temperatura do tubo de líquido A	14	Sensor de temperatura do tubo exterior
5	Sensor de temperatura do tubo de gás quente A	15	Sensor exterior
6	Proteção contra sobrecarga do compressor	16	Sensor de temperatura dos gases de descarga (sensor de descarga)
7	Compressor	17	Motor do ventilador
8	Magneto em anel	18	Válvula de 4 vias
9	Alimentação de corrente	19	Válvula de expansão eletrônica A
10	Unidade interior A	20	Válvula de expansão eletrônica B



1	Placa de circuito impresso da unidade exterior	14	Sensor de temperatura da válvula do gás B
2	Sensor de temperatura dos gases de descarga (sensor de descarga)	15	Sensor de temperatura da válvula do líquido A
3	Sensor exterior	16	Sensor de temperatura da válvula do gás A
4	Sensor de temperatura do tubo exterior	17	Válvula de expansão eletrônica C
5	Válvula de 4 vias	18	Válvula de expansão eletrônica B
6	Compressor	19	Válvula de expansão eletrônica A
7	Magneto em anel	20	Borne do cabo de comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior
8	Opcional: aquecimento do depósito de condensados	21	Magneto em anel
9	Motor do ventilador	22	Unidade interior C
10	Opcional: proteção contra sobrecarga do compressor	23	Unidade interior B
11	Sensor de temperatura da válvula do líquido C	24	Unidade interior A
12	Sensor de temperatura da válvula do gás C	25	Alimentação de corrente
13	Sensor de temperatura da válvula do líquido B	26	Magneto em anel



1	Placa de circuito impresso da unidade exterior	16	Sensor de temperatura da válvula do líquido A
2	Sensor de temperatura dos gases de descarga (sensor de descarga)	17	Sensor de temperatura da válvula do gás A
3	Sensor exterior	18	Válvula de expansão eletrônica D
4	Sensor de temperatura do tubo exterior	19	Válvula de expansão eletrônica C
5	Válvula de 4 vias	20	Válvula de expansão eletrônica B
6	Compressor	21	Válvula de expansão eletrônica A
7	Magneto em anel	22	Borne do cabo de comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior
8	Proteção contra sobrecarga do compressor	23	Magneto em anel
9	Motor do ventilador	24	Unidade interior D
10	Sensor de temperatura da válvula do líquido D	25	Unidade interior B
11	Sensor de temperatura da válvula do gás D	26	Unidade interior C
12	Sensor de temperatura da válvula do líquido C	27	Unidade interior A
13	Sensor de temperatura da válvula do gás C	28	Alimentação de corrente
14	Sensor de temperatura da válvula do líquido B	29	Magneto em anel
15	Sensor de temperatura da válvula do gás B		



- | | |
|----|--|
| 1 | Placa de circuito impresso da unidade exterior AP1 |
| 2 | Interruptor de alta pressão |
| 3 | Válvula de 4 vias |
| 4 | Compressor |
| 5 | Opcional: proteção contra sobrecarga do compressor |
| 6 | Opcional: aquecimento do depósito de condensados |
| 7 | Motor do ventilador |
| 8 | Sensor de temperatura do tubo de gás quente |
| 9 | Sensor de temperatura do tubo de líquido |
| 10 | Sensor de temperatura dos gases de descarga (sensor de descarga) |
| 11 | Sensor exterior |
| 12 | Sensor de temperatura do tubo exterior |
| 13 | Borne do cabo de comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior |
| 14 | Válvula de expansão eletrônica A |

- | | |
|----|----------------------------------|
| 15 | Válvula de expansão eletrônica B |
| 16 | Válvula de expansão eletrônica C |
| 17 | Válvula de expansão eletrônica D |
| 18 | Válvula de expansão eletrônica E |
| 19 | Magneto em anel |
| 20 | Magneto em anel |
| 21 | Unidade interior E |
| 22 | Unidade interior D |
| 23 | Unidade interior C |
| 24 | Unidade interior B |
| 25 | Unidade interior A |
| 26 | Alimentação de corrente |
| 27 | Magneto em anel |
| 28 | Placa de circuito impresso AP2 |
| 29 | Magneto em anel |

E Dados técnicos

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Combinações de unidades interiores	2 kW x 2	2,5 kW x 2	2 kW x 2 + 3,5 kW	2 kW x 4	2,5 kW x 2 + 3,5 kW x 2
Alimentação de corrente	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico	220-240 V~ / 50 Hz / monofásico
Cabo de alimentação de corrente recomendado (fios)	3	3	3	3	3
Secção do cabo de alimentação de corrente	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Potência no modo de arrefecimento	4,1 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	
Potência no modo de aquecimento	4,4 kW	5,65 kW	8,6 kW	9,5 kW	13 kW
Potência elétrica absorvida no modo de arrefecimento	1,1 kW	1,48 kW	1,88 kW	2,12 kW	3,4 kW
Potência elétrica absorvida no modo de aquecimento	0,97 kW	1,25 kW	2,23 kW	2,2 kW	3,19 kW
Intensidade de corrente elétrica absorvida no modo de arrefecimento	4,88 A	6,56 A	8,34 A	9,41 A	15,08 A
Intensidade de corrente elétrica absorvida no modo de aquecimento	4,44 A	5,55 A	9,89 A	9,76 A	14,15 A
Potência máxima modo de aquecimento / arrefecimento	2,25 kW	2,5 kW	3,4 / 3,0 kW	3,6 kW	4,6 / 5,0 kW
Corrente máxima Modo de aquecimento / arrefecimento	10 A	11 A	15 / 14,6 A	15,97 A	20,41 / 21,74 A
EER	3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Tipo de compressor	Compressor rotativo	Compressor rotativo	Compressão de rotação duplo	Compressão de rotação duplo	Compressão de rotação duplo
Óleo do compressor	FW68DA	FW68DA	FW68DA ou equiparável	FW68DA ou equiparável	FW68DA ou equiparável
L.R.A	25 A	25 A	24 A	35 A	40 A
Tipo de proteção	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Fluxo de ar	2 300 m³/h	2 300 m³/h	3 800 m³/h	3 800 m³/h	5 800 m³/h
Pressão máx. de funcionamento para o lado da pressão	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)	4,3 MPa (43,0 bar)
Pressão máx. de funcionamento para o lado da aspiração	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Agente refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Enchimento de fluido secundário	0,75 kg	0,9 kg	1,7 kg	1,8 kg	2,4 kg
Diâmetro exterior do tubo do líquido	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Diâmetro externo do tubo de gás quente	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Diferença máxima de altura do tubo de ligação entre unidades interiores	15 m	15 m	15 m	15 m	25 m
Comprimento máximo correspondente do tubo de ligação	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Comprimento máx. do tubo de ligação (comprimento total)	40 m	40 m	60 m	70 m	100 m
Dimensões, largura	822 mm	822 mm	964 mm	964 mm	1 020 mm
Dimensões, profundidade	352 mm	352 mm	402 mm	402 mm	427 mm
Dimensões, altura	550 mm	550 mm	660 mm	660 mm	826 mm

	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Peso líquido	30 kg	32 kg	47,5 kg	51 kg	73 kg
Peso bruto	32,5 kg	34,5 kg	52 kg	55,5 kg	80 kg

Durante o funcionamento, a unidade exterior contém gases fluorados com efeito de estufa, que estão regulamentados no protocolo de Quioto.

Country specifics

1 Supplier addresses

1.1 AT, Austria

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6

1100 Wien

Österreich

Telefon 05 7050

Telefax 05 7050 1199

Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at

termin@vaillant.at

www.vaillant.at

www.vaillant.at/werkskundendienst/

1.2 BE, Belgium

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos

Belgien, Belgique, België

Tel. 2 3349300

Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be

www.vaillant.be

1.3 CZ, Czech Republic

Vaillant Group Czech s. r. o.

Plzeňská 188

CZ-252 19 Chrást'any

Česká republika

Telefon +420 281 028 011

Telefax +420 257 950 917

vaillant@vaillant.cz

www.vaillant.cz

1.4 DE, Deutschland

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40

D-42859 Remscheid

Deutschland

Telefon 02191 18 0

Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901

info@vaillant.de

www.vaillant.de

1.5 DK, Denmark

Vaillant A/S

Dybendalsvænget 3

DK-2630 Taastrup

Danmark

Telefon 0046 160200

Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk

www.vaillant.dk

1.6 ES, Spain

Vaillant Saunier Duval, S.A.U

Polígono Industrial Ugaldeguren III

Parcela 22

48170 Zamudio

España

Teléfono +34 94 48 96 200

Atención al Cliente +34 910 77 88 77

Servicio Técnico Oficial +34 910 779 779

www.vaillant.es

1.7 HU, Hungary

Vaillant Saunier Duval Kft.

Office Campus Irodaház

A épület, II. emelet

1097 Budapest

Gubacsi út 6.

Magyarország

Tel +36 1 464 7800

vaillant@vaillant.hu

www.vaillant.hu

1.8 IT, Italy

Vaillant Group Italia S.p.A.

Via Benigno Crespi 70

20159 Milano

Italia

Tel. +39 02 697 121

Fax +39 02 697 12500

Assistenza clienti 800 088 766

info.italia@vaillantgroup.it

www.vaillant.it

1.9 NL, Netherlands

Vaillant Group Netherlands B.V.

Paasheuvelweg 42

Postbus 23250

1100 DT Amsterdam

Nederland

Telefoon 020 565 92 00

Consumentenservice 020 565 94 20

Serviceteam voor installateurs 020 565 94 40

info@vaillant.nl

www.vaillant.nl

1.10 PL, Poland

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa

Polska

Tel. 022 3230100

Fax 022 3230113

Infolinia 0801 804444

vaillant@vaillant.pl

www.vaillant.pl

1.11 PT, Portugal

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40

42859 Remscheid

Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0

www.vaillant.com

Possible combinations

1 Possible combinations

1.1 Possible combinations

	kW	..WNI																				..KNI	..DNI	..CNI		
		climaVAIR intro (kW)				climaVAIR pro (kW)					climaVAIR plus (kW)					climaVAIR exclusive (kW)						climaVAIR multi (kW)				
		2,5	3	4,5	6	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	6,5	3,5	5	3,5	2,5	3,5	
VAM1-040A2NO 8000010723	2+2					.					.					.										
	2+2,5	.				.	.				.	.				.	.							.		
	2+3,5		.			.		.			.		.			.		.			.		.	.	.	
	2,5+2,5	.					.					.				.		.			.		.	.	.	
	2,5+3,5	.	.				.	.				.	.				.	.			.		.	.	.	
VAM1-050-A2NO 8000010717	2+2					.					.					.										
	2+2,5	.				.	.				.	.				.	.							.		
	2+3,5		.			.		.			.		.			.		.			.		.	.	.	
	2,5+2,5	.					.					.				.	.						.	.	.	
	2,5+3,5	.	.				.	.				.	.			.	.				.		.	.	.	
3,5+3,5		.				.					.	.				.	.			.		.	.	.		
VAM1-070A3NO 8000010724	2+2					.					.					.										
	2+2,5	.				.	.				.	.				.	.							.		
	2+3,5		.			.		.			.		.			.		.			.		.	.	.	
	2+5			.		.			.		.		.	.		.		.	.		.		.	.	.	
	2,5+2,5	.					.					.				.		.			.		.	.	.	
	2,5+3,5	.	.				.	.				.	.			.	.	.			.		.	.	.	
	2,5+5	.		.			.		.			.		.		.		.	.		.		.	.	.	
	3,5+3,5		.				.		.			.				.		.			.		.	.	.	
	3,5+5		.	.			.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	5+5			.			.		.			.		.			.	.	.	.	.	.		.	.	
	2+2+2					.					.					.										
	2+2+2,5	.				.	.				.	.				.	.						.			
	2+2+3,5		.			.		.			.		.			.		.			.		.	.	.	
	2+2+5			.		.		.	.		.		.	.		.		.	.		.		.	.	.	
	2+2,5+2,5	.				.	.				.	.				.	.						.	.	.	
	2+2,5+3,5	.	.			.	.	.			.	.	.			.	.	.			.		.	.	.	
	2+2,5+5	.		.		.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.	
	2+3,5+3,5		.			.		.	.		.		.	.		.		.	.		.		.	.	.	
	2+3,5+5		.				.	.	.			.	.	.		.		.	.		.		.	.	.	
	2,5+2,5+2,5	.					.					.				.							.	.	.	
2,5+2,5+3,5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.			.		.	.	.		
2,5+2,5+5	.		.			.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.		
2,5+3,5+3,5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.		
2,5+3,5+5	.	.	.			.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.		
3,5+3,5+3,5		.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.		
3,5+3,5+5		.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.		
VAM1-080A4NO 8000010719	2+2+2+2					.					.					.										
	2+2+2+2,5	.				.	.				.	.				.	.						.			
	2+2+2+3,5		.			.		.			.		.			.		.			.		.	.	.	
	2+2+2+5			.		.		.	.		.		.	.		.		.	.		.		.	.	.	
	2+2+2,5+2,5	.				.	.				.	.				.	.						.	.	.	
	2+2+2,5+3,5	.	.			.	.	.			.	.	.			.	.	.			.		.	.	.	
	2+2+2,5+5	.		.		.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.	
	2+2+3,5+3,5		.			.		.	.		.		.	.		.		.	.		.		.	.	.	
	2+2,5+2,5+2,5	.				.	.				.	.				.	.						.	.	.	
	2+2,5+2,5+3,5	.	.			.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.	
	2+2,5+3,5+3,5	.	.			.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+2,5+2,5+2,5	.					.					.				.							.	.	.	
	2,5+2,5+2,5+3,5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+2,5+3,5+3,5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+2,5+3,5+5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+2,5+5+3,5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+2,5+5+5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+3,5+3,5+3,5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+3,5+3,5+5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
	2,5+3,5+5+3,5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	
2,5+3,5+5+5	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.		

	kW	...WNI																		..KNI	..DNI	..CNI			
		climaVAIR intro (kW)				climaVAIR pro (kW)					climaVAIR plus (kW)					climaVAIR exclusive (kW)				climaVAIR multi (kW)					
		2,5	3	4,5	6	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	6,5	3,5	5	3,5	2,5	3,5
VAM1-120A5NO 8000010712	2+5			•		•			•		•			•		•			•		•				
	2+6				•	•									•										
	2+7					•				•	•				•	•				•					
	2,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
	2,5+5	•		•			•		•			•		•			•		•			•		•	
	2,5+6	•			•		•					•					•							•	
	2,5+7	•					•			•		•			•		•			•				•	
	3,5+3,5		•					•					•					•			•		•		•
	3,5+5		•	•				•	•				•	•				•	•		•	•	•		•
	3,5+6		•		•			•					•					•			•		•		•
	3,5+7		•					•		•			•		•			•		•	•		•		•
	5+5			•					•					•					•			•			
	5+6			•	•					•				•					•			•			
	5+7			•					•	•				•	•				•	•		•			
	6+6				•																				
	6+7				•					•					•						•				
	7+7									•					•						•				
	2+2+2					•					•					•									
	2+2+2,5	•				•	•				•	•				•	•							•	
	2+2+3,5		•			•		•			•		•			•		•			•		•		•
	2+2+5			•		•			•		•			•		•			•			•			
	2+2+6				•	•					•					•									
	2+2+7					•				•	•				•	•					•				
	2+2,5+2,5	•				•	•				•	•				•	•							•	
	2+2,5+3,5	•				•	•	•			•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+2,5+5	•		•		•	•		•		•	•		•		•	•		•			•		•	
	2+2,5+6	•		•		•	•				•	•				•	•						•		
	2+2,5+7	•				•	•			•	•	•			•	•	•			•			•		
	2+3,5+3,5		•			•		•			•		•			•		•			•		•		•
	2+3,5+5		•	•				•	•				•	•				•	•		•	•	•		•
	2+3,5+6		•		•	•		•			•		•			•		•			•		•		•
	2+3,5+7		•			•		•		•	•		•		•	•	•		•	•	•		•		•
	2+2+2					•					•					•									
	2+5+6			•	•	•	•			•		•			•		•			•		•			
	2+5+7			•		•		•		•	•	•			•	•	•			•	•	•			
	2+6+6				•	•					•					•									
	2+6+7				•	•				•	•				•	•					•				
	2+7+7					•				•	•				•	•					•				
	2,5+2,5+2,5	•					•					•					•							•	
	2,5+2,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
	2,5+2,5+5	•		•			•		•			•		•			•		•			•		•	
	2,5+2,5+6	•			•		•					•					•							•	
	2,5+2,5+7	•					•			•		•			•		•			•				•	
	2,5+3,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
	2,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•
2,5+3,5+6	•	•		•		•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
2,5+3,5+7	•	•				•	•		•		•	•		•		•	•		•	•		•	•	•	
2,5+5+5	•		•			•		•			•		•			•		•			•		•		
2,5+5+6	•		•	•		•		•			•		•			•		•			•		•		
2,5+5+7	•		•			•		•	•		•		•	•		•		•	•	•		•		•	
2,5+6+6	•			•		•					•					•						•			
2,5+6+7	•			•		•			•		•			•		•				•			•		
2,5+7+7	•					•			•		•			•		•				•			•		
3,5+3,5+3,5		•					•					•					•			•		•		•	
3,5+3,5+5		•	•				•	•				•	•				•	•		•	•	•		•	
3,5+3,5+6		•		•			•					•				•				•		•		•	
3,5+3,5+7		•					•		•			•		•			•		•	•		•		•	
3,5+5+5		•	•				•	•				•	•				•	•			•	•	•	•	
3,5+5+6		•	•	•			•	•				•	•				•	•			•	•	•	•	
3,5+5+7		•	•				•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	
3,5+6+6		•		•			•				•					•				•		•		•	
3,5+6+7		•		•			•		•		•		•			•			•	•		•		•	
3,5+7+7		•					•		•			•		•			•			•		•		•	

	kW	...WNI															..KNI	..DNI	..CNI						
		climaVAIR intro (kW)				climaVAIR pro (kW)				climaVAIR plus (kW)				climaVAIR exclusive (kW)				climaVAIR multi (kW)							
		2,5	3	4,5	6	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	6,5	3,5	5	3,5	2,5	3,5
VAM1-120A5NO 8000010712	5+5+5			•					•					•					•						
	5+5+6			•	•				•					•					•						
	5+5+7			•					•	•				•	•				•	•					
	5+6+6			•	•				•					•					•						
	5+6+7			•	•				•	•				•	•				•						
	6+6+6				•																				
	2+2+2+2					•					•					•								•	
	2+2+2+2,5	•				•	•				•	•				•	•							•	
	2+2+2+3,5		•			•		•			•		•			•		•			•		•		•
	2+2+2+5					•			•		•			•		•			•						
	2+2+2+6				•	•					•					•									
	2+2+2+7					•				•	•				•	•				•					
	2+2+2,5+2,5	•				•	•				•	•				•	•							•	
	2+2+2,5+3,5	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+2+2,5+5	•		•		•	•		•		•	•		•		•	•		•			•		•	
	2+2+2,5+6	•			•	•	•				•	•				•	•							•	
	2+2+2,5+7	•				•	•			•	•	•				•	•	•		•				•	
	2+2+3,5+3,5		•			•		•			•		•			•		•			•		•		•
	2+2+3,5+5		•	•		•		•	•		•		•	•		•		•	•		•	•	•		•
	2+2+3,5+6		•			•		•	•		•		•	•		•		•	•		•		•		•
	2+2+3,5+7		•			•		•			•		•			•		•			•		•		•
	2+2+5+5			•		•			•		•			•		•			•				•		
	2+2+5+6			•	•	•		•			•			•		•			•				•		
	2+2+5+7			•		•			•	•	•			•	•	•			•	•			•		
	2+2+6+6				•	•					•					•					•				
	2+2+6+7				•	•				•	•					•				•					
	2+2+7+7					•				•	•					•	•			•					
	2+2,5+2,5+2,5	•				•	•				•	•				•	•							•	
	2+2,5+2,5+3,5	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+2,5+2,5+5	•		•		•		•		•		•		•		•	•		•				•		
	2+2,5+2,5+6	•		•		•	•				•	•				•	•						•		
	2+2,5+2,5+7	•				•	•			•	•	•				•	•			•			•		
	2+2,5+3,5+3,5	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+2,5+3,5+5	•	•			•	•	•	•		•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+2,5+3,5+6	•	•		•	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+2,5+3,5+7	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•
	2+2,5+5+5	•		•		•	•		•		•	•		•		•	•		•				•		
	2+2,5+5+6	•		•	•	•	•		•		•	•		•		•	•		•				•		
	2+2,5+5+7	•		•		•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•			•		
	2+2,5+6+6	•		•	•	•	•		•		•	•		•		•	•		•				•		
2+2,5+6+7	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		•				•			
2+3,5+3,5+3,5		•			•		•			•		•			•		•			•		•		•	
2+3,5+3,5+5		•	•		•		•	•		•		•	•		•		•	•		•	•	•		•	
2+3,5+3,5+6		•		•	•		•			•		•			•		•			•		•		•	
2+3,5+3,5+7		•			•		•		•	•		•		•	•		•	•		•		•		•	
2+3,5+5+5		•	•		•		•	•		•		•	•		•		•	•		•	•	•		•	
2+3,5+5+6		•	•	•	•		•	•		•		•	•		•		•	•		•	•	•		•	
2+3,5+5+7		•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•	•		•	
2+3,5+6+6		•		•	•		•			•		•			•		•			•		•		•	
2+5+5+5			•		•			•		•			•		•			•							
2,5+2,5+2,5+2,5	•					•					•					•							•		
2,5+2,5+2,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
2,5+2,5+2,5+5	•		•			•		•			•		•			•		•				•			
2,5+2,5+2,5+6	•			•		•					•					•						•			
2,5+2,5+2,5+7	•					•			•				•			•			•			•			
2,5+2,5+3,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
2,5+2,5+3,5+5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
2,5+2,5+3,5+6	•	•		•		•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
2,5+2,5+3,5+7	•	•				•	•		•		•			•		•		•		•		•	•	•	
2,5+2,5+5+5	•		•			•		•			•		•			•		•				•			
2,5+2,5+5+6	•		•	•		•		•			•		•			•		•				•			

	kW	...WNI																..KNI	..DNI	..CNI						
		climaVAIR intro (kW)				climaVAIR pro (kW)					climaVAIR plus (kW)					climaVAIR exclusive (kW)					climaVAIR multi (kW)					
		2,5	3	4,5	6	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	6,5	3,5	5	3,5	2,5	3,5	
VAM1-120A5NO 8000010712	2,5+2,5+5+7	•		•			•		•	•		•		•	•		•		•	•		•		•		
	2,5+2,5+6+6	•			•		•					•					•							•		
	2,5+2,5+6+7	•			•		•			•		•			•		•			•				•		
	2,5+3,5+3,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
	2,5+3,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	
	2,5+3,5+3,5+6	•	•		•		•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
	2,5+3,5+3,5+7	•	•				•	•		•		•	•		•		•	•		•	•		•	•	•	
	2,5+3,5+5+5	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	
	2,5+3,5+5+6	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	
	2,5+3,5+5+7	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2,5+3,5+6+6	•	•		•		•	•				•	•				•	•			•	•	•	•	•	
	2,5+5+5+5	•		•			•		•			•		•			•		•			•		•		
	3,5+3,5+3,5+3,5		•					•					•					•			•		•		•	
	3,5+3,5+3,5+5		•	•					•	•				•	•			•	•		•	•			•	
	3,5+3,5+3,5+6		•		•				•									•			•		•		•	
	3,5+3,5+3,5+7		•						•		•			•				•			•		•		•	
	3,5+3,5+5+5		•	•					•	•				•	•				•	•		•	•	•		•
	3,5+3,5+5+6		•	•	•				•	•				•	•				•	•		•	•	•		•
	2+2+2+2+2					•						•					•									
	2+2+2+2+2,5	•				•	•					•	•				•	•						•		
	2+2+2+2+3,5		•			•		•					•			•		•			•		•		•	
	2+2+2+2+5					•			•			•			•				•			•				
	2+2+2+2+6				•	•						•					•									
	2+2+2+2+7					•				•	•					•					•					
	2+2+2+2,5+2,5	•					•	•					•	•				•	•					•		
	2+2+2+2,5+3,5	•	•				•	•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	•	
	2+2+2+2,5+5	•		•			•	•		•			•	•		•			•		•			•		
	2+2+2+2,5+6	•			•		•	•					•	•				•	•					•		
	2+2+2+2,5+7	•					•	•		•		•	•		•		•	•			•			•		
	2+2+2+3,5+3,5		•				•		•				•		•			•				•		•		
	2+2+2+3,5+5		•				•		•				•		•			•				•		•		
	2+2+2+3,5+6		•				•		•				•		•			•				•		•		
	2+2+2+3,5+7		•				•		•		•		•		•			•				•		•		
	2+2+2+5+5			•			•			•			•		•				•							
	2+2+2+5+6			•	•		•		•				•		•				•							
	2+2+2+5+7			•			•		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•				
	2+2+2+6+6				•	•						•					•									
	2+2+2,5+2,5+2,5	•					•	•					•	•				•	•					•		
	2+2+2,5+2,5+3,5	•	•				•	•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	•	
	2+2+2,5+2,5+5	•					•	•		•			•	•				•	•		•			•		
2+2+2,5+2,5+6	•			•		•	•					•	•				•	•					•			
2+2+2,5+2,5+7	•					•	•			•	•	•			•	•	•			•			•			
2+2+2,5+3,5+3,5	•	•				•	•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	•		
2+2+2,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
2+2+2,5+3,5+6	•	•		•		•	•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	•		
2+2+2,5+3,5+7	•	•				•	•	•		•		•	•	•			•	•	•		•		•	•		
2+2+2,5+5+5	•		•			•	•		•			•	•		•		•			•			•			
2+2+2,5+5+6	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•	•	•		•			•		
2+2+3,5+3,5+3,5		•				•		•				•	•	•			•	•			•		•			
2+2+3,5+3,5+5		•	•			•		•	•			•	•	•			•	•	•		•		•			
2+2+3,5+3,5+6		•		•		•		•				•	•				•				•		•			
2+2+3,5+3,5+7		•				•		•		•		•	•		•		•			•		•				
2+2+3,5+5+5		•	•			•		•	•	•		•	•	•			•	•	•		•		•	•		
2+2,5+2,5+2,5+2,5	•					•	•					•	•				•	•					•			
2+2,5+2,5+2,5+3,5	•	•				•	•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	•		
2+2,5+2,5+2,5+5	•		•			•	•		•			•	•		•			•		•			•			
2+2,5+2,5+2,5+6	•			•		•	•					•	•				•	•					•			
2+2,5+2,5+2,5+7	•					•	•			•		•	•		•		•			•			•			
2+2,5+2,5+3,5+3,5	•	•				•	•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	•		
2+2,5+2,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
2+2,5+2,5+3,5+6	•	•		•		•	•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	•		

	kW	...WNI																		..KNI	..DNI	..CNI			
		climaVAIR intro (kW)				climaVAIR pro (kW)					climaVAIR plus (kW)					climaVAIR exclusive (kW)				climaVAIR multi (kW)					
		2,5	3	4,5	6	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	7	2	2,5	3,5	5	6,5	3,5	5	3,5	2,5	3,5
VAM1-120A5NO 8000010712	2+2,5+2,5+3,5+7	•	•			•	•	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
	2+2,5+2,5+5+5	•		•		•	•		•		•	•		•	•		•		•		•		•		•
	2+2,5+3,5+3,5+3,5	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+2,5+3,5+3,5+5	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•	•
	2+2,5+3,5+3,5+6	•	•		•	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•		•	•	•
	2+3,5+3,5+3,5+3,5		•			•		•			•		•			•		•			•		•		•
	2+3,5+3,5+3,5+5		•	•		•		•	•		•		•	•		•		•	•		•	•	•		•
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	•					•					•					•							•	
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
	2,5+2,5+2,5+2,5+5	•		•			•		•			•		•			•		•			•		•	
	2,5+2,5+2,5+2,5+6	•			•		•					•					•							•	
	2,5+2,5+2,5+2,5+7	•					•			•		•			•		•			•				•	
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
	2,5+2,5+2,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•
	2,5+2,5+2,5+3,5+6	•	•		•		•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
	2,5+2,5+2,5+3,5+7	•	•				•	•		•		•	•		•		•	•		•	•		•	•	•
	2,5+2,5+2,5+5+5	•		•			•		•			•		•			•		•			•		•	
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
	2,5+2,5+3,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•
	2,5+2,5+3,5+3,5+6	•	•		•		•	•				•	•				•	•			•		•	•	•
2,5+3,5+3,5+3,5+3,5	•	•				•	•				•	•				•	•			•		•	•	•	
2,5+3,5+3,5+3,5+5	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	
3,5+3,5+3,5+3,5+3,5		•					•					•				•				•		•		•	



8000011820_02

Publisher/manufacture

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications.