

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VC 15CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		II	VC 20CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		III	VC 25CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		IV	VC 30CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		V	-
		VI	-

				I	II	III	IV	V	VI
3	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienzklasse			A	A	A	A+	-	-
4	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	kW	15	20	25	30	-	-
5	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienz(*8)	η_s	%	92	93	93	94	-	-
6	Jährlicher Energieverbrauch(*8)	Q_{HE}	kWh	7635	9690	11858	14341	-	-
7	Schallleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	$dB(A)$	41	45	48	46	-	-
8	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.								
9	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.								
10	Temperaturanwendung			High/Medium/ Low	High/Medium/ Low	High/Medium/ Low	High/Medium/ Low	-	-

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VC 15CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		II	VC 20CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		III	VC 25CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		IV	VC 30CS/1-7 (N-DE) ecoTEC exclusive
		V	-
		VI	-

			I	II	III	IV	V	VI	
11	Brennwertkessel		✓	✓	✓	✓	-	-	
12	Niedertemperatur-Kessel(*2)		-	-	-	-	-	-	
13	B1-Kessel		-	-	-	-	-	-	
14	Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung		-	-	-	-	-	-	
15	Zusatzheizgerät		-	-	-	-	-	-	
16	Kombiheizgerät		-	-	-	-	-	-	
17	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	15	20	25	30	-	-
18	Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*1)	P_d	kW	14,8	19,9	24,8	29,8	-	-
19	Nutzbare Wärmeleistung bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_f	kW	4,9	6,6	8,3	10,1	-	-
20	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz	η_s	%	92	93	93	94	-	-
21	Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*4)	η_h	%	87,8	87,7	87,9	88,1	-	-
22	Wirkungsgrad bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturanwendung(*5)	η_f	%	97,2	98,1	98,1	98,6	-	-
23	Hilfsstromverbrauch: Vollast	el_{max}	kW	0,021	0,031	0,047	0,033	-	-
24	Hilfsstromverbrauch: Teillast	el_{min}	kW	0,013	0,014	0,019	0,014	-	-
25	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-
26	Wärmeverlust: Bereitschaftszustand	P_{sby}	kW	0,048	0,048	0,048	0,048	-	-
27	Energieverbrauch der Zündflamme	P_{ign}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
28	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	26	26	27	28	-	-
29	Hersteller		Vaillant						
30	Adresse des Herstellers		Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany						

31		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.
32		Dieser Heizkessel mit Naturzug ist für den Anschluss ausschließlich in bestehenden Gebäuden an eine von mehreren Wohnungen belegte Abgasanlage bestimmt, die die Verbrennungsrückstände aus dem Aufstellraum ins Freie ableitet. Er bezieht die Verbrennungsluft unmittelbar aus dem Aufstellraum und ist mit einer Strömungssicherung ausgestattet. Wegen geringerer Effizienz ist jeder andere Einsatz dieses Heizkessel zu vermeiden — er würde zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Betriebskosten führen.
33		Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.
34		Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.

(*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$



35	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{sup}	kW	-	-	-	-	-	-
36	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			-	-	-	-	-	-

(*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

(*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

(*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$



