



DE; AT; CHDE

**Hinweis:**

Nach Einbau des Schalldämpfers ist eine Kontrolle der CO₂ - Einstellung dringend erforderlich (CO₂: 12,5 % - 13 %)

**Gefahr!**

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Schalten Sie vor der Montage des Ansaugschalldämpfers das Gerät am Hauptschalter aus (siehe Installationsanleitung des Geräts).

**Gefahr!**

Verbrennungsgefahr!
Am betriebswarmen Brenner besteht die Gefahr von Verbrennungen. Lassen Sie den Brenner erst abkühlen, bevor Sie den Ansaugschalldämpfer montieren.

FR; CHFR

**Remarque:**

Après le montage de l'amortisseur acoustique, un contrôle du réglage du CO₂ est absolument indispensable (CO₂: 12,5 % - 13 %).

**Danger !**

Danger de mort par électrocution !
Avant de procéder au montage, veuillez éteindre le silencieux d'aspiration d'air de l'appareil sur le commutateur principal (voir notice d'installation de l'appareil).

**Danger !**

Risque de brûlures !
Il existe un risque de brûlures au niveau du brûleur, chaud pendant son fonctionnement. Laissez refroidir le brûleur avant de procéder au montage du silencieux d'aspiration d'air.

DK

**Henvisning:**


Efter montering af lydæmperen er det yderst nødvendigt at kontrollere CO₂-indstillingen (CO₂: 12,5 % - 13 %).

**Fare!**




Livsfare på grund af elektrisk stød!
Sluk for kedlen på hovedafbryderen, før indsningslyddæmperen monteres (se kedlens installationsvejledning).

**Fare!**

Forbrændingsfare!
Der er fare for forbrændinger på den driftsvarme brænder. Lad først brænderen køle af, før indsningslyddæmperen monteres.



0020029388



Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Riedstrasse 10 ■ Postfach 86 ■ CH-8953 Dietikon 1 ■ Telefon 044 744 29 29
Telefax 044 744 29 28 ■ Kundendienst Tel. 044 744 29 39 ■ Telefax 044 744 29 38
Techn. Vertriebsupport Tel. 044 744 29 19 ■ info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant S.à r.l.

Rte du Bugnon 43 ■ Case postale 4 ■ 1752 Villars-sur-Glâne 1 ■ tél. 026 409 72 10
fax 026 409 72 14 ■ Service après-vente tel. 026 409 72 17 ■ fax 026 409 72 19
info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant Sarl

"Le Technipole" ■ 8, Avenue Pablo Picasso ■ F- 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone 01 49 74 11 11 ■ Fax 01 48 76 89 32 ■ www.vaillant.fr ■ info@vaillant.fr

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde ■ Telefon +45 46 16 02 00
Telefax +45 46 16 02 20 ■ www.vaillant.dk ■ salg@vaillant.dk