Montageanleitung

Vaillant® Betriebsstundenzähler Artikel Nr. 9103



Vaillant®

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

804038 D01



Abb. 1

Einbau des Betriebsstundenzählers Art. Nr. 9103

Lösen der vier Blechschrauben und herausnehmen der Kesselsteuerung ⑦⑨ aus dem Kessel-Schaltpult.

Entfernen der Kunststoffabdeckung ⑫ aus der Einbauöffnung für den Betriebsstundenzähler ⑧①.

Einsetzen des Betriebsstundenzählers ⑧① in die Einbauöffnung und befestigen mit dem Haltebügel ⑧⓪.

Darauf achten, daß die Haltenocken in den Rillen des Betriebsstundenzählers ⑧① einrasten.

Verdrahtung: Die blaue Ader ⑧② des Betriebsstundenzählers ⑧① an Klemme 8* der Kesselsteuerung ⑦⑨ aufstecken.

Die braune Ader ⑧③ des Betriebsstundenzählers ⑧① an der Klemme 13 der Kessel-Steuerung ⑦⑨ aufstecken.

Kesselsteuerung ⑦⑨ wieder in das Schaltpult einsetzen und mit den vier Blechschrauben befestigen.

Bei Einbau des Betriebsstundenzählers in zweistufige Kesselschaltpulte (z.B. Art. Nr. 9120) Verdrahtung gemäß Angabe des Brennerherstellers vornehmen.



Abb. 2 h = Betriebsstundenzähler

KSP 16/1

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 101020
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

1282 Vieljünger, Wermelskirchen
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany Imprimé en Allemagne