

Bedienungsanleitung

für

Modul M1

(Mischermodul für Radiator/
Konvektorheizung)

Modulares Regelsystem VRC-P

Neue Bedarfsmeldung

am 10.12.85 an E



Vaillant

808107 D

Vorbemerkung

2

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Für die Regelung Ihrer Heizungsanlage ist Ihr Mikroprozessorregler zusätzlich mit dem Modul M1 ausgerüstet. Dieser Modul — siehe Abb. gegenüberliegende Seite — ist in einem der Steckplätze auf der rechten Seite des Mikroprozessorreglers eingebaut.

Analog zu der Bedienungsanleitung Ihres Mikroprozessorreglers finden Sie in den beiden Kapiteln

Anzeige / Abruf von Informationen und
Programmieren

dieser Bedienungsanleitung alles Wissenswerte über den Modul M1.

Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung in dem hierfür vorgesehenen Einschubfach des Mikroprozessorreglers auf.

● Modul M 1

3



VRC 287/0

Anzeige / Abruf von Informationen

4

- Mischerfunktion
Anzeige durch Stellung des Mischerfunktionsschalters (34).

Mögliche Funktionen:

AUTOAutomatikbetrieb
+Motormischer öffnet
-Motormischer schließt
STOPAutomatikbetrieb ausgeschaltet

- Mischerfunktionsanzeige
Motormischer öffnet: Anzeige durch rote LED (30)
Motormischer schließt: Anzeige durch grüne LED (31)

- Heizungsvorlauftemperatur

Anzeige im Display

Beispiel: 50° C

IST- Temperatur: Taste (32) gedrückt halten.

SOLL-Temperatur: Taste (33) gedrückt halten.

- Mischerfunktion
- Mischerfunktionsanzeige
- Heizungsvorlauftemperatur



Programmieren

6

● Mischerfunktion

Die Einstellung der Mischerfunktion erfolgt am Mischerfunktionsschalter ③④.

Stellung AUTO

Die Mischersteuerung ist eingeschaltet und es erfolgt die automatische Regelung der Heizungsvorlauftemperatur.

Stellung +, -, STOP

Diese Funktionsarten sind nur für Wartungs- und Einstellarbeiten sowie für Messungen an der Heizungsanlage vorgesehen.

Die Mischersteuerung ist ausgeschaltet.


Stellung + Motormischer läuft bis in Offenstellung, Anzeige durch rote LED ③⑩

Stellung - Motormischer läuft bis in Geschlossenstellung. Anzeige durch grüne LED ③①

Stellung STOP Motormischer bleibt stehen.

● Mischerfunktion

7



VRC 295/0



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co., Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1

Telefon: (0 21 91) 3 68-1 Telex: 08 513-879 Telegramme: vaillant remscheid

0385 V · Änderungen vorbehalten