

Beilage zur Bedienungsanleitung

VRC-Set MBBW Drucksachen Nr. 83 01 99 D

Hinweis zur Einstellung der Minimalbegrenzung!



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co. - D-42850 Remscheid

83 09 21 D

Hinweis zur Einstellung der Kesseltemperatur-Minimal- begrenzung

(Seite 33)

Bitte beachten:

Neue Einstellung!

47 Service – Kesseltemperatur- Minimalbegrenzung

Anzeige im Display: 15...70

Werkseitige Voreinstellung: 15 °C

Einstellmöglichkeit: 15...70 (°C)

Eingestellt: